

	CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal SILOG - Sistema de Logística PA - Pedido de Aquisição / Detalhado		Página 1

Órgão Emissor: ESO - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS						
Número PA 126/2024	Data PA 01/04/2024	Data Emissão 01/04/2024	Prazo Entrega 60 DIAS	Dias Consumo 60	Grupo 21	Classe 24
Local de Entrega: Brasília-DF						
Item	Código	Especificação	Unid	Qtde	Preço Estimado (R\$)	
					Unitário	Total
1	136036	LUVA DE CORRER FOFO, JM, DN 1000, PN 25. Luva de correr de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flanges e Contra Flanges, tipo de junta mecânica com arruela de borracha com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7675), revestimento interno e externo de pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 1000, PN 25, Gabarito de Furação PN 25. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela embalados separadamente de forma adequada.	un	3,00	----	----
2	136037	TUBO FOFO, K-9, PB, JTE, DN 1000, L= 7,0m. Tubo de ferro fundido dúctil ou nodular, K-9, centrifugado para redes adutoras de água pressurizada, com encaixe Ponta/Bolsa, tipo de junta travada externamente (NBR 7675) revestimento interno em argamassa de cimento (NBR 8682), revestimento externo de zinco (NBR 11827) e pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 1000, comprimento do tubo 7,0m. Fornecido com contraflange, parafusos, porcas e anel de travamento em ferro fundido dúctil, anel de borracha para junta elástica (NBR 7676) e pasta lubrificante, embalados separadamente de forma adequada.	un	308,00	----	----
3	136037	TUBO FOFO, K-9, PB, JTE, DN 1000, L= 7,0m. Tubo de ferro fundido dúctil ou nodular, K-9, centrifugado para redes adutoras de água pressurizada, com encaixe Ponta/Bolsa, tipo de junta travada externamente (NBR 7675) revestimento interno em argamassa de cimento (NBR 8682), revestimento externo de zinco (NBR 11827) e pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 1000, comprimento do tubo 7,0m. Fornecido com contraflange, parafusos, porcas e anel de travamento em ferro fundido dúctil, anel de borracha para junta elástica (NBR 7676) e pasta lubrificante, embalados separadamente de forma adequada.	un	35,00	----	----
4	136038	TUBO FOFO, K-9, PP, JTE, DN 1000, L= 7,0m. Tubo de ferro fundido dúctil ou nodular, K-9, centrifugado, para redes adutoras de água pressurizada, com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta travada externamente com cordão de solda nas duas pontas para travamento mecânico (NBR 7675) para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7560), revestimento interno em argamassa de cimento (NBR 8682), revestimento externo de zinco (NBR 11827) e pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 1000, comprimento do tubo 7,0m. Fornecido com contraflange, parafusos, porcas, calços de ferro dúctil e anel de travamento em ferro fundido dúctil.	un	3,00	----	----
Total					----	----

	CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal SILOG - Sistema de Logística <i>PA - Pedido de Aquisição / Detalhado</i>	Página 2
---	---	----------

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcela	Ano	Mês	Valor (R\$)
Valor Total das Parcelas do Ano de 0 foi de R\$ 0,00			
Total			0,00

	CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal SILOG - Sistema de Logística PA - Pedido de Aquisição / Detalhado	Página 3
---	--	----------

FONTES DE CONSULTA

Empresa	DDD	Telefone
----------------	------------	-----------------

OBSERVAÇÃO

--

JUSTIFICATIVA

Fornecer materiais para as obras de Melhorias das condições operacionais da SAT.TAG.011, ao longo de DF-085 (EPTG).

Forma de Pagamento

Pagamento em até 30 dias

À

Solicitamos providências quanto a aquisição dos itens constantes do presente PA.
Em, ____/____/____

Responsável pelo PA

Lista de Signatário(s):

Anexo assinado eletronicamente por **CLAUDIA HELENA NERY A ARANTES, Analista de Sistemas de Saneamento (ESOGP), Mat.: 520217**, em 01/04/2024 as 14:40, conforme horário oficial de Brasília, fundamento no art 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
