



CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

SILOG - Sistema de Logística

Anexo I - Pedido de Aquisição / Detalhado / Lote

Data 28/01/202

Hora 12:20:52

Pág: 1 de 3

Órgão Emissor: **SLG - SUPERINTENDENCIA DE LOGISTICA**

Número PA	Data PA	Data Emissão	Prazo Entrega	Dias Consumo	Grupo	Classe
4/2025	07/01/2025	28/01/2025	45 DIAS	365	1	24
Local de Almoxarifado Central - SIA Trecho 01						

LOTE : Sem Lote

Item	Código	Descrição / Especificação	Unid.	Qtde	Preço Estimado (R\$)	
					Unitário	Total
1	119368	CALÇA P/ ELETRICISTA, PP, P, M, G, GG, XGG.	Unidade	200,00	---	---
		Calça para eletricista, classe de risco 2, ATPV mínimo 8.2 cal/cm², cor cinza. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG. OBSERVAÇÕES: A vestimenta deve ter Certificado de Aprovação da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho atualizado. O descritivo para a construção da peça deve ser consulto nos documentos em anexo. EMBALAGEM: A peça deve ser acondicionada individualmente, em saco de plástico transparente, com numeração visível contendo ainda o manual de cuidados de higienização, conservação e manutenção. MARCAS SUGERIDAS: VECTRA WORK - Vestimentas de proteção Risco 2 - Tecido antichama com tecnologia inerentes; DUPONT - Tecido Nomex® Essential Arc; LEDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - Tecido Inerente (48% modacrílico/ 37% CO e 15% para-aramida).				
2	119369	CAMISA P/ ELETRICISTA, PP, P, M, G, GG, XGG.	Unidade	150,00	---	---
		Camisa para eletricista, classe de risco 2, ATPV mínimo 8.2 cal/cm², cor cinza. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG. OBSERVAÇÕES: A vestimenta deve ter Certificado de Aprovação da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho atualizado. O descritivo para a construção da peça deve ser consulto nos documentos em anexo. EMBALAGEM: A peça deve ser acondicionada individualmente, em saco de plástico transparente, com numeração visível contendo ainda o manual de cuidados de higienização, conservação e manutenção. MARCAS SUGERIDAS: VECTRA WORK - Vestimentas de proteção Risco 2 - Tecido antichama com tecnologia inerentes; DUPONT - Tecido Nomex® Essential Arc; LEDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - Tecido Inerente (48% modacrílico/ 37% CO e 15% para-aramida).				
3	119370	CAMISETA MANGA LONGA P/ ELETRICISTA, PP, P, M, G, GG, XGG.	Unidade	200,00	---	---
		Camiseta manga longa para eletricista, classe de risco 2, ATPV mínimo 8.2 cal/cm², cor cinza. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG. OBSERVAÇÕES: A vestimenta deve ter Certificado de Aprovação da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho atualizado. O descritivo para a construção da peça deve ser consulto nos documentos em anexo. EMBALAGEM: A peça deve ser acondicionada individualmente, em saco de plástico transparente, com numeração visível contendo ainda o manual de cuidados de higienização, conservação e manutenção. MARCAS SUGERIDAS: VECTRA WORK - Vestimentas de proteção Risco 2 - Tecido antichama com tecnologia inerentes; DUPONT - Tecido Nomex® Essential Arc; LEDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - Tecido Inerente (48% modacrílico/ 37% CO e 15% para-aramida).				
4	119372	MACACÃO P/ ELETRICISTA, PP, P, M, G, GG, XGG.	Unidade	10,00	---	---
		Macacão para eletricista, classe de risco 3, ATPV mínimo 25 cal/cm², cor cinza. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG. OBSERVAÇÕES: A vestimenta deve ter Certificado de Aprovação da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho atualizado. O descritivo para a construção da peça deve ser consulto nos documentos em anexo. EMBALAGEM: A peça deve ser acondicionada individualmente, em saco de plástico transparente, com numeração visível contendo ainda o manual de cuidados de higienização, conservação e manutenção. MARCAS SUGERIDAS: VECTRA WORK - Vestimentas de proteção Risco 2 - Tecido antichama com tecnologia inerentes; DUPONT - Tecido Nomex® Essential Arc; LEDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - Tecido Inerente (48% modacrílico/ 37% CO e 15% para-aramida).				

Total por Lote : ---**Total : ---**



Forma de Pagamento

Pagamento em até 30 dias



À

Solicitamos providências quanto a aquisição dos itens constantes do presente PA.

Em, ____ / ____ / ____

Responsável pelo PA