

A Embrapa e a Contratada, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual, mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos.

Tabela 1: Matriz de Riscos Consolidada (Extintores e Mangueiras)

Categoria do Risco	Descrição do Evento	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Riscos atinentes ao Tempo de Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Aumento do custo do serviço e desabastecimento de segurança operacional nas Unidades da Embrapa/DF.	Diligência a cargo da Contratada em promover a execução contratual; aplicação de sanções administrativas.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos próprios do risco ordinário da atividade ou da execução.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Planejamento empresarial, dimensionamento logístico e operacional prévio por parte da Contratada.	Contratada
	Fatos supervenientes fora da álea ordinária (fato do príncipe, caso fortuito, força maior ou atraso determinado pela Embrapa) com reflexo comprovado nos preços.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço e potencial desequilíbrio econômico.	Revisão do preço mediante termo aditivo e repactuação de prazos cronológicos.	Embrapa

Tabela 2: Riscos Operacionais Específicos do Objeto (Extintores e Mangueiras)

Categoria do Risco	Descrição do Evento	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Riscos de Qualidade e Conformidade Técnica	Execução de recarga ou manutenção de extintores em desacordo com as normas do INMETRO e ABNT (ex: uso de agente extintor adulterado).	Falha do equipamento em caso de sinistro real de incêndio, gerando risco severo à vida e ao patrimônio da Embrapa.	Exigência de certificado de registro no INMETRO ativo; inspeção por amostragem; emissão de selo holográfico correspondente.	Contratada
	Reprovação de mangueiras de incêndio no teste hidrostático sem a devida comprovação técnica, forçando substituições inadequadas.	Aumento injustificado do custo de reposição de componentes para a Embrapa.	Obrigatoriedade de emissão de laudo técnico individualizado por mangueira reprovada, documentado com fotos e dados de pressão do ensaio.	Contratada
Riscos de Danos Materiais e Logística	Extravio, avaria ou danos físicos aos cilindros de propriedade da Embrapa durante o transporte para a oficina da Contratada.	Prejuízo material direto e necessidade de aquisição imediata de novos cascos de extintores pela Administração.	Seguro de transporte de carga ativo e obrigatória reposição ou ressarcimento de equipamento equivalente por parte da Contratada.	Contratada
	Desfalque de cobertura de combate a incêndio nas Unidades da Embrapa/DF durante o período de recolhimento dos lotes para manutenção externa.	Vulnerabilidade severa a sinistros e risco de autuação fiscalizatória pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).	Exigência no Termo de Referência de disponibilização de extintores de reserva técnica provisória (lote reserva) em quantidade idêntica pela Contratada.	Contratada

É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados na Matriz de Riscos que sejam de responsabilidade da Contratada.