



Embrapa Acre

ATO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA

Conforme competência atribuída pela Deliberação nº 28, de 10 de dezembro de 2024 e, considerando o Ato de Nomeação constante da Portaria/Embrapa nº 1263 e 1264 de 30/08/2021, e, após o cumprimento de todas as fases internas e adequada instrução processual com fundamento na Lei 13.303/2016 e demais, autorizo a presente processo de Licitação:

1. OBJETO: Execução de serviços de manutenção corretiva no transformador de 300 kVA, com fornecimento de material, em razão da constatação de baixa resistência de isolamento nas bobinas do secundário, com vistas ao restabelecimento das condições adequadas de funcionamento, segurança e confiabilidade do equipamento.

2. Empresa: JURUÁ SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA: 01.153.381/0001-01

Nº	Produto ou Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Execução de serviços de manutenção corretiva no transformador de 300 kVA, com fornecimento de material, em razão da constatação de baixa resistência de isolamento nas bobinas do secundário, com vistas ao restabelecimento das condições adequadas de funcionamento, segurança e confiabilidade do equipamento.	1 UNIDADE	15.900,00	15.900,00

3. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS:

A empresa ofertou o menor preço conforme Mapa Comparativo de Preços DOC. SEI: 13231427.

4. VALOR GLOBAL: R\$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais)

5. JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

O preço está compatível com os preços praticados no mercado conforme pesquisas feitas e juntadas ao processo contidas no mapa comparativo de preços SEI 13231427

6. MODALIDADE: Dispensa de Licitação.

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: -

Artigo 29, Inciso II da Lei 13.303/2016 e alínea B da Subseção 9.10.4.1 do Regulamento de Licitações, contratos e Convênios da Embrapa;

8. RAZÕES DA CONTRATAÇÃO DIRETA:

Contratação direta através de Dispensa de Licitação, que se enquadra no Artigo 29, Inciso II da Lei 13.303/2016

9. PARECER JURÍDICO: PARECER REFERENCIAL Nº 93. DOC SEI (13231432)

10. INSTRUMENTO CONTRATUAL: Autorização de Fornecimento

11. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE E FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Execução de serviços de manutenção corretiva no transformador de 300 kVA, com fornecimento de material, em razão da constatação de baixa resistência de isolamento nas bobinas do secundário, com vistas ao restabelecimento das condições adequadas de funcionamento, segurança e confiabilidade do equipamento.

HUDSON DE SOUSA NARDI
Chefe Adjunto de Administração
Embrapa Acre



Documento assinado eletronicamente por **Hudson de Sousa Nardi, Chefe-Adjunto**, em 02/04/2026, às 13:28, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **13395041** e o código CRC **08D9651E**.