

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00084/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM POÇO ARTESIANO, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SÃO:
PROFUNDIDADE ESTIMADA 110M,
6" DE TUBO DE REVESTIMENTO,
BOMBA SUBMERSA DE 15 CV, TRIFÁSICA 220V,
TUBO EDUTOR DE 2 1/2".
O SERVIÇO DEVERÁ CONTEMPLAR AS SEGUINTE ATIVIDADES:
MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO;
RETIRADA DA COLUNA EDUTORA,
DESINSTALAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E DA BOMBA;
REINSTALAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, DA BOMBA E COLUNA EDUTORA;
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 26 LUVAS DE LATAO;
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 115M DE CABO PP 4X2,5MM;
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA NOVA DE 15 CV TRIFÁSICA 220V
FORNECIMENTO E TROCA DE 2 (DOIS) REGISTROS DE FECHO RÁPIDO DE 2 1/2";
FORNECIMENTO E TROCA DE 2 NÍPLES 2 1/2" (GALVANIZADO);
FORNECIMENTO E TROCA DE 1 TE DE 2 1/2" (GALVANIZADO);
FORNECIMENTO E TROCA DE 1 (UM) UNIAO DE 2 1/2" (GALVANIZADO);
FORNECIMENTO E TROCA DE 1 (UM) TAMPA ROSCAVEL PARA O TE DE 2 1/2";
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 115M DE CORDA DE POLIPROPILENO;
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 46 ABRACADEIRAS DE AMARRAÇÃO DOS CABOS;
LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO COM ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	SV	Quantidade Máxima para Adesões:	8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (4)

2 - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SÃO:
PROFUNDIDADE ESTIMADA 110M,
6" DE TUBO DE REVESTIMENTO,
BOMBA SUBMERSA DE 10 CV, TRIFÁSICA 220V,
TUBO EDUTOR DE 2 ".
O SERVIÇO DEVERÁ CONTEMPLAR AS SEGUINTE ATIVIDADES:
MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO;
RETIRADA DA COLUNA EDUTORA,
DESINSTALAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E DA BOMBA;
REINSTALAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, DA BOMBA E COLUNA EDUTORA;
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 26 LUVAS DE LATAO;
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 115M DE CABO PP 4X2,5MM;
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA NOVA DE 10 CV TRIFÁSICA 220V;
FORNECIMENTO E TROCA DE 2 (DOIS) REGISTROS DE FECHO RÁPIDO DE 2";
FORNECIMENTO E TROCA DE 2 NÍPLES 2 " (GALVANIZADO);
FORNECIMENTO E TROCA DE 1 TE DE 2 " (GALVANIZADO);
FORNECIMENTO E TROCA DE 1 (UM) UNIAO DE 2 " (GALVANIZADO);
FORNECIMENTO E TROCA DE 1 (UM) TAMPA ROSCAVEL PARA O TE DE 2";
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 115M DE CORDA DE POLIPROPILENO;
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 46 ABRACADEIRAS DE AMARRAÇÃO DOS CABOS;
LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO COM ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO DA ÁGUA E ENTREGA D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	SV	Quantidade Máxima para Adesões:	6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

3 - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SÃO:
PROFUNDIDADE ESTIMADA 110M,
6" DE TUBO DE REVESTIMENTO,
BOMBA SUBMERSA DE 7 CV, TRIFÁSICA 220V,
TUBO EDUTOR DE 1 1/2".
O SERVIÇO DEVERÁ CONTEMPLAR AS SEGUINTE ATIVIDADES:
MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO;
RETIRADA DA COLUNA EDUTORA,
DESINSTALAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E DA BOMBA;
REINSTALAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, DA BOMBA E COLUNA EDUTORA;
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 26 LUVAS DE LATAO;
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 115M DE CABO PP 4X2,5MM;
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA NOVA DE 7 CV TRIFÁSICA 220V
FORNECIMENTO E TROCA DE 2 (DOIS) REGISTROS DE FECHO RÁPIDO DE 1 1/2".
FORNECIMENTO E TROCA DE 2 NÍPLES 1 1/2". (GALVANIZADO);
FORNECIMENTO E TROCA DE 1 TE DE 1 1/2". (GALVANIZADO);
FORNECIMENTO E TROCA DE 1 (UM) UNIAO DE 1 1/2". (GALVANIZADO);
FORNECIMENTO E TROCA DE 1 (UM) TAMPA ROSCAVEL PARA O TE DE 1 1/2";
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 115M DE CORDA DE POLIPROPILENO;
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 46 ABRACADEIRAS DE AMARRAÇÃO DOS CABOS;
LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO COM ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	SV	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

4 - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SÃO:
PROFUNDIDADE ESTIMADA 110M,
6" DE TUBO DE REVESTIMENTO,
BOMBA SUBMERSA DE 15 CV, TRIFÁSICA 380V,
TUBO EDUTOR DE 2 1/2".
O SERVIÇO DEVERÁ CONTEMPLAR AS SEGUINTE ATIVIDADES:
MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO;
RETIRADA DA COLUNA EDUTORA,
DESINSTALAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E DA BOMBA;
REINSTALAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, DA BOMBA E COLUNA EDUTORA;
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 26 LUVAS DE LATAO;
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 115M DE CABO PP 4X2,5MM;
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA NOVA DE 15 CV TRIFÁSICA 380V;
FORNECIMENTO E TROCA DE 2 (DOIS) REGISTROS DE FECHO RÁPIDO DE 2 1/2";
FORNECIMENTO E TROCA DE 2 NÍPLES 2 1/2" (GALVANIZADO);
FORNECIMENTO E TROCA DE 1 TE DE 2 1/2" (GALVANIZADO);
FORNECIMENTO E TROCA DE 1 (UM) UNIAO DE 2 1/2" (GALVANIZADO);
FORNECIMENTO E TROCA DE 1 (UM) TAMPA ROSCAVEL PARA O TE DE 2 1/2";
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E 115M DE CORDA DE POLIPROPILENO;
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 46 ABRACADEIRAS DE AMARRAÇÃO DOS CABOS;
LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO COM ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	SV	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

5 - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE TROCA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE UMA BOMBA CENTRIFUGA DE RECALQUE DE 10 CV TRIFASICA 220V , ENTRADA 2 1/2" E SAÍDA DE 2 1/2".
O SERVIÇO DEVERÁ CONTEMPLAR:
DESINSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA;
DESINSTALAÇÃO DA BOMBA CENTRIFUGA DE 10 CV TRIFASICA 220 V ;
INSTALAÇÃO, COM A PARTE ELÉTRICA, DE UMA BOMBA CENTRIFUGA DE 10 CV TRIFASICA 220 V NOVA;
TESTE DA BOMBA EM PLENO FUNCIONAMENTO, RESPEITANDO O PRAZO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, CONFORME O TERMO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (6)

6 - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE TROCA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,, DE UMA BOMBA CENTRIFUGA DE RECALQUE DE 7,5 CV TRIFASICA 220V , ENTRADA 2 1/2" E SAÍDA DE 2 1/2".
O SERVIÇO DEVERÁ CONTEMPLAR:
DESINSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA;
DESINSTALAÇÃO DA BOMBA CENTRIFUGA DE 7,5 CV TRIFASICA 220 V ;
INSTALAÇÃO, COM A PARTE ELÉTRICA, DE UMA BOMBA CENTRIFUGA DE 7,5 CV TRIFASICA 220 V NOVA;
TESTE DA BOMBA EM PLENO FUNCIONAMENTO, RESPEITANDO O PRAZO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, CONFORME O TERMO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

7 - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE TROCA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,, DE UMA BOMBA CENTRIFUGA DE RECALQUE DE 3 CV BIFASICA 220V , ENTRADA 1 1/2" E SAÍDA DE 1".
O SERVIÇO DEVERÁ CONTEMPLAR:
DESINSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA;
DESINSTALAÇÃO DA BOMBA CENTRIFUGA DE 3 CV BIFASICA 220 V ;
INSTALAÇÃO, COM A PARTE ELÉTRICA, DE UMA BOMBA CENTRIFUGA DE 3 CV BIFASICA 220 V NOVA;
TESTE DA BOMBA EM PLENO FUNCIONAMENTO, RESPEITANDO O PRAZO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, CONFORME O TERMO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (6)

8 - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE TROCA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,, DE UMA BOMBA CENTRIFUGA DE RECALQUE DE 3/4 CV BIFASICA 220V , ENTRADA 1" E SAÍDA DE 1".
O SERVIÇO DEVERÁ CONTEMPLAR:
DESINSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA;
DESINSTALAÇÃO DA BOMBA CENTRIFUGA DE 3/4 CV BIFASICA 220 V ;
INSTALAÇÃO, COM A PARTE ELÉTRICA, DE UMA BOMBA CENTRIFUGA DE 3/4 CV BIFASICA 220 V NOVA;
TESTE DA BOMBA EM PLENO FUNCIONAMENTO, RESPEITANDO O PRAZO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, CONFORME O TERMO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

9 - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Descrição Detalhada: SERVIÇO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA SUBMERSA DE 15 CV, TRIFÁSICA 220V.
O QUADRO DE COMANDO DEVE CONTEMPLAR TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO PREVISTOS PARA ESTE TIPO DE EQUIPAMENTO;
A EMPRESA DEVE, DESINSTALAR QUANDO COUBER, INSTALAR O QUADRO DE COMANDO CONECTANDO A BOMBA EXISTENTE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (6)

10 - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Descrição Detalhada: SERVIÇO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA SUBMERSA DE 10 CV, TRIFÁSICA 220V.
O QUADRO DE COMANDO DEVE CONTEMPLAR TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO PREVISTOS PARA ESTE TIPO DE EQUIPAMENTO;
A EMPRESA DEVE, DESINSTALAR QUANDO COUBER, INSTALAR O QUADRO DE COMANDO CONECTANDO A BOMBA EXISTENTE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

11 - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Descrição Detalhada: SERVIÇO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE RECALQUE DE 10 CV, TRIFÁSICA 220V.
O QUADRO DE COMANDO DEVE CONTEMPLAR TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO PREVISTOS PARA ESTE TIPO DE EQUIPAMENTO;
A EMPRESA DEVE, DESINSTALAR QUANDO COUBER, INSTALAR O QUADRO DE COMANDO CONECTANDO A BOMBA EXISTENTE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

12 - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Descrição Detalhada: SERVIÇO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE RECALQUE DE 7,5 CV, TRIFÁSICA 220V.
O QUADRO DE COMANDO DEVE CONTEMPLAR TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO PREVISTOS PARA ESTE TIPO DE EQUIPAMENTO;
A EMPRESA DEVE, DESINSTALAR QUANDO COUBER, INSTALAR O QUADRO DE COMANDO CONECTANDO A BOMBA EXISTENTE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

13 - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Descrição Detalhada: SERVIÇO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE RECALQUE DE 3 CV, BIFÁSICA 220V.
O QUADRO DE COMANDO DEVE CONTEMPLAR TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO PREVISTOS PARA ESTE TIPO DE EQUIPAMENTO;
A EMPRESA DEVE, DESINSTALAR QUANDO COBER, INSTALAR O QUADRO DE COMANDO CONECTANDO A BOMBA EXISTENTE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

14 - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO CONTEMPLANDO APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA.
O SERVIÇO DEVERÁ CONTEMPLAR:
USO DE COMPRESSOR, CAMINHÃO HIDRÁULICO OU ANDAIME PARA RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA E TUBULAÇÕES;
DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DA PARA ELÉTRICA LIGADO A BOMBA RETIRADA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

15 - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Descrição Detalhada: HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE 01 (UMA) CISTERNA COM 300M3, CONTEMPLANDO APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LIMPEZA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

16 - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Descrição Detalhada: HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE 01 (UMA) CISTERNA COM 200M3, CONTEMPLANDO APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LIMPEZA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

17 - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Descrição Detalhada: HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE 01 (UMA) CISTERNA COM 70M3, CONTEMPLANDO APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LIMPEZA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

18 - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Descrição Detalhada: HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE 01 (UMA) CISTERNA COM 40M3, CONTEMPLANDO APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LIMPEZA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

19 - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Descrição Detalhada: HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE 01 (UMA) CISTERNA COM 38M3, CONTEMPLANDO APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LIMPEZA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

20 - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Descrição Detalhada: HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE 01 (UMA) CISTERNA COM 20M3, CONTEMPLANDO APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LIMPEZA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

21 - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Descrição Detalhada: HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE 01 (UMA) CISTERNA COM 18M3, CONTEMPLANDO APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LIMPEZA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

22 - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Descrição Detalhada: HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE 01 (UMA) CISTERNA COM 5M3, CONTEMPLANDO APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LIMPEZA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

23 - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Descrição Detalhada: HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE 01 (UM) RESERVATÓRIO SUPERIOR DE ÁGUA FRIA DE POLIETILENO, FERRO OU FIBRA COM 1 M3 CADA, CONTEMPLANDO APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LIMPEZA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (50)

24 - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Descrição Detalhada: HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE 01 (UM) RESERVATÓRIO SUPERIOR DE ÁGUA FRIA DE POLIETILENO, FERRO OU FIBRA COM 1,5 M3 CADA, CONTEMPLANDO APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LIMPEZA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

25 - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Descrição Detalhada: HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE 01 (UM) RESERVATÓRIO SUPERIOR DE ÁGUA FRIA DE POLIETILENO, FERRO OU FIBRA COM 5 M3 CADA, CONTEMPLANDO APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LIMPEZA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (15)

26 - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Descrição Detalhada: HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE 01 (UM) RESERVATÓRIO SUPERIOR DE ÁGUA FRIA DE CONCRETO COM 400 M3 CADA, CONTEMPLANDO APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LIMPEZA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA. (CASTELO)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

27 - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Descrição Detalhada: HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE 01 (UM) RESERVATÓRIO SUPERIOR DE ÁGUA FRIA DE CONCRETO COM 30 M3 CADA, CONTEMPLANDO APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LIMPEZA E ANÁLISE FÍSICO- QUÍMICA DA ÁGUA. (RANCHO)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

28 - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Descrição Detalhada: HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE 01 (UM) RESERVATÓRIO SUPERIOR DE ÁGUA FRIA DE CONCRETO COM 27 M3 CADA, CONTEMPLANDO APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LIMPEZA E ANÁLISE FÍSICO- QUÍMICA DA ÁGUA. (HOTEL GRADUADOS)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

29 - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Descrição Detalhada: HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE 01 (UM) RESERVATÓRIO SUPERIOR DE ÁGUA FRIA DE CONCRETO COM 18 M3 CADA, CONTEMPLANDO APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LIMPEZA E ANÁLISE FÍSICO- QUÍMICA DA ÁGUA. (PELOTAO DE COMBATE A INCENDIO)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)