

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90067/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO,MONTAGEM,DESMONTAGEM,REMOÇÃO - (PAREDE , SISTEMAS)

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (EXCETO TUBULACAO FRIGORIGENA, CABEAMENTO ELETRICO, ISOLAMENTO TERMICO E TUBULACAO DE DRENAGEM). PRESTACAO DE SERVIÇO DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 9.000 BTUS, INCLUINDO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DEDICADO COMPATIVEL COM A CORRENTE NOMINAL DO EQUIPAMENTO, SISTEMA DE ATERRAMENTO CONFORME ABNT NBR 5410, SUPORTES, ELEMENTOS DE FIXACAO, MATERIAIS DE VEDACAO E ACABAMENTO, EXECUCAO DE VACUO NO SISTEMA, BRASAGEM COM PURGA DE NITROGENIO, TESTE DE ESTANQUEIDADE COM NITROGENIO SECO E TESTES DE FUNCIONAMENTO. A INSTALACAO COMPREENDE A APLICACAO DA TUBULACAO FRIGORIGENA, CABEAMENTO ELETRICO, ISOLAMENTO TERMICO E TUBULACAO DE DRENAGEM, OS QUAIS SAO FORNECIDOS E MEDIDOS POR ITENS ESPECIFICOS. OS SERVICOS OBSERVAM OS REQUISITOS DA NR-10, NR-06, ABNT NBR 5410 E DEMAIS NORMAS TECNICAS APLICAVEIS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	13
Quantidade Total:	13	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Valor Unitário (R\$):	464,45		
Unidade de Fornecimento:	SV		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (13)
Grupo: G1

2 - DRENO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOMBA DE DRENO COMPATIVEL COM APARELHO DE 9.000 BTUS, INCLUINDO ACESSORIOS E TESTES DE FUNCIONAMENTO, QUANDO APLICAVEL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	13
Quantidade Total:	13	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Valor Unitário (R\$):	1.121,59		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (13)
Grupo: G1

3 - TUBO COBRE

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBULACAO FRIGORIGENA EM COBRE PARA REFRIGERACAO, SEM COSTURA, DESOXIDADO E RECOZIDO, CONFORME ASTM B280 OU EQUIVALENTE, COMPOSTA POR LINHA DE LIQUIDO 1/4", ADEQUADA PARA APARELHOS DE 9.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	156
Quantidade Total:	156	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Valor Unitário (R\$):	92,42		
Unidade de Fornecimento:	METRO 0,00		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (156)
Grupo: G1

4 - TUBO COBRE

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBULACAO FRIGORIGENA EM COBRE PARA REFRIGERACAO, SEM COSTURA, DESOXIDADO E RECOZIDO, CONFORME ASTM B280 OU EQUIVALENTE, COMPOSTA POR LINHA DE GAS 3/8", ADEQUADA PARA APARELHOS DE 9.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 156

Quantidade Mínima Cotada: 156

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,42

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (156)

Grupo: G1

5 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR TIPO PP, 750V, 4 X 1,5 MM², ADEQUADO PARA APARELHOS DE 9.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78

Quantidade Mínima Cotada: 78

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,78

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (78)

Grupo: G1

6 - TUBO ISOLANTE

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBO ISOLANTE TERMICO EM ELASTOMERO FLEXIVEL OU POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA MINIMA DE 9 MM, COM PROTECAO UV OBRIGATORIA EM TRECHOS EXPOSTOS AO SOL, COMPATIVEL COM TUBULACAO DE 9.000 BTUS, MEDIDO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78

Quantidade Mínima Cotada: 78

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,47

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (78)

Grupo: G1

7 - TUBO HIDRÁULICO

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBO PVC PARA DRENAGEM DN20, COMPATIVEL COM TUBULACAO DE 9.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78

Quantidade Mínima Cotada: 78

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,92

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (78)

Grupo: G1

8 - AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO,MONTAGEM,DESMONTAGEM,REMOÇÃO - (PAREDE , SISTEMAS)

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (EXCETO TUBULACAO FRIGORIGENA, CABEAMENTO ELETRICO, ISOLAMENTO TERMICO E TUBULACAO DE DRENAGEM). PRESTACAO DE SERVIÇO DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, INCLUINDO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DEDICADO COMPATIVEL COM A CORRENTE NOMINAL DO EQUIPAMENTO, SISTEMA DE ATERRAMENTO CONFORME ABNT NBR 5410, SUPORTES, ELEMENTOS DE FIXACAO, MATERIAIS DE VEDACAO E ACABAMENTO, EXECUCAO DE VACUO NO SISTEMA, BRASAGEM COM PURGA DE NITROGENIO, TESTE DE ESTANQUEIDADE COM NITROGENIO SECO E TESTES DE FUNCIONAMENTO. A INSTALACAO COMPREENDE A APLICACAO DA TUBULACAO FRIGORIGENA, CABEAMENTO ELETRICO, ISOLAMENTO TERMICO E TUBULACAO DE DRENAGEM, OS QUAIS SAO FORNECIDOS E MEDIDOS POR ITENS ESPECIFICOS. OS SERVICOS OBSERVAM OS REQUISITOS DA NR-10, NR-06, ABNT NBR 5410 E DEMAIS NORMAS TECNICAS APLICAVEIS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 513,30

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (30)

Grupo: G2

9 - DRENO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOMBA DE DRENO COMPATIVEL COM APARELHO DE 12.000 BTUS, INCLUINDO ACESSORIOS E TESTES DE FUNCIONAMENTO, QUANDO APLICAVEL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.121,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (30)

Grupo: G2

10 - TUBO COBRE

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBULACAO FRIGORIGENA EM COBRE PARA REFRIGERACAO, SEM COSTURA, DESOXIDADO E RECOZIDO, CONFORME ASTM B280 OU EQUIVALENTE, COMPOSTA POR LINHA DE LIQUIDO 1/4", ADEQUADA PARA APARELHOS DE 12.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,42

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (360)

Grupo: G2

11 - TUBO COBRE

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBULACAO FRIGORIGENA EM COBRE PARA REFRIGERACAO, SEM COSTURA, DESOXIDADO E RECOZIDO, CONFORME ASTM B280 OU EQUIVALENTE, COMPOSTA POR LINHA DE GAS 3/8", ADEQUADA PARA APARELHOS DE 12.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,42

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (360)

Grupo: G2

12 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR TIPO PP, 750V, 4 X 1,5 MM², ADEQUADO PARA APARELHOS DE 12.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,78

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (180)

Grupo: G2

13 - TUBO ISOLANTE

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBO ISOLANTE TERMICO EM ELASTOMERO FLEXIVEL OU POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA MINIMA DE 9 MM, COM PROTECAO UV OBRIGATORIA EM TRECHOS EXPOSTOS AO SOL, COMPATIVEL COM TUBULACAO DE 12.000 BTUS, MEDIDO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,47

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (180)

Grupo: G2

14 - TUBO HIDRÁULICO

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBO PVC PARA DRENAGEM DN20, COMPATIVEL COM TUBULACAO DE 12.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,92

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (180)

Grupo: G2

15 - AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO,MONTAGEM,DESMONTAGEM,REMOÇÃO - (PAREDE , SISTEMAS)

Descrição Detalhada: SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (EXCETO TUBULACAO FRIGORIGENA, CABEAMENTO ELETRICO, ISOLAMENTO TERMICO E TUBULACAO DE DRENAGEM). PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 18.000 BTUS, INCLUINDO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DEDICADO COMPATIVEL COM A CORRENTE NOMINAL DO EQUIPAMENTO, SISTEMA DE ATERRAMENTO CONFORME ABNT NBR 5410, SUPORTES, ELEMENTOS DE FIXACAO, MATERIAIS DE VEDACAO E ACABAMENTO, EXECUCAO DE VACUO NO SISTEMA, BRASAGEM COM PURGA DE NITROGENIO, TESTE DE ESTANQUEIDADE COM NITROGENIO SECO E TESTES DE FUNCIONAMENTO. A INSTALACAO COMPREENDE A APLICACAO DA TUBULACAO FRIGORIGENA, CABEAMENTO ELETRICO, ISOLAMENTO TERMICO E TUBULACAO DE DRENAGEM, OS QUAIS SAO FORNECIDOS E MEDIDOS POR ITENS ESPECIFICOS. OS SERVICOS OBSERVAM OS REQUISITOS DA NR-10, NR-06, ABNT NBR 5410 E DEMAIS NORMAS TECNICAS APLICAVEIS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 595,00

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (20)

Grupo: G3

16 - DRENO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOMBA DE DRENO COMPATIVEL COM APARELHO DE 18.000 BTUS, INCLUINDO ACESSORIOS E TESTES DE FUNCIONAMENTO, QUANDO APLICAVEL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.121,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (20)

Grupo: G3

17 - TUBO COBRE

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBULACAO FRIGORIGENA EM COBRE PARA REFRIGERACAO, SEM COSTURA, DESOXIDADO E RECOZIDO, CONFORME ASTM B280 OU EQUIVALENTE, COMPOSTA POR LINHA DE LIQUIDO 1/4", ADEQUADA PARA APARELHOS DE 18.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,42

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (240)

Grupo: G3

18 - TUBO COBRE

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBULACAO FRIGORIGENA EM COBRE PARA REFRIGERACAO, SEM COSTURA, DESOXIDADO E RECOZIDO, CONFORME ASTM B280 OU EQUIVALENTE, COMPOSTA POR LINHA DE GAS 1/2", ADEQUADA PARA APARELHOS DE 18.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,42

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (240)

Grupo: G3

19 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR TIPO PP, 750V, 4 X 2,5 MM², ADEQUADO PARA APARELHOS DE 18.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,78

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (120)

Grupo: G3

20 - TUBO ISOLANTE

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBO ISOLANTE TERMICO EM ELASTOMERO FLEXIVEL OU POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA MINIMA DE 9 MM, COM PROTECAO UV OBRIGATORIA EM TRECHOS EXPOSTOS AO SOL, COMPATIVEL COM TUBULACAO DE 18.000 BTUS, MEDIDO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,47

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (120)

Grupo: G3

21 - TUBO HIDRÁULICO

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBO PVC PARA DRENAGEM DN20, COMPATIVEL COM TUBULACAO DE 18.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,92

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (120)

Grupo: G3

22 - AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO,MONTAGEM,DESMONTAGEM,REMOÇÃO - (PAREDE , SISTEMAS)

Descrição Detalhada: SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (EXCETO TUBULACAO FRIGORIGENA, CABEAMENTO ELETRICO, ISOLAMENTO TERMICO E TUBULACAO DE DRENAGEM). PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 24.000 BTUS, INCLUINDO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DEDICADO COMPATIVEL COM A CORRENTE NOMINAL DO EQUIPAMENTO, SISTEMA DE ATERRAMENTO CONFORME ABNT NBR 5410, SUPORTES, ELEMENTOS DE FIXACAO, MATERIAIS DE VEDACAO E ACABAMENTO, EXECUCAO DE VACUO NO SISTEMA, BRASAGEM COM PURGA DE NITROGENIO, TESTE DE ESTANQUEIDADE COM NITROGENIO SECO E TESTES DE FUNCIONAMENTO. A INSTALACAO COMPREENDE A APLICACAO DA TUBULACAO FRIGORIGENA, CABEAMENTO ELETRICO, ISOLAMENTO TERMICO E TUBULACAO DE DRENAGEM, OS QUAIS SAO FORNECIDOS E MEDIDOS POR ITENS ESPECIFICOS. OS SERVICOS OBSERVAM OS REQUISITOS DA NR-10, NR-06, ABNT NBR 5410 E DEMAIS NORMAS TECNICAS APLICAVEIS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 703,33

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (15)

Grupo: G4

23 - DRENO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOMBA DE DRENO COMPATIVEL COM APARELHO DE 24.000 BTUS, INCLUINDO ACESSORIOS E TESTES DE FUNCIONAMENTO, QUANDO APLICAVEL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.121,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (15)

Grupo: G4

24 - TUBO COBRE

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBULACAO FRIGORIGENA EM COBRE PARA REFRIGERACAO, SEM COSTURA, DESOXIDADO E RECOZIDO, CONFORME ASTM B280 OU EQUIVALENTE, COMPOSTA POR LINHA DE LIQUIDO 3/8", ADEQUADA PARA APARELHOS DE 24.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,42

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (180)

Grupo: G4

25 - TUBO COBRE

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBULACAO FRIGORIGENA EM COBRE PARA REFRIGERACAO, SEM COSTURA, DESOXIDADO E RECOZIDO, CONFORME ASTM B280 OU EQUIVALENTE, COMPOSTA POR LINHA GAS 5/8", ADEQUADA PARA APARELHOS DE 24.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,42

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (180)

Grupo: G4

26 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR TIPO PP, 750V, 4 X 2,5 MM², ADEQUADO PARA APARELHOS DE 24.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,78

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (90)

Grupo: G4

27 - TUBO ISOLANTE

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBO ISOLANTE TERMICO EM ELASTOMERO FLEXIVEL OU POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA MINIMA DE 10 MM, COMPATIVEL COM TUBULACAO DE 24.000 BTUS, COM PROTECAO UV OBRIGATORIA EM TRECHOS EXPOSTOS AO SOL, MEDIDO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,47

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (90)

Grupo: G4

28 - TUBO HIDRÁULICO

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBO PVC PARA DRENAGEM DN20, COMPATIVEL COM TUBULACAO DE 24.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,92

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (90)

Grupo: G4

29 - AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO,MONTAGEM,DESMONTAGEM,REMOÇÃO - (PAREDE , SISTEMAS)

Descrição Detalhada: SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (EXCETO TUBULACAO FRIGORIGENA, CABEAMENTO ELETRICO, ISOLAMENTO TERMICO E TUBULACAO DE DRENAGEM). PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 30.000 BTUS, INCLUINDO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DEDICADO COMPATIVEL COM A CORRENTE NOMINAL DO EQUIPAMENTO, SISTEMA DE ATERRAMENTO CONFORME ABNT NBR 5410, SUPORTES, ELEMENTOS DE FIXACAO, MATERIAIS DE VEDACAO E ACABAMENTO, EXECUCAO DE VACUO NO SISTEMA, BRASAGEM COM PURGA DE NITROGENIO, TESTE DE ESTANQUEIDADE COM NITROGENIO SECO E TESTES DE FUNCIONAMENTO. A INSTALACAO COMPREENDE A APLICACAO DA TUBULACAO FRIGORIGENA, CABEAMENTO ELETRICO, ISOLAMENTO TERMICO E TUBULACAO DE DRENAGEM, OS QUAIS SAO FORNECIDOS E MEDIDOS POR ITENS ESPECIFICOS. OS SERVICOS OBSERVAM OS REQUISITOS DA NR-10, NR-06, ABNT NBR 5410 E DEMAIS NORMAS TECNICAS APLICAVEIS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 732,00

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (26)

Grupo: G5

30 - DRENO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOMBA DE DRENO COMPATIVEL COM APARELHO DE 30.000 BTUS, INCLUINDO ACESSORIOS E TESTES DE FUNCIONAMENTO, QUANDO APLICAVEL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.121,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (26)

Grupo: G5

31 - TUBO COBRE

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBULACAO FRIGORIGENA EM COBRE PARA REFRIGERACAO, SEM COSTURA, DESOXIDADO E RECOZIDO, CONFORME ASTM B280 OU EQUIVALENTE, COMPOSTA POR LINHA DE LIQUIDO 3/8", ADEQUADA PARA APARELHOS DE 30.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 312

Quantidade Mínima Cotada: 312

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,42

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (312)

Grupo: G5

32 - TUBO COBRE

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBULACAO FRIGORIGENA EM COBRE PARA REFRIGERACAO, SEM COSTURA, DESOXIDADO E RECOZIDO, CONFORME ASTM B280 OU EQUIVALENTE, COMPOSTA POR LINHA DE GAS 5/8", ADEQUADA PARA APARELHOS DE 30.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 312

Quantidade Mínima Cotada: 312

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,42

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (312)

Grupo: G5

33 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR TIPO PP, 750V, 4 X 4 MM², ADEQUADO PARA APARELHOS DE 30.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 156

Quantidade Mínima Cotada: 156

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,78

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (156)

Grupo: G5

34 - TUBO ISOLANTE

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBO ISOLANTE TERMICO EM ELASTOMERO FLEXIVEL OU POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA MINIMA DE 10 MM, COMPATIVEL COM TUBULACAO DE 30.000 BTUS, COM PROTECAO UV OBRIGATORIA EM TRECHOS EXPOSTOS AO SOL, MEDIDO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 156

Quantidade Mínima Cotada: 156

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,47

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (156)

Grupo: G5

35 - TUBO HIDRÁULICO

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBO PVC PARA DRENAGEM DN20, COMPATIVEL COM TUBULACAO DE 30.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 156

Quantidade Mínima Cotada: 156

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,92

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (156)

Grupo: G5

36 - AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO,MONTAGEM,DESMONTAGEM,REMOÇÃO - (PAREDE , SISTEMAS)

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (EXCETO TUBULACAO FRIGORIGENA, CABEAMENTO ELETRICO, ISOLAMENTO TERMICO E TUBULACAO DE DRENAGEM). PRESTACAO DE SERVIÇO DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 36.000 BTUS, INCLUINDO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DEDICADO COMPATIVEL COM A CORRENTE NOMINAL DO EQUIPAMENTO, SISTEMA DE ATERRAMENTO CONFORME ABNT NBR 5410, SUPORTES, ELEMENTOS DE FIXACAO, MATERIAIS DE VEDACAO E ACABAMENTO, EXECUCAO DE VACUO NO SISTEMA, BRASAGEM COM PURGA DE NITROGENIO, TESTE DE ESTANQUEIDADE COM NITROGENIO SECO E TESTES DE FUNCIONAMENTO. A INSTALACAO COMPREENDE A APLICACAO DA TUBULACAO FRIGORIGENA, CABEAMENTO ELETRICO, ISOLAMENTO TERMICO E TUBULACAO DE DRENAGEM, OS QUAIS SAO FORNECIDOS E MEDIDOS POR ITENS ESPECIFICOS. OS SERVICOS OBSERVAM OS REQUISITOS DA NR-10, NR-06, ABNT NBR 5410 E DEMAIS NORMAS TECNICAS APLICAVEIS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 865,00

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (24)

Grupo: G6

37 - DRENO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOMBA DE DRENO COMPATIVEL COM APARELHO DE 36.000 BTUS, INCLUINDO ACESSORIOS E TESTES DE FUNCIONAMENTO, QUANDO APLICAVEL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.121,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (24)

Grupo: G6

38 - TUBO COBRE

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBULACAO FRIGORIGENA EM COBRE PARA REFRIGERACAO, SEM COSTURA, DESOXIDADO E RECOZIDO, CONFORME ASTM B280 OU EQUIVALENTE, COMPOSTA POR LINHA DE LIQUIDO 3/8", ADEQUADA PARA APARELHOS DE 36.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 288

Quantidade Mínima Cotada: 288

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,42

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (288)

Grupo: G6

39 - TUBO COBRE

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBULACAO FRIGORIGENA EM COBRE PARA REFRIGERACAO, SEM COSTURA, DESOXIDADO E RECOZIDO, CONFORME ASTM B280 OU EQUIVALENTE, COMPOSTA POR LINHA DE GAS 3/4", ADEQUADA PARA APARELHOS DE 36.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 288

Quantidade Mínima Cotada: 288

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,42

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (288)

Grupo: G6

40 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR TIPO PP, 750V, 4 X 4 MM², ADEQUADO PARA APARELHOS DE 36.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,78

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (144)

Grupo: G6

41 - TUBO ISOLANTE

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBO ISOLANTE TERMICO EM ELASTOMERO FLEXIVEL OU POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA MINIMA DE 10 MM, COMPATIVEL COM TUBULACAO DE 36.000 BTUS, COM PROTECAO UV OBRIGATORIA EM TRECHOS EXPOSTOS AO SOL, MEDIDO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,47

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (144)

Grupo: G6

42 - TUBO HIDRÁULICO

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBO PVC PARA DRENAGEM DN25, COMPATIVEL COM TUBULACAO DE 36.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,92

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (144)

Grupo: G6

43 - AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO,MONTAGEM,DESMONTAGEM,REMOÇÃO - (PAREDE , SISTEMAS)

Descrição Detalhada: SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (EXCETO TUBULACAO FRIGORIGENA, CABEAMENTO ELETRICO, ISOLAMENTO TERMICO E TUBULACAO DE DRENAGEM). PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 58.000 / 60.000 BTUS, INCLUINDO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DEDICADO COMPATIVEL COM A CORRENTE NOMINAL DO EQUIPAMENTO, SISTEMA DE ATERRAMENTO CONFORME ABNT NBR 5410, SUPORTES, ELEMENTOS DE FIXACAO, MATERIAIS DE VEDACAO E ACABAMENTO, EXECUCAO DE VACUO NO SISTEMA, BRASAGEM COM PURGA DE NITROGENIO, TESTE DE ESTANQUEIDADE COM NITROGENIO SECO E TESTES DE FUNCIONAMENTO. A INSTALACAO COMPREENDE A APLICACAO DA TUBULACAO FRIGORIGENA, CABEAMENTO ELETRICO, ISOLAMENTO TERMICO E TUBULACAO DE DRENAGEM, OS QUAIS SAO FORNECIDOS E MEDIDOS POR ITENS ESPECIFICOS. OS SERVICOS OBSERVAM OS REQUISITOS DA NR-10, NR-06, ABNT NBR 5410 E DEMAIS NORMAS TECNICAS APLICAVEIS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.010,00

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (42)

Grupo: G7

44 - DRENO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOMBA DE DRENO COMPATIVEL COM APARELHO DE 58.000 / 60.000 BTUS, INCLUINDO ACESSORIOS E TESTES DE FUNCIONAMENTO, QUANDO APLICAVEL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.121,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (42)

Grupo: G7

45 - TUBO COBRE

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBULACAO FRIGORIGENA EM COBRE PARA REFRIGERACAO, SEM COSTURA, DESOXIDADO E RECOZIDO, CONFORME ASTM B280 OU EQUIVALENTE, COMPOSTA POR LINHA DE LIQUIDO 3/8", ADEQUADA PARA APARELHOS DE 58.000 / 60.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 504

Quantidade Mínima Cotada: 504

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,42

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (504)

Grupo: G7

46 - TUBO COBRE

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBULACAO FRIGORIGENA EM COBRE PARA REFRIGERACAO, SEM COSTURA, DESOXIDADO E RECOZIDO, CONFORME ASTM B280 OU EQUIVALENTE, COMPOSTA POR LINHA DE GAS 7/8", ADEQUADA PARA APARELHOS DE 58.000 / 60.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 504

Quantidade Mínima Cotada: 504

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,42

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (504)

Grupo: G7

47 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR TIPO PP, 750V, 4 X 6 MM², ADEQUADO PARA APARELHOS DE 58.000 / 60.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 252

Quantidade Mínima Cotada: 252

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,78

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (252)

Grupo: G7

48 - TUBO ISOLANTE

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBO ISOLANTE TERMICO EM ELASTOMERO FLEXIVEL OU POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA MINIMA DE 10 MM, COMPATIVEL COM TUBULACAO DE 58.000 / 60.000 BTUS, COM PROTECAO UV OBRIGATORIA EM TRECHOS EXPOSTOS AO SOL, MEDIDO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 252

Quantidade Mínima Cotada: 252

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,47

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (252)

Grupo: G7

49 - TUBO HIDRÁULICO

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBO PVC PARA DRENAGEM DN25, COMPATIVEL COM TUBULACAO DE 58.000 / 60.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 252

Quantidade Mínima Cotada: 252

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,92

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (252)

Grupo: G7

50 - AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO,MONTAGEM,DESMONTAGEM,REMOÇÃO - (PAREDE , SISTEMAS)

Descrição Detalhada: SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (EXCETO TUBULACAO FRIGORIGENA, CABEAMENTO ELETRICO, ISOLAMENTO TERMICO E TUBULACAO DE DRENAGEM). PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, INCLUINDO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DEDICADO COMPATIVEL COM A CORRENTE NOMINAL DO EQUIPAMENTO, SISTEMA DE ATERRAMENTO CONFORME ABNT NBR 5410, SUPORTES, ELEMENTOS DE FIXACAO, MATERIAIS DE VEDACAO E ACABAMENTO, EXECUCAO DE VACUO NO SISTEMA, BRASAGEM COM PURGA DE NITROGENIO, TESTE DE ESTANQUEIDADE COM NITROGENIO SECO E TESTES DE FUNCIONAMENTO. A INSTALACAO COMPREENDE A APLICACAO DA TUBULACAO FRIGORIGENA, CABEAMENTO ELETRICO, ISOLAMENTO TERMICO E TUBULACAO DE DRENAGEM, OS QUAIS SAO FORNECIDOS E MEDIDOS POR ITENS ESPECIFICOS. INCLUI EXECUCAO DE SERVICOS EM ALTURA ELEVADA, EM EDIFICACAO SEM VARANDA, CONTEMPLANDO UTILIZACAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA, CAMINHAO PARA ICAMENTO, EQUIPAMENTOS DE ACESSO, EPIS E DEMAIS MEDIDAS DE SEGURANCA NECESSARIAS, EM CONFORMIDADE COM A NR-35, NR-10, NR-06, ABNT NBR 5410 E DEMAIS NORMAS APLICAVEIS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 670,00

Unidade de Fornecimento: SV

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (60)

Grupo: G8

51 - DRENO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOMBA DE DRENO COMPATIVEL COM APARELHO DE 12.000 BTUS, INCLUINDO ACESSORIOS E TESTES DE FUNCIONAMENTO, QUANDO APLICAVEL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.121,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (60)

Grupo: G8

52 - TUBO COBRE

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBULACAO FRIGORIGENA EM COBRE PARA REFRIGERACAO, SEM COSTURA, DESOXIDADO E RECOZIDO, CONFORME ASTM B280 OU EQUIVALENTE, COMPOSTA POR LINHA DE LIQUIDO 1/4", ADEQUADA PARA APARELHOS DE 12.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 720

Quantidade Mínima Cotada: 720

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,42

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (720)

Grupo: G8

53 - TUBO COBRE

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBULACAO FRIGORIGENA EM COBRE PARA REFRIGERACAO, SEM COSTURA, DESOXIDADO E RECOZIDO, CONFORME ASTM B280 OU EQUIVALENTE, COMPOSTA POR LINHA DE GAS 3/8", ADEQUADA PARA APARELHOS DE 12.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 720

Quantidade Mínima Cotada: 720

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,42

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (720)

Grupo: G8

54 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR TIPO PP, 750V, 4 X 1,5 MM², ADEQUADO PARA APARELHOS DE 12.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,78

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (360)

Grupo: G8

55 - TUBO ISOLANTE

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBO ISOLANTE TERMICO EM ELASTOMERO FLEXIVEL OU POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA MINIMA DE 9 MM, COMPATIVEL COM TUBULACAO DE 12.000 BTUS, COM PROTECAO UV OBRIGATORIA EM TRECHOS EXPOSTOS AO SOL, MEDIDO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,47

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (360)

Grupo: G8

56 - TUBO HIDRÁULICO

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO DE TUBO PVC PARA DRENAGEM DN20, COMPATIVEL COM TUBULACAO DE 12.000 BTUS, COM MEDICAO POR METRO LINEAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,92

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (360)

Grupo: G8

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO,MONTAGEM,DESMONTAGEM, REMOÇÃO - (PAREDE , SISTEMAS)	13	SV
2	DRENO AR CONDICIONADO	13	UNIDADE 0,00
3	TUBO COBRE	156	METRO 0,00
4	TUBO COBRE	156	METRO 0,00
5	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	78	METRO 0,00
6	TUBO ISOLANTE	78	METRO 0,00
7	TUBO HIDRÁULICO	78	METRO 0,00

Grupo 2

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO,MONTAGEM,DESMONTAGEM, REMOÇÃO - (PAREDE , SISTEMAS)	30	SV
9	DRENO AR CONDICIONADO	30	UNIDADE 0,00
10	TUBO COBRE	360	METRO 0,00
11	TUBO COBRE	360	METRO 0,00
12	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	180	METRO 0,00
13	TUBO ISOLANTE	180	METRO 0,00
14	TUBO HIDRÁULICO	180	METRO 0,00

Grupo 3

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO,MONTAGEM,DESMONTAGEM, REMOÇÃO - (PAREDE , SISTEMAS)	20	SV
16	DRENO AR CONDICIONADO	20	UNIDADE 0,00
17	TUBO COBRE	240	METRO 0,00
18	TUBO COBRE	240	METRO 0,00
19	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	120	METRO 0,00
20	TUBO ISOLANTE	120	METRO 0,00
21	TUBO HIDRÁULICO	120	METRO 0,00

Grupo 4 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
22	AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO,MONTAGEM,DESMONTAGEM, REMOÇÃO - (PAREDE , SISTEMAS)	15	SV
23	DRENO AR CONDICIONADO	15	UNIDADE 0,00
24	TUBO COBRE	180	METRO 0,00
25	TUBO COBRE	180	METRO 0,00
26	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	90	METRO 0,00
27	TUBO ISOLANTE	90	METRO 0,00
28	TUBO HIDRÁULICO	90	METRO 0,00

Grupo 5

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
29	AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO,MONTAGEM,DESMONTAGEM, REMOÇÃO - (PAREDE , SISTEMAS)	26	SV
30	DRENO AR CONDICIONADO	26	UNIDADE 0,00

31	TUBO COBRE	312	METRO 0,00
32	TUBO COBRE	312	METRO 0,00
33	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	156	METRO 0,00
34	TUBO ISOLANTE	156	METRO 0,00
35	TUBO HIDRÁULICO	156	METRO 0,00

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
36	AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO,MONTAGEM,DESMONTAGEM, REMOÇÃO - (PAREDE , SISTEMAS)	24	SV
37	DRENO AR CONDICIONADO	24	UNIDADE 0,00
38	TUBO COBRE	288	METRO 0,00
39	TUBO COBRE	288	METRO 0,00
40	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	144	METRO 0,00
41	TUBO ISOLANTE	144	METRO 0,00
42	TUBO HIDRÁULICO	144	METRO 0,00

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
43	AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO,MONTAGEM,DESMONTAGEM, REMOÇÃO - (PAREDE , SISTEMAS)	42	SV
44	DRENO AR CONDICIONADO	42	UNIDADE 0,00
45	TUBO COBRE	504	METRO 0,00
46	TUBO COBRE	504	METRO 0,00
47	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	252	METRO 0,00
48	TUBO ISOLANTE	252	METRO 0,00
49	TUBO HIDRÁULICO	252	METRO 0,00

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
50	AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO,MONTAGEM,DESMONTAGEM, REMOÇÃO - (PAREDE , SISTEMAS)	60	SV
51	DRENO AR CONDICIONADO	60	UNIDADE 0,00
52	TUBO COBRE	720	METRO 0,00
53	TUBO COBRE	720	METRO 0,00
54	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	360	METRO 0,00
55	TUBO ISOLANTE	360	METRO 0,00
56	TUBO HIDRÁULICO	360	METRO 0,00