

**Anexo A – Ações Relativas às Manutenções dos Sistemas SDAI, SDACI-T e SDACI-P,
no Âmbito do SISCEAB**

Atividade	Periodicidade	Tipo	Nível	Responsabilidade
Controle do sistema: <i>check</i> de supervisão, alarmes, problemas, supervisão de falhas, falha de energia (tensão AC/DC), dentre outros. Ferramenta utilizada: <i>software</i> de supervisão.	Diária	Preventiva	Orgânico	Operadores do Centro de monitoração
Inspeção visual da central de detecção e dos equipamentos periféricos referentes a danos mecânicos ou infiltração de umidade.	Semanal	Preventiva	Orgânico	Operadores do Centro de monitoração
Verificação do correto posicionamento dos carrinhos de extintores e das mangueiras de incêndio; verificação do lacre e da carga dos extintores, providenciando sua regularização imediata sempre que necessário.	Mensal	Preventiva	Orgânico	Operadores do Centro de monitoração
Inspeção visual dos sistemas (central de detecção, detectores, cilindros de gás, mangueiras, ampolas, sirenes, lâmpadas etc.) no que se refere a dano, obstrução, alteração de posição etc.	Mensal	Preventiva	Orgânico	Operadores do Centro de monitoração
Simulação de operação: ensaio funcional dos detectores, acionadores manuais, alarmes sonoros, alarmes visuais.	Trimestral	Preventiva	Base	Divisão/Seção Técnica
Teste de envio e recebimento de eventos.	Trimestral	Preventiva	Base	Divisão/Seção Técnica
Verificação da sinalização de emergência: saída de emergência, corredores, outros.	Trimestral	Preventiva	Base	Divisão/Seção Técnica

Continuação do Anexo A – Ações Relativas às Manutenções dos Sistemas SDAI, SDACI-T e SDACI-P, no Âmbito do SISCEAB

Atividade	Periodicidade	Tipo	Nível	Responsabilidade
Ensaio funcional dos detectores com o uso de <i>sprays</i> simuladores de fumaça – por amostragem.	Semestral	Preventiva	Base	Divisão/Seção Técnica
Teste de energia de emergência.	Semestral	Preventiva	Base	Divisão/Seção Técnica
Controle de <i>damper</i> , energia, <i>shutdown</i> , <i>fan control</i> , desbloqueio de portas por meio de simulação de sinais.	Semestral	Preventiva	Base	Divisão/Seção Técnica
Limpeza de sensores: retirada dos sensores e ventilação da câmara do dispositivo conforme norma do fabricante.	Anual	Preventiva	Orgânico	Operadores do Centro de monitoração
Teste hidrostático de cilindros.	Quinquenal	Preventiva	Base	Divisão/Seção Técnica
Recarga de gás.	Por demanda	Corretiva	Base	Divisão/Seção Técnica/PAME-RJ
Verificação das baterias.	Bienal	Preventiva	Base	Divisão/Seção Técnica/PAME-RJ



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	AnexoA3: Anexo A da ICA 92-19
Data/Hora de Criação:	10/11/2025 19:51:31
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	472cf48aa3f46f760f2e53c2c5f83aa0
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap IANG DA SILVA AQUINO no dia 10/11/2025 às 17:23:49 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten ADRIANA NINOMIYA MALTA RIBEIRO no dia 13/11/2025 às 09:50:56 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major JOÃO FELIPE BUENAGA CAVALCANTI no dia 13/11/2025 às 10:19:21 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap IANG DA SILVA AQUINO no dia 13/11/2025 às 10:22:20 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major ANDRÉIA SIMONE NEVES FERREIRA TAVARES no dia 22/12/2025 às 12:20:34 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel JOSÉ EVÂNIO GUEDES JUNIOR no dia 23/12/2025 às 10:45:17 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO