



Comissão Regional de Obras / 2

Responsável: 2º Ten URUGA

Telefone: (11) 3273-2953

Departamento: Sec Tec



Relatório de Especificação Técnica: Terrômetro

Relatório gerado no dia 03/06/2026 15:39:48 (IP: 177.8.84.135)

Resultado

Termos de Especificação:

- > TERROMETRO
- > FREQUENCIA OPERACAO: 1470 HZ
- > TIPO: DIGITAL
- > CARACTERISTICAS ADICIONAIS: NIVEL DE PROTECAO IP54
- > CABOS
- > ACESSORIOS: ESTACAS
- > MARRETA
- > EXTRATOR
- > MALETA
- > ALIMENTACAO: BATERIA RECARREGAVEL
- > FAIXA DE MEDICAO: 0,01 A 20 OHM

Marcas de Referência:

HITEC, MINIPA

Local de Entrega:

São Paulo - SP

Quantidade:

2

Características Complementares:


Certificação CAT IV 100V

Justificativa de Contratação:

CatMats:

609224

Terrômetro - Tipo: Digital | Frequência Operação: 1470 HZ | Características Adicionais: Nivel De Protecáo Ip54 | Acessórios: Estacas, Cabos, Marreta, Extrator, Maleta | Alimentação: Bateria Recarregável | Faixa De Medição: 0,01 A 20 OHM



Parâmetros da Pesquisa

Termo Inicial: Terrômetro

Tipos de Unidades Selecionadas: UNIDADE

