



MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

COLÉGIO MILITAR DE BELÉM

(Colégio General Hilário Maximiano Antunes Gurjão)

ANEXO VI.1 - CHECK-LIST DE ENTREGA E ACEITE – Índice de Medição de Resultados

PE SRP Nº 27/2026

IMR - ITEM 01 - ISOLAMENTO ACÚSTICO - BANDA DE MÚSICA

UASG 160218 - Pregão SRP 27/2026 - Processo 65311.003793/2026-06

QTD MÍNIMA POR OS: 01 serviço completo - Fundamento: Art. 82, §1º Lei 14.133/21 c/c Art. 15 Decreto 11.462/23

NORMAS: NBR 10152, NBR 12179, NR-17, NR-35, TR 36/2026 item 5.1.2 a)CHECK-LIST DE ENTREGA, INSTALAÇÃO E ACEITE - TR item 7.1 e 7.2.

Nº	CRITÉRIO DE ACEITE	CONFORME?	TIPO DE FALTA	GLOSA / AÇÃO	AÇÃO CORRETIVA / PRAZO	BASE
1	Medição in loco em 72h após OS com croqui assinado pelo Fiscal	☐ SIM ☐ NÃO ☐ NA	Leve	2%	Medir em 24h	TR 5.1.2 a)
2	ART/RRT + Projeto simplificado entregue	☐ SIM ☐ NÃO ☐ NA	Grave	Impede aceite – 0%	Apresentar em 24h e paralisar obra	TR 9.38.1
3	Material: lã de rocha 50mm + lã PET + drywall ST/RU + janela acústica 7,70m² + porta antirruído 3,38m² + cortina acústica	☐ SIM ☐ NÃO ☐ NA	Gravíssima	100% + OS recusada, refazer	Remover e instalar correto em 72h	ETP 5.2
4	Execução com EPI/EPC NR-35/NR-6 e isolamento área com fita zebreada	☐ SIM ☐ NÃO ☐ NA	Grave	30% + 10% + sanção	Corrigir imediatamente	NR-35
5	Laudo de desempenho acústico atenuação	☐ SIM ☐ NÃO ☐ NA	Grave	30% retenção até entrega	Entregar laudo em 72h	NBR 10152

	mínima 35dB conforme NBR 10152/12179					
6	Acabamento, vedação, limpeza final + MTR destinação resíduos	☐ SIM ☐ ☐ NÃO ☐ NA	Leve	2%	Limpar + MTR 48h	ETP 15
7	Prazo OS 10 dias úteis / Garantia 12 meses	☐ SIM ☐ ☐ NÃO ☐ NA	Média	1% ao dia + 10% , negar garantia	Cumprir em 48h	TR 5.7

CLASSIFICAÇÃO DA FALHA E GLOSA (para todos os itens do pregão):

LEVE (2%) = Desvio que não compromete uso. Ex: falta de foto, embalagem. Ação: Advertência + corrigir 48h corridas.

MÉDIA (10%) = Compromete qualidade/conforto/funcionamento. Ex: persiana travando, vidro fora de prumo 3mm. Ação: Notificação + refazer 72h às expensas.

GRAVE (30% + retenção) = Impede uso, descumpre norma NBR/RDC/INMETRO ou KIT incompleto. Ex: sem ART, sem PGRSS, sem laudo 35dB. Ação: OS suspensa + correção 24h (saúde/lavanderia) ou 72h (engenharia) + multa.

GRAVÍSSIMA (100% + OS RECUSADA) = Risco saúde/segurança, quebra LGPD, vidro comum sem têmpera, >3 falhas ou atraso >10 dias. Ação: Rescisão da OS + sanção art.156 Lei 14.133/21 + SICAF/CEIS.

Data/Hora:

Pela CONTRATADA:

____/____/____ : ____

Nome e Assinatura

Data/Hora:

Pela FISCALIZAÇÃO:

____/____/____ : ____

Nome, Posto/Grad e Ass