


(59498 W)

(59498 W)



 DPS
275 V - 80 KA



Consumo (W)	Equipamento	Tempo (h)
(1000 W)	15 (Tomadas Cozinha Dietética)	R
(1300 W)	16 (Carrinho Térmico)	R
(1500 W)	17 (Microondas)	T
(5000 W)	18 (Forno Cozinha)	R
(2000 W)	19 (Liquidificador Industrial Cozinha)	R
(3200 W)	20 (Exaustores Cozinha e Cozinha Dietética)	T
(1500 W)	21 (Câmara Fria)	R+S+T
(2500 W)	22 (Quentuxa/Máquina de Gelo)	R
(800 W)	23 (Tomadas Massas)	R
(1000 W)	24 (Tomadas Legumes)	R
(1000 W)	25 (Tomadas Carnes)	R
(244 W)	26 (Iluminação Cozinha/Circulação/Massas/Legumes)	R
(204 W)	27 (Iluminação Cozinha Dietética/Circulação)	S
(136 W)	28 (Iluminação Carnes/Câmara/Deposito 2 Dias/Deposito Temp.)	S
(6500 W)	30 (Ar Condicionado Cozinha)	R+S+T
(3160 W)	31 (Ar condicionado Depósito de Gêneros)	T
(4000 W)	32 (Pass Trough)	S
(800 W)	33 (Tomadas Depositos 2 Dias)	R
(1600 W)	34 (Tomadas Circulação/Depósito de Gêneros)	T
(3700 W)	37 (Elevador de Cargas)	R+S+T
(6500 W)	38 (Ar Condicionado Cozinha Dietética)	R+S+T
(3160 W)	47 (Ar Condicionado Carne)	S
(1200 W)	48 (Tomadas Cozinha Melhorias)	T
(2494 W)	52 (Ar Condicionado Dep 2 Dias)	R+T
(5000 W)	54 (Forno Cozinha 2)	S

QUADRO DE MODIFICAÇÕES				
L	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.	VISTO
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				
H				
OBSERVAÇÕES				
MB EB DEC DOM		ANO	Nº OPUS	FOLHA
RTSM		2025		07/09
OM		LOCAL		
HGE SM		SANTA MARIA-RS		
OBRA ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DO APROVISIONAMENTO				DATA
PRANCHA UNIFILAR QD5				12/09/2025
				DIM
AUTOR				DESENHISTA
Projetista				Metros
1º Ten Melo - Engº Eletricista - CREA RS 225189				Al Keiji - Engº Eletricista
CH. SEQ. TEC.			VISTO CH RTSM	ESCALA
LUIS ALFREDO VENTORINI- Cel				SEM ESCALA