

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Manutenção/Operação de Estação de Tratamento de Água

Descrição Detalhada: Readequação na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Pelotão Especial de Fronteira (PEF) de Forte Coimbra com a instalação e fornecimento de 03 (três) bombas dosadoras eletromagnéticas de 5.0 l/h 7.0 bar, instalação e fornecimento de areia e carvão e antracito para filtro (vb), fornecimento e instalação de 01 (uma) bomba centrífuga multi estágio de 5 cv, fornecimento e instalação de 1 (uma) bomba centrífuga multi estágio de 5 cv para retrolavagem, fornecimento de pintura para floculador e filtro (vb), fornecimento de mão de obra de pintura para flocodencador e filtro (vb), fornecimento e instalação de quadro de comando completo e fornecimento, instalação de 04 (quatro) reservatórios de 50 litros para produtos químicos e demais ajustes e reparos que forem necessários a fim de atender integralmente às exigências legais e aos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888 /2021.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102.339,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Corumbá/MS (1)

2 - Manutenção/Operação de Estação de Tratamento de Água

Descrição Detalhada: Readequação na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Pelotão Especial de Fronteira com (PEF) de Porto Índio vazão de 2.000 litros por hora, abrangendo o sistema completo com a instalação de tubulação para água potável em PVC roscável DN 1", o qual deve suportar pressão de 7,5 kgf/cm² e deve interligar a ETA ao reservatório elevado existente, tipo taça ao lado da ETA, instalação e fornecimento de conjunto motobomba com vazão mínima de trabalho de 2.000 l/h a 25mca, fornecimento e instalação de 03 (três) bombas dosadoras eletromagnéticas com vazão de 0 a 5 l/h ou superior, 7.0 bar de pressão, instalação e fornecimento de tubulação para descarte de lodo em PVC roscável DN 11/2, onde deve interligar a ETA até o ponto de descarte do lodo, fornecimento de pintura para floculador e filtro (vb), fornecimento de mão de obra de pintura para flocodencador e filtro (vb), fornecimento e instalação de motobomba para retrolavagem do filtro de 1 cv, instalação e fornecimento de quadro de comando contendo: caixa estanque para quadro de comando medindo 350mm x 250mm x 200mm, com disjuntor tripolar geral trifásico 220 v,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78.339,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Corumbá/MS (1)

3 - Manutenção/Operação de Estação de Tratamento de Água

Descrição Detalhada: Readequação na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Destacamento de com vazão Porto Morrinho de 2.000 litros por hora, abrangendo o sistema completo com a instalação de tubulação para água potável em PVC roscável DN 1", o qual deve suportar pressão de 7,5 kgf/cm² e deve interligar a ETA ao reservatório elevado existente, tipo taça ao lado da ETA, instalação e fornecimento de conjunto motobomba com vazão mínima de trabalho de 2.000 l/h a 25mca, fornecimento e instalação de 03 (três) bombas dosadoras eletromagnéticas com vazão de 0 a 5 l/h ou superior, 7.0 bar de pressão, instalação e fornecimento de tubulação para descarte de lodo em PVC roscável DN 11/2, onde deve interligar a ETA até o ponto de descarte do lodo, fornecimento de pintura para floculador e filtro (vb), fornecimento de mão de obra de pintura para flocodencador e filtro (vb), fornecimento e instalação de motobomba para retrolavagem do filtro de 1 cv, instalação e fornecimento de quadro de comando contendo: caixa estanque para quadro de comando medindo 350mm x 250mm x 200mm, com disjuntor tripolar geral trifásico 220 v, partida direta, chave seccionadora para bloqueio de manutenção,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78.339,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Corumbá/MS (1)

4 - Manutenção/Operação de Estação de Tratamento de Água

Descrição Detalhada: Readequação na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Pelotão Especial de Fronteira de Barraco Branco (2ª Cia Fron - Porto com vazão de Murtinho-MS) 2.000 litros por hora, abrangendo o sistema completo com a instalação de tubulação para água potável em PVC roscável DN 1", o qual deve suportar pressão de 7,5 kgf/cm² e deve interligar a ETA ao reservatório elevado existente, tipo taça ao lado da ETA, instalação e fornecimento de conjunto motobomba com vazão mínima de trabalho de 2.000 l/h a 25mca, fornecimento e instalação de 03 (três) bombas dosadoras eletromagnéticas com vazão de 0 a 5 l/h ou superior, 7.0 bar de pressão, instalação e fornecimento de tubulação para descarte de lodo em PVC roscável DN 1 1/2, onde deve interligar a ETA até o ponto de descarte do lodo, fornecimento de pintura para floculador e filtro (vb), fornecimento de mão de obra de pintura para flocodencador e filtro (vb), fornecimento e instalação de motobomba para retrolavagem do filtro de 1 cv, instalação e fornecimento de quadro de comando contendo: caixa estanque para quadro de comando medindo 350mm x 250mm x 200mm, com disjuntor tripolar geral trifásico 220 v, partida direta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78.339,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Murtinho/MS (1)