ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - 3º BBM
COMPANHIA ESPECIAL DE BOMBEIRO MILITAR
SETOR DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO – PPCI N.º 8496/1

Certificamos que o PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO da edificação/área de risco de incêndio:

Nome/Razão Social: MINISTÉRIO DA FAZENDA

Nome Fantasia: DELEGACIA DA RFB DE PELOTAS

CNPJ: 00.394.460/0149-59

Ocupações: D1 - Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios

Classificação quanto à carga de incêndio: II - Acima de 300 até 1.200 - Risco Médio

Área: 3864.74 m²

Altura Ascendente: 0.00 m Altura Descendente: 11.56 m

Endereço: Rua Professor Araújo, 216

Bairro: CENTRO

Cidade: Pelotas

Foi analisado e aprovado em conformidade com a legislação, RTCBMRS e normas técnicas vigentes.

* Sistema de hidratante deve possuir quantidade e diâmetro das saídas em cada tomada conforme NBR 13.714/2000, visto responsável técnico não ter demonstrado em planta.

Pelotas, 19 de outubro de 2019

Este documento previsto na legislação foi gerado eletronicamente e pode ter a autenticidade validada pela chave de acesso abaixo, através do menu Consulta no endereço http://sisbom.cbm.rs.gov.br/msci/ ou por meio do QRCode disposto acima. - Código de validação: i50649065 - 8288 - 21925305

OBSERVAÇÃO: Este Certificado de Aprovação não possui validade para a obtenção do habite-se ou funcionamento da edificação ou área de risco de incêndio junto à Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos e privados.

"O Incêndio ocorre onde a prevenção falha."