

Anexo II — Especificações Técnicas Resumidas dos Itens

As especificações abaixo são mínimas. A contratada poderá ofertar soluções tecnicamente superiores, desde que mantido ou superado o nível de proteção balística exigido.

Item 1 — Revestimento em alvenaria (m²)

- Chapas de aço carbono balístico — espessura mínima para nível III ABNT NBR 15000:2005;
- Fixação por buchas de nylon + parafusos ou método superior;
- Solda elétrica entre chapas após fixação;
- Acabamento: massa de poliéster + primer anticorrosivo + pintura conforme MIV PRF.

Item 2 — Janela blindada (m²)

- Vidro multilaminado PVB autoclavagem — mínimo 56mm — nível III;
- Perfis de aço carbono soldados MIG;
- Película antiestilhaço tonalidade mínima G5;
- Borrachas EPDM para vedação e calços de silicone/nylon.

Item 3 — Porta blindada (un)

- Aço carbono soldado + longarinas anti-arrombamento internas;
- Batente mínimo 150mm + aba sobreposta (over lap);
- Visor: vidro multilaminado nível III — 40cm × 30cm;
- Fechadura: mínimo 4 pinos móveis + 2 pinos fixos (bolt) + cilindro europerfil blindado;
- Entrega mínima: 5 cópias de chave.

Item 4 — Intercomunicador (un)

- Microfone tipo gooseneck; haste metálica flexível;
- Módulo interno com controles de volume independentes (interno/externo);

- Saída para gravação; fonte bivolt; compatível com blindagem instalada.

Item 5 — Passa-documentos blindado (un)

- Dimensões mínimas: 35cm × 25cm × 5cm (larg × prof × alt);
- Chapa dupla de aço carbono balístico soldada — nível III;
- Acabamento fosfatizante + primer + pintura conforme MIV PRF.