DELEG.CAPITANIA PORTOS DO EST.SC EM LAGUNA

Documento de Formalização da Demanda 115/2026

Número do Documento de Formalização da Demanda: 115/2026

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
DEL-30 Divisão de Apoio	23/11/2026 00:00	785341	FELIPE MEDEIROS VIEIRA

Descrição sucinta do objeto

Aquisição de Material Elétrico para reparo no RFSM

2. Justificativa de Necessidade

O material será utilizado para reparo no sistema elétrico dos PNRs que compõe o RFSM.

Aquisição de cabos para manutenção nos PNR do RFSM, a fim de fazer uma revitalização do sistema elétrico.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R$)	Val. total (R$)
1	FIOS E CABOS ELÉTRICOS	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESP. ISOLACAO 0,80, DIÂMETRO COBERTURA 0,8, CLASSE ENCORDOAMENTO: 5, COR DA COBERTURA: PRETA, FORMAÇÃO DO CABO: 2 X 1, MATERIAL COBERTURA: PIREVINIL, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC, SEÇÃO NOMINAL: 1,5, TENSÃO ISOLAMENTO: 750, TIPO: PP, TÊMPERA CONDUTOR: MOLE **Unidade de fornecimento:** Rolo	1,00	683,00	683,00
2	Fios e cabos elétricos	Cabo Elétrico Flexível	características adicionais: esp. isolacao 0,80, diâmetro cobertura 0,8, classe encordoamento: 5, cor da cobertura: preta, formação do cabo: 2 x 1, material cobertura: pirevinil, material do condutor: cobre, material isolamento: pvc, seção nominal: 1,5, tensão isolamento: 750, tipo: pp, têmpera condutor: mole **Unidade de fornecimento:** Rolo	1,00	435,00	435,00
3	Fios e cabos elétricos	Cabo Elétrico Flexível	aplicação: instalação elétrica, bitola: 1,5, cor da cobertura: azul, cor da isolação: cinza, formação do cabo: 1 x 1,5, material do condutor: cobre eletrolítico nú, material isolamento: pvc anti-chama, normas técnicas: nbr 5410, nbr 7286, nbr nm 280, seção nominal: 1,5, tensão isolamento: 720, tipo: anti-chama, têmpera condutor: mole classe 5 **Unidade de fornecimento:** Rolo	2,00	174,00	348,00
4	Fios e cabos elétricos	Cabo Elétrico Flexível	aplicação: instalação elétrica, bitola: 2,5, cor da cobertura: preta, cor da isolação: preta, formação do cabo: 1 x 2,5, material do condutor: cobre eletrolítico nú, material isolamento: pvc anti-chama, normas técnicas: nbr 5410, nbr 7286, nbr nm 280, seção nominal: 2,5, tensão isolamento: 720, tipo: anti-chama, têmpera condutor: mole classe 5 **Unidade de fornecimento:** Rolo	2,00	277,00	554,00

3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado digitalmente
gov.br
FELIPE MEDEIROS VIEIRA
Data: 11/11/2026 14:57:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FELIPE MEDEIROS VIEIRA

Responsável pela contratação direta

AMANDA FRASCINO PARANHOS:05465385766

Assinado de forma digital por AMANDA FRASCINO PARANHOS:05465385766
Dados: 2026.11.11 16:28:02 -03'00'

AMANDA FRASCINO PARANHOS

Autoridade competente

5. Acompanhamento

Id	Acompanhamento	Responsável	Data
1	PCA 2026 as Forças Armadas eram isentas	FELIPE MEDEIROS VIEIRA	11/11/2026 14:07

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.