CENTRO INDUSTRIAL NUCLEAR DE ARAMAR
NUP: 63229.002239/2026-15
CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

PRAZOS MÁXIMOS	
Prazo de Vigência	**60 DIAS**
Prazo de Execução	**NÃO SE APLICA**
Prazo de Entrega	**30 DIAS**
Prazo Substituição Item Reprovado	**5 DIAS ÚTEIS**

DESCRIÇÃO DA ETAPA OU ATIVIDADE A SER EXECUTADA OU DO ITEM A SER ENTREGUE	ITEM	VALOR TOTAL DA ETAPA / ATIVIDADE	PRAZO DE ENTREGA
			30 DIAS
CONDICIONADOR DE AR, SISTEMA SPLIT INDUSTRIAL, MODELO PISO-TETO. Capacidade térmica nominal mínima de 60.000 BTUs/h. Ciclo de operação Frio. Tensão de alimentação elétrica industrial trifásica de 380 V, Trifásico, 60 Hz. Utilização de fluido refrigerante ecológico (tipo R-32 ou R-410A). Trocadores de calor (unidades interna e externa) de alta robustez mecânica com serpentinas fabricadas integralmente em tubos de cobre, projetados para alta vazão de ar. Classificação de eficiência energética "Classe A" comprovada pela nova portaria do INMETRO/Selo Procel. Controle remoto sem fio com display digital na unidade interna e função Duplo AIR SWING (movimento automático das aletas nas posições vertical e horizontal para distribuição tridimensional do ar). Unidade de Fornecimento: Unidade (Conjunto contendo Evaporadora + Condensadora). Ref: Elgin/Midea ou de melhor qualidade.	3	R$ 20.749,90	R$ 20.749,90
		100%	100%

Iperó, SP, na data da assinatura.

Tatiane Lopes dos Santos
Assistente Administrativo
Assessoria de Obtenção e Contratos (CINA-40)

Assinatura Digital Institucional
Tatiane L. dos Santos
373.***.***-48
10/11/2026 08:45:07 -03 CPF