

## SERVICO DE SELECAO DO PESSOAL DA MARINHA

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 38/2026

## 1. Informações Básicas

|  |                             |                  |
|--|-----------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição     | Data de Criação  |
| 38/2026                                | FRANCISCO DANIEL DE SANTANA | 19/05/2026 15:26 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos |                             |                  |
| Disponibilizado (Planejamento)         |                             |                  |
| Objeto da Matriz de Riscos             |                             |                  |
| Recarga e manutenção de extintores     |                             |                  |

## 2. Histórico de Revisões

| Data e Hora      | Versão | Descrição   | Autor                       |
|------------------|--------|---|-----------------------------|
| 19/05/2026 15:30 | 1.0    | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | FRANCISCO DANIEL DE SANTANA |

## 3. Riscos Identificados

| Número                       | Risco  | Causa do Risco   | Fase         | Alocado para                                    | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|--|--------------|---|------------------------|---------|
| <b>R-01</b>                  | Risco de incêndio  | Falta de extintor, extintor vencido ou extintor sem manutencao | Planejamento | Contratada                                      | Extremo                |         |
| <b>Impactos</b>              |  |  |              |   |                        |         |
| 1                            | Gerar Incendio em grande escala causando at e mesmo a morte  |  |              |   |                        |         |
| 2                            | O extintor vencido nao tera a funcionalidade correta, sendo assim falhando a qualquer momento.   |  |              |   |                        |         |
| 3                            | A falta de manutencao pode gerar pouca pressao ou ate mesmo estourar a válvula.  |  |              |   |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |  |              |   |                        |         |
| P-01                         | Renovar os Extintores  |  |              | <b>Responsável:</b> FRANCISCO DANIEL DE SANTANA |                        | DE      |
| P-02                         | Fazer manutencoes corretamente nos extintores.   |  |              | <b>Responsável:</b> FRANCISCO DANIEL DE SANTANA |                        | DE      |
| P-03                         | Nao deixar faltar extintor   |  |              | <b>Responsável:</b> FRANCISCO DANIEL DE SANTANA |                        | DE      |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |  |              |   |                        |         |
| C-01                         | Com o objetivo de assegurar a continuidade das condições mínimas de segurança contra incêndio durante a execução dos serviços de manutenção e recarga de extintores, serão adotadas medidas de contingência para mitigar riscos decorrentes da retirada temporária dos equipamentos e de eventuais atrasos na prestação do serviço contratado. Durante o período de execução contratual, a empresa contratada deverá realizar a retirada e devolução dos extintores de forma programada e setORIZADA, evitando que áreas críticas permaneçam desprovidas de equipamentos de combate a incêndio. Sempre que necessário, a contratada deverá disponibilizar extintores substitutos provisórios em quantidade equivalente aos retirados para manutenção, garantindo a cobertura integral das áreas protegidas. Caso haja atraso na execução dos serviços, a fiscalização do contrato notificará formalmente a empresa para regularização imediata, podendo aplicar as penalidades previstas contratualmente. Persistindo a indisponibilidade dos equipamentos, será adotada contratação emergencial ou acionamento de ata de registro de preços vigente, quando houver, visando evitar comprometimento das condições de segurança da edificação. Adicionalmente, durante o período de contingência, serão reforçadas as orientações internas de prevenção contra incêndio, incluindo: restrição de atividades com potencial de risco; verificação preventiva das instalações elétricas; manutenção de rotas de fuga desobstruídas; acompanhamento das condições de segurança pelos responsáveis designados. A fiscalização contratual acompanhará continuamente a execução dos serviços, conferindo prazos, certificações, testes de estanqueidade, validade das recargas e conformidade com as normas técnicas aplicáveis, garantindo a pronta reposição dos equipamentos e minimizando riscos operacionais. |  |              | <b>Responsável:</b> FRANCISCO DANIEL DE SANTANA |                        | DE      |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

**FRANCISCO DANIEL DE SANTANA**

Equipe de apoio



*Assinou eletronicamente em 19/05/2026 às 15:30:30.*

**LUCIANA SALVADOR DE CASTRO**

Equipe de apoio