

DISTRIBUIÇÃO DE ITENS**PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 90004/2026**

(Processo Administrativo nº 63079.000371/2026-45)

1.1. Diretoria de Abastecimento da Marinha

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	UASG	71000
			CATMAT	DAbM
1	Condicionador de ar tipo Split Hi Wall de 12.000 btu com instalação de até 10 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	458192	3
2	Condicionador de ar tipo Split Hi Wall de 12.000 btu com instalação de até 20 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	458192	3
3	Condicionador de ar tipo Split Hi Wall de 24.000 btu com instalação de até 10 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	309167	1
4	Condicionador de ar tipo Split Hi Wall de 24.000 btu com instalação de até 20 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	309167	3
5	Condicionador de ar tipo Split Piso-Teto de 24.000 btu com instalação de até 20 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	267454	2
6	Condicionador de ar tipo Split Cassete de 24.000 btu com instalação de até 20 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	239607	1
7	Condicionador de ar tipo Split Hi Wall de 30.000 btu com instalação de até 10 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	397102	1
8	Condicionador de ar tipo Split Hi Wall de 30.000 btu com instalação de até 20 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	397102	5
9	Condicionador de ar tipo Split Cassete de 30.000 btu com instalação de até 20 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	618631	1
10	Condicionador de ar tipo Piso-Teto de 48.000 btu com instalação de até 10 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	353150	1
11	Condicionador de ar tipo Piso-Teto de 48.000 btu com instalação de até 20 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	353150	5
12	Condicionador de ar tipo Cassete de 48.000 btu com instalação de até 20 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	470880	6
13	Condicionador de ar tipo Piso-Teto 60.000 btu com instalação de até 10 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	351128	1

14	Condicionador de ar tipo Piso-Teto de 60.000 btu com instalação de até 20 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	351128	4
15	Condicionador de ar tipo cassete de 60.000 btu com instalação de até 20 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	239608	2
16	Condicionador de ar tipo split Hi Wall de 24.000 btu com instalação e desinstalação de até 20 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	309167	1
17	Condicionador de ar tipo Split Hi Wall de 30.000 btu com instalação e desinstalação de até 20 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	397102	2
18	Condicionador de ar tipo Piso-Teto de 48.000 btu com instalação e desinstalação de até 20 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	353150	2
19	Condicionador de ar tipo tipo Piso-teto Wall 60.000 btu com instalação e desinstalação de até 20 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	351128	4
20	Condicionador de ar tipo Split Cassete de 24.000 btu com instalação e desinstalação de até 20 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	239607	1
21	Condicionador de ar tipo Split Cassete de 30.000 btu com instalação e desinstalação de até 20 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	618631	1
22	Condicionador de ar tipo Split Cassete de 48.000 btu com instalação e desinstalação de até 20 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	470880	4
23	Condicionador de ar tipo tipo Split Cassete 60.000 btu com instalação e desinstalação de até 20 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	239608	1
24	Condicionador de ar tipo Piso-Teto de 24.000 btu com instalação e desinstalação de até 20 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	267454	1
25	Condicionador de ar tipo Split Hi Wall de 12.000 btu com instalação e desinstalação de até 20 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	458192	6

1.2. Diretoria de Administração da Marinha:

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	UASG	76000
			CATMAT	DAdM
4	Condicionador de ar tipo Split Hi Wall de 24.000 btu com instalação de até 20 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	309167	1

13	Condicionador de ar tipo Piso-Teto 60.000 btu com instalação de até 10 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	351128	1
16	Condicionador de ar tipo split Hi Wall de 24.000 btu com instalação e desinstalação de até 20 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	309167	1
25	Condicionador de ar tipo Split Hi Wall de 12.000 btu com instalação e desinstalação de até 20 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	458192	1

1.3. Diretoria de Finanças da Marinha:

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	UASG	73000
			CATMAT	DFM
20	Condicionador de ar tipo Split Cassete de 24.000 btu com instalação e desinstalação de até 20 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	239607	1
22	Condicionador de ar tipo Split Cassete de 48.000 btu com instalação e desinstalação de até 20 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	470880	3
26	Condicionador de ar tipo Split piso-teto de 30.000 btu com instalação e de instalação de até 20 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	621109	2

1.4. Centro de Controle Interno da Marinha:

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	UASG	11500
			CATMAT	CCIMAR
4	Condicionador de ar tipo Split Hi Wall de 24.000 btu com instalação de até 20 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	309167	1
24	Condicionador de ar tipo Piso-Teto de 24.000 btu com instalação e desinstalação de até 20 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	267454	1
25	Condicionador de ar tipo Split Hi Wall de 12.000 btu com instalação e desinstalação de até 20 metros de distância entre a condensadora e a evaporadora.	UN	458192	6