



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE INDÍGENA
Distrito Sanitário Especial Indígena do Amapá e Norte do Pará – DSEI AMP
Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena – SESANI
Avenida Pedro Baião, nº. 1071, bairro Central, Macapá/AP, CEP 68900-116

CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) –
LOTE 3

1. Considera-se como **sede do Lote 3** o **Polo Base Missão Tiriyó**, no município Óbidos, no Norte do Pará;
2. A distância de Macapá até o Polo Base Missão Tiriyó é de, aproximadamente, 2 horas e 30 minutos, via taxi aéreo em monomotores;
3. Os pernoites deverão ocorrer no Polo Base Missão Tiriyó, localizado dentro da Terra Indígena Parque do Tumucumaque, sob as coordenadas 2°13'50.88"N e 55°57'39.96"O.
4. A manutenção será realizada na aldeia Missão Nova, onde estão implantados o Polo Base Missão Tiriyó e o SAA local.



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE INDÍGENA
Distrito Sanitário Especial Indígena do Amapá e Norte do Pará – DSEI AMP
Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena – SESANI
Avenida Pedro Baião, nº. 1071, bairro Central, Macapá/AP, CEP 68900-116

Quadro 1 – Quantificação dos deslocamentos até as aldeias do Lote 3.

LOTE 3 - ÓBIDOS					
ITEM	ALDEIA	LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA		ACESSO*	DISTÂNCIA DE MACAPÁ ATÉ A SEDE DO LOTE 3 - POLO BASE MISSÃO TIRIYÓ (H/VOO)
		LAT	LONG		
1	MISSÃO NOVA	2°13'58.71"N	55°57'36.60"O	A	02h30min

*A – Aéreo.



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE INDÍGENA
Distrito Sanitário Especial Indígena do Amapá e Norte do Pará – DSEI AMP
Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena – SESANI
Avenida Pedro Baião, nº. 1071, bairro Central, Macapá/AP, CEP 68900-116

LOTE 3 – POLO BASE MISSÃO TIRIYÓ

ALDEIA MISSÃO NOVA

- **Localização geográfica:** 2°13'50.88"N e 55°57'39.96"O.
- **Captação:** subterrânea.
 - Poço Amazonas (2°13'58.71"N e 55°57'36.60"O)
 - Profundidade = 11,40 m;
 - Diâmetro = 1,20 m;
 - Altura da boca do poço (em concreto armado) = 0,10 m;
 - N.E. = 5,90 m;
 - N.D. = 4,10 m;
 - Revestido com manilhas de concreto armado;
 - Sem tampa;
 - Proteção sanitária.
- **Elevatória:** centrífuga,
- **Adutora:** em tudo de PVC de 2".
- **Reservação:** reservatório de madeira (2°13'58.71"N e 55°57'36.60"O).
 - Altura = 4,0 m;
 - 02 (dois) cálices em PRFV, com capacidade para 5.000 L, cada;
 - Sem escada de marinho e sem guarda-corpo.
- **Rede:**
- **Tratamento:** clorador de pastilhas, necessitando de reposição.