

	PMI – SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		Pág.: 1 / 1	
	PMIM – Gerência Manutenção Mecânica		Data:	18/09/2023
	Anexo 1 – Lista de Motobombas		Unidade:	EEB's – ETE Melchior
	Motobombas Centrífugas Vertical e Autoescorvante		GDOC:	Processo 42.626/2023

1 LISTAGEM DE ITENS

A seguir apresentamos a listagem de conjuntos motobombas do tipo centrífuga vertical e autoescorvante, nas quantidades, ponto operacional, eficiência hidráulica e potência máxima:

Lote	Item	Descrição	Unidade de Medida	Quant.	Eficiência Hidráulica Mínima	Potência do Motor Máxima
1	1	Conjunto motobomba, tipo autoescorvante, vazão 850 m³/h contra 24 m.c.a.	Cj.	2	70%	100
2	2	Conjunto motobomba, tipo vertical, rotor semiaberto, vazão 800 m³/h contra 22 m.c.a.	Cj.	3	80%	100
3	3	Conjunto motobomba, tipo vertical, rotor tipo vórtex, vazão 450 m³/h contra 25 m.c.a.	Cj.	2	45%	125

2 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Para detalhes construtivos e demais características técnicas, vide anexo 2.