

## COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

## Documento de Formalização da Demanda 547/2025

Número do Documento de Formalização da Demanda: 547/2025

## 1. Informações Gerais

Área requisitante

COSEG Coordenação de Segurança

Descrição sucinta do objeto

Contratação de Empresa especializada em serviços de manutenção, recarga e teste hidrostático de extintores de incêndio.

Justificativa da prioridade

Há necessidade de realizar a recarga dos extintores a fim de garantir a segurança dos servidores, colaboradores, bolsistas e do patrimônio da Instituição, bem como atender as Normas de Segurança vigentes.

Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
21/04/2026 00:00	113202	SUELI DA SILVA CASQUEL

## 2. Justificativa de Necessidade

Há necessidade de realizar a recarga dos extintores de incêndio, a fim de garantir a segurança dos servidores e do patrimônio da Instituição, bem como atender as Normas de Segurança vigentes.

Total dos extintores: 578, conforme relação abaixo:

- 20 extintores tipo Gás Carbônico (CO2) de 04 KG;
- 246 extintores, tipo Gás Carbônico (CO2) de 06 KG;
- 08 extintores tipo Gás Carbônico (CO2) de 10 KG;
- 166 extintores tipo Pó Químico Seco de 04 KG;
- 47 extintores tipo Pó Químico Seco de 06 KG;
- 89 extintores tipo Água Pressurizada de 10 litros;
- 02 extintores tipo Pó Classe D de 09 KG.

## 3. Materiais/Serviços

## 3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

## 3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	Serviços de reparo de outros bens	Manutenção extintores / mangueiras - combate incêndio	1,00	70.000,00	70.000,00

## 4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

## **DEMerval LEONIDAS RODRIGUES**

Coordenador de Segurança

### **5. Acompanhamento**

Nenhum acompanhamento incluído.

### **6. Relacionamentos**

Nenhum relacionamento encontrado.