



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP COMPLETO - 20458199

(para contratação de bens permanentes e de consumo, serviços em geral, obras e serviços de engenharia por licitação)

Guia de suporte ao preenchimento do ETP: 17056610

ID (PAC):

TRF1_DIENG_0030_2024 - Compras - Bens e Serviços

A. Descrição sucinta da necessidade

Adequação do piso elevado do Anexo I do TRF 1º Região.

B. Justificativa expressa para a contratação

A contratação é necessária para/porque (expor a finalidade e os motivos da necessidade da contratação)

A adequação do piso elevado no Edifício Anexo I é uma medida essencial devido à sua deterioração ao longo do tempo de uso. A condição atual compromete a segurança dos usuários, uma vez que as placas não se alinham adequadamente, resultando em movimentos indesejados e quinas suscetíveis a causar tropeços. A instabilidade e o desalinhamento das placas representam riscos significativos, tornando imperativa a adequação para garantir um ambiente seguro e livre de contratempos.

A solução deve restaurar a integridade estrutural, promover a segurança, a melhoria do ambiente de trabalho e a funcionalidade das instalações, atendendo às necessidades e padrões exigidos para um ambiente público de qualidade.

A não contratação implicará (expor as consequências advindas da não contratação)

A não contratação resultará em condições inadequadas ao ambiente de trabalho. A diminuição da segurança na mobilidade acarreta um aumento significativo nos riscos de acidentes, tropeços e quedas.

C. Alinhamento da demanda com diretrizes e metas institucionais

A atual demanda está alinhada às competências da Dieng no que se refere ao atendimento das solicitações das unidades relacionadas à prestação de serviços de engenharia e arquitetura para os edifícios do TRF da 1ª Região.

Essa contratação reflete o compromisso com as diretrizes e metas institucionais, visando manter as edificações do TRF1 em excelente estado de conservação e os sistemas prediais plenamente funcionais, com o menor custo possível. Este esforço está em conformidade com o Programa de Manutenção de Bens Imóveis e condições de funcionamento das instituições, buscando direcionar os recursos financeiros para atender de forma prioritária e essencial às necessidades.

Adicionalmente, a iniciativa está de acordo com o Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF 2021/2026, vinculando-se aos macro desafios "Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária" e "Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira". Além disso, contribui para o cumprimento do objetivo de "impulsionar a implantação e a gestão das Políticas de Sustentabilidade e Acessibilidade" (conforme estabelecido no art. 3º, inciso XIV, Portaria CNJ nº 104, de 30/06/2020).

Este projeto também está em sintonia com o Plano de Logística Sustentável do TRF1 2021-2026, abordando especificamente o macrodesafio/ítem e contribuindo para o alcance dos objetivos estratégicos definidos.

D. Proposta de solução

D.1. Alternativas de solução disponíveis no mercado

Solução nº	Descrição das alternativas de solução disponíveis no mercado	Fontes de consulta (órgãos públicos que adotaram a solução, fornecedores etc.)	Link das consultas (doc. SEI)
1	Aquisição de piso elevado com caixas de passagem elétrica/dados (material, entrega e instalação)	Cotação com fornecedores, Banco de preços e Comprasnet	19995117, 19995142, 19995164, , 20347867 e 19547159
2	Restauração do Piso elevado	Comprasnet	20022678

O piso elevado do anexo I do TRF1 já existia quando o prédio ainda era ocupado pelo TSE, portanto não possuímos registro da data em que foram instalados, porém, quando este Tribunal recebeu o imóvel, já se tratava de um piso antigo, em más condições e sem a resistência estrutural de um piso novo.

A equipe da Dieng vem fazendo adequações e restaurações no piso elevado sempre que necessário, porém a deterioração já chegou há um ponto em que as manutenções não resolvem a demanda de correção do piso, sujeitando os transeuntes a acidentes e ferimentos.

Por isso, a Solução 2 não atende aos padrões exigidos para um ambiente público de qualidade que mantem a integridade estrutural, a segurança do ambiente de trabalho e a funcionalidade das instalações elétricas e de dados do edifício.

D.2. Estimativa de preços das soluções encontradas

Solução 1 - Aquisição de piso elevado com caixas de passagem elétrica/dados (material, entrega e instalação)
A estimativa de preços foi realizada conforme o doc. Planilha de Custos - Cotação Aquisição de materiais (20072369)

PLANILHA DE PREÇOS											
GRUPO	ITEM	QUANTIDADE (CONTR / ORÇ)	VALOR (CONTR / ORÇ)	1ª Análise			2ª Análise			Valor Considerado	FORNECEDOR CNPJ - DE
				Valor Unit	Média demais	Percentual	Valor Unit	Média demais	Percentual		
1	1	1	520,00	520,00	431,86	20,41%	520,00	431,86	20,41%	520,00	Justiça Federal 1ª instância - Identificação 00
		2332	982.480,47	421,30	481,21	-12,45%	421,30	481,21	-12,45%	421,30	CNPJ - 11.789.383/0001-45 - Vini Pisos Elev
		2332	1.031.736,68	442,43	470,65	-6,00%	442,43	470,65	-6,00%	442,43	CNPJ - 34.681.172/0001-90 - Trend Pisos Ele
	QUANTIDADE			2.332,00	Fornecimento e instalação de placas 60x60 de aço preenchidas com concreto celular - leve / Revestir Resistência mínima a carga concentrada de 440kg / Resistência mínima a carga distribuída de 1200kg/m						
	MENOR PREÇO DO ITEM:			421,30							
	MENOR PREÇO GLOBAL DO ITEM:			982.480,47							
	PREÇO MÉDIO DO ITEM:			461,24							
	PREÇO MÉDIO GLOBAL DO ITEM:			1.075.619,05							
	PREÇO MEDIANO DO ITEM:			442,43							
	PREÇO MEDIANO GLOBAL DO ITEM:			1.031.736,68							
	2	315	44.100,00	140,00	331,57	-57,78%	desconsiderado				CNPJ 20.272.435/0001-50 - Top Pisos Eleva
		315	100.800,00	320,00	271,57	17,83%	320,00	337,36	-5,15%	320,00	CNPJ - 11.789.383/0001-45 - Vini Pisos Elev
		315	100.800,00	320,00	271,57	17,83%	320,00	337,36	-5,15%	320,00	CNPJ - 34.681.172/0001-90 - Trend Pisos Ele
		315	111.736,80	354,72	260,00	36,43%	354,72	320,00	10,85%	354,72	CNPJ - 03.658.507/0001-25 - Piso Trat
	QUANTIDADE			315,00	Fornecimento e instalação de caixa de passagem com 8 pontos (4 elétricos + 4 dados) / Tampa na cor c						
	MENOR PREÇO DO ITEM:			320,00							
	MENOR PREÇO GLOBAL DO ITEM:			100.800,00							
	PREÇO MÉDIO DO ITEM:			331,57							
	PREÇO MÉDIO GLOBAL DO ITEM:			104.445,60							
	PREÇO MEDIANO DO ITEM:			320,00							
	PREÇO MEDIANO GLOBAL DO ITEM:			100.800,00							

ANÁLISE ESTATÍSTICA						
ITEM	NÚMERO DE COTAÇÕES VÁLIDAS	NÚMERO DE COTAÇÕES UTILIZADAS	MENOR VALOR CONSIDERADO (R\$)	MAIOR VALOR CONSIDERADO (R\$)	MÉDIA (R\$)	MEDIANA(R\$)
1	3	3	421,30	520,00	461,24	442,43
2	4	3	320,00	354,72	331,57	320,00
TOTAL			741,30	874,72	792,81	762,43

Informamos que a estimativa de preços considerou:

Para o item 1, o critério PREÇO MÉDIO praticado pelo mercado, tendo em vista que os valores encontrados na cotação de preços, entre preços públicos e ob critério de menor preço poderia tornar a licitação deserta.

Para o item 2, critério MENOR VALOR, tendo em vista que não foram encontradas compras públicas recentes com objeto e especificações similares aos trata

A utilização do critério preço médio e menor valor, além de bem refletirem os preços praticados no mercado, não implica ofensa à Lei de Licitações, aos conformidade com o disposto no art. 6º da IN n. 65/2021.

Os valores apresentados são exequíveis, estando de acordo com os preços praticados no mercado e no âmbito da Administração, quanto à compatibilidade e cc Top Pisos Elevados foi desconsiderado, no item 2, por apresentar um valor muito abaixo da média, sendo, por tanto, considerado inexecuível.

É importante ressaltar que foram incluídos na precificação do item 1, além do valor do sistema completo do piso, a mão de obra de instalação/montagem e o frete/transporte, por

Dessa forma, os itens a licitar, conforme quantitativo da seção E.1, e o valor estimado são:

GRUPO	ITEM	Código SIASG	Código SICAM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD	VALOR ESTI
1	1	A Definir	A Definir	Fornecimento e instalação de placas 60x60 de aço preenchidas com concreto celular - leve / Revestimento laminado na cor cinza / Suportes metálicos / Altura aproximada de 15cm / Resistência mínima a carga concentrada de 440kg / Resistência mínima a carga distribuída de 1200kg/m²	M²	2.332,00	PREÇO MI 461
	2	A Definir	A Definir	Fornecimento e instalação de caixas de passagem com 8 pontos (4 elétricos + 4 dados) / Tampa na cor cinza ou preta / Furos inclusos.	und	315	MENOR PR 320
TOTAL							781

D.3. Razões da escolha da melhor solução (justificar técnica e economicamente o que o levou a escolher a solução)

Diante da viabilidade técnica e das estimativas de custo das soluções de mercado disponíveis, a opção escolhida é a **Solução 1 - Aquisição de piso elevado entrega e instalação**, pois:

Tecnicamente:

- Resolverá a deterioração do piso atual.
- Garantirá a integridade estrutural e a segurança do ambiente de trabalho.
- Atenderá a necessidade funcional das instalações que passam por baixo do piso elevado.

Economicamente:

- Pisos no final de sua vida útil podem exigir manutenção constante, o que resulta em custos recorrentes. A substituição por um novo piso elevado reduzirá proporcionando uma solução mais rigorosa e de baixa necessidade de reparos.
- Edificações antigas podem não atender aos padrões de segurança e normas atuais. Investir em um novo piso elevado que esteja em conformidade com as problemas legais, proporcionando segurança adicional aos ocupantes.
- Ao investir em um novo piso elevado de alta qualidade, a expectativa é que sua vida útil seja prolongada, diminuindo a necessidade de substituições freq financeiros a longo prazo.

D.4. Justificativas para o parcelamento ou não da solução

A adjudicação será pelo critério de menor preço por grupo. Considerando que os itens (piso elevado e caixas de passagem elétrica/dados) foram agrupados p não parcelamento das duas soluções ainda se justifica-se por:

- **Economia de escala e custo-benefício:** O licitante tem maior oportunidade de negociar preços mais vantajosos com seu fornecedor devido ao aumento do volume estratégia permite à empresa vencedora oferecer descontos consideráveis, resultando em economia significativa para o órgão público e otimizando seus recursos.
- **Serviço de instalação correlato:** .para instalar a caixa de passagem é necessário fazer cortes nas placas do piso elevado, sendo importante que a equipe que irá exe fornecidos para recebermos um melhor resultado final.
- **Compatibilidade de peças:** necessidade operacional e logística de que o fornecimento do piso elevado com todos os seus itens necessários para a instalação, que são e forma a padronizar os componentes e evitar incompatibilidades.

Assim, não haverá parcelamento, conforme justificativa acima.

D.4.1. Aplicação de cotas a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) (somente para bens de natureza divisível em que cada item ou lote de licitação tiver valor es

Considerando o não parcelamento da solução, conforme item D.4, torna-se inviável a indicação de cotas principal e reservada.

E. Requisitos da solução escolhida

E.1. Requisitos qualitativos e quantitativos (e análise das contratações anteriores)

Análise das contratações anteriores


Não há histórico de contratação anterior para o mesmo objeto.

Requisitos qualitativos e quantitativos

Como característica qualitativa foi optado por manter o mesmo padrão do piso elevado existente atualmente. Considerando o formato 60x60, assim não será necessário realizar ajustes estruturais e técnicos por consequência de eventuais alterações na paginação dos elementos. Dessa forma o processo de substituição gradual também é viabilizado, pois os encaixes serão compatíveis. Pelo mesmo motivo, será utilizado o mesmo material de acabamento/revestimento e cor.

Quanto as caixas de passagem, optamos pelo modelo mais econômico, sem desconsiderar a durabilidade, resistência e funcionalidade.

A análise quantitativa foi realizada por meio do Projeto Piso Elevado - Ed. Anexo I (19815906).



LEGENDA:

- PISO ELEVADO NOVO A SER INSTALADO
- PREVISÃO DE TAMPA COM TOMADA DE 8 PONTOS

QUANTITATIVO DE PISO A SER INSTALADO:	
PAVIMENTO:	ÁREA DAS PLACAS:
1º ANDAR	426,86 m²
2º ANDAR	525,61 m²
3º ANDAR	511,65 m²
4º ANDAR	537,55 m²
TOTAL:	2001,67 m²

PREVISÃO DE CAIXA DE TOMADAS COM 8 PONTOS (4 ELÉTRICA E 4 DE LÓGICA):	
PAVIMENTO:	QUANTIDADE:
1º ANDAR	67
2º ANDAR	83
3º ANDAR	75
4º ANDAR	62
TOTAL:	287

Á área total a ser realizada a substituição do piso (item 1) é de 2.001,67. Consideramos um excedente de aproximadamente 16,50% para perda técnica de instalação e para reposição e manutenções futuras. Totalizando, assim 2.332 m².

Já para a Caixa de Passagem elétrica / dados (item 2) foram previstas 287 unidades e consideramos um excedente técnico de aproximadamente 10%, portanto o total a ser adquirido será 315.

Nesse contexto, os itens a licitar e a quantidade são:

GRUPO	ITEM	Código SIASG	Código SICAM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD
1	1	A Definir	A Definir	Fornecimento e instalação de placas 60x60 de aço preenchidas com concreto celular - leve / Revestimento laminado na cor cinza / Suportes metálicos / Altura aproximada de 15cm / Resistência mínima a carga concentrada de 440kg / Resistência mínima a carga distribuída de 1200kg/m².	M²	2.332,00
	2	A Definir	A Definir	Fornecimento e instalação de caixa de passagem com 8 pontos (4 elétricos + 4 dados) / Tampa na cor cinza ou preta.	und	315

E.2. Critérios de sustentabilidade

Não se aplicam critérios de sustentabilidade ao objeto em questão, tendo em vista que os bens descritos não se encontram abarcados pelo [Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratos do Conselho da Justiça Federal](#) uma vez que piso elevado está elencado como fornecimento de material com instalação e não como obra e serviço de engenharia.

E.3. Critérios de acessibilidade

Não se aplica

E.4. Demonstração de que o mercado atende aos requisitos mínimos (nos casos de licitação que compreendam bens permanentes e/ou bens de consumo)

Itens	Requisitos mínimos	- Fabricante 1 - Modelo - Critérios de sustentabilidade e/ou acessibilidade - Fontes de consulta (link SEI)	- Fabricante 2 - Modelo - Critérios de sustentabilidade e/ou acessibilidade - Fontes de consulta (link SEI)	- Fabricante... - Modelo - Critérios de sustentabilidade e/ou acessibilidade - Fontes de consulta (link SEI)	Justificativa Caso alguma especificação (requisitos mínimos) deva ser mantida, ainda que não atendida por pelo menos três dos fabricantes listados.
1	MEDIDA 60X60	19995117 TOP PISOS ELEVADOS Atende a todos os requisitos	19995142 VINI PISOS ELEVADOS Atende a todos os requisitos	19995164 TREND PISOS ELEVADOS Atende a todos os requisitos	
	PLACAS DE AÇO PREENCHIDAS COM CONCRETO CELULAR/LEVE				
	REVESTIMENTO LAMINADO				
	COR CINZA				
	SUPORTES METÁLICOS PARA ALTURA APROXIMADA DE 15CM				
	RESISTÊNCIA MÍN. A CARGA CONCENTRADA DE 440KG				
2	8 PONTOS (4 ELÉTRICOS + 4 DADOS / REDE)	20000968 (pág. 1) SPERONE MODELO 2702 Atende a todos os requisitos	20000968 (pág. 2) SPERONE MODELO 2738 Atende a todos os requisitos	20000968 (pág.3) WFIX Atende aos requisitos. Embora não haja claramente a indicação de que possui opção de cor preta ou cinza, há foto demonstrando a sua existência	
	TAMPA COR PRETA OU CINZA				

F. Descrição da solução como um todo

F.1. Resultados pretendidos com a solução escolhida

Benefícios diretos:

- Adequação do piso elevado do Anexo I do TRF 1º Região.

Benefícios indiretos:

- Manter o ambiente de trabalho adequado, seguro e que comporte a infraestrutura elétrica e de telefonia de forma a atender aos padrões de segurança. Garantindo assim, condições de conforto e segurança aos servidores, colaboradores, estagiários e visitantes;
- Melhor atender às demandas da sociedade junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, fornecendo melhores condições de trabalho e estadia para o desempenho dos serviços realizados; e, assim, contribuir com o Tribunal no desenvolvimento de suas atividades finalísticas.

F.2. Contratações correlatas e/ou interdependentes

Contratação correlata: Contrato de manutenção predial 0012/2024 (Doc. 20043906). - A mão de obra do contrato citado será responsável pela desmontagem e remontagem de divisórias, retirada do piso antigo, movimentação do mobiliário e desligamento e religamento de pontos elétricos e rede.

F.3. Adequações do ambiente do órgão impostas pela solução escolhida

Todo o preparo prévio e posterior à substituição do piso elevado será executado pela equipe do Contrato de manutenção predial 0012/2024 (Doc. 20043906).

- Desmontagem e remontagem de divisórias
- Retirada do piso antigo
- Movimentação do mobiliário
- Desligamento e religamento de pontos elétricos e rede.

F.4. Descrição integral da solução

A solução, como um todo, abrange o fornecimento e instalação de piso elevado e caixas de passagem para atender às demandas de substituição do piso existente no anexo 1 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

O piso existente será retirado previamente pela equipe de manutenção do Tribunal, que deixará o local devidamente adequado para a instalação do piso novo.

O prazo de garantia dos materiais e peças será de no mínimo 5 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo, incluindo eventuais avarias durante o transporte até o local de entrega, mesmo após sua aceitação pelo órgão solicitante.

O prazo de garantia dos serviços de instalação será de no mínimo 1(um) ano, contados a partir do recebimento definitivo, incluindo eventuais ajustes que a equipe técnica julgar oportunos.

A empresa, durante o período de garantia, assume e se compromete a substituir, integral e gratuitamente, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados da data do recebimento da notificação, o material e serviço em que forem verificados defeitos ou vícios, ou ainda na hipótese de reincidência dos defeitos, ou se os mesmos não forem corrigidos a contento.

1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

- 1.1. O fornecimento e instalação dos itens deverão seguir as especificações detalhadas no projeto;
- 1.2. As solicitações serão feitas de acordo com as necessidades deste Órgão, subsidiadas pelas especificações necessárias ao fornecimento e instalação do piso elevado;
- 1.3. Não serão aceitas argumentações posteriores de desconhecimento do objeto;
- 1.4. A empresa vencedora do certame iniciará o fornecimento e instalação dos bens a partir da Nota de Empenho, na forma que segue:
- 1.4.1. O demandante deverá requisitar o fornecimento e instalação por meio de ordem de serviços, acompanhado de projeto de execução, delimitando os serviços a serem executados e seus quantitativos;
- 1.4.2. Cabe à adjudicante conferir as medidas no local da instalação, de forma a confirmar as medidas definidas no projeto (19815906), no prazo de (05) dias úteis, contados da requisição;
- 1.4.2.1. Caso não haja questionamento das medidas indicadas nos projetos, será autorizada a instalação dos bens por parte da fiscalização e emitida a Nota de Empenho;
- 1.4.3. A equipe de manutenção do Tribunal ficará responsável pela movimentação do mobiliário, desligamento de pontos elétricos e de rede, desmontagem de divisórias, retirada do piso elevado antigo e limpeza da área destinada a receber o novo piso elevado, previamente à data de instalação acordada junto à adjudicante.
- 1.4.4. A instalação deverá ser executada com zelo, utilizando materiais e equipamento condizentes com o serviços, para não comprometer as instalações físicas, o mobiliário existente e os equipamentos de propriedade do TRF1;
- 1.4.5. A empresa licitante é a responsável exclusiva pela instalação dos objetos fornecidos, bem como, pelo armazenamento destes materiais, equipamentos e ferramentas até sua instalação;
- 1.4.6. É responsabilidade da empresa executora fornecer todo material complementar necessário à instalação, como ferramentas apropriadas e equipamentos de segurança.
- 1.4.7. A equipe de manutenção do Tribunal ficará responsável pela retirada do piso elevado antigo, religamento de pontos elétricos e de rede, remontagem de divisórias e realocação das mobílias, simultaneamente ou posteriormente à instalação do novo piso elevado, a depender das peculiaridades e logística necessária para cada ambiente.
- 1.4.7.1. O material a ser descartado advindo da retirada do piso antigo (responsabilidade da movimentação da equipe de manutenção do Tribunal) e de resíduos consequentes da instalação do piso novo (responsabilidade da movimentação da empresa adjudicada) deve ser descartado na caçamba de entulhos contratada por meio do Contrato de manutenção predial 0012/2024 (Doc. 20043906).
- 1.5. Condições de Entrega
- 1.5.1. O prazo de fornecimento e início da instalação dos bens será contado a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao recebimento da Nota de Empenho, observando-se os prazos máximos estabelecidos no seguinte cronograma:

Metros quadrados de piso elevado	Prazo (em dias corridos) por pedido
Até 450 m2	30
De 451 a 950 m2	40
De 951 a 1500 m2	50
A partir de 1501 m2	60

1.5.2 Em caso de comprovada superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade do adjudicatário e que altere substancialmente as condições de seu cumprimento, será examinado pedido de prorrogação.

1.5.3. O pedido, formulado com as pertinentes razões e acompanhado de comprovante do alegado, deverá ser dirigido à Divisão de Engenharia - DIENG, com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência do prazo final inicialmente estipulado, ficando a critério do ordenador de despesas acolher ou não o requerimento da contratada.

Local de Fornecimento e Instalação:

Os bens deverão ser entregues/instalados no seguintes endereço, de acordo com as demandas das unidades administrativas:

I – Edifício Anexo I, localizado no SAUS quadra 1, bloco C, Praça dos Tribunais Superiores, CEP: 70070-900

Não se aplicam critérios de sustentabilidade ao objeto em questão, tendo em vista que os bens descritos não se encontram abarcados pelo [Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratos do Conselho da Justiça Federa](#) uma vez que piso elevado está elencado como fornecimento de material com instalação e não

como obra e serviço de engenharia.

Recomenda-se que esta licitação seja efetuada nos moldes do Pregão Eletrônico, conforme disposto no inciso I, art. 28, da Lei n. 14.133/21, visto se tratar de aquisição de bens comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Para o objeto tratado neste ETP, não há ponderação de qualidade técnica das propostas que excedam os requisitos mínimos, de forma que o critério de julgamento, para os itens 1 e 2 (Grupo 1), será pelo MENOR PREÇO.

O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n. 10.818, de 27 de setembro de 2021.

Deverá ser adotado o Sistema de Registro de Preços, conforme estabelece o Decreto n. 11.462/2023, pelo seguinte aspecto: art. 3º, inciso II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de serviço, postos de trabalho ou em regime de tarefa. A substituição será executada conforme solicitação das áreas que funcionam onde há piso elevado ou por identificação de urgência pela equipe de manutenção. Desse modo, como a aquisição será sob demanda, não podemos prever um cronograma de execução.

O prazo de vigência da Ata será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133, de 2021.

O objeto da contratação é de natureza não-continua.

Trata-se de aquisição remunerada de bens para fornecimento com entregas parceladas.

Não há previsão imediata de aquisição para as quantidades registradas, considerando que os pedidos ocorrerão mediante demanda da unidade requisitante.

Será assegurada a participação de empresas reunidas em consórcio, nos termos do art. 15 da Lei n. 14.133/2021.

Será admitida a participação de profissionais sob a forma de cooperativa, de acordo com o previsto no art. 16 da Lei n. 14.133/2021.

G. Declaração de viabilidade

Com base nas informações levantadas ao longo do estudo técnico desenvolvido, declaramos que a solução apresentada é viável de prosseguir e ser concretizada, pois:

- A necessidade apontada é clara e adequadamente justificada;
- Está alinhada com os objetivos estratégicos do órgão ou com os programas/atividades formalmente estabelecidas para a Dieng;
- As quantidades e demais exigências a contratar estão coerentes com os requisitos quantitativos e qualitativos que precisam ser atendidos para resolução da necessidade identificada;
- A análise de mercado demonstra haver diversas empresas no mercado nacional capazes de prestar o serviço demandado;
- Foram realizadas estimativas expeditas de preços de mercado, a fim de que a Administração Superior possa avaliar, aprovar e programar o provimento dos recursos necessários ao longo de todo o período de implantação da demanda.

H. Nome e assinatura dos responsáveis pela elaboração e pela revisão, supervisão e controle de qualidade do ETP

Responsável pela elaboração: *(servidor da unidade requisitante)*

Ludmila Rian Alves Walter (Supervisora Sceng)

Responsável pela revisão, supervisão e controle de qualidade: *(diretor)*

Paloma Leal Coutinho (Diretora da Numob)

Euzébio Sá Cavaignac Neto (Diretor da Dieng)



Documento assinado eletronicamente por **Euzébio Sá Cavaignac Neto, Diretor(a) de Divisão**, em 03/05/2024, às 13:40 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Paloma Leal Coutinho, Diretor(a) de Núcleo**, em 03/05/2024, às 14:24 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trf1.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **20458199** e o código CRC **BA4C450F**.