





TÉRREO
1 : 50




1° PAV
1 : 50




DD
1 : 50




AA
1 : 50



BB
1 : 50



CC
1 : 25



EE
1 : 25


PROPRIETÁRIO:	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE CNPJ 06.0153356/0001
END. OBRA:	CENAF, LOTE 7, CAPUCHO -, ARACAJU/SE - CEP 49081-000
PROJETO:	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
OBJETO:	PLANTA BAIXA E CORTES AA, BB E CC
AUTOR E RESPONSÁVEL PELO PROJETO:	ROMULO MOTA TEIXEIRA CREA 5071029540SP
RESPONSAVÉL PELA EXECUÇÃO DA OBRA:	CARIMBO DE APROVAÇÃO N° ART: ART Autoria - RRT Execução -

Pedra Angular
Arquitetura & Engenharia


FOLHA: **01/02**

ESCALA:	FORMATO:	DATA:	REVISÃO:	CODIGO DO ARQUIVO:
INDICADA	A0	JULHO/ 2026	REV02	


CLIMATIZAÇÃO




ISOMÉTRICO



ISOMÉTRICO 2



VISTAL FRONTAL DA UNIDADE EVAPORADORA
S/ ESC.



DETALHE DAS TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO REDE FRIGORÍGENA
S/ ESC.

Quantitativo Tubulações	
Descrição do Material	**Comprimento (m)**
Rede frigorígena para Split de 12000Btu/h contendo: Linha de Líquido: Tubo de cobre Ø1/4'' + Isolamento Linha de Sucção: Tubo de cobre Ø1/2'' + Isolamento 1 x Cabo PP#4x1,5mm² Eletroduto Flexível de PVC 25mm	6,57
Rede frigorígena para Split de 22000Btu/h contendo: Linha de Líquido: Tubo de cobre Ø3/8'' + Isolamento Linha de Sucção: Tubo de cobre Ø5/8'' + Isolamento 1 x Cabo PP#4x1,5mm² Eletroduto Flexível de PVC 25mm	13,82

Tubos_Quantitativo Tubos de Cobre + Isolamento (m)					
Ø1/4"	**Ø3/8"**	**Ø1/2"**	**Ø3/4"**	**Ø5/8'**	**Ø7/8"**
6,568294	13,82478	6,568294	0	13,82478	0

Quantitativo de Equipamentos e Componentes				
POS.	**Descrição do Material**	**Dimensões**	**Quantidade (peças)**	**Fabricante**
Caixas de Passagem				
<varia_>	Caixa de passagem Polar para evaporadora, 39,0 x 17,0 x 6,0cm, CPP 003	39,0 x 17,0 x 6,0cm	5	Polar
Equipamentos de ar condicionado				
4	Unidade Condensadora Split Inverter, Cap. 12000BTU/h, Frio, 220V, conjunto Hi wall, Fujitsu	12000BTU/h	1	Fujitsu ou equivalente
2	Unidade Condensadora Split Inverter, Cap. 24000BTU/h, Frio, 220V, conjunto Hi wall, Fujitsu	24000BTU/h	4	Fujitsu ou equivalente
3	Unidade Evaporadora Split Inverter, Hi Wall, Cap. 12000BTU/h, Frio, 220V, Bifásico, Fujitsu, Inverter	12000BTU/h	1	Fujitsu ou equivalente
1	Unidade Evaporadora Split Inverter, Hi Wall, Cap. 24000BTU/h, Frio, 220V, Bifásico, Fujitsu, Inverter	24000BTU/h	4	Fujitsu ou equivalente
Suportes				
5	Chumbador de Expansão, rosca Ø3/8", de aço carbono galvanizado, tipo CB	Ø3/8"	30	-
6	Suporte para condensadora, 700mm	700mm	5	EOS ou equivalente

PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CNPJ 06.0153356/0001

END. OBRA: CENAF, LOTE 7, CAPUCHO -, ARACAJU/SE - CEP 49081-000

PROJETO: PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

OBJETO: ISOMÉTRICO E DETALHES

AUTOR E RESPONSÁVEL PELO PROJETO:
ROMULO MOTA TEIXEIRA CREA 5071029540SP

RESPONSAVÉL PELA EXECUÇÃO DA OBRA:

CARIMBO DE APROVAÇÃO N° ART:
ART Autoria -
RRT Execução -

FOLHA:
02/02

Pedro Angular
Arquitetura & Engenharia

CLIMATIZAÇÃO

ESCALA:	FORMATO:	DATA:	REVISÃO:	CODIGO DO ARQUIVO:
INDICADA	A0	JULHO/ 2026	REV02	