

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação / Manutenção / Montagem - Sala Cofre / Sala Tele-presença / VídeoConferência

Descrição Detalhada: Serviços de monitoramento na modalidade 24x7x365 (24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva de todos os módulos que compõem a solução Sala-Cofre, composta de módulos de fornecimento de energia com Grupo Motor Gerador (GMG) e Nobreaks, com circuitos redundantes, módulos de climatização redundantes, módulos de controle de acesso, módulos de monitoramento de temperatura, umidade e de prevenção antecipada e combate a incêndios. A CONTRATADA deve solucionar incidentes e requisições do CONTRATANTE por meio de atendimentos especializados, tendo como foco principal restaurar a operação normal dos serviços o mais rápido possível e garantir, desta forma, os melhores níveis de qualidade e disponibilidade dos serviços aos usuários do CONTRATANTE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.019.493,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (60)

Grupo: G1

2 - Instalação / Manutenção / Montagem - Sala Cofre / Sala Tele-presença / VídeoConferência

Descrição Detalhada: Serviço de recarga do gás FM-200 (cilindro 80lb), anual, sob demanda, em caso de prévio acionamento para combate a incêndios, com a posterior averiguação das causas do incidente e adequação do ambiente para voltar a operar normalmente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 183.016,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (5)

Grupo: G1

3 - Instalação / Manutenção / Montagem - Sala Cofre / Sala Tele-presença / VídeoConferência

Descrição Detalhada: Substituição do Sistema de climatização de precisão da sala cofre por novas unidades com capacidade mínima de 20 kW.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 775.297,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (2)

Grupo: G1

4 - Instalação / Manutenção / Montagem - Sala Cofre / Sala Tele-presença / VídeoConferência

Descrição Detalhada: Substituição das UPS trifásicas da sala-cofre por novas unidades com 20 KVA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 146.940,94

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (2)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Instalação / Manutenção / Montagem - Sala Cofre / Sala Tele-presença / VídeoConferência	60	UNIDADE
2	Instalação / Manutenção / Montagem - Sala Cofre / Sala Tele-presença / VídeoConferência	5	UNIDADE
3	Instalação / Manutenção / Montagem - Sala Cofre / Sala Tele-presença / VídeoConferência	2	UNIDADE
4	Instalação / Manutenção / Montagem - Sala Cofre / Sala Tele-presença / VídeoConferência	2	UNIDADE