

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2026**  
**Processo nº 19045/2025**

**CONTRATANTE (UASG)**

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO (080009)

**OBJETO**

Contratação de serviço técnico de instalação de aparelhos de ar-condicionado de janela e manutenção preventiva, corretiva, assistência técnica, inspeção e limpeza de dutos dos aparelhos de ar condicionado individuais (janela e Split system), sistemas de condicionamento de ar, tipo VRF, e bebedouros, com fornecimento integral de peças, nos imóveis que abrigam as unidades do TRT da 1ª Região.

**VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO**

R\$ 9.039.058,80

**DATA DA SESSÃO PÚBLICA**

Dia **24/06/2026** às **10 h** (horário de Brasília)

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO:**

MENOR PREÇO

**MODO DE DISPUTA:**

ABERTO

**PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS**

**NÃO**

**ATENÇÃO:**

**ESTE EDITAL EXIGE GARANTIA DE PROPOSTA, NA FORMA DO ART. 58 DA LEI Nº 14.133/2021.**

## **PREGÃO ELETRÔNICO nº 90018/2026**

### **Processo nº 19045/2025**

**A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, através de seu Pregoeiro, instituído pela Portaria nº 81/2026 da Presidência desta Corte, comunica aos interessados a realização de procedimento licitatório na modalidade **PREGÃO, na forma ELETRÔNICA**, nos termos da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.**

#### **I – DO OBJETO**

**1.1 A presente licitação tem por objeto a Contratação de serviço técnico de instalação de aparelhos de ar-condicionado de janela e manutenção preventiva, corretiva, assistência técnica, inspeção e limpeza de dutos dos aparelhos de ar condicionado individuais (janela e Split system), sistemas de condicionamento de ar, tipo VRF, e bebedouros, com fornecimento integral de peças, nos imóveis que abrigam as unidades do TRT da 1ª Região, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante deste Edital.**

**1.1.1** A licitação será realizada em único item.

**1.1.2** Os serviços estão descritos no item 4.0 do Termo de Referência.

**1.1.2.1** Deverão ser observados os critérios de sustentabilidade disciplinados no subitem 4.8 do Termo de Referência.

**1.2 Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no Sistema Compras.Gov (CATSER) e as constantes deste Edital prevalecerão as últimas.**

**1.3 A despesa com esta contratação correrá durante o presente exercício à conta da seguinte dotação orçamentária: Programa de Trabalho nº 02.122.0033.4256.0033, Item nº 33.90.39 do Orçamento Geral da União.**

#### **1.4 Fazem parte deste edital:**

- Termo de Referência;
- Anexo I - A - Custo Unitário;

- Anexo I - B - Quantidade de Equipamentos;
- Anexo I - C - Custo Total para Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos de Ar Condicionado com Fornecimento de Peças;
- Anexo I - D - Quantidade de Equipamentos;
- Anexo I - E - Custo Total para Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos de Ar Condicionado com Fornecimento De Peças;
- Anexo I - F - Quantidade de Equipamentos;
- Anexo I - G - Custo Total para Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos de Ar Condicionado com Fornecimento De Peças;
- Anexo I - H - Quantidade De Equipamentos;
- Anexo I - I - Custo Total para Manutenção Preventiva e Corretiva dos Bebedouros;
- Anexo I - J - Planilha de Preço Global;
- Anexo II - A - Custo Unitário;
- Anexo II - B - Quantidade de Equipamentos;
- Anexo II - C - Custo Total para Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos de Ar Condicionado com Fornecimento de Peças;
- Anexo II - D - Quantidade de Equipamentos;
- Anexo II - E - Custo Total para Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos de Ar Condicionado com Fornecimento De Peças;
- Anexo II - F - Quantidade de Equipamentos;
- Anexo II - G - Custo Total para Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos de Ar Condicionado com Fornecimento de Peças;
- Anexo II - H - Quantidade de Equipamentos;
- Anexo II - I - Custo Total para Manutenção Preventiva e Corretiva dos Bebedouros;
- Anexo II - J - Planilha de Preço Global;
- Anexo III - Relação de Localidades;
- Anexo IV – Relação da Quantidade Total de Aparelhos de Ar Condicionado e Relação da Quantidade Total de Bebedouros;
- Anexo V - Modelo Do Relatório Mensal de Serviços de Manutenção Preventiva/Corretiva;
- Anexo VI - Histórico de Manutenções Corretivas - fevereiro/2023 a julho/2025;
- Anexo VII - Histórico de peças e materiais - fevereiro/2023 a julho/2025;
- Anexo VIII - Instrumento de Medição de Resultado (IMR);
- Anexo IX - Modelo de Plano de Manutenção Preventiva;
- Anexo X - Modelo de Carta de Fiança Bancária para Garantia de Execução Contratual;
- Anexo XI - Modelo de Apresentação de Proposta Comercial;
- Anexo XII - Modelo de Declaração Ref. Resolução Nº 07/05 Do Conselho Nacional de Justiça;
- Minuta de contrato.

## **II – DA REFERÊNCIA DE TEMPO**

**2.1** Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

## **III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO**

**3.1** Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal ([www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras)), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

**3.1.1** O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

**3.2** É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

**3.3** A obtenção do benefício dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06 fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

**3.4** Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente:

- a)** os licitantes que não atendam às condições deste Edital e seus anexos;
- b)** autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- c)** empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja

dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

**c.1)** Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

**d)** pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

**d.1)** Aplica-se esta vedação também ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante;

**e)** aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente deste TRT 1ª Região ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

**f)** empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da [Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976](#), concorrendo entre si;

**g)** pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste Edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

**h)** pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, em atendimento ao disposto no artigo 2º, inciso VI, da Resolução Nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça;

**i)** Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nesta condição, em observância ao entendimento fixado no Acórdão nº 746/2014-Plenário do TCU;

j) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021;

**3.5** A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem as alíneas “b” e “c” do subitem anterior poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

**3.6** O disposto nas alíneas “b” e “c” do subitem 3.4 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

**3.7** A vedação de que trata a alínea “j” do subitem 3.4 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

#### **IV – DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA**

**4.1** Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

**4.2** Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

a) valor **TOTAL PARA O SERVIÇO** (compreendendo 60 meses de prestação do serviço);

b) Marca/Fabricante;

c) Modelo/Versão.

**4.4** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

**4.5** Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

**4.6** Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

**4.7** Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

**4.8** A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

**4.9** O prazo de validade da proposta não será inferior a **180 (cento e oitenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.

**4.10** Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta cadastrada ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

**4.10.1 Iniciada a sessão pública, não serão admitidas solicitações de desistência de proposta.**

**4.11** No ato de envio das propostas, os licitantes deverão efetuar as seguintes declarações, de forma eletrônica, em campo próprio do sistema Compras.gov:

**a)** que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;



**b)** que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

**c)** que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

**d)** que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

**e)** que cumpre as exigências de reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

**4.11.1 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.**

**4.11.2 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.**

**4.12 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos e exigências estabelecidos nos subitens acima sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.**

**4.13 A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste Edital e seus anexos.**

## **V- DA SESSÃO PÚBLICA**

**5.1 A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no Sistema de Compras do Governo Federal ([www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras)).**

**5.2 Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico ("chat").**



**5.3** Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

**5.3.1** O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

**5.4** Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

**5.5** No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação expressa do fato aos participantes no sítio [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

**5.6** O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no “chat”, os motivos da suspensão e informando a data e o horário previstos para a reabertura da sessão.

## **VI – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS**

**6.1** Em sede de verificação de conformidade formal das ofertas cadastradas, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, motivadamente, aquelas que estiverem em manifesta desconformidade com o Edital ou cujos valores ofertados configurarem preços simbólicos, irrisórios ou com presunções absolutas de inexequibilidade.

**6.1.1** Serão também desclassificadas as propostas quando as informações registradas na descrição do objeto evidenciarem, de forma flagrante, a identificação do licitante.

**6.2** A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

**6.3** O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

## **VII – DA ETAPA DE LANCES**

**7.1** Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e do valor consignados no registro de cada lance.

**7.1.1** Os lances deverão ser ofertados pelo **VALOR TOTAL PARA O SERVIÇO**.

**7.2** O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

**7.3** Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.

**7.4** Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

**7.5** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar, **assim como não serão aceitos lances com mais de duas casas decimais, os quais serão cancelados**.

**7.6** Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

**7.7** O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 100,00 (cem reais).

**7.8** O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

**7.9** Será adotado o **MODO DE DISPUTA ABERTO**, observando-se as disposições da Instrução Normativa SEGES Nº73, de 30 de setembro de 2022.

**7.10** Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

**7.11** Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

**7.12 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicam-se as disposições constantes dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.**

**7.12.1** Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

**7.12.2** A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

**7.12.3** Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

**7.12.4** No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

**7.13** Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

**7.14** Para o fim de desempate das propostas ou lances, nos termos do subitem anterior, serão aplicados os critérios previstos no artigo 60 da Lei 14.133/21 e, persistindo o empate, poderá ser realizado sorteio.

## **VIII – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO**

**8.1 – O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO (considerando o menor preço ofertado para 60 meses de prestação de serviço).**

## **IX – DA NEGOCIAÇÃO**

**9.1** Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas com o licitante mais bem classificado, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

**9.2** A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

**9.3** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes e o resultado será divulgado a todos, bem como juntado aos autos do processo licitatório.

## **X – DA GARANTIA DA PROPOSTA**

**10.1** Será exigida comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, **juntamente com a proposta adequada ao lance, na forma do subitem 11.7**, com fulcro no artigo 58 da Lei nº 14.133/2021.

**10.2** A garantia de proposta deverá ser de 1% (um por cento) do valor total estimado para a contratação.

**10.3** A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.

**10.4** Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação.

**10.5** A garantia de proposta deverá ser prestada nas modalidades de que trata o §1º do artigo 96 da Lei nº 14.133/2021.

**10.6** O recolhimento de quantia a título de garantia de proposta deverá ser efetuado pelo licitante em data anterior à abertura da sessão do pregão, o que será verificado pelo pregoeiro no comprovante apresentado.

**10.7** Não havendo a apresentação do comprovante do recolhimento pelo licitante ou não tendo sido feito o recolhimento em data anterior à abertura do certame, o licitante será **DECLASSIFICADO**.

**10.8** Também será desclassificado o licitante que apresentar garantia de proposta em desconformidade com os subitens 10.2 e 10.5.

## **XI – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA**

**11.1** Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no subitem 3.4 do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

**a) SICAF;**

**b)** Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portalttransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e,

**c)** Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portalttransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

**d)** Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça ([www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php))

**e)** Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

**11.2** Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>).

**11.3** A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

**11.4** Caso conste na Consulta “Situação do Fornecedor” do SICAF, a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no respectivo Relatório. (IN SEGES nº 3/2018, art. 29, caput).

**11.4.1** A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN SEGES nº 3/2018, art. 29, §1º).

**11.4.2** O licitante será convocado para manifestação, previamente a uma eventual desclassificação. (IN SEGES nº 3/2018, art. 29, §2º).

**11.4.3** Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

**11.5** Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de julgamento da proposta.

**11.6** Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os subitens 3.3 e 4.11.2 deste Edital.

**11.7** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro solicitará, do licitante classificado em primeiro lugar, o envio da proposta de preços formatada de acordo com o MODELO DO ANEXO XI, adequada ao último lance ofertado, e porventura negociado, por meio de campo próprio do sistema, **juntamente com a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação**, observado o disposto no capítulo X deste edital.

**11.7.1** No ato de preenchimento da proposta, o licitante deverá abster-se de indicar faixa de valores ou utilizar expressões que não permitam a identificação precisa do produto, tais como: no mínimo, no máximo, aproximadamente, etc.

**11.7.2** Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da proposta pelo sistema, será admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail [pregao.eletronico@trt1.jus.br](mailto:pregao.eletronico@trt1.jus.br), devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no “chat” a data e o horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.

**11.7.3** O prazo para envio da proposta, **acompanhada da comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta** é de **2 (duas) horas** a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser prorrogado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte do licitante.

**11.8** Caso o licitante esteja submetido ao Regime de Reoneração Gradual da Folha de Pagamento, previsto na Lei nº 14.973/2024, a proposta comercial deverá observar as alíquotas de contribuição vigentes no exercício financeiro correspondente à data de sua apresentação.

**11.8.1** Para os exercícios financeiros subsequentes, durante a vigência contratual, a contratada poderá formular pedido de ajuste em decorrência da alteração das alíquotas da

Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), bem como de seus respectivos reflexos durante o período de transição, devendo demonstrar, de forma analítica, todos os cálculos aplicáveis ao caso, nos termos dos arts. 134 e 136 da Lei nº 14.133/2021.

**11.8.2** A solicitação tratada no subitem 11.8.1 deverá ser apresentada no prazo decadencial de 60 (sessenta) dias, contado da entrada em vigor das novas alíquotas aplicáveis.

**11.8.3** Os efeitos financeiros do ajuste retroagirão à data de entrada em vigor das novas alíquotas, desde que o pedido seja apresentado no prazo previsto no subitem 11.8.2 ultrapassado esse prazo, os efeitos financeiros retroagirão, no máximo, à data do requerimento, observado o conteúdo do pedido formulado pela contratada.

**11.9** Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

**11.10** O Pregoeiro poderá solicitar a apresentação de folders, catálogos, prospectos, manuais e outros materiais de divulgação que facilitem a análise dos produtos ofertados.

**11.11** Juntamente com a proposta deverão ser apresentadas planilha de custos detalhadas, conforme modelos dos **Anexos II-A, II-C, II-E, II-G, II-I e II-J, que serão analisadas somente após a verificação da comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta.**

**a)** Declaração de que a empresa cumpre os critérios e práticas de sustentabilidade aplicáveis à contratação, conforme subitem 4.6 do Termo de Referência.

**11.12** A proposta será desclassificada quando:

- a)** conter vícios insanáveis;
- b)** não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
- c)** apresentar preços inexequíveis ou permanecer acima do preço máximo definido para a contratação;
- d)** não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- e)** apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.



**11.13** O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade com as especificações técnicas estabelecidas no Edital e quanto ao preço ofertado, que não poderá ser superior ao valor estimado pela Administração.

**11.13.1** O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no que tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a complementação de informações e a juntada posterior de documentos complementares à proposta.

**11.13.2** Havendo falhas na proposta, o Pregoeiro deverá empreender diligências para a sua correção e/ou saneamento, de modo que a desclassificação da proposta somente será cabível se os vícios porventura existentes forem insanáveis, observando-se, para tanto, o disposto no inciso III do art. 12 da Lei nº 14.133/2022.

**11.13.3** Se houver indícios de inexecutabilidade relativa da proposta, o Pregoeiro deverá assegurar ao licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa 73/22 da SEGES/ME.

**11.14** Se a proposta for desclassificada, será examinada aquela subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

**11.15** Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto no Capítulo XI.

## **XII – DA FASE DE HABILITAÇÃO**

**12.1** A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, Nível I ao VI do Cadastro de Pessoa Jurídica, e da documentação especificada neste edital.

**12.1** Caso expire a validade dos documentos registrados no SICAF referentes aos Níveis III, IV e VI, os licitantes deverão apresentar documentação complementar, a fim de suprir tais exigências, observado em relação às empresas enquadradas como ME/EPP o disposto no art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123/2006.

## 12.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA:

**12.2.1 Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

**12.2.2 Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

**12.2.3 Microempreendedor Individual – MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

**12.2.4 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

**12.2.5 Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

**12.2.6 Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada do documento comprobatório de seus administradores;

**12.2.7 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

**12.2.8 Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que a aprovou, devidamente arquivada na Junta Comercial ou inscrita no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.

**12.2.9 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.**

**12.2.10 Estando o documento de habilitação jurídica desacompanhado das respectivas alterações / consolidação ou, ainda, da documentação comprobatória dos seus administradores, o Pregoeiro diligenciará, solicitando ao licitante através do campo de “ANEXOS” do sistema, o envio no prazo de 2 (duas) horas a contar da solicitação.**

**12.2.11** Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo sistema, será admitido o encaminhamento dos respectivos documentos para o e-mail [pregao.eletronico@trt1.jus.br](mailto:pregao.eletronico@trt1.jus.br), devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no “chat” a data e o horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.

**12.2.12 Para fins de habilitação jurídica, o Pregoeiro verificará a compatibilidade entre o objeto do certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato constitutivo das licitantes, conforme natureza da pessoa jurídica.**

### **12.3 DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:**

**12.3.1** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

**11.3.2** Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

**12.3.3** Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

**12.3.4** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (CNDT);

**12.3.5** Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

**12.3.6** Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

**12.3.6.1** Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

**12.3.7** Caso não estejam digitalmente disponíveis no SICAF e/ou diante da expiração de sua validade, os documentos relativos à regularidade fiscal, social e trabalhista poderão ser consultados nos sítios oficiais na *internet* pelo Pregoeiro, que emitirá as respectivas certidões, a fim de obter as informações necessárias à habilitação do licitante.

**12.3.8** Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos portais oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

## **12.4 DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

**12.4.1** Pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que executou, de forma satisfatória, serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar-condicionado dos tipos individual de janela e split system e do tipo VRF, com características semelhantes e compatíveis com as descritas no Termo de Referência, por período não inferior a 12 (doze) meses.

**12.4.2** Entende-se por semelhança e compatibilidade com o objeto contratual a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em, pelo menos, 379 (trezentos e setenta e nove) aparelhos de ar-condicionado individual do tipo janela e/ou split system e, no mínimo, um sistema de condicionamento de ar, tipo VRF, com capacidade mínima equivalente de 10TRs.

**12.4.3** Será aceito o somatório de atestados para comprovar os requisitos mínimos de tempo e quantidade de equipamentos exigidos nos subitens 12.4.1 e

12.4.2, com exceção do sistema de condicionamento de ar, tipo VRF, em que será exigido, no mínimo, um sistema com capacidade de no mínimo 10TRs, sendo admitido, neste caso, apenas o somatório de atestados para comprovar o requisito mínimo de tempo.

**12.4.3.1** Para somatório de tempo de prestação de serviço (subitem 12.4.1), os atestados deverão se referir a períodos distintos.

**12.4.3.2** Para somatório de número de equipamentos (subitem 12.4.2) os atestados deverão comprovar execução concomitante dos contratos.

**12.4.3.3** O somatório de atestados também pode ser utilizado para somatório de tempo e de quantidade de equipamentos, desde que respeitadas as regras tratadas nos subitens 12.4.1 e 12.4.2, ou seja, simultaneidade para somatório de equipamentos e não simultaneidade para somatório de tempo.

**12.4.5** Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução.

**12.4.6** A arrematante, se julgar necessário, poderá apresentar cópias de contratos, declarações ou outros documentos idôneos para comprovação/complementação das informações e qualificações que, pelos atestados, pretende demonstrar.

**12.4.7** Declarações contendo o seguinte teor:

a) o nome do técnico ou engenheiro que será o responsável técnico pelo contrato. Esta declaração deverá estar acompanhada de cópia do comprovante de registro do profissional junto ao CRT ou CREA, indicando a sua habilitação para técnico de refrigeração e ar-condicionado ou Técnico em mecânica ou Técnico em Eletrônica ou, ainda, engenheiro das áreas mecânica, elétrica e/ou eletrônica.

b) A arrematante ficará dispensada da apresentação do comprovante de registro do profissional junto ao CREA ou CRT se o nome do mesmo constar da Certidão requerida na alínea c.

c) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo CRT ou CREA, comprovando o registro da empresa para prestação de serviços de manutenção mecânica, elétrica e/ou eletrônica.

**12.4.8 Os documentos exigidos poderão ser analisados pela unidade técnica para emissão de parecer técnico em eventual diligência instaurada pelo pregoeiro, o qual poderá considerá-lo no julgamento da habilitação.**

**12.4.9 A Contratante poderá promover visita às dependências da arrematante e consulta às entidades competentes, a fim de comprovar a exatidão das informações contidas nos documentos requeridos.**

## **12.5 DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

**12.5.1** Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

**12.5.2** Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis **dos 2 (dois) últimos exercícios sociais**, comprovando:

- **índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);**

**12.5.2.1** As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

**12.5.2.2** Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

**12.5.2.3** Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

**12.5.3** Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total equivalente ao período de 12 (doze) meses, consoante o entendimento cristalizado no Acórdão 1087/2025-Plenário TCU);).

## 12.6 OUTROS DOCUMENTOS:

**12.6.1** O licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação:

- a) declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);
- b) declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
- c) declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. (art. 63, IV Lei 14.133/21);
- d) declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. (art. 63, §1º Lei 14.133/21).

**12.7 Se não estiverem digitalmente disponíveis no SICAF, os documentos de habilitação exigidos neste Edital deverão ser encaminhados por meio do sistema Compras.gov, através do campo “ANEXOS”, no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação efetuada no “chat”, podendo tal prazo ser prorrogado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte do licitante.**

**12.7.1** Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo sistema, será admitido o encaminhamento dos respectivos documentos para o e-mail [pregao.eletronico@trt1.jus.br](mailto:pregao.eletronico@trt1.jus.br), devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no “chat” a data e o horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.



**12.7.2** Em caso de não envio dos documentos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, o licitante será inabilitado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

**12.8** Havendo dúvida razoável quanto à autenticidade ou em razão de outro motivo devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante o envio, em original ou por cópia autenticada, da documentação remetida.

**12.8.1** Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados à Assessoria de Licitação e Agentes de Contratação (ALC), localizada à Av. Presidente Antônio Carlos, nº 251, 3º andar, Centro, CEP 20.020-010, Rio de Janeiro – RJ, no prazo estipulado pelo Pregoeiro.

**12.8.2** O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos por ele encaminhados.

**12.9** Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

**12.9.1** Os documentos relativos à habilitação técnica e econômico-financeira poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial.

**12.10** Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o subitem 12.7 poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, a apresentação de documentos novos para:

- a) a aferição das condições de habilitação do licitante decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;
- b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
- c) a apresentação de documentos de cunho declaratório emitidos unilateralmente pelo licitante.

**12.10.1** A apresentação de documentos complementares ou substitutivos será realizada nos termos do subitem 11.12 e, findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.

**12.12** Caso seja necessário, para fins de confirmação, complementação, esclarecimento ou saneamento da documentação de habilitação, ou, ainda,

**nas hipóteses admitidas no item 11.10, o Pregoeiro, a título de diligência, poderá solicitar ao licitante o envio de documentação complementar, por meio do campo de “ANEXOS” do sistema.**

**12.13** Em caso de não envio dos documentos complementares no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, o licitante será inabilitado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

**12.14** As microempresas ou empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

**12.14.1** Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, na forma do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006.

**12.14.2** A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou da ata, ou revogar a licitação.

**12.15** O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não será habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de abertura da presente licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.

**12.15.1** Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência indeterminado.

**12.16** Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos exigidos no presente edital.

**12.17** Se houver impossibilidade de apresentar qualquer documento por motivo de greve do órgão emissor, deverá o licitante apresentar declaração em papel timbrado da empresa, assinado por seu representante legal, de que não está em débito com o referido órgão e que, finda a greve, se compromete a apresentar o documento atualizado, para fins de direito, em até 10 (dez) dias úteis, independentemente da

fase em que se encontrar o processo licitatório, sujeitando-se, no caso de não apresentação, às sanções previstas neste Edital.

**12.18** As condições de habilitação deverão ser mantidas durante todo o procedimento licitatório.

**12.19** Constatado que o licitante detentor da melhor proposta válida atende às exigências habilitatórias fixadas neste Edital, este será declarado vencedor.

### **XIII – DOS RECURSOS**

**13.1** Qualquer licitante poderá, durante o prazo de 20 (vinte) minutos após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

**13.1.1** As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases, prevista no §1º do artigo 17 da Lei nº 14.133/2021, da ata de julgamento.

**13.1.2** Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

**13.2** Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

**13.3** O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados.

### **XIV – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO**

**14.1** Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei nº 14.133, de 2021.

## **XV – DO VALOR ESTIMADO**

**15.1** Estima-se para a presente licitação o valor mensal de R\$ 150.650,98 (cento e cinquenta mil seiscientos e cinquenta reais e noventa e oito centavos), e global estimado para 60 meses de R\$ 9.039.058,80 (nove milhões, trinta e nove mil, cinquenta e oito reais e oitenta centavos).

**15.2** Os valores unitários, mensal e global estimados para a contratação são considerados máximos e as propostas que permanecerem acima do aludido orçamento serão desclassificadas, com fulcro no artigo 59, inciso III, da Lei nº 14.133/2021.

## **XVI – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL**

**16.1** Após homologado o resultado deste Pregão, o licitante vencedor deverá assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de sua convocação, conforme prevê o artigo 90 da Lei n. 14.133/2021.

**16.1.1** O prazo de que trata o item 15.1 poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, a critério da Administração.

**16.2** Caso o licitante vencedor convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, será facultado à Administração, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, observando-se o disposto nos §§2º e 4º do art. 90, da Lei nº 14.133/2021.

**16.3** Antes da formalização do contrato, o TRT procederá à verificação da regularidade fiscal do contratado, à consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), bem como ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), e emitirá as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas.

**16.4** O TRT também realizará consulta “online” ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados (CADIN). A existência de registro no CADIN, quando da consulta prévia, constitui fator impeditivo para a realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos; para a concessão de incentivos fiscais e financeiros, bem como para a celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e respectivos aditamentos, nos termos do artigo 6º-A da Lei nº 10.522/2022 (alterada pela Lei nº 14.973/2024).

**16.5** Quando da assinatura do contrato, será verificado se as condições de habilitação estão mantidas.

## **XVII – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**17.1** Comete infração administrativa, nos termos do artigo 155 da Lei nº 14.133/2021, aquele que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) dar causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Pregoeiro/a durante o certame;
- e) salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
  - e.1) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
  - e.2) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
  - e.3) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
  - e.4) deixar de apresentar amostra;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
  - j.1) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
  - j.2) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

j.3) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

**17.2** Caso o licitante e/ou contratado, por ação ou omissão, venha a praticar alguma das condutas infracionais previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, observado o devido processo administrativo sancionatório e as disposições do Ato nº 143 de 23 de novembro de 2022 exarado pela Presidência do TRT da 1ª Região, ficará sujeito às sanções previstas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021.

**17.3** A penalidade de multa será aplicada de acordo com a tabela abaixo:

| GRAU |  | CORRESPONDÊNCIA |  |
|------|--|-----------------|--|
| 1    | 0,5% sobre o valor mensal do contrato por ocorrência ou para primeira fração temporal (hora ou dia), acrescido nesta hipótese, de 0,1% para cada nova fração decorrente do atraso.                       |                 |  |
| 2    | 0,6% sobre o valor mensal do contrato por ocorrência ou para primeira fração temporal (hora ou dia), acrescido nesta hipótese, de 0,2% para cada nova fração decorrente do atraso.                       |                 |  |
| 3    | 0,8% sobre o valor mensal do contrato por ocorrência ou para primeira fração temporal (hora ou dia), acrescido nesta hipótese, de 0,25% para cada nova fração decorrente do atraso.                      |                 |  |
| 4    | 1% sobre o valor mensal do contrato por ocorrência ou para primeira fração temporal (hora ou dia), acrescido nesta hipótese, de 0,25% para cada nova fração decorrente do atraso.                        |                 |  |
| 5    | 1,5% sobre o valor mensal do contrato.   |                 |  |
| 6    | 2% sobre o valor mensal do contrato.   |                 |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO  | GRAU            | INCIDÊNCIA                               |
|      | CONDUTAS ESPECÍFICAS   |                 |  |
| 1    | Atrasar a apresentação ou reapresentação do cronograma para execução do Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC, conforme disposto nos itens 4.3.2 e 4.3.3 do Documento de Referência.           | 2               | Por dia, limitado a 10% do valor mensal. |
| 2    | Atrasar a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto a CREA ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) junto ao CRT, conforme disposto no subitem 7.26 do Documento de Referência. | 2               | Por dia, limitado a 10% do valor mensal. |

|                        |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|
| 3                      | Atrasar, injustificadamente, o atendimento dos chamados classificados como urgentes ou emergenciais, ultrapassando a última faixa de ajuste do IMR (Anexo VIII do Termo de Referência). | 3 | Por hora limitado a 10% do valor mensal e por chamado.      |
| 4                      | Atrasar, injustificadamente, a programação periódica de manutenção preventiva, observado o disposto no IMR, se for o caso.  | 2 | Por dia e por ocorrência.                                   |
| 5                      | Atrasar, injustificadamente, o atendimento dos chamados técnicos para manutenção corretiva, ultrapassando a última faixa de ajuste do IMR (Anexo VIII do Termo de Referência).          | 2 | Por dia e por ocorrência.                                   |
| <b>CONDUTAS GERAIS</b> |   |   |   |
| 1                      | Fornecer informação falsa de serviço ou substituição de material/peça.  | 6 | Por ocorrência.   |
| 2                      | Reutilizar material, peça ou equipamento em desconformidade com o Documento de Referência.  | 3 | Por ocorrência.   |
| 3                      | Atrasar, injustificadamente, a apresentação do relatório de intervenções e, quando for o caso, dos materiais/peças utilizados, conforme disposto no Documento de Referência.            | 2 | Por dia e por ocorrência.                                   |
| 4                      | Dificultar a comunicação com o preposto da empresa por falta de contato com o número de telefone/e-mail fornecido.  | 2 | Por ocorrência.   |
| 5                      | Permitir a presença de funcionário sem uniforme, com uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá.  | 1 | Por mês de ocorrência.                                      |
| 6                      | Não substituir o funcionário que apresente conduta inconveniente.   | 2 | Por funcionário e a cada mês de ocorrência.                 |
| 7                      | Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados.  | 3 | Por funcionário e a cada mês de ocorrência.                 |
| 8                      | Deixar de fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus funcionários e de adotar providências em relação àqueles que se negarem a usá-los.                               | 3 | Por dia e por funcionário.                                  |
| 9                      | Recusar-se, injustificadamente, a executar serviço previsto no Documento de Referência/contrato.  | 5 | Por serviço recusado e por dia de ocorrência, limitado a 5% |



|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 10 | Deixar de cumprir, injustificadamente, determinação formal ou instrução complementar do gestor ou fiscais do contrato.  | 2 | Por dia de ocorrência e por descumprimento, limitado a 5%.                      |
| 11 | Entregar com atraso e de forma injustificada os esclarecimentos formais solicitados pela gestão/fiscalização do contrato.   | 1 | Por dia, limitado a 1%.   |
| 12 | Deixar de comunicar ao gestor/fiscal do contrato qualquer anormalidade referente à execução dos serviços.   | 2 | Por fato não comunicado.  |
| 13 | Deixar de cumprir, injustificadamente, os horários estabelecidos no Documento de Referência ou, se for o caso, determinados pela gestão/fiscalização, observado o disposto no IMR, quando cabível.                            | 2 | Por descumprimento ou por hora, conforme o caso, limitado a 2% do valor mensal. |
| 14 | Atrasar, injustificadamente, a execução de serviço nos prazos estabelecidos no Documento de Referência ou, se for o caso, determinados pela gestão / fiscalização do contrato, observado o disposto no IMR, quando cabível. . | 2 | Por descumprimento ou por dia, conforme o caso, limitado a 2% do valor mensal.  |
| 15 | Deixar de disponibilizar equipamentos, ferramentas, aparelhos e/ou materiais necessários à realização dos serviços, e em perfeitas condições de uso.  | 2 | Por dia e por ocorrência, limitado a 5% do valor mensal.                        |
| 16 | Deixar de zelar pelas instalações da Contratante.   | 2 | Por fato gerador.   |
| 20 | Executar serviços incompletos, paliativos, substitutivos como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar.  | 3 | Por serviço incompleto.   |
| 21 | Destruir ou danificar bens materiais ou documentos por culpa ou dolo de seus funcionários.  | 2 | Por fato ou material, conforme o caso.  |
| 22 | Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequência letal nas dependências da Contratante.   | 6 | Por fato gerador.   |
| 23 | Suspender ou interromper a execução dos serviços contratados, salvo por motivo de força maior.  | 6 | Por dia, limitado a 10% mensal.   |
| 24 | Utilizar as dependências da Contratante para fins diversos do objeto do contrato.   | 4 | Por ocorrência.   |
| 25 | Deixar de manter as condições de habilitação para a   | 4 | Por mês   |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   | contratação.  |   | de ocorrência.  |
| 26  | Deixar de cumprir os critérios de sustentabilidade previstos no Documento de Referência e normas aplicáveis.  | 3   | Por mês de ocorrência.                                  |
| 27  | Descumprir quaisquer outras obrigações previstas no Documento de Referência, que não tenham sido objeto de previsão específica.   | 2   | Por mês de ocorrência ou fato gerador, conforme o caso. |
| 28  | Atrasar o cadastramento da empresa no SIGEO.  | 2   | Por dia, limitado a 10% por mês.                        |
| 29  | Atrasar o cadastramento da nota fiscal / fatura no SIGEO e / ou a apresentação dos demais documentos necessários para ateste da autoridade competente, no prazo estipulado.   | 1   | Por dia, limitado a 6% por mês.                         |
| OBS:  | A critério da autoridade competente, considerando a falta de gravidade da conduta e ausência de prejuízos, poderá ser aplicada a penalidade de Advertência na primeira ocorrência das condutas descritas nesta tabela.  |   |   |
| OBS2:   | As multas previstas nesta tabela são cumuláveis, limitando-se a 10% sobre o valor MENSAL do contrato a totalidade das multas a serem aplicadas por MÊS. Este limite não é aplicável as multas compensatórias por atraso no início da prestação do serviço ou por inexecução parcial ou total, previstas abaixo. |   |   |
| MULTAS POR ATRASO NO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E POR INEXECUÇÃO PARCIAL OU TOTAL |   |   |   |
| 1   | Atrasar o início da prestação do serviço contratado, limitado a 15 dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, poderá ser configurada a inexecução total da obrigação.  | 0,5%, por dia, sobre o valor anual da contratação.                    |   |
| 2   | Atrasar o início da prestação do serviço contratado, em prazo superior a 15 dias, no caso de a Administração, segundo critério de conveniência e oportunidade, entender razoável o prosseguimento da execução do objeto.  | 10% sobre o valor anual da contratação.                               |   |
| 3   | <b>Inexecução parcial.</b> Entendendo-se como qualquer ato promovido pela Contratada que implique a descontinuidade dos serviços.   | 10% sobre o valor da parcela inadimplida.                             |   |
| 4   | <b>Inexecução total.</b>  | Até 30% sobre o valor total da contratação ou da parcela inadimplida. |   |

**17.4** Sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e seus anexos, os atos lesivos à Administração Pública previstos no inciso IV, do art. 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei.

**17.5** Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-á o direito ao contraditório e à ampla defesa.

### **XVIII – IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL**

**18.1** Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital de licitação ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.

**18.1.1** Os pedidos devem ser enviados exclusivamente por meio eletrônico, para o endereço [pregao.eletronico@trt1.jus.br](mailto:pregao.eletronico@trt1.jus.br).

**18.1.2** As impugnações e pedidos de esclarecimento não suspendem os prazos previstos no certame.

**18.2** A resposta à impugnação e/ou aos pedidos de esclarecimentos serão divulgados no sistema Compras.gov e no sítio eletrônico Oficial deste TRT/RJ no prazo de até 3 (três) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

**18.3** Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

### **XIX – DISPOSIÇÕES GERAIS**

**19.1** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e terá início somente após comunicação via sistema aos participantes no sítio [www.compras.gov.br](http://www.compras.gov.br).

**19.2** Quaisquer esclarecimentos e/ou alterações serão comunicados por meio do site do TRT - [www.trt1.jus.br](http://www.trt1.jus.br) e [www.compras.gov.br](http://www.compras.gov.br), no “QUADRO INFORMATIVO”. As retificações, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnações/pedidos de esclarecimento, obrigarão a todos os licitantes.

**19.3** É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, inclusive recursal, promover diligências destinadas a esclarecer, sanear ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de prova os documentos obtidos.

**19.4** O sistema eletrônico produzirá, automaticamente, relatório da sessão pública imediatamente após seu encerramento, o qual ficará acessível no Portal de Compras do Governo Federal – Compras.gov e nele serão registrados todas as ocorrências relevantes.

**19.5** O resultado desta licitação será divulgado no sítio [www.compras.gov.br](http://www.compras.gov.br) e publicado na Imprensa Oficial. É responsabilidade do licitante o acompanhamento do certame.

**19.6** O contratado deverá observar os termos da Resolução Administrativa nº 09/2022, exarado pela Presidência do TRT da 1ª Região, a qual institui a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais no âmbito da contratante.

**19.7** Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o Foro competente é o da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado do Rio de Janeiro, excluído qualquer outro.

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2026.

**ERIK GUSTAVO DE SOUSA STOFANELLI**  
Diretor da SLC

## **ANEXO XI**

### **MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA**

A licitante deverá enviar sua proposta de preços, conforme modelo abaixo, nos termos do Capítulo X - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA.

|   |         |
|---|---------|
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2026   |         |
| Data de abertura:   |         |
| Nome da empresa:  |         |
| CNPJ:   |         |
| Nome do Representante legal da empresa:   |         |
| CPF: (do representante legal da empresa)  |         |
| RG/órgão emissor: (do representante legal da empresa)                             |         |
| Endereço:   | CEP:    |
| Telefone: (DDD)   | E-mail: |
| Dados Bancários:  |         |
| VALOR <b>MENSAL</b> DA PROPOSTA: R\$  |         |
| VALOR <b>TOTAL</b> DA PROPOSTA: R\$   |         |
| PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 180 DIAS A CONTAR DA ABERTURA DA<br>SESSÃO PÚBLICA |         |

#### ***Instruções de preenchimento:***

**Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos.**

**A proposta de preços deverá estar datada e assinada.**

## **ANEXO XII**

Modelo de Declaração Referente Resolução CNJ nº 07/2005

Ref.: Pregão nº 90018/2026

....., inscrita no CNPJ sob o nº....., por intermédio de seu representante legal, Sr (a)....., portador (a) da Carteira de Identidade nº....., e do CPF nº....., DECLARA que não tem em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação e que não promoverá a inclusão em seu quadro profissional durante toda a execução contratual, de empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em atendimento ao disposto nos artigos 2º, inciso VI, e 3º da Resolução Nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça.

.....  
(data)

.....  
(representante)

**DIVISÃO DE CONTRATOS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA - DICOD**

 **RAFAEL  
LOPES  
PIRES**  
27/05/2026 16:08

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**Objeto: Contratação de serviço técnico de instalação de aparelhos de ar-condicionado de janela e manutenção preventiva, corretiva, assistência técnica, inspeção e limpeza de dutos dos aparelhos de ar-condicionado individuais (janela e Split system), sistemas de condicionamento de ar, tipo VRF, e bebedouros, com fornecimento integral de peças, nos imóveis que abrigam as unidades do TRT da 1ª Região.**

**Processo: 19045/2025.**





## **1.0 OBJETO:**

**1.1** Visa o presente Termo de Referência a detalhar os elementos necessários à contratação de serviço técnico de instalação de aparelhos de ar-condicionado de janela e manutenção preventiva, corretiva, assistência técnica, inspeção e limpeza de dutos dos aparelhos de ar-condicionado individuais (janela e Split system), sistemas de condicionamento de ar, tipo VRF, e bebedouros, com fornecimento integral de peças, nos imóveis que abrigam as unidades do TRT da 1ª Região, conforme detalhado a seguir, pela modalidade licitatória de PREGÃO, na forma da Lei nº 14.133/21.

## **2.0 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:**

A presente contratação justifica-se em razão dos seguintes fundamentos:

### **a) Cumprimento de exigência legal – qualidade do ar:**

Considerando que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade, a presente contratação possui natureza de serviço de prestação continuada em decorrência da exigência contida na Lei nº 13.589/2018, que dispõe sobre a manutenção de instalações e equipamentos de sistemas de climatização de ambientes, no art. 6º e Anexo I da Portaria GM/MS nº 3.523/98, do Ministério da Saúde, que aprova medidas para manutenção em níveis aceitáveis da qualidade do ar em edifícios dotados de sistemas de climatização com capacidade a partir de 5 TR (60.000 BTU's), bem como na NBR 13.971:2014 da ABNT, que estabelece orientações básicas para as atividades e serviços necessários na manutenção de conjuntos e componentes, em sistemas e equipamentos de refrigeração, condicionamento de ar, ventilação e aquecimento.

Cabe ressaltar que a referida Portaria estabelece procedimentos de segurança e higiene referentes a padrões de qualidade do ar em ambientes climatizados de uso coletivo na busca da preservação da saúde, bem-estar, conforto, produtividade e redução do absenteísmo, aspectos a serem disponibilizados de forma regular e contínua, nos locais de trabalho, face à permanência prolongada em ambientes climatizados;

### **b) Obtenção de condições de conforto térmico:**

Tal contratação é fundamental para obtenção das condições mínimas de conforto térmico aos magistrados, servidores e usuários da Justiça do Trabalho nos ambientes climatizados das unidades judiciais e administrativas responsáveis pela atividade fim do Órgão e que estão instaladas no referido Fórum;

### **c) Redução de consumo de energia em ar condicionado:**



Com a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado, os equipamentos funcionarão com melhor performance e eficiência, possibilitando assim a redução do consumo de energia, que é um dos objetivos do TRT;

**d) Conservação e aumento da vida útil dos equipamentos:**

A contratação deste serviço proporcionará maior vida útil aos equipamentos, pois estarão submetidos a uma programação de manutenção preventiva que garantirá a limpeza, lubrificação e ajustes prévios evitando o desfazimento prematuro do patrimônio do TRT.

Ademais, destaca-se a necessidade de manter o funcionamento de diversos equipamentos eletrônicos e de informática que exigem temperatura de operação reduzida em relação ao meio ambiente natural.

Vale ressaltar que o serviço em tela se refere à atividade de apoio à realização das atribuições institucionais deste Tribunal, podendo ser terceirizado, conforme disposto no art. 7º e 9º da Instrução Normativa - IN nº 05/2017 do MPOG, diante da inexistência de cargo com as atribuições pertinentes, no quadro de pessoal deste Regional.

**e) Conservação dos bebedouros:**

Garantir a qualidade e a adequada temperatura da água potável dos bebedouros, bem como a durabilidade dos equipamentos, evitando reposições e descartes desnecessários, com escopo na sustentabilidade econômica e ambiental.

### **3.0 REGIME DA CONTRATAÇÃO:**

**3.1** A contratação será em regime de empreitada por preço unitário.

### **4.0 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

#### **4.1 Da Prestação dos Serviços:**

**4.1.1** Os serviços serão executados, preferencialmente, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com emprego de pessoal, equipamento e material suficientes à eficiente execução do contrato, em observância aos subitens 4.1.2 e 4.1.3, sempre que necessário.

**4.1.2** Os serviços deverão ser executados de forma a não interromper ou prejudicar os trabalhos e as atividades exercidas no prédio, devendo os serviços de maior vulto, serem executados após o expediente e nos finais de semana, após autorização prévia da Contratante, sem ônus para esta.

**4.1.2.1** Considera-se serviço de maior vulto os que por sua complexidade requeiram uma maior quantidade de horas para sua execução, ou que, por sua localização, possam acarretar transtorno ao usuário ou paralise o funcionamento de unidade administrativa ou jurisdicional para que



seja procedido o reparo.

**4.1.3** Para qualquer execução de serviço em horário diferente do estipulado, deverá a Contratada solicitar à Contratante autorização, mediante pedido escrito dirigido à fiscalização, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, com os seguintes dados: data, horário, local, serviço, nome do profissional designado com o respectivo documento de identificação, identificação das portas e acessos a serem abertos.

**4.1.4** A Contratada deverá realizar a limpeza de toda a área após a realização dos serviços.

**4.1.5** Os serviços serão executados pela Contratada com base nas seguintes recomendações:

**a)** Portaria GM/MS nº 3.523/98, do Ministério da Saúde, que aprova medidas para manutenção em níveis aceitáveis da qualidade do ar em edifícios dotados de sistemas de climatização com capacidade a partir de 5 TR (60.000 BTU's);

**b)** NBR 17037:2023 da ABNT, versão corrigida 2:2024, que estabelece os padrões referenciais de qualidade do ar interior em ambientes não residenciais climatizados artificialmente e os valores máximos para contaminações biológicas e químicas e parâmetros físicos do ar interior relacionados às fontes contaminantes de naturezas biológica, química e física;

**c)** Lei 4.192/03 do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe sobre limpeza e inspeção de ar-condicionado central;

**d)** NBR 10085 de 1987 da ABNT, que fixa as condições exigíveis para a medição de temperatura em condicionamento de ar, a fim de auxiliar o procedimento de ensaio para uso específico na utilização de outras normas;

**e)** NBR 14679 de 2012 da ABNT, que estabelece os procedimentos e diretrizes mínimas para execução dos serviços de higienização corretiva de sistemas de tratamento e distribuição de ar caracterizados como contaminados por agentes microbiológicos, físicos ou químicos;

**f)** NBR 13971 de 2014 da ABNT, que estabelece orientações básicas para as atividades e serviços necessários na manutenção de conjuntos e componentes, em sistemas e equipamentos de refrigeração, condicionamento de ar, ventilação e aquecimento;

**g)** NBR 9792 de 2015 da ABNT, versão corrigida 2016, que especifica os métodos de ensaio a serem empregados na verificação do desempenho de torres de resfriamento de água, de tiragem mecânica;

**h)** NBR 16401-1:2024, 2:2024 e 3:2024, da ABNT, que dispõe sobre instalações de condicionamento de ar - Sistemas centrais e unitários;

**i)** NR-24 (Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho): Em especial quanto à obrigatoriedade de água potável, filtrada e fresca, e a proibição de uso de copos coletivos;



- j) NBR 16098:2012, da ABNT: Equipamento para melhoria da qualidade da água para consumo humano — Requisitos e métodos de ensaio (essencial para garantir a qualidade dos filtros/refis);
- k) NBR 16236:2013, da ABNT, Versão Corrigida:2013: Aparelho de fornecimento de água para consumo humano com refrigeração incorporada — Requisitos de desempenho;
- l) NBR 60335-1:2010, da ABNT: Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60335-1:2006 - edição 4.2, MOD);
- m) Portaria INMETRO/ME nº 102/2022: Aprova o Regulamento Técnico da qualidade e os requisitos de avaliação da conformidade para equipamentos para consumo de água - consolidado;
- n) as prescrições e recomendações dos fabricantes;
- o) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
- p) aos regulamentos das empresas concessionárias.

#### **4.2 Especificação do Objeto (Composição do Sistema):**

**4.2.1** A Contratada deverá prestar todo e qualquer serviço técnico de instalação de aparelhos de ar-condicionado de janela e manutenção preventiva, corretiva, assistência técnica, inspeção e limpeza de dutos dos aparelhos de ar condicionado, tipos janela, split system e VRF, e bebedouros, com fornecimento integral de peças, inclusive compressor e controle remoto, nos imóveis que abrigam as unidades da Contratante, conforme Anexo III, inclusive com a execução dos serviços de caráter imprevisível ou urgente inerente ao objeto contratado, sem prejuízo dos serviços de rotina.

**4.2.1.1** Em relação à instalação de AC de Janela, a Contratada deverá executar serviços de retirada/colocação de aparelhos do tipo janela nos vãos correspondentes, conforme subitem 4.5.

**4.2.2** Ficará a cargo da Contratada a reposição de qualquer peça que se fizer necessária, inclusive compressor, controle remoto e respectivas pilhas, estando incluída nos custos diretos e indiretos, quanto à manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de refrigeração e exaustão.

**4.2.3** A Contratada deverá atender a todas as unidades da Contratante elencadas no Anexo III, podendo haver mudança de endereço dentro do Município, sem prejuízo da prestação de serviço ora avençada.

#### **4.3 Manutenção Preventiva:**

**4.3.1** A realização da manutenção preventiva do sistema de refrigeração e dos bebedouros compreende as tarefas elencadas na rotina do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), e os procedimentos de limpeza e higienização dos componentes, de forma a manter o sistema dentro das condições normais de uso, minimizando a incidência de panes e



contaminações, devendo obedecer à periodicidade descrita no PMOC, a ser elaborado pela empresa, em molde similar à planilha do Anexo IX, bem como as prescrições técnicas dos fabricantes.

**4.3.2** Deverá a Contratada elaborar Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC, onde constem as periodicidades e os serviços de manutenção preventiva, que deverá ser entregue ao Contratante no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do início da vigência contratual.

**4.3.3** Na hipótese de não aprovação do Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC pela fiscalização do contrato, terá a Contratada o prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da notificação, para apresentar novo plano com os ajustes necessários.

**4.3.4** Sem prejuízo nos atendimentos dos chamados diários, as manutenções preventivas serão realizadas mensalmente, na forma do Anexo IX, dentro do respectivo mês de competência, observando o plano elaborado pela Contratada, descrito no subitem 4.3.2 deste Termo de Referência, ou quando solicitado pela fiscalização da Contratante, observado o subitem 4.3.7.

**4.3.5** Todos os procedimentos das manutenções preventivas serão implementados nos primeiros 30 (trinta) dias a contar da data indicada no TAIS para início dos serviços, independentemente de suas periodicidades.

**4.3.6** Quando solicitado pela fiscalização, a Contratada deverá emitir relatório de avaliação técnica acerca do desempenho do sistema de refrigeração e dos bebedouros, das condições das instalações elétricas dos equipamentos instalados, bem como relativamente ao consumo de energia elétrica gasto com os equipamentos de refrigeração.

**4.3.7** Quando solicitado pela fiscalização ou justificado pela Contratada, os serviços de manutenção preventiva poderão ser realizados antes dos prazos previstos, devendo a Contratada emitir relatórios, após cada serviço executado fora do prazo.

**4.3.8** A abertura de janelas de visita, bem como a desmontagem de dutos e revestimentos, quando necessárias para o acesso ao interior dos dutos, e a posterior recomposição das instalações será de responsabilidade da Contratada.

**4.3.9** A contratada é responsável pela limpeza física, higienização e troca dos filtros internos dos bebedouros. Os serviços e suas periodicidades deverão constar no Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC.

**4.3.9.1** Imediatamente após a substituição do filtro interno, deve ser colocada uma etiqueta na parte externa do bebedouro com o nome da empresa e a data da troca.

**4.3.10 Controle de Potabilidade da Água (Bebedouros):** a Contratada deverá realizar, **semestralmente**, a coleta e análise laboratorial da água de todos os bebedouros por laboratório



credenciado. O serviço e sua periodicidade deverão constar no Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC.

**4.3.10.1** O Laudo Bacteriológico e Físico-Químico deve atestar a potabilidade conforme os padrões da **Portaria GM/MS nº 888/2021** (ou norma superveniente do Ministério da Saúde) e ser entregue à fiscalização do contrato junto com o relatório mensal de serviços.

**4.3.10.2** Caso alguma amostra seja reprovada, a Contratada deverá realizar imediatamente a sanitização profunda do equipamento, substituição de componentes contaminados e nova análise laboratorial, sem ônus adicional para o Tribunal, até a obtenção de laudo satisfatório.

#### **4.4 Manutenção Corretiva:**

**4.4.1** Considera-se manutenção corretiva, aquela que visa reparar todos os defeitos detectados, restabelecendo o pleno funcionamento dos equipamentos.

**4.4.2** A manutenção corretiva será executada mediante solicitação da Contratante ou do usuário, através de ordem de serviço específica, observado o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, sem prejuízo na periodicidade da manutenção preventiva e situações imprevisíveis ou urgentes, com ampliação ou redução do prazo máximo na forma dos subitens 4.4.3 ou 4.4.4.

**4.4.3** O prazo, a que se refere o subitem anterior, que não se interrompe nos sábados, domingos e feriados, poderá ser ampliado mediante solicitação por escrito da Contratada, devidamente fundamentado, submetido à fiscalização do contrato, que, após análise, poderá conceder o tempo necessário para conclusão do serviço.

**4.4.4** Dadas as circunstâncias do caso concreto, poderá a fiscalização do contrato classificar um serviço de manutenção como urgente e emergencial e, neste caso, terá a Contratada prazo de 24 (vinte e quatro) horas para execução.

#### **4.5 Da Instalação de Equipamentos:**

**4.5.1** Os serviços de instalação referem-se à retirada e colocação de aparelhos do tipo janela nos vãos.

**4.5.2** Os equipamentos deverão ser instalados pela Contratada no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do dia útil subsequente à solicitação do fiscal, através de Ordem de Serviço, na forma do subitem 4.10.

**4.5.3** Quando da efetivação dos serviços de retirada/colocação de aparelhos do tipo janela nos vãos de paredes, a Contratada obedecerá a melhor técnica vigente e enquadrar-se-á rigorosamente nos preceitos da ABNT, devendo ser observada a execução dos seguintes procedimentos:

**a)** Transporte vertical e horizontal dos materiais para a retirada/colocação, com a limpeza do





equipamento antecedente à retirada/colocação, nos moldes definidos para manutenção preventiva conforme subitens 4.3.2. Quando o equipamento for destinado para desfazimento de acordo com o laudo técnico, não haverá necessidade de limpeza prevista nesse item;

b) Adoção das recomendações técnicas contidas nos respectivos manuais técnicos, de garantia e usuário, dos equipamentos;

c) Realização de teste de funcionamento.

**4.5.4** A expectativa de demanda dos serviços de colocação/retirada de aparelhos tipo janela pode ser obtida no levantamento histórico de manutenções corretivas (Anexo VI) e na idade dos aparelhos de ar-condicionado (Anexo IV). A Contratante, salvo situações excepcionais, adota a política de troca a cada 10 anos.

**4.5.4.1** O histórico de peças e materiais encontra-se no Anexo VII.

#### **4.6 Das Ferramentas e Equipamentos de Manutenção:**

**4.6.1** Todas as ferramentas, equipamentos de manutenção e aparelhos mecânicos ou eletrônicos de aferição, regulagem ou ajuste, necessários para a execução dos serviços, objeto deste contrato, deverão ser providenciados e fornecidos aos técnicos pela Contratada, não recaindo sobre a Contratante nenhuma responsabilidade quanto ao desgaste ou dano parcial ou total dos mesmos.

**4.6.2** Deverá a Contratada empregar na execução dos serviços apenas materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios em bom estado de conservação e próprio para uso, inócuos à saúde humana, e cuja aplicação não cause dano ao patrimônio.

**4.6.3** Sob nenhuma hipótese a Contratada poderá alegar falta de ferramenta, equipamento ou material para a realização dos serviços.

#### **4.7 Das Peças:**

**4.7.1** Todas as peças destinadas à reposição fornecidas pela Contratada deverão ser novas (sem uso) e originais, com características técnicas iguais ou superiores às defeituosas, com garantia na forma do subitem 4.7.1.1, ficando estabelecido que as peças novas colocadas em substituição às defeituosas tornar-se-ão de propriedade do Contratante. No caso dos elementos filtrantes internos (refis), estes devem possuir obrigatoriamente a certificação do INMETRO (ABNT NBR 16098), com classificação declarada para retenção de partículas (Classe C ou superior) e redução de cloro livre.

**4.7.1.1** As peças substituídas deverão ter garantia nos termos mínimos do Código de Defesa do Consumidor ou do respectivo fabricante, devendo ser considerada a hipótese de maior prazo.

**4.7.2** A Contratada deverá fornecer todas e quaisquer peças, materiais e equipamentos necessários à manutenção preventiva e corretiva.





**4.7.3** Constatada pela fiscalização a necessidade de refazer algum serviço, substituir algum item (peça ou equipamento danificado, inadequado ou de má qualidade) que tenha sido utilizado na realização dos serviços de manutenção, a Contratada terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas da solicitação para promover a sua substituição.

**4.7.4** Todas as peças aplicadas deverão ser informadas ao fiscal do contrato por meio do relatório mensal, assinado pelo responsável técnico, conforme anexo V.

#### **4.8 Dos Critérios de Sustentabilidade:**

**4.8.1** As manutenções deverão atentar para critérios de sustentabilidade, em especial atenção à economia de água e utilização de produtos de menor grau ofensivo ao meio ambiente, em regra produtos biodegradáveis, bem como atentar para a redução de resíduos gerados com a troca de filtros, correias e lâmpadas e evitar a liberação de gases nocivos à camada de ozônio, devendo os referidos gases ser recolhidos por equipamento próprio. Devem ser observadas, onde couberem, as normas vigentes de proteção ambiental, aplicáveis ao caso, conforme Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, instituído pela Resolução nº 310/2021 do CSJT e atualizado e revisado pelo Ato CSJT.GP.SG.SEGGEST nº 71, de 10 de setembro de 2025, das Resoluções CNJ nº 594/2024 (Política de Sustentabilidade), CNJ nº 400/2021 (Alterada pela Res. CNJ nº 641/2025), bem como da IN SEGES nº 40/2020 e do art. 7º da In SEGES nº 81/2022, além do PLS do TRT/RJ, sem prejuízo de boas práticas desta natureza aplicáveis à hipótese.

**4.8.2** A Contratada deverá, ao realizar os serviços, adotar práticas compatíveis com a preservação do meio-ambiente, de forma a não trazer impacto negativo com as suas atividades, adotando os seguintes critérios:

- a)** utilizar materiais que não tragam risco de contaminação aos usuários, aos técnicos prestadores do serviço ou ao meio-ambiente;
- b)** as peças substituídas serão imediatamente descartadas ou destinadas à reciclagem pela Contratada, conforme orientação do fabricante ou fornecedor, e não deve ser realizado nenhum descarte que possa trazer comprometimento ao meio-ambiente, devendo ser observadas as normas vigentes de proteção ambientais aplicáveis ao caso. Os elementos filtrantes (refis) saturados, por reterem sedimentos e contaminantes biológicos, devem ter descarte ambientalmente adequado, sendo vedado o descarte em lixo comum sem o devido acondicionamento, conforme a Política de Resíduos Sólidos.
- c)** quando, por absoluta necessidade for adotado algum material que tenha exigências especiais de manuseio, aplicação e descarte, o procedimento deve ser controlado com rigor e a fiscalização científica de sua existência, com relato de sua conclusão;



- d) o gás adotado nas manutenções, caso seja tecnologicamente possível, não deve possibilitar danos à atmosfera, com comprometimento da camada de ozônio;
- e) os equipamentos devem ser recuperados com grande precaução para que não haja vazamento de gás na atmosfera;
- f) eventuais resquícios de óleo decorrente de compressores, rolamentos e outros componentes devem ser manuseados e terem destinação que não traga risco de contaminação ambiental;
- g) os condutores e eletrodutos devem ser de material compatível com a segurança e com o meio ambiente: condutores flexíveis, não propagadores de chama e com baixa emissão de halógenos e eletrodutos não propagadores de chama ou fumaça;
- h) não deve ser utilizado nenhum material tóxico na instalação ou manutenção dos aparelhos;
- i) os equipamentos que forem removidos com recomendação de alienação devem receber um relatório específico quando apresentarem algum risco de contaminação ao meio ambiente, seja por vazamento de gás, presença de óleo ou qualquer outro contaminante;
- j) os produtos de limpeza utilizados não devem trazer riscos aos usuários, aos técnicos ou ao meio-ambiente. Somente serão aceitos produtos biodegradáveis, devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim, na limpeza dos componentes do sistema de climatização e dos bebedouros;
- k) a Contratada deverá valer-se dos demais procedimentos que possam garantir critérios de aceitabilidade quanto à sustentabilidade, nos aspectos econômico, social e ambiental, durante a execução do contrato.

#### **4.9 Dos Profissionais:**

**4.9.1** Caberá à Contratada selecionar e preparar uma equipe de profissionais com especialização e em quantidade suficiente para prestar de forma satisfatória os serviços contratados, no horário determinado no subitem 4.1.1.

#### **4.10 Das Ordens de Serviço, Avaliação da Qualidade e Aceite dos Serviços Executados:**

**4.10.1** As execuções dos serviços serão iniciadas pela contratada através do recebimento de uma Ordem de Serviço emitida pelos usuários ou pelo fiscal, por meio de sistema informatizado de atendimento (service Desk/Help Desk) ou outro disponibilizado pelo TRT da 1ª Região.

**4.10.1.1** Excepcionalmente, em casos de falhas desse sistema ou em casos de urgência, as execuções dos serviços serão iniciadas através de e-mail ou telefone com posterior emissão de O.S.

**4.10.2** Após a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, observando-se os procedimentos enumerados nos subitens 4.3 e 4.4, o funcionário da Contratada apresentará a



ordem de serviço ao servidor da unidade trabalhista onde o serviço foi prestado, que deverá ser datado e assinado com a devida identificação (de preferência carimbo). O servidor da unidade certificará o cumprimento do serviço executado, assim como emitirá o respectivo grau de satisfação em relação ao serviço executado.

**4.10.3** A execução dos serviços será gerenciada pela Contratada, que fará o acompanhamento da qualidade do serviço. Quaisquer problemas que venham a comprometer o bom andamento dos serviços devem ser imediatamente comunicados à fiscalização do contrato, que colaborará com a Contratada na busca da melhor solução para a resolução dos problemas.

**4.10.4** No encerramento do atendimento, o Grau de Satisfação do solicitante (“Péssimo”, “Ruim”, “Médio”, “Bom” ou “Excelente”) será emitido por servidor da unidade com a marcação do campo indicado na Ordem de Serviço.

**4.10.5** A obtenção desse registro junto ao solicitante será de responsabilidade da Contratada, que, ao concluir a execução do serviço, deverá solicitar ao servidor da unidade o aceite do serviço e a marcação do respectivo grau de satisfação, preferencial, apondo sua rubrica ou assinatura ao lado, preferencialmente com data, carimbo ou nome por extenso e indicação de cargo ou função, restando tal assinatura vinculada à manifestação do grau de satisfação. A ausência injustificada de apresentação da manifestação nos exatos termos deste item implicará em considerar o grau de satisfação do atendimento como péssimo. Caso haja a negativa de avaliação pelo usuário, a empresa deverá apresentar as respectivas justificativas à fiscalização do contrato, que poderá fazer a avaliação e o aceite do serviço.

#### **4.11 Da quantificação e da remuneração dos serviços**

**4.11.1** A mensuração do valor mensal dos serviços será realizada mediante o somatório dos valores unitários de cada equipamento constante no Anexo II, efetivamente mantidos.

**4.11.1.1** O valor unitário mensal por equipamento possui caráter integral, englobando a totalidade dos custos da execução direta e indireta da prestação de serviço no que tange ao objeto contratual, inclusive as despesas decorrentes da remoção e transferência de qualquer aparelho de ar condicionado a ser mantido ou reinstalado, arcando também com as despesas decorrentes dos transportes de equipamentos, ferramentas, peças e equipe técnica entre as unidades da Contratante previstas no Anexo III.

**4.11.2** Para fins de liquidação da despesa e pagamento, caberá à Contratada registrar no sistema de manutenção predial indicado pela Contratante, até o último dia útil de cada mês, os dados dos equipamentos mantidos em cada unidade. O registro deverá conter a descrição individualizada (capacidade e demais características porventura existentes e identificáveis, tais



como marca, modelo e patrimônio).

**4.11.2.1** Caso haja manutenção em equipamento de condicionamento de ar cuja capacidade não esteja descrita na planilha de preços apresentada juntamente à proposta da Contratada (Anexo II), seu custo será determinado pela multiplicação de sua capacidade (em BTUs) pelo valor do BTU do equipamento de capacidade mais próxima, constante da aludida planilha.

#### **4.12 Do Relatório Mensal**

**4.12.1** A Contratada deverá apresentar o Relatório Mensal de Serviço, conforme modelo apresentado no Anexo V, constando os serviços executados, materiais e peças utilizadas, assinado pelo responsável técnico da empresa até o **décimo dia** do mês seguinte, com o seguinte detalhamento:

- a) marca, modelo e capacidade do aparelho mantido, com indicação do número de patrimônio e local onde está instalado;
- b) todas as peças de reposição usadas;
- c) descrição do serviço de manutenção e nome do técnico que o executou;
- d) anuência, carimbo e assinatura do respectivo Responsável Técnico;
- e) anexar as Ordens de Serviço (O.S) relacionadas no Relatório Mensal, originais e digitalizadas, devendo ser observados os termos prescritos no item 4.9;
- f) laudo de potabilidade da água dos bebedouros, conforme periodicidade definida no plano de manutenção.

**4.12.2** Os relatórios e as ordens de serviço devem ser apresentados digitalizados e em planilha formato “XLS”.

**4.12.3** A fiscalização poderá desautorizar uma O.S. que não se coadune com os termos do Contrato.

#### **4.13 Dos Acréscimos e Supressões:**

**4.13.1** Os acréscimos e supressões de equipamentos, que sempre observarão os moldes previstos no artigo 124 da Lei nº. 14.133/21, nos limites de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, com as devidas justificativas, serão implementados com base nas mesmas regras estabelecidas no item 4.11.1 deste Termo de referência.

**4.13.1.1** Serão considerados acréscimos e supressões de serviços as inclusões e exclusões de equipamentos, desde que ocorram em novas localidades ou que impliquem a supressão de localidades antes existentes.

#### **4.14 Do Início da Execução dos Serviços:**

**4.14.1** A execução dos serviços terá início na data indicada pelo fiscal do contrato no Termo de



Autorização para Início dos Serviços (TAIS), o qual será emitido no prazo de 30 (trinta) dias a contar da formalização do instrumento contratual.

## **5.0 INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR):**

**5.1** O Instrumento de Medição de Resultado (IMR) previsto no Anexo VIII será empregado para avaliação do desempenho da Contratada, conforme os critérios para o atingimento das metas fixadas.

## **6.0 SUBCONTRATAÇÃO:**

**6.1** Será permitida a subcontratação de empresa para a limpeza e higienização dos dutos, bem como para a coleta e análise laboratorial da água de todos os bebedouros.

**6.2** As subcontratações deverão ser previamente submetidas à fiscalização do contrato, para avaliação do cumprimento dos requisitos deste documento de referência e do edital, incumbindo à Contratada, com este fim, comprovar também a regularidade fiscal e trabalhista das Subcontratadas.

## **7.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

**7.1** São obrigações da Contratada as resultantes da observância da Lei nº 14.133/21 e as descritas nos subitens abaixo.

**7.2** Indicar, na data da formalização do contrato, nome e telefone do profissional que atuará como preposto na forma do art. 118 da Lei nº 14.133/21.

**7.3** Dar plena e fiel execução ao contrato, respeitando todas as cláusulas e condições estabelecidas.

**7.4** Comunicar imediatamente quaisquer irregularidades que possam comprometer a eficiência, responsabilidade e qualidade dos serviços, dando ciência à fiscalização do contrato, por escrito, para a adoção das providências cabíveis.

**7.5** Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela fiscalização do contrato em tempo nunca superior a 02 (dois) dias úteis, salvo por motivo justo e comprovadamente alheio à vontade da Contratada.

**7.6** Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, apresentando, no que couber e sempre que solicitado, os documentos que comprovem as condições inerentes à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista, em consonância com a legislação



vigente.

**7.7** Assumir objetivamente inteira responsabilidade civil e administrativa pelo fornecimento do objeto contratual, correndo por sua conta os ônus inerentes ao serviço prestado, tais como: encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas, licenças, férias e documentos concernentes à contratação, inclusive seguros contra acidentes de trabalho, bem como indenizações decorrentes de todo e qualquer dano pessoal e material causados, voluntária ou involuntariamente, por seus prepostos durante e/ou em decorrência da execução dos serviços contratados, providenciando imediata reparação dos prejuízos impostos à Contratante ou a terceiros, inclusive, se houver, as despesas com custas judiciais e honorários advocatícios.

**7.8** Usar mão de obra capacitada, que assegure a execução integral dos serviços nos prazos convencionados com segurança e qualidade.

**7.9** A Contratada deverá obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do MTE, devendo fornecer aos empregados os equipamentos de segurança (equipamentos de Proteção Individual - EPI e coletiva – EPC) que se fizerem necessários, para a execução de serviços, bem como, fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma Regulamentadora nº 6 do MTE. Deverá ser comprovada, através de ficha de entrega de EPI, a disponibilidade do equipamento de proteção individual e o treinamento do uso correto dos mesmos.

**7.9.1** Todos os equipamentos de proteção individual disponibilizados, pela empresa Contratada, para os empregados devem possuir Certificado de Aprovação – CA.

**7.10** A Contratada deverá elaborar e implementar Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), de acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE. A Contratada terá um prazo de 30 dias, a partir da data da publicação do extrato do contrato, ou do início da sua vigência, caso seja posterior, para apresentar o PGR da empresa, disponibilizando anualmente a sua atualização à fiscalização do contrato. Deverá ter identificado no PGR o GHE - Grupo Homogêneo de Exposição do TRT/RJ, relacionados aos riscos no ambiente de trabalho da Contratante.

**7.11** A Contratada deverá elaborar e implementar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com o objetivo de promoção e preservação da saúde dos trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE. A Contratada terá um prazo de 30 dias, a partir da data da publicação do extrato do contrato, ou do início da sua vigência, caso seja posterior, para apresentar o PCMSO da empresa, disponibilizando anualmente a sua atualização à fiscalização do contrato. Deverá ser comprovado através de exame médico se o empregado está apto para trabalho em altura e em eletricidade, quando evidenciado estes riscos nas atividades





desenvolvidas. Deverá ter identificado no PCMSO o GHE - Grupo Homogêneo de Exposição do TRT/RJ, relacionados aos riscos no ambiente de trabalho da Contratante.

**7.12** Agendar com a Contratante visita prévia para conhecimento do local de trabalho e obtenção das informações necessárias para elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional) e PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos).

**7.13** A empresa Contratada deverá disponibilizar treinamento de capacitação para o desempenho das funções, por parte de seus empregados, junto à Contratante, conforme preconizado nas Normas Regulamentadoras do MTE. A comprovação do treinamento deverá ser registrada e arquivada pela Contratada, podendo ser objeto de eventual fiscalização por parte da Contratante.

**7.14** A empresa Contratada deverá proceder à indicação de técnico de segurança do trabalho, ou outro funcionário com essa designação, ainda antes do início das atividades, para assegurar o perfeito cumprimento das Normas Regulamentadoras do MTE nas atividades desenvolvidas pelos empregados.

**7.15** A Contratada deverá comprovar a capacitação do empregado na NR-35 (Trabalho em Altura) e na NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) do MTE, quando evidenciados estes riscos nas atividades desenvolvidas.

**7.16** A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio.

**7.17** Os empregados da Contratada deverão trajar uniforme com logotipo da empresa e crachá de identificação com foto, enquanto permanecerem nas dependências da Contratante.

**7.18** Fornecer todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis à realização desses.

**7.19** A falta de peças e/ou equipamentos não poderá ser alegada como motivo de força maior, e não exime a Contratada das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos.

**7.20** A Contratada deverá manter durante toda vigência do contrato, as seguintes condições:

**a)** Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR nº 18, de 13/09/2024, e da Portaria MTP nº 671, de 08/11/2021;

**b)** Não ter sido condenada, a Contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a





previsão aos artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto nº 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nº 29 e nº 105.

**7.21** As empresas com cem ou mais empregados em seu quadro devem observar o disposto no art. 93 da Lei 8.213/91 e no art. 36 do Decreto 3.298/99, que determinam o preenchimento de dois a cinco por cento dos cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência habilitadas, incluindo pessoas com Síndrome de Down, nas atividades que lhes sejam compatíveis.

**7.21.1** O percentual de reserva de vagas será definido proporcionalmente ao número total de empregados da empresa, obedecendo à seguinte proporção, na forma do art. 36 do Decreto 3.298/99:

- a)** para empresas cujo número total de empregados varie de 100 a 200, será observado o percentual de 2%;
- b)** para empresas cujo número total de empregados varie de 201 a 500, será observado o percentual de 3%;
- c)** para empresas cujo número total de empregados varie de 501 a 1000, será observado o percentual de 4%;
- d)** para empresas cujo número total de empregados supere a 1000, será observado o percentual de 5%.

**7.21.1.1** Em caso de fracionamento do número dessas vagas, haverá a elevação deste número para o primeiro número inteiro subsequente. Ressalte-se que essa reserva nunca será inferior a uma vaga.

**7.21.1.2** A Contratada deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as condições a que se refere o subitem 7.21.1, devendo comprová-las sempre que solicitado pela fiscalização do contrato, sob pena de rescisão contratual.

**7.21.1.3** Deverá ser realizada, antes da ocorrência do primeiro pagamento (ou único, se for o caso), a comprovação quanto ao cumprimento da política de empregabilidade a que se refere o subitem 7.21.

**7.21.1.4** A comprovação mencionada no subitem 7.21.1.3 poderá ser realizada por meio da apresentação da Certidão de Contratação de Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados da Previdência Social (CDCIT).



**7.21.1.5** Não se comprovando o atendimento à reserva legal de cargos na forma exposta, a fiscalização do contrato iniciará o procedimento de aplicação de penalidade e procederá, na sequência de sua aplicação, à notificação do descumprimento aos seguintes órgãos:

- a)** Seção de Fiscalização do Trabalho (SFISC);
- b)** Superintendência Regional do Trabalho do Rio de Janeiro;
- c)** Departamento de Fiscalização do Trabalho (DEFIT);
- d)** Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT);
- e)** Secretaria de Trabalho (STRAB).

**7.22** A Contratada deverá observar os termos da Resolução Administrativa nº 09/2022, exarada pela Presidência do TRT da 1ª Região, a qual institui a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais no âmbito da Contratante.

**7.22.1** A Contratada deverá comunicar formalmente e de imediato ao encarregado da Contratante, por intermédio do fiscal ou gestor do contrato, a ocorrência de qualquer risco, ameaça ou incidente de segurança que possa acarretar comprometimento ou dano potencial ou efetivo a titular de dados pessoais.

**7.22.2** A Contratada poderá ser instada a colaborar na elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto do contrato, no que diz respeito a dados pessoais.

**7.23** A Contratada deverá observar as disposições do Código de Conduta Ética da Contratante, disponibilizado no seu portal da Internet, assumindo compromisso com a ética e a integridade e zelando pela transparência na relação contratual.

**7.24** A Contratada deverá apresentar à fiscalização declaração, na forma do anexo do edital, de que não tem em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação e de que não promoverá a inclusão em seu quadro profissional durante toda a execução contratual, de empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em atendimento ao disposto nos artigos 2º, inciso VI, e 3º da Resolução Nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça.

**7.25** A licitante vencedora, sendo de outro Estado, e não possuindo “registro” no CREA do Rio



de Janeiro ou no CRT do Rio de Janeiro, deverá apresentar, à fiscalização do contrato, cópia do “visto” do CREA/RJ ou CRT/RJ, na data de início da vigência do contrato, devendo providenciar o respectivo registro até o término da validade do visto, conforme Resolução CONFEA nº 1121/2019.

**7.26** Apresentar, em até 15 (quinze) dias úteis após o início da vigência do contrato, o comprovante da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) junto ao CRT, em nome do responsável técnico indicado, nas renovações e na substituição do Responsável Técnico consoante o disposto nos art. 16, 17, 18 e 19 da Lei nº 13.639/2018, no art. 3º da Resolução nº 55/2019-CFT e na Resolução nº 68/2019-CFT, bem como no art. 1º da Lei 6.496/77 c/c Resolução CONFEA nº 1137/2023.

**7.27** Efetuar, de imediato, o afastamento de qualquer prestador de serviço cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados inconvenientes ou insatisfatórios ao bom andamento dos serviços.

**7.28** Atender, imediatamente, solicitação da Contratante concernente aos pedidos gerados por Ordem de Serviço, disponibilizando todos os itens necessários para as manutenções dos aparelhos.

**7.29** Executar todos os serviços com esmero e correção, refazendo tudo que for impugnado pela Fiscalização, não podendo se eximir de executá-los em nenhuma hipótese, inclusive por ausência de profissional em decorrência de atrasos, faltas, férias ou licença.

**7.30** Executar os serviços e a movimentação de materiais sem nenhum prejuízo das atividades da Contratante.

**7.31** Arcar com todos os custos da execução direta e indireta da prestação de serviço no que tange ao objeto contratual, inclusive as despesas decorrentes da remoção e transferência de qualquer aparelho de ar-condicionado a ser mantido ou reinstalado, arcando também com as despesas decorrentes dos transportes de equipamentos, ferramentas, peças e equipe técnica entre as unidades da Contratante previstas no Anexo III.

**7.32** Programar as viagens para as diversas localidades da Contratante, atendendo às Ordens de Serviços e/ou solicitações do Fiscal do Contrato e disponibilizando todos os itens necessários para a execução do serviço.

**7.33** Dispor, na data da formalização do contrato, de estrutura de suporte para troca de informações (orais e redigidas) com a Contratante, instalações e pessoal suficientes para atender prontamente às demandas inerentes ao objeto contratado.



## **8.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

**8.1** São obrigações da Contratante as resultantes da observância da Lei nº 14.133/21 e as descritas nos subitens abaixo.

**8.2** Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência.

**8.3** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

**8.4** Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

**8.5** Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

**8.6** Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato.

## **9.0 PREÇO ESTIMADO:**

**9.1** Estima-se para a prestação do serviço o valor global de R\$ 9.039.058,80 (nove milhões, trinta e nove mil, cinquenta e oito reais e oitenta centavos), de acordo com as planilhas estimativas de custo do Anexo I-A a J.

## **10.0 PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL:**

**10.1** O prazo de vigência contratual será de 60 (sessenta) meses, contados a partir da formalização do instrumento contratual, ressalvada a hipótese de prorrogação contratual nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/21.

## **11.0 RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO:**

**11.1** O contrato poderá ser reajustado, ante requerimento da contratada, observada a periodicidade de 1 (um) ano, contada da data do orçamento estimado indicada no instrumento contratual, adotando-se para tanto, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) para o período, com base na seguinte fórmula:

$$R = \frac{(I - I_o)}{I_o} \cdot P$$

Onde:

R = reajuste procurado;

I = número índice relativo ao mês do reajuste;

I<sub>o</sub> = número índice relativo ao mês da data do orçamento estimado, no caso do primeiro reajuste,



ou da data do fato gerador do último reajuste concedido, para os reajustes que se sucederem;

P = preço atual dos serviços.

**11.2** A data do orçamento estimado será sempre considerada como marco inicial do período de correção para os reajustes subsequentes, observado, quanto aos efeitos financeiros, o prazo decadencial previsto no subitem 11.5.

**11.3** O pedido deverá ser dirigido à fiscalização do contrato e deverá ser expresso quanto aos valores pretendidos, bem como quanto à data a partir da qual se requer o reajuste.

**11.4** Os efeitos financeiros do reajuste poderão retroagir, conforme o pedido, até a data do orçamento estimado, observados, ainda, os subitens subsequentes.

**11.5** O prazo decadencial para o requerimento do reajuste será de 60 (sessenta) dias, a contar do dia em que restar preenchido o requisito temporal para a sua concessão, consoante os subitens 11.1 e 11.2. Após o prazo estabelecido, os efeitos financeiros retroagirão, no máximo, até a data do pedido, a depender dos termos da solicitação da Contratada.

**11.6** A celebração de prorrogações contratuais quando já preenchido o requisito temporal para concessão de reajuste, sem que haja ressalva expressa a respeito pela Contratada, implicará preclusão lógica do direito de pleitear reajustes referentes aos períodos anteriores às prorrogações.

**11.7** Também ocorrerá preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

## **12.0 PAGAMENTO:**

**12.1** O pagamento à Contratada será mensal e variável, de acordo com as quantidades de equipamentos mantidos.

**12.2** O pagamento será efetuado em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota fiscal ou fatura.

**12.2.1** Nos casos em que os valores das despesas não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, os pagamentos deverão ser efetuados até o décimo dia útil subsequente ao recebimento da nota fiscal ou fatura.

**12.2.2** Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que a unidade gestora realizar o ateste da execução do objeto do contrato, adimplemento de cada parcela, limitado a 5 (cinco) dias úteis do mês subsequente ao da prestação do serviço.

**12.2.3** Antes da entrega da nota fiscal/fatura à Contratante para pagamento, a Contratada deverá realizar seu cadastro no Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do



Trabalho (SIGEO-JT), devendo incluir no referido sistema as notas fiscais/faturas e a documentação necessária ao pagamento.

**12.2.4** A Contratada será responsável pelo pagamento de quaisquer multas aplicadas à Contratante quando do encaminhamento da nota fiscal após o prazo de envio à Receita Federal, bem como nos demais casos de eventuais atrasos causados pela Contratada, cabendo a glosa do valor da multa na fatura do mês seguinte.

**12.3** Fica a Contratada ciente de que, quando da ocasião do pagamento, será verificado se as condições de habilitação estão mantidas.

**12.4** A Contratante poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do cumprimento com as obrigações mencionadas no subitem 12.3.

**12.5** O pagamento poderá sofrer adequações decorrentes do não atendimento dos parâmetros previstos no Instrumento de Medição de Resultado (IMR - Anexo VIII).

**12.6** Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à contratação ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação de despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, devendo, nessa hipótese, o prazo para pagamento ser iniciado após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

**12.7** O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente, sendo que será considerada a data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

**12.8** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

**EM = N x VP x I, onde:**

**EM** = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido;

**N** = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento;

**VP** = Valor da Parcela em atraso;

**I** = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:  $I = (6/100)/365$ .





**12.9** Fica a empresa vencedora ciente da obrigatoriedade de apresentação do Termo de Opção pelo Simples, quando assim couber, juntamente com a primeira nota fiscal, sem prejuízo de a empresa informar imediatamente à Contratante, a qualquer tempo, qualquer alteração da sua permanência no Simples Nacional.

**12.9.1** A declaração de que trata o subitem 12.9 poderá ser apresentada por meio eletrônico, com a utilização de certificação digital disponibilizada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICPBrasil), desde que no documento eletrônico arquivado pela fonte pagadora conste a assinatura digital do representante legal e respectiva data da assinatura.

**12.9.2** Caso a empresa vencedora deixe de apresentar o Termo de Opção pelo Simples, a Contratante verificará sua permanência no Simples Nacional mediante consulta ao Portal do Simples Nacional.

**12.9.3** Verificando-se que a empresa não consta do cadastro do Simples Nacional, após a consulta realizada na forma do subitem 12.9.2, a Contratante procederá ao desconto no pagamento devido à empresa do valor referente ao encargo previsto na Lei nº 9.430 de 27/12/96.

**12.9.4** A empresa vencedora deverá apresentar novo Termo de Opção pelo Simples no caso de prorrogação da vigência contratual.

### **13.0 ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS:**

**13.1** A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Contratante, com atribuições específicas, formalmente designado por intermédio de Portaria, em cumprimento ao disposto no artigo 117 da Lei nº 14.133/21 e no Ato nº 156/19 do TRT da 1ª Região.

### **14.0 GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:**

**14.1** Será exigida do licitante vencedor a apresentação, ao Fiscal do Contrato, de comprovante de prestação da garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual da contratação, com validade para todo o período de vigência do contrato, observado o disposto no Capítulo II do Título III da Lei de Licitações, mediante opção por uma das modalidades previstas no art. 96, §1º da Lei nº 14.133/2021:

- a)** caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
- b)** seguro garantia;
- c)** fiança bancária;





**d)** título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

**14.1.1** Em caso de opção pela modalidade seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la ao Coordenador da Equipe de Planejamento da Contratação no prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da homologação da licitação até a data de formalização do contrato.

**14.2** Nas demais modalidades, a garantia contratual deverá ser apresentada no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da formalização do contrato.

**14.3** Qualquer que seja a modalidade escolhida, a garantia assegurará o fiel cumprimento das obrigações da contratada, inclusive o pagamento de indenizações decorrentes do inadimplemento do objeto do contrato, prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato, multas moratórias e compensatórias aplicadas pela Administração à Contratada.

**14.4** A garantia contratual na modalidade de caução em dinheiro deverá ser efetuada mediante depósito em uma conta-garantia na Caixa Econômica Federal, conforme artigo 82 do Decreto nº 93.872/1986, titulada pelas partes: Contratado (caucionário, com indicação do nome/razão social e CNPJ) e Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (favorecido e CNPJ).

**14.5** Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

**14.6** A garantia na modalidade fiança bancária deverá ser apresentada conforme o modelo constante no Anexo X ou “Modelo de Carta de Fiança Bancária para Garantia de Execução Contratual” adotado pela Contratante, que deverá ser requisitado ao Fiscal do Contrato.

**14.7** Se o valor da garantia for utilizado pela Contratante, total ou parcialmente, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.

**14.8** No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros e prazos utilizados quando da contratação.

**14.9** Em caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, a atualização da cobertura deverá ser realizada por meio de endosso da apólice original.

**14.10** Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período



fique descoberto.

**14.11** Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos os valores eventualmente devidos à Contratante.

**14.12** A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor global do contrato, por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).

**14.13** A inobservância do prazo fixado para a atualização da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor acrescido, por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).

**14.14** O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Contratante a promover a retenção dos pagamentos devidos à Contratada, até o limite do valor a ser garantido, a título de garantia.

**14.15** A retenção efetuada com base no subitem 14.14 não gera direito a nenhum tipo de compensação financeira à Contratada.

**14.16** A Contratada, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com base no subitem 14.14 por qualquer das modalidades de garantia.

**14.17** O valor da multa moratória decorrente do atraso da entrega da garantia, após o regular processo administrativo, poderá ser glosado de pagamento devido à Contratada.

**14.18** O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar dos instrumentos de garantia ou seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

**14.19** Além do disposto nos itens anteriores, deverão ser observadas as regras para a elaboração e comercialização de Seguro-Garantia expedidas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, a exemplo da Circular SUSEP nº 662, de 11 de abril de 2022, ou norma que venha a substituí-la.

## **15.0 VISTORIA PRÉVIA – FACULTATIVA:**

**15.1** As licitantes poderão efetuar visita prévia aos locais onde os serviços serão executados, para o conhecimento dos ambientes, instalações disponíveis e circunstâncias que condicionarão a execução dos serviços.

**15.2** A vistoria poderá ser realizada até 01 (um) dia útil antes da data marcada para abertura da Licitação, devendo, neste caso, ser previamente agendada junto à Divisão de Gestão de Contratos de Manutenção Predial (DGMAN), através do telefone (21) 2380-6721.

**15.3** As dúvidas de natureza técnica porventura surgidas por ocasião da vistoria serão



esclarecidas pela DGMAN, mediante expediente dirigido à Assessoria de Licitação e Agentes de Contratação (ALC).

**15.4** Em hipótese alguma, o desconhecimento das condições operacionais poderá ser alegado como justificativa para inexecução ou execução irregular do serviço a ser prestado.

**15.5** Por ser facultativa, a vistoria não ensejará a emissão de comprovante.

**Rio de Janeiro, 27 de maio de 2026.**



ANEXO I.A - Custo Unitário

| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E INFRESTRUTURA - SMI |        |     |        |   |            |            |
|---|--------|-----|--------|---|------------|------------|
| Capacidade (BTUs)   |        |     |        | Custo Unitário para Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva por faixa e por tipo de equipamento (R\$) |            |            |
|   |        |     |        | Janela  | Split      | VRF        |
| 1   | 1      | até | 12.000 | R\$ 71,40   | R\$ 64,27  | R\$ 131,78 |
| 2   | 12.001 | até | 24.000 | R\$ 71,40   | R\$ 93,94  | R\$ 214,13 |
| 3   | 24.001 | até | 36.000 | R\$ 71,40   | R\$ 128,55 | R\$ 267,66 |
| 4   | 36.001 | até | 48.000 | R\$ 95,20   | R\$ 138,43 | R\$ 296,51 |
| 5   | 48.001 | até | 60.000 | R\$ 119,00  | R\$ 148,33 | R\$ 370,63 |

|   |            |
|---|------------|
| Condensadora Tipo VRF ( custo UNITÁRIO por TR)  | R\$ 52,71  |
| Sistema de Exaustão (Custo unitário por metro linear)   | R\$ 23,05  |
| Valor <b>mensal unitário</b> para Manutenção Preventiva e Corretiva de Purificadores de Água e bebedouros incluso o fornecimento e substituição dos elementos filtrantes e do módulo retentor de bactérias CATSER: 3506 | R\$ 132,69 |



| ANEXO I - B - QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS  |        |                               |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---|--------|-------------------------------|----------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E INFRESTRUTURA - SMI |        |                               |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Ar condicionado tipo: JANELA  |        |                               |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Item  | Região | Unidades                      | Quantidade de equipamentos |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | TOTAL  |
|   |        |                               | Capacidade (BTUs)          |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   |        |                               | 7.000                      | 7.500 | 10.000 | 10.500 | 12.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 | 27.000 | 30.000 |        |
| 1   | R1     | Magé                          |                            |       |        |        | 2,00   | 2,00   |        | 2,00   | 3,00   |        |        | 9,00   |
| 2   |        | Niterói                       |                            |       | 4,00   |        | 7,00   | 8,00   |        | 79,00  | 48,00  | 8,00   | 6,00   | 160,00 |
| 3   |        | Nova Friburgo                 |                            | 2,00  |        |        | 2,00   |        |        |        | 3,00   | 2,00   |        | 9,00   |
| 4   |        | PAV de Cantagalo              |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 5   |        | Petrópolis                    |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6   |        | São Gonçalo                   |                            |       |        |        | 4,00   |        |        | 1,00   | 5,00   |        |        | 10,00  |
| 7   |        | Teresópolis                   |                            |       | 1,00   |        |        |        |        | 6,00   | 2,00   |        |        | 9,00   |
| 8   |        | Três Rios                     |                            |       | 1,00   |        |        | 1,00   |        | 2,00   |        |        |        | 4,00   |
| 9   |        | Araruama                      |                            |       | 1,00   |        | 1,00   | 4,00   |        |        | 1,00   |        |        | 7,00   |
| 10  |        | Cabo Frio                     |                            | 2,00  |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2,00   |
| 11  |        | Campos dos Goytacazes         |                            |       | 1,00   |        | 1,00   | 2,00   |        | 3,00   | 4,00   |        | 1,00   | 12,00  |
| 12  |        | Itaperuna                     |                            |       |        |        | 2,00   | 1,00   |        | 6,00   | 5,00   |        | 4,00   | 18,00  |
| 13  |        | Macaé                         |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 14  |        | Maricá                        |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 15  |        | PAV de Rio Bonito             |                            |       |        |        | 1,00   |        |        |        | 1,00   |        |        | 2,00   |
| 16  |        | PAV de Rio das Ostras         |                            |       |        |        |        |        |        | 1,00   |        |        | 1,00   | 2,00   |
| 17  |        | PAV de Santo Antônio de Pádua |                            |       |        |        | 1,00   | 1,00   |        |        |        |        | 1,00   | 3,00   |
| 18  | R2     | Duque de Caxias               |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 19  |        | Nilópolis                     |                            | 1,00  |        |        | 3,00   | 1,00   |        | 1,00   | 5,00   |        |        | 11,00  |
| 20  |        | Nova Iguaçu                   |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 21  |        | Queimados                     |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 22  |        | São João de Meriti            |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 23  |        | Angra dos Reis                |                            |       |        |        |        |        |        | 1,00   |        |        |        | 1,00   |
| 24  |        | Barra do Pirai                |                            |       |        |        |        |        |        | 2,00   |        |        | 1,00   | 3,00   |
| 25  |        | Barra Mansa                   |                            |       |        |        |        | 1,00   |        |        |        |        |        | 1,00   |
| 26  |        | Itaguaí                       |                            | 2,00  | 1,00   |        | 4,00   | 1,00   |        | 1,00   |        |        |        | 9,00   |
| 27  |        | Resende                       |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 28  |        | Volta Redonda                 |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 29  | R3     | Rio de Janeiro                |                            | 2,00  |        |        | 1,00   |        |        |        | 22,00  |        | 4,00   | 29,00  |
| TOTAL   |        |                               |                            | 9,00  | 9,00   |        | 29,00  | 22,00  |        | 105,00 | 99,00  | 10,00  | 18,00  | 301,00 |



| ANEXO I - C - CUSTO TOTAL PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS |        |                               |  |            |            |        |              |              |        |              |              |            |              |               |
|--|--------|-------------------------------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E INFRESTRUTURA - SMI  |        |                               |  |            |            |        |              |              |        |              |              |            |              |               |
| Ar condicionado tipo: JANELA   |        |                               |  |            |            |        |              |              |        |              |              |            |              |               |
| Item   | Região | Unidades                      | Valores para Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar condicionado com fornecimento de peças (R\$) |            |            |        |              |              |        |              |              |            |              |               |
|  |        |                               | Capacidade (BTUs)  |            |            |        |              |              |        |              |              |            |              | Total (R\$)   |
|  |        |                               | 7.000  | 7.500      | 10.000     | 10.500 | 12.000       | 18.000       | 19.000 | 20.000       | 21.000       | 27.000     | 30.000       |               |
| 1  | R1     | Magé                          |  |            |            |        | R\$ 142,80   | R\$ 142,80   |        | R\$ 142,80   | R\$ 214,20   |            |              | R\$ 642,59    |
| 2  |        | Niterói                       |  |            | R\$ 285,60 |        | R\$ 499,79   | R\$ 571,19   |        | R\$ 5.640,51 | R\$ 3.427,14 | R\$ 571,19 | R\$ 428,39   | R\$ 11.423,82 |
| 3  |        | Nova Friburgo                 |  | R\$ 142,80 |            |        | R\$ 142,80   |              |        |              | R\$ 214,20   | R\$ 142,80 |              | R\$ 642,59    |
| 4  |        | PAV de Cantagalo              |  |            |            |        |              |              |        |              |              |            |              |               |
| 5  |        | Petrópolis                    |  |            |            |        |              |              |        |              |              |            |              |               |
| 6  |        | São Gonçalo                   |  |            |            |        | R\$ 285,60   |              |        | R\$ 71,40    | R\$ 356,99   |            |              | R\$ 713,99    |
| 7  |        | Teresópolis                   |  |            | R\$ 71,40  |        |              |              |        | R\$ 428,39   | R\$ 142,80   |            |              | R\$ 642,59    |
| 8  |        | Três Rios                     |  |            | R\$ 71,40  |        |              | R\$ 71,40    |        | R\$ 142,80   |              |            |              | R\$ 285,60    |
| 9  |        | Araruama                      |  |            | R\$ 71,40  |        | R\$ 71,40    | R\$ 285,60   |        |              | R\$ 71,40    |            |              | R\$ 499,79    |
| 10   |        | Cabo Frio                     |  | R\$ 142,80 |            |        |              |              |        |              |              |            |              | R\$ 142,80    |
| 11   |        | Campos dos Goytacazes         |  |            | R\$ 71,40  |        | R\$ 71,40    | R\$ 142,80   |        | R\$ 214,20   | R\$ 285,60   |            | R\$ 71,40    | R\$ 856,79    |
| 12   |        | Itaperuna                     |  |            |            |        | R\$ 142,80   | R\$ 71,40    |        | R\$ 428,39   | R\$ 356,99   |            | R\$ 285,60   | R\$ 1.285,18  |
| 13   |        | Macaé                         |  |            |            |        |              |              |        |              |              |            |              |               |
| 14   |        | Maricá                        |  |            |            |        |              |              |        |              |              |            |              |               |
| 15   |        | PAV de Rio Bonito             |  |            |            |        | R\$ 71,40    |              |        |              | R\$ 71,40    |            |              | R\$ 142,80    |
| 16   |        | PAV de Rio das Ostras         |  |            |            |        |              |              |        | R\$ 71,40    |              |            | R\$ 71,40    | R\$ 142,80    |
| 17   |        | PAV de Santo Antônio de Pádua |  |            |            |        | R\$ 71,40    | R\$ 71,40    |        |              |              |            | R\$ 71,40    | R\$ 214,20    |
| 18   | R2     | Duque de Caxias               |  |            |            |        |              |              |        |              |              |            |              |               |
| 19   |        | Nilópolis                     |  | R\$ 71,40  |            |        | R\$ 214,20   | R\$ 71,40    |        | R\$ 71,40    | R\$ 356,99   |            |              | R\$ 785,39    |
| 20   |        | Nova Iguaçu                   |  |            |            |        |              |              |        |              |              |            |              |               |
| 21   |        | Queimados                     |  |            |            |        |              |              |        |              |              |            |              |               |
| 22   |        | São João de Meriti            |  |            |            |        |              |              |        |              |              |            |              |               |
| 23   |        | Angra dos Reis                |  |            |            |        |              |              |        | R\$ 71,40    |              |            |              | R\$ 71,40     |
| 24   |        | Barra do Pirai                |  |            |            |        |              |              |        | R\$ 142,80   |              |            | R\$ 71,40    | R\$ 214,20    |
| 25   |        | Barra Mansa                   |  |            |            |        |              | R\$ 71,40    |        |              |              |            |              | R\$ 71,40     |
| 26   |        | Itaguaí                       |  | R\$ 142,80 | R\$ 71,40  |        | R\$ 285,60   | R\$ 71,40    |        | R\$ 71,40    |              |            |              | R\$ 642,59    |
| 27   |        | Resende                       |  |            |            |        |              |              |        |              |              |            |              |               |
| 28   |        | Volta Redonda                 |  |            |            |        |              |              |        |              |              |            |              |               |
| 29   | R3     | Rio de Janeiro                |  | R\$ 142,80 |            |        | R\$ 71,40    |              |        |              | R\$ 1.570,77 |            | R\$ 285,60   | R\$ 2.070,57  |
| TOTAL  |        |                               |  | R\$ 642.59 | R\$ 642.59 |        | R\$ 2.070,57 | R\$ 1.570,77 |        | R\$ 7.496,88 | R\$ 7.068,49 | R\$ 713,99 | R\$ 1.285,18 | R\$ 21.491,05 |



ANEXO I - D - QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS

| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E INFRESTRUTURA - SMI |        |                               |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---|--------|-------------------------------|----------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ar condicionado tipo:Split  |        |                               |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Item  | Região | Unidades                      | Quantidade de equipamentos |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | TOTAL  |
|   |        |                               | Capacidade (BTUs)          |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   |        |                               | 7.000                      | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 22.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | 48.000 | 55.000 | 60.000 |        |
| 1   | R1     | Magé                          |                            |       |        | 2,00   |        |        |        |        |        |        |        | 2,00   |
| 2   |        | Niterói                       |                            |       | 4,00   | 4,00   |        |        |        | 4,00   |        |        |        | 12,00  |
| 3   |        | Nova Friburgo                 |                            |       | 1,00   |        |        | 4,00   | 3,00   | 4,00   |        |        |        | 12,00  |
| 4   |        | PAV de Cantagalo              |                            |       | 2,00   | 1,00   |        |        |        | 2,00   |        |        |        | 5,00   |
| 5   |        | Petrópolis                    |                            |       |        | 1,00   |        |        |        |        |        |        |        | 1,00   |
| 6   |        | São Gonçalo                   |                            |       | 3,00   | 3,00   |        |        | 9,00   | 9,00   |        |        | 2,00   | 26,00  |
| 7   |        | Teresópolis                   |                            |       |        |        |        | 2,00   |        |        |        |        |        | 2,00   |
| 8   |        | Três Rios                     |                            |       | 2,00   | 1,00   |        | 2,00   | 4,00   |        |        |        |        | 9,00   |
| 9   |        | Araruama                      |                            | 2,00  | 2,00   |        |        | 2,00   | 1,00   |        |        |        |        | 7,00   |
| 10  |        | Cabo Frio                     |                            |       |        | 1,00   | 1,00   | 3,00   |        | 8,00   | 8,00   |        | 1,00   | 22,00  |
| 11  |        | Campos dos Goytacazes         |                            |       | 4,00   | 3,00   |        |        | 2,00   | 12,00  | 5,00   |        | 1,00   | 27,00  |
| 12  |        | Itaperuna                     |                            |       |        |        |        |        |        | 3,00   |        |        |        | 3,00   |
| 13  |        | Macaé                         |                            | 1,00  | 2,00   | 2,00   |        | 6,00   |        | 17,00  | 1,00   |        |        | 29,00  |
| 14  |        | Maricá                        |                            | 2,00  |        | 3,00   |        |        |        | 7,00   |        |        |        | 12,00  |
| 15  |        | PAV de Rio Bonito             |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 16  |        | PAV de Rio das Ostras         |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 17  |        | PAV de Santo Antônio de Pádua |                            |       |        |        |        | 1,00   |        |        |        |        |        | 1,00   |
| 18  | R2     | Duque de Caxias               |                            | 1,00  | 26,00  | 12,00  |        | 11,00  | 16,00  |        |        | 10,00  |        | 76,00  |
| 19  |        | Nilópolis                     |                            |       |        |        |        | 2,00   |        | 2,00   |        |        |        | 4,00   |
| 20  |        | Nova Iguaçu                   |                            |       | 5,00   | 16,00  | 1,00   |        | 22,00  | 4,00   | 3,00   |        | 4,00   | 55,00  |
| 21  |        | Queimados                     |                            | 3,00  |        | 4,00   | 7,00   |        |        |        |        |        |        | 14,00  |
| 22  |        | São João de Meriti            |                            |       | 2,00   |        |        | 6,00   |        |        |        |        |        | 8,00   |
| 23  |        | Angra dos Reis                |                            | 2,00  | 1,00   | 1,00   |        | 3,00   | 3,00   |        |        |        |        | 10,00  |
| 24  |        | Barra do Pirai                |                            |       | 3,00   | 3,00   |        |        | 2,00   | 1,00   |        |        |        | 9,00   |
| 25  |        | Barra Mansa                   |                            |       | 5,00   |        |        | 8,00   |        |        |        |        |        | 13,00  |
| 26  |        | Itaguaí                       |                            |       |        | 2,00   | 8,00   | 10,00  | 1,00   |        |        |        |        | 21,00  |
| 27  |        | Resende                       |                            | 3,00  |        | 2,00   |        | 4,00   |        | 7,00   |        |        | 2,00   | 18,00  |
| 28  |        | Volta Redonda                 |                            | 9,00  | 3,00   | 11,00  |        |        | 11,00  | 2,00   |        |        |        | 36,00  |
| 29  | R3     | Rio de Janeiro                |                            | 3,00  | 3,00   | 11,00  | 1,00   | 5,00   | 9,00   | 5,00   |        |        |        | 37,00  |
| TOTAL   |        |                               |                            | 26,00 | 68,00  | 83,00  | 18,00  | 69,00  | 83,00  | 87,00  | 17,00  |        | 10,00  | 461,00 |





ANEXO I - E - CUSTO TOTAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E INFRESTRUTURA - SMI |        |                               |  |              |              |              |              |              |               |               |              |              |              |               |
|---|--------|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Ar condicionado tipo: Split   |        |                               |  |              |              |              |              |              |               |               |              |              |              |               |
| Item  | Região | Unidades                      | Valores para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar condicionado com fornecimento de peças (R\$) |              |              |              |              |              |               |               |              |              |              |               |
|   |        |                               | Capacidade (BTUs)  |              |              |              |              |              |               |               |              |              | Total (R\$)  |               |
|   |        |                               | 7.000  | 9.000        | 12.000       | 18.000       | 22.000       | 24.000       | 30.000        | 36.000        | 48.000       | 55.000       |              | 60.000        |
| 1   | R1     | Magé                          |  |              |              | R\$ 187,88   |              |              |               |               |              |              |              | R\$ 187,88    |
| 2   |        | Niterói                       |  |              | R\$ 257,09   | R\$ 375,77   |              |              |               | R\$ 514,22    |              |              |              | R\$ 1.147,08  |
| 3   |        | Nova Friburgo                 |  |              | R\$ 64,27    |              |              | R\$ 375,77   | R\$ 385,66    | R\$ 514,22    |              |              |              | R\$ 1.339,92  |
| 4   |        | PAV de Cantagalo              |  |              | R\$ 128,55   | R\$ 93,94    |              |              |               | R\$ 257,11    |              |              |              | R\$ 479,60    |
| 5   |        | Petrópolis                    |  |              |              | R\$ 93,94    |              |              |               |               |              |              |              | R\$ 93,94     |
| 6   |        | São Gonçalo                   |  |              | R\$ 192,82   | R\$ 281,83   |              |              | R\$ 1.156,99  | R\$ 1.156,99  |              |              | R\$ 296,66   | R\$ 3.085,28  |
| 7   |        | Teresópolis                   |  |              |              |              |              | R\$ 187,88   |               |               |              |              |              | R\$ 187,88    |
| 8   |        | Três Rios                     |  |              | R\$ 128,55   | R\$ 93,94    |              | R\$ 187,88   | R\$ 514,22    |               |              |              |              | R\$ 924,59    |
| 9   |        | Araruama                      |  | R\$ 128,55   | R\$ 128,55   |              |              | R\$ 187,88   | R\$ 128,55    |               |              |              |              | R\$ 573,53    |
| 10  |        | Cabo Frio                     |  |              |              | R\$ 93,94    | R\$ 93,94    | R\$ 281,83   |               | R\$ 1.028,43  | R\$ 1.107,47 |              | R\$ 148,33   | R\$ 2.753,94  |
| 11  |        | Campos dos Goytacazes         |  |              | R\$ 257,09   | R\$ 281,83   |              |              | R\$ 257,11    | R\$ 1.542,65  | R\$ 692,17   |              | R\$ 148,33   | R\$ 3.179,18  |
| 12  |        | Itaperuna                     |  |              |              |              |              |              |               | R\$ 385,66    |              |              |              | R\$ 385,66    |
| 13  |        | Macaé                         |  | R\$ 64,27    | R\$ 128,55   | R\$ 187,88   |              | R\$ 563,65   |               | R\$ 2.185,42  | R\$ 138,43   |              |              | R\$ 3.268,21  |
| 14  |        | Maricá                        |  | R\$ 128,55   |              | R\$ 281,83   |              |              |               | R\$ 899,88    |              |              |              | R\$ 1.310,25  |
| 15  |        | PAV de Rio Bonito             |  |              |              |              |              |              |               |               |              |              |              | R\$ -         |
| 16  |        | PAV de Rio das Ostras         |  |              |              |              |              |              |               |               |              |              |              | R\$ -         |
| 17  |        | PAV de Santo Antônio de Pádua |  |              |              |              |              | R\$ 93,94    |               |               |              |              |              | R\$ 93,94     |
| 18  | R2     | Duque de Caxias               |  | R\$ 64,27    | R\$ 1.671,11 | R\$ 1.127,31 |              | R\$ 1.033,36 | R\$ 2.056,87  |               |              | R\$ 1.483,28 |              | R\$ 7.436,20  |
| 19  |        | Nilópolis                     |  |              |              |              |              | R\$ 187,88   |               | R\$ 257,11    |              |              |              | R\$ 444,99    |
| 20  |        | Nova Iguaçu                   |  |              | R\$ 321,37   | R\$ 1.503,07 | R\$ 93,94    |              | R\$ 2.828,20  | R\$ 514,22    | R\$ 415,30   |              | R\$ 593,31   | R\$ 6.269,41  |
| 21  |        | Queimados                     |  | R\$ 192,82   |              | R\$ 375,77   | R\$ 657,59   |              |               |               |              |              |              | R\$ 1.226,18  |
| 22  |        | São João de Merii             |  |              | R\$ 128,55   |              |              | R\$ 563,65   |               |               |              |              |              | R\$ 692,20    |
| 23  |        | Angra dos Reis                |  | R\$ 128,55   | R\$ 64,27    | R\$ 93,94    |              | R\$ 281,83   | R\$ 385,66    |               |              |              |              | R\$ 954,25    |
| 24  |        | Barra do Pirai                |  |              | R\$ 192,82   | R\$ 281,83   |              |              | R\$ 257,11    | R\$ 128,55    |              |              |              | R\$ 860,31    |
| 25  |        | Barra Mansa                   |  |              | R\$ 321,37   |              |              | R\$ 751,54   |               |               |              |              |              | R\$ 1.072,90  |
| 26  |        | Itaguaí                       |  |              |              | R\$ 187,88   | R\$ 751,54   | R\$ 939,42   | R\$ 128,55    |               |              |              |              | R\$ 2.007,40  |
| 27  |        | Resende                       |  | R\$ 192,82   |              | R\$ 187,88   |              | R\$ 375,77   |               | R\$ 899,88    |              |              | R\$ 296,66   | R\$ 1.953,01  |
| 28  |        | Volta Redonda                 |  | R\$ 578,46   | R\$ 192,82   | R\$ 1.033,36 |              |              | R\$ 1.414,10  | R\$ 257,11    |              |              |              | R\$ 3.475,85  |
| 29  | R3     | Rio de Janeiro                |  | R\$ 192,82   | R\$ 192,82   | R\$ 1.033,36 | R\$ 93,94    | R\$ 469,71   | R\$ 1.156,99  | R\$ 642,77    |              |              |              | R\$ 3.782,42  |
| TOTAL   |        |                               | R\$ -  | R\$ 1.671,11 | R\$ 4.370,59 | R\$ 7.797,19 | R\$ 1.690,96 | R\$ 6.482,00 | R\$ 10.670,01 | R\$ 11.184,23 | R\$ 2.353,37 |              | R\$ 1.483,28 | R\$ 49.186,03 |



| ANEXO I - F - QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS  |        |                               |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
|---|--------|-------------------------------|----------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--|
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E INFRESTRUTURA - SMI |        |                               |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| Ar condicionado tipo: VRF   |        |                               |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| Item  | Região | Unidades                      | Quantidade de equipamentos |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
|   |        |                               | Capacidade (BTUs)          |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Condensadora Tipo VRF,<br>sistema inverter<br>(quantidade total de TRs da<br>unidade) | Sistema de Exaustão¹<br>(metro linear) |
|   |        |                               | 7.000                      | 9.000 | 12.000 | 13.648 | 18.000 | 19.100 | 22.000 | 24.000 | 24.200 | 30.000 | 36.000 | 38.200 | 48.000 | 60.000  |  |
| 1   | R1     | Magé                          |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 2   |        | Niterói                       |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 3   |        | Nova Friburgo                 |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 4   |        | PAV de Cantagalo              |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 5   |        | Petrópolis                    |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 6   |        | São Gonçalo                   |                            |       | 1,00   |        | 7,00   |        |        | 3,00   |        | 1,00   |        |        |        | 20,00   | 42,00                                  |
| 7   |        | Teresópolis                   |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 8   |        | Três Rios                     |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 9   |        | Araruama                      |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 10  |        | Cabo Frio                     |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 11  |        | Campos dos Goytacazes         |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 12  |        | Itaperuna                     |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 13  |        | Macaé                         |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 14  |        | Maricá                        |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 15  |        | PAV de Rio Bonito             |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 16  |        | PAV de Rio das Ostras         |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 17  |        | PAV de Santo Antônio de Pádua |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 18  | R2     | Duque de Caxias               |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 19  |        | Nilópolis                     |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 20  |        | Nova Iguaçu                   |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 21  |        | Queimados                     |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 22  |        | São João de Meriti            |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 23  |        | Angra dos Reis                |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 24  |        | Barra do Piraí                |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 25  |        | Barra Mansa                   |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 26  |        | Itaguaí                       |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 27  |        | Resende                       |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 28  |        | Volta Redonda                 |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 29  | R3     | Rio de Janeiro                |                            |       |        | 19,00  |        | 23,00  |        |        | 86,00  |        |        | 9,00   |        | 218,90  | 569,80                                 |
| TOTAL   |        |                               |                            |       | 1,00   | 19,00  | 7,00   | 23,00  |        | 3,00   | 86,00  | 1,00   |        | 9,00   |        | 238,90  | 611,80                                 |

1- O custo unitário do sistema de exaustão abarca a manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos componentes do sistema de exaustão , como por exemplo, ventiladores centrífugos, caixas ventiladoras, Módulos de ventilação em filtragem, Dutos, ventiladores Helicocentrífugos , Caixas de Filtragem, Gabinetes de Ventilação, Cortinas de ar, todos devidamente especificados e quantificados no anexo IV.



| ANEXO I - G - CUSTO TOTAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS |               |                               |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     |               |
|--|---------------|-------------------------------|--|-------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|------------|---------------|------------|--------|--------------|--------|--------|--|-------------------------------------|---------------|
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E INFRESTRUTURA - SMI                                |               |                               |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     |               |
| Ar condicionado tipo: VRF  |               |                               |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     |               |
| Item   | Região        | Unidades                      | Valores para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar condicionado com fornecimento de peças (R\$) |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        | Condensadora Tipo VRF, sistema inverter (quantidade total de TRs da unidade) | Sistema de Exaustão¹ (metro linear) | Total (R\$)   |
|  |               |                               | Capacidade (BTUs)  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     |               |
|  |               |                               | 7.000  | 9.000 | 12.000     | 13.648       | 18.000       | 19.100       | 22.000 | 24.000     | 24.200        | 30.000     | 36.000 | 38.200       | 48.000 | 60.000 |  |                                     |               |
| 1  | R1            | Magé                          |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     | R\$ -         |
| 2  |               | Niterói                       |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     | R\$ -         |
| 3  |               | Nova Friburgo                 |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     | R\$ -         |
| 4  |               | PAV de Cantagalo              |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     | R\$ -         |
| 5  |               | Petrópolis                    |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     | R\$ -         |
| 6  |               | São Gonçalo                   |  |       | R\$ 131,78 |              | R\$ 1.498,92 |              |        | R\$ 642,40 |               | R\$ 267,66 |        |              |        |        | R\$ 1.054,27   | R\$ 968,20                          | R\$ 4.563,23  |
| 7  |               | Teresópolis                   |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     | R\$ -         |
| 8  |               | Três Rios                     |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     | R\$ -         |
| 9  |               | Araruama                      |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     | R\$ -         |
| 10   |               | Cabo Frio                     |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     | R\$ -         |
| 11   |               | Campos dos Goytacazes         |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     | R\$ -         |
| 12   |               | Itaperuna                     |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     | R\$ -         |
| 13   |               | Macaé                         |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     | R\$ -         |
| 14   |               | Maricá                        |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     | R\$ -         |
| 15   |               | PAV de Rio Bonito             |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     | R\$ -         |
| 16   |               | PAV de Rio das Ostras         |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     | R\$ -         |
| 17   |               | PAV de Santo Antônio de Pádua |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     | R\$ -         |
| 18   | R2            | Duque de Caxias               |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     | R\$ -         |
| 19   |               | Nilópolis                     |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     | R\$ -         |
| 20   |               | Nova Iguaçu                   |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     | R\$ -         |
| 21   |               | Queimados                     |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     | R\$ -         |
| 22   |               | São João de Meril             |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     | R\$ -         |
| 23   |               | Angra dos Reis                |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     | R\$ -         |
| 24   |               | Barra do Piraí                |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     | R\$ -         |
| 25   |               | Barra Mansa                   |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     | R\$ -         |
| 26   |               | Itaguaí                       |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     | R\$ -         |
| 27   |               | Resende                       |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  |                                     | R\$ -         |
| 28   | Volta Redonda |                               |  |       |            |              |              |              |        |            |               |            |        |              |        |        |  | R\$ -                               |               |
| 29   | R3            | Rio de Janeiro                |  |       |            | R\$ 4.068,50 |              | R\$ 4.925,03 |        |            | R\$ 23.019,16 |            |        | R\$ 2.668,55 |        |        | R\$ 11.538,94  | R\$ 13.135,29                       | R\$ 59.355,48 |
| TOTAL  |               |                               | R\$ -  | R\$ - | R\$ 131,78 |              | R\$ 1.498,92 |              | R\$ -  | R\$ 642,40 |               | R\$ 267,66 | R\$ -  |              | R\$ -  | R\$ -  | R\$ 12.593,20  | R\$ 14.103,49                       | R\$ 63.918,71 |

1- O custo unitário do sistema de exaustão abarca a manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos componentes do sistema de exaustão , como por exemplo, ventiladores centrífugos, caixas ventiladoras, Módulos de ventilação em filtragem, Dutos, ventiladores Helicocentrífugos , Caixas de Filtragem, Gabinetes de Ventilação, Cortinas de ar, todos devidamente especificados e quantificados no anexo IV.



| ANEXO I - H - QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS  |                                     |                               |                            |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E INFRESTRUTURA - SMI |                                     |                               |                            |
| Bebedouros  |                                     |                               |                            |
| Item  | UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO             | Unidades                      | Quantidade de equipamentos |
|   |                                     |                               | BEBEDOURO INDUSTRIAL       |
| 1   | DMANP-INT1                          | Magé                          | 2,00                       |
| 2   |                                     | Niterói                       | 8,00                       |
| 3   |                                     | Nova Friburgo                 | 4,00                       |
| 4   |                                     | PAV de Cantagalo              |                            |
| 5   |                                     | Petrópolis                    | 3,00                       |
| 6   |                                     | São Gonçalo                   |                            |
| 7   |                                     | Teresópolis                   | 2,00                       |
| 8   |                                     | Três Rios                     | 1,00                       |
| 9   |                                     | Araruama                      | 1,00                       |
| 10  |                                     | Cabo Frio                     | 3,00                       |
| 11  |                                     | Campos dos Goytacazes         | 2,00                       |
| 12  |                                     | Itaperuna                     | 2,00                       |
| 13  |                                     | Macaé                         |                            |
| 14  |                                     | Maricá                        |                            |
| 15  |                                     | PAV de Rio Bonito             |                            |
| 16  |                                     | PAV de Rio das Ostras         |                            |
| 17  |                                     | PAV de Santo Antônio de Pádua |                            |
| 18  | DMANP-INT2                          | Duque de Caxias               | 6,00                       |
| 19  |                                     | Nilópolis                     | 2,00                       |
| 20  |                                     | Nova Iguaçu                   | 4,00                       |
| 21  |                                     | Queimados                     | 1,00                       |
| 22  |                                     | São João de Meriti            | 4,00                       |
| 23  |                                     | Angra dos Reis                | 1,00                       |
| 24  |                                     | Barra do Pirai                |                            |
| 25  |                                     | Barra Mansa                   | 1,00                       |
| 26  |                                     | Itaguaí                       | 2,00                       |
| 27  |                                     | Resende                       | 1,00                       |
| 28  |                                     | Volta Redonda                 | 2,00                       |
| 29  | DMANP-CAP1, DMANP-CAP2 e DMANP-CAP3 | Rio de Janeiro                | 69,00                      |
| TOTAL   |                                     |                               | 121,00                     |



| ANEXO I - I - CUSTO TOTAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS BEBEDOUROS             |                                     |                               |                            |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E INFRESTRUTURA - SMI |                                     |                               |                            |
| Bebedouros  |                                     |                               |                            |
| Item  | UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO             | Unidades                      | Quantidade de equipamentos |
|   |                                     |                               | BEBEDOURO INDUSTRIAL       |
| 1   | DMANP-INT1                          | Magé                          | 265,38                     |
| 2   |                                     | Niterói                       | 1.061,50                   |
| 3   |                                     | Nova Friburgo                 | 530,75                     |
| 4   |                                     | PAV de Cantagalo              |                            |
| 5   |                                     | Petrópolis                    | 398,06                     |
| 6   |                                     | São Gonçalo                   |                            |
| 7   |                                     | Teresópolis                   | 265,38                     |
| 8   |                                     | Três Rios                     | 132,69                     |
| 9   |                                     | Araruama                      | 132,69                     |
| 10  |                                     | Cabo Frio                     | 398,06                     |
| 11  |                                     | Campos dos Goytacazes         | 265,38                     |
| 12  |                                     | Itaperuna                     | 265,38                     |
| 13  |                                     | Macaé                         |                            |
| 14  |                                     | Maricá                        |                            |
| 15  |                                     | PAV de Rio Bonito             |                            |
| 16  |                                     | PAV de Rio das Ostras         |                            |
| 17  |                                     | PAV de Santo Antônio de Pádua |                            |
| 18  | DMANP-INT2                          | Duque de Caxias               | 796,13                     |
| 19  |                                     | Nilópolis                     | 265,38                     |
| 20  |                                     | Nova Iguaçu                   | 530,75                     |
| 21  |                                     | Queimados                     | 132,69                     |
| 22  |                                     | São João de Meriti            | 530,75                     |
| 23  |                                     | Angra dos Reis                | 132,69                     |
| 24  |                                     | Barra do Piraí                |                            |
| 25  |                                     | Barra Mansa                   | 132,69                     |
| 26  |                                     | Itaguaí                       | 265,38                     |
| 27  |                                     | Resende                       | 132,69                     |
| 28  |                                     | Volta Redonda                 | 265,38                     |
| 29  | DMANP-CAP1, DMANP-CAP2 e DMANP-CAP3 | Rio de Janeiro                | 9.155,44                   |
| TOTAL   |                                     |                               | 16.055,19                  |



ANEXO I - J - PLANILHA DE PREÇO GLOBAL

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E INFRESTRUTURA - SMI

| PREÇO GLOBAL                                | TOTAL            |
|---|------------------|
| Custo mensal total Ar condicionado - Janela | R\$ 21.491,05    |
| Custo mensal total Ar condicionado - Split  | R\$ 49.186,03    |
| Custo mensal total Ar condicionado - VRF    | R\$ 63.918,71    |
| Custo mensal total Bebedouros               | R\$ 16.055,19    |
| Custo mensal total                          | R\$ 150.650,98   |
| Valor Global (60 meses)                     | R\$ 9.039.058,80 |



ANEXO II.A - Custo Unitário

| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E INFRESTRUTURA - SMI |        |     |        |   |       |     |
|---|--------|-----|--------|---|-------|-----|
| Capacidade (BTUs)   |        |     |        | Custo Unitário para Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva por faixa e por tipo de equipamento (R\$) |       |     |
|   |        |     |        | Janela  | Split | VRF |
| 1   | 1      | até | 12.000 |   |       |     |
| 2   | 12.001 | até | 24.000 |   |       |     |
| 3   | 24.001 | até | 36.000 |   |       |     |
| 4   | 36.001 | até | 48.000 |   |       |     |
| 5   | 48.001 | até | 60.000 |   |       |     |

|   |  |
|---|--|
| Condensadora Tipo VRF ( custo UNITÁRIO por TR)  |  |
| Sistema de Exaustão (Custo unitário por metro linear)   |  |
| Valor <b>mensal unitário</b> para Manutenção Preventiva e Corretiva de Purificadores de Água e bebedouros incluso o fornecimento e substituição dos elementos filtrantes e do módulo retentor de bactérias CATSER: 3506 |  |





| ANEXO II - B - QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS   |        |                               |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---|--------|-------------------------------|----------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E INFRESTRUTURA - SMI |        |                               |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Ar condicionado tipo: JANELA  |        |                               |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Item  | Região | Unidades                      | Quantidade de equipamentos |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | TOTAL  |
|   |        |                               | Capacidade (BTUs)          |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   |        |                               | 7.000                      | 7.500 | 10.000 | 10.500 | 12.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 | 27.000 | 30.000 |        |
| 1   | R1     | Magé                          |                            |       |        |        | 2,00   | 2,00   |        | 2,00   | 3,00   |        |        | 9,00   |
| 2   |        | Niterói                       |                            |       | 4,00   |        | 7,00   | 8,00   |        | 79,00  | 48,00  | 8,00   | 6,00   | 160,00 |
| 3   |        | Nova Friburgo                 |                            | 2,00  |        |        | 2,00   |        |        |        | 3,00   | 2,00   |        | 9,00   |
| 4   |        | PAV de Cantagalo              |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 5   |        | Petrópolis                    |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6   |        | São Gonçalo                   |                            |       |        |        | 4,00   |        |        | 1,00   | 5,00   |        |        | 10,00  |
| 7   |        | Teresópolis                   |                            |       | 1,00   |        |        |        |        | 6,00   | 2,00   |        |        | 9,00   |
| 8   |        | Três Rios                     |                            |       | 1,00   |        |        | 1,00   |        | 2,00   |        |        |        | 4,00   |
| 9   |        | Araruama                      |                            |       | 1,00   |        | 1,00   | 4,00   |        |        | 1,00   |        |        | 7,00   |
| 10  |        | Cabo Frio                     |                            | 2,00  |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2,00   |
| 11  |        | Campos dos Goytacazes         |                            |       | 1,00   |        | 1,00   | 2,00   |        | 3,00   | 4,00   |        | 1,00   | 12,00  |
| 12  |        | Itaperuna                     |                            |       |        |        | 2,00   | 1,00   |        | 6,00   | 5,00   |        | 4,00   | 18,00  |
| 13  |        | Macaé                         |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 14  |        | Maricá                        |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 15  |        | PAV de Rio Bonito             |                            |       |        |        | 1,00   |        |        |        | 1,00   |        |        | 2,00   |
| 16  |        | PAV de Rio das Ostras         |                            |       |        |        |        |        |        | 1,00   |        |        | 1,00   | 2,00   |
| 17  |        | PAV de Santo Antônio de Pádua |                            |       |        |        | 1,00   | 1,00   |        |        |        |        | 1,00   | 3,00   |
| 18  | R2     | Duque de Caxias               |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 19  |        | Nilópolis                     |                            | 1,00  |        |        | 3,00   | 1,00   |        | 1,00   | 5,00   |        |        | 11,00  |
| 20  |        | Nova Iguaçu                   |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 21  |        | Queimados                     |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 22  |        | São João de Meriti            |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 23  |        | Angra dos Reis                |                            |       |        |        |        |        |        | 1,00   |        |        |        | 1,00   |
| 24  |        | Barra do Pirai                |                            |       |        |        |        |        |        | 2,00   |        |        | 1,00   | 3,00   |
| 25  |        | Barra Mansa                   |                            |       |        |        |        | 1,00   |        |        |        |        |        | 1,00   |
| 26  |        | Itaguaí                       |                            | 2,00  | 1,00   |        | 4,00   | 1,00   |        | 1,00   |        |        |        | 9,00   |
| 27  |        | Resende                       |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 28  |        | Volta Redonda                 |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 29  | R3     | Rio de Janeiro                |                            | 2,00  |        |        | 1,00   |        |        |        | 22,00  |        | 4,00   | 29,00  |
| TOTAL   |        |                               |                            | 9,00  | 9,00   |        | 29,00  | 22,00  |        | 105,00 | 99,00  | 10,00  | 18,00  | 301,00 |



| ANEXO II - C - CUSTO TOTAL PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS |        |                               |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
|---|--------|-------------------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E INFRESTRUTURA - SMI   |        |                               |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| Ar condicionado tipo: JANELA  |        |                               |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| Item  | Região | Unidades                      | Valores para Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar condicionado com fornecimento de peças (R\$) |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
|   |        |                               | Capacidade (BTUs)  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Total (R\$) |
|   |        |                               | 7.000  | 7.500 | 10.000 | 10.500 | 12.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 | 27.000 | 30.000 |             |
| 1   | R1     | Magé                          |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| 2   |        | Niterói                       |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| 3   |        | Nova Friburgo                 |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| 4   |        | PAV de Cantagalo              |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| 5   |        | Petrópolis                    |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| 6   |        | São Gonçalo                   |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| 7   |        | Teresópolis                   |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| 8   |        | Três Rios                     |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| 9   |        | Araruama                      |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| 10  |        | Cabo Frio                     |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| 11  |        | Campos dos Goytacazes         |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| 12  |        | Itaperuna                     |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| 13  |        | Macaé                         |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| 14  |        | Maricá                        |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| 15  |        | PAV de Rio Bonito             |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| 16  |        | PAV de Rio das Ostras         |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| 17  |        | PAV de Santo Antônio de Pádua |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| 18  | R2     | Duque de Caxias               |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| 19  |        | Nilópolis                     |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| 20  |        | Nova Iguaçu                   |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| 21  |        | Queimados                     |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| 22  |        | São João de Meriti            |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| 23  |        | Angra dos Reis                |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| 24  |        | Barra do Pirai                |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| 25  |        | Barra Mansa                   |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| 26  |        | Itaguaí                       |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| 27  |        | Resende                       |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| 28  |        | Volta Redonda                 |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| 29  | R3     | Rio de Janeiro                |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| TOTAL   |        |                               |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |



ANEXO II - D - QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS

| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E INFRESTRUTURA - SMI |        |                               |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---|--------|-------------------------------|----------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ar condicionado tipo:Split  |        |                               |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Item  | Região | Unidades                      | Quantidade de equipamentos |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | TOTAL  |
|   |        |                               | Capacidade (BTUs)          |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   |        |                               | 7.000                      | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 22.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | 48.000 | 55.000 | 60.000 |        |
| 1   | R1     | Magé                          |                            |       |        | 2,00   |        |        |        |        |        |        |        | 2,00   |
| 2   |        | Niterói                       |                            |       | 4,00   | 4,00   |        |        |        | 4,00   |        |        |        | 12,00  |
| 3   |        | Nova Friburgo                 |                            |       | 1,00   |        |        | 4,00   | 3,00   | 4,00   |        |        |        | 12,00  |
| 4   |        | PAV de Cantagalo              |                            |       | 2,00   | 1,00   |        |        |        | 2,00   |        |        |        | 5,00   |
| 5   |        | Petrópolis                    |                            |       |        | 1,00   |        |        |        |        |        |        |        | 1,00   |
| 6   |        | São Gonçalo                   |                            |       | 3,00   | 3,00   |        |        | 9,00   | 9,00   |        |        | 2,00   | 26,00  |
| 7   |        | Teresópolis                   |                            |       |        |        |        | 2,00   |        |        |        |        |        | 2,00   |
| 8   |        | Três Rios                     |                            |       | 2,00   | 1,00   |        | 2,00   | 4,00   |        |        |        |        | 9,00   |
| 9   |        | Araruama                      |                            | 2,00  | 2,00   |        |        | 2,00   | 1,00   |        |        |        |        | 7,00   |
| 10  |        | Cabo Frio                     |                            |       |        | 1,00   | 1,00   | 3,00   |        | 8,00   | 8,00   |        | 1,00   | 22,00  |
| 11  |        | Campos dos Goytacazes         |                            |       | 4,00   | 3,00   |        |        | 2,00   | 12,00  | 5,00   |        | 1,00   | 27,00  |
| 12  |        | Itaperuna                     |                            |       |        |        |        |        |        | 3,00   |        |        |        | 3,00   |
| 13  |        | Macaé                         |                            | 1,00  | 2,00   | 2,00   |        | 6,00   |        | 17,00  | 1,00   |        |        | 29,00  |
| 14  |        | Maricá                        |                            | 2,00  |        | 3,00   |        |        |        | 7,00   |        |        |        | 12,00  |
| 15  |        | PAV de Rio Bonito             |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 16  |        | PAV de Rio das Ostras         |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 17  |        | PAV de Santo Antônio de Pádua |                            |       |        |        |        | 1,00   |        |        |        |        |        | 1,00   |
| 18  | R2     | Duque de Caxias               |                            | 1,00  | 26,00  | 12,00  |        | 11,00  | 16,00  |        |        | 10,00  |        | 76,00  |
| 19  |        | Nilópolis                     |                            |       |        |        |        | 2,00   |        | 2,00   |        |        |        | 4,00   |
| 20  |        | Nova Iguaçu                   |                            |       | 5,00   | 16,00  | 1,00   |        | 22,00  | 4,00   | 3,00   |        | 4,00   | 55,00  |
| 21  |        | Queimados                     |                            | 3,00  |        | 4,00   | 7,00   |        |        |        |        |        |        | 14,00  |
| 22  |        | São João de Meriti            |                            |       | 2,00   |        |        | 6,00   |        |        |        |        |        | 8,00   |
| 23  |        | Angra dos Reis                |                            | 2,00  | 1,00   | 1,00   |        | 3,00   | 3,00   |        |        |        |        | 10,00  |
| 24  |        | Barra do Pirai                |                            |       | 3,00   | 3,00   |        |        | 2,00   | 1,00   |        |        |        | 9,00   |
| 25  |        | Barra Mansa                   |                            |       | 5,00   |        |        | 8,00   |        |        |        |        |        | 13,00  |
| 26  |        | Itaguaí                       |                            |       |        | 2,00   | 8,00   | 10,00  | 1,00   |        |        |        |        | 21,00  |
| 27  |        | Resende                       |                            | 3,00  |        | 2,00   |        | 4,00   |        | 7,00   |        |        | 2,00   | 18,00  |
| 28  |        | Volta Redonda                 |                            | 9,00  | 3,00   | 11,00  |        |        | 11,00  | 2,00   |        |        |        | 36,00  |
| 29  | R3     | Rio de Janeiro                |                            | 3,00  | 3,00   | 11,00  | 1,00   | 5,00   | 9,00   | 5,00   |        |        |        | 37,00  |
| TOTAL   |        |                               |                            | 26,00 | 68,00  | 83,00  | 18,00  | 69,00  | 83,00  | 87,00  | 17,00  |        | 10,00  | 461,00 |



| ANEXO II - E - CUSTO TOTAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS |        |                               |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
|---|--------|-------------------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E INFRESTRUTURA - SMI                                 |        |                               |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| Ar condicionado tipo: Split   |        |                               |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| Item  | Região | Unidades                      | Valores para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar condicionado com fornecimento de peças (R\$) |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
|   |        |                               | Capacidade (BTUs)  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Total (R\$) |
|   |        |                               | 7.000  | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 22.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | 48.000 | 55.000 | 60.000 |             |
| 1   | R1     | Magé                          |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -       |
| 2   |        | Niterói                       |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -       |
| 3   |        | Nova Friburgo                 |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -       |
| 4   |        | PAV de Cantagalo              |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -       |
| 5   |        | Petrópolis                    |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -       |
| 6   |        | São Gonçalo                   |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -       |
| 7   |        | Teresópolis                   |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -       |
| 8   |        | Três Rios                     |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -       |
| 9   |        | Araruama                      |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -       |
| 10  |        | Cabo Frio                     |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -       |
| 11  |        | Campos dos Goytacazes         |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -       |
| 12  |        | Itaperuna                     |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -       |
| 13  |        | Macaé                         |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -       |
| 14  |        | Maricá                        |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -       |
| 15  |        | PAV de Rio Bonito             |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -       |
| 16  |        | PAV de Rio das Ostras         |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -       |
| 17  |        | PAV de Santo Antônio de Pádua |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -       |
| 18  | R2     | Duque de Caxias               |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -       |
| 19  |        | Nilópolis                     |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -       |
| 20  |        | Nova Iguaçu                   |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -       |
| 21  |        | Queimados                     |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -       |
| 22  |        | São João de Merii             |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -       |
| 23  |        | Angra dos Reis                |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -       |
| 24  |        | Barra do Piraí                |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -       |
| 25  |        | Barra Mansa                   |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -       |
| 26  |        | Itaguaí                       |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -       |
| 27  |        | Resende                       |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -       |
| 28  |        | Volta Redonda                 |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -       |
| 29  | R3     | Rio de Janeiro                |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -       |
| TOTAL   |        |                               | R\$ -  | R\$ - | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -       |



| ANEXO II - F - QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS   |        |                               |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
|---|--------|-------------------------------|----------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--|
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E INFRESTRUTURA - SMI |        |                               |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| Ar condicionado tipo: VRF   |        |                               |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| Item  | Região | Unidades                      | Quantidade de equipamentos |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
|   |        |                               | Capacidade (BTUs)          |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Condensadora Tipo VRF,<br>sistema inverter<br>(quantidade total de TRs da<br>unidade) | Sistema de Exaustão¹<br>(metro linear) |
|   |        |                               | 7.000                      | 9.000 | 12.000 | 13.648 | 18.000 | 19.100 | 22.000 | 24.000 | 24.200 | 30.000 | 36.000 | 38.200 | 48.000 | 60.000  |  |
| 1   | R1     | Magé                          |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 2   |        | Niterói                       |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 3   |        | Nova Friburgo                 |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 4   |        | PAV de Cantagalo              |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 5   |        | Petrópolis                    |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 6   |        | São Gonçalo                   |                            |       | 1,00   |        | 7,00   |        |        | 3,00   |        | 1,00   |        |        |        | 20,00   | 42,00                                  |
| 7   |        | Terresópolis                  |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 8   |        | Três Rios                     |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 9   |        | Araruama                      |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 10  |        | Cabo Frio                     |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 11  |        | Campos dos Goytacazes         |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 12  |        | Itaperuna                     |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 13  |        | Macaé                         |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 14  |        | Maricá                        |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 15  |        | PAV de Rio Bonito             |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 16  |        | PAV de Rio das Ostras         |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 17  |        | PAV de Santo Antônio de Pádua |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 18  | R2     | Duque de Caxias               |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 19  |        | Nilópolis                     |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 20  |        | Nova Iguaçu                   |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 21  |        | Queimados                     |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 22  |        | São João de Meriti            |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 23  |        | Angra dos Reis                |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 24  |        | Barra do Piraí                |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 25  |        | Barra Mansa                   |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 26  |        | Itaguaí                       |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 27  |        | Resende                       |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 28  |        | Volta Redonda                 |                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
| 29  | R3     | Rio de Janeiro                |                            |       |        | 19,00  |        | 23,00  |        |        | 86,00  |        |        | 9,00   |        | 218,90  | 569,80                                 |
| TOTAL   |        |                               |                            |       | 1,00   | 19,00  | 7,00   | 23,00  |        | 3,00   | 86,00  | 1,00   |        | 9,00   |        | 238,90  | 611,80                                 |

1- O custo unitário do sistema de exaustão abarca a manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos componentes do sistema de exaustão , como por exemplo, ventiladores centrífugos, caixas ventiladoras, Módulos de ventilação em filtragem, Dutos, ventiladores Helicocentrífugos , Caixas de Filtragem, Gabinetes de Ventilação, Cortinas de ar, todos devidamente especificados e quantificados no anexo IV.



| ANEXO II - G - CUSTO TOTAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS |               |                               |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |                                     |             |
|---|---------------|-------------------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|-------------------------------------|-------------|
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E INFRESTRUTURA - SMI                                 |               |                               |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |                                     |             |
| Ar condicionado tipo: VRF   |               |                               |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |                                     |             |
| Item  | Região        | Unidades                      | Valores para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar condicionado com fornecimento de peças (R\$) |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Condensadora Tipo VRF, sistema inverter (quantidade total de TRs da unidade) | Sistema de Exaustão¹ (metro linear) | Total (R\$) |
|   |               |                               | Capacidade (BTUs)  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |                                     |             |
|   |               |                               | 7.000  | 9.000 | 12.000 | 13.648 | 18.000 | 19.100 | 22.000 | 24.000 | 24.200 | 30.000 | 36.000 | 38.200 | 48.000 | 60.000 |  |                                     |             |
| 1   | R1            | Magé                          |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  | R\$ -                               |             |
| 2   |               | Niterói                       |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  | R\$ -                               |             |
| 3   |               | Nova Friburgo                 |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  | R\$ -                               |             |
| 4   |               | PAV de Cantagalo              |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  | R\$ -                               |             |
| 5   |               | Petrópolis                    |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  | R\$ -                               |             |
| 6   |               | São Gonçalo                   |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  | R\$ -                               |             |
| 7   |               | Teresópolis                   |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  | R\$ -                               |             |
| 8   |               | Três Rios                     |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  | R\$ -                               |             |
| 9   |               | Araruama                      |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  | R\$ -                               |             |
| 10  |               | Cabo Frio                     |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  | R\$ -                               |             |
| 11  |               | Campos dos Goytacazes         |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  | R\$ -                               |             |
| 12  |               | Itaperuna                     |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  | R\$ -                               |             |
| 13  |               | Macaé                         |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  | R\$ -                               |             |
| 14  |               | Maricá                        |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  | R\$ -                               |             |
| 15  |               | PAV de Rio Bonito             |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  | R\$ -                               |             |
| 16  |               | PAV de Rio das Ostras         |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  | R\$ -                               |             |
| 17  |               | PAV de Santo Antônio de Pádua |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  | R\$ -                               |             |
| 18  | R2            | Duque de Caxias               |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  | R\$ -                               |             |
| 19  |               | Nilópolis                     |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  | R\$ -                               |             |
| 20  |               | Nova Iguaçu                   |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  | R\$ -                               |             |
| 21  |               | Queimados                     |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  | R\$ -                               |             |
| 22  |               | São João de Merii             |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  | R\$ -                               |             |
| 23  |               | Angra dos Reis                |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  | R\$ -                               |             |
| 24  |               | Barra do Pirai                |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  | R\$ -                               |             |
| 25  |               | Barra Mansa                   |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  | R\$ -                               |             |
| 26  |               | Itaguaí                       |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  | R\$ -                               |             |
| 27  |               | Resende                       |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  | R\$ -                               |             |
| 28  | Volta Redonda |                               |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | R\$ -  |                                     |             |
| 29  | R3            | Rio de Janeiro                |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  | R\$ -                               |             |
| TOTAL   |               |                               | R\$ -  | R\$ - | R\$ -  |        | R\$ -  |        | R\$ -  | R\$ -  |        | R\$ -  | R\$ -  |        | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -                               |             |

1- O custo unitário do sistema de exaustão abarca a manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos componentes do sistema de exaustão , como por exemplo, ventiladores centrífugos, caixas ventiladoras, Módulos de ventilação em filtragem, Dutos, ventiladores Helicocentrífugos , Caixas de Filtragem, Gabinetes de Ventilação, Cortinas de ar, todos devidamente especificados e quantificados no anexo IV.



| ANEXO II -H - QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS  |                                     |                               |                            |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E INFRESTRUTURA - SMI |                                     |                               |                            |
| Bebedouros  |                                     |                               |                            |
| Item  | UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO             | Unidades                      | Quantidade de equipamentos |
|   |                                     |                               | BEBEDOURO INDUSTRIAL       |
| 1   | DMANP-INT1                          | Magé                          | 2,00                       |
| 2   |                                     | Niterói                       | 8,00                       |
| 3   |                                     | Nova Friburgo                 | 4,00                       |
| 4   |                                     | PAV de Cantagalo              |                            |
| 5   |                                     | Petrópolis                    | 3,00                       |
| 6   |                                     | São Gonçalo                   |                            |
| 7   |                                     | Teresópolis                   | 2,00                       |
| 8   |                                     | Três Rios                     | 1,00                       |
| 9   |                                     | Araruama                      | 1,00                       |
| 10  |                                     | Cabo Frio                     | 3,00                       |
| 11  |                                     | Campos dos Goytacazes         | 2,00                       |
| 12  |                                     | Itaperuna                     | 2,00                       |
| 13  |                                     | Macaé                         |                            |
| 14  |                                     | Maricá                        |                            |
| 15  |                                     | PAV de Rio Bonito             |                            |
| 16  |                                     | PAV de Rio das Ostras         |                            |
| 17  |                                     | PAV de Santo Antônio de Pádua |                            |
| 18  | DMANP-INT2                          | Duque de Caxias               | 6,00                       |
| 19  |                                     | Nilópolis                     | 2,00                       |
| 20  |                                     | Nova Iguaçu                   | 4,00                       |
| 21  |                                     | Queimados                     | 1,00                       |
| 22  |                                     | São João de Meriti            | 4,00                       |
| 23  |                                     | Angra dos Reis                | 1,00                       |
| 24  |                                     | Barra do Pirai                |                            |
| 25  |                                     | Barra Mansa                   | 1,00                       |
| 26  |                                     | Itaguaí                       | 2,00                       |
| 27  |                                     | Resende                       | 1,00                       |
| 28  |                                     | Volta Redonda                 | 2,00                       |
| 29  | DMANP-CAP1, DMANP-CAP2 e DMANP-CAP3 | Rio de Janeiro                | 69,00                      |
| TOTAL   |                                     |                               | 121,00                     |





| ANEXO II - I - CUSTO TOTAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS BEBEDOUROS            |                                     |                               |                            |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E INFRESTRUTURA - SMI |                                     |                               |                            |
| Bebedouros  |                                     |                               |                            |
| Item  | UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO             | Unidades                      | Quantidade de equipamentos |
|   |                                     |                               | BEBEDOURO INDUSTRIAL       |
| 1   | DMANP-INT1                          | Magé                          |                            |
| 2   |                                     | Niterói                       |                            |
| 3   |                                     | Nova Friburgo                 |                            |
| 4   |                                     | PAV de Cantagalo              |                            |
| 5   |                                     | Petrópolis                    |                            |
| 6   |                                     | São Gonçalo                   |                            |
| 7   |                                     | Teresópolis                   |                            |
| 8   |                                     | Três Rios                     |                            |
| 9   |                                     | Araruama                      |                            |
| 10  |                                     | Cabo Frio                     |                            |
| 11  |                                     | Campos dos Goytacazes         |                            |
| 12  |                                     | Itaperuna                     |                            |
| 13  |                                     | Macaé                         |                            |
| 14  |                                     | Maricá                        |                            |
| 15  |                                     | PAV de Rio Bonito             |                            |
| 16  |                                     | PAV de Rio das Ostras         |                            |
| 17  |                                     | PAV de Santo Antônio de Pádua |                            |
| 18  | DMANP-INT2                          | Duque de Caxias               |                            |
| 19  |                                     | Nilópolis                     |                            |
| 20  |                                     | Nova Iguaçu                   |                            |
| 21  |                                     | Queimados                     |                            |
| 22  |                                     | São João de Meriti            |                            |
| 23  |                                     | Angra dos Reis                |                            |
| 24  |                                     | Barra do Piraí                |                            |
| 25  |                                     | Barra Mansa                   |                            |
| 26  |                                     | Itaguaí                       |                            |
| 27  |                                     | Resende                       |                            |
| 28  |                                     | Volta Redonda                 |                            |
| 29  | DMANP-CAP1, DMANP-CAP2 e DMANP-CAP3 | Rio de Janeiro                |                            |
| TOTAL   |                                     |                               |                            |



ANEXO II - J - PLANILHA DE PREÇO GLOBAL

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E INFRESTRUTURA - SMI

| PREÇO GLOBAL                                | TOTAL |
|---|-------|
| Custo mensal total Ar condicionado - Janela | R\$ - |
| Custo mensal total Ar condicionado - Split  | R\$ - |
| Custo mensal total Ar condicionado - VRF    | R\$ - |
| Custo mensal total Bebedouros               | R\$ - |
| Custo mensal total                          | R\$ - |
| Valor Global (60 meses)                     | R\$ - |



### ANEXO III - RELAÇÃO DE LOCALIDADES

|  |
|--|
| Rio de Janeiro - Edifício Sede<br>Avenida Presidente Antonio Carlos, 251 - Centro - Rio de Janeiro   |
| Rio de Janeiro - Av. Gomes Freire<br>Avenida Gomes Freire, 471 - Centro - Rio de Janeiro   |
| Rio de Janeiro - R. do Lavradio<br>Rua do Lavradio, 132 - Centro - Rio de Janeiro  |
| ANGRA DOS REIS - FÓRUM<br>Rua Doutor Álvaro Pessoa, 172 - Centro - Angra dos Reis  |
| ARARUAMA - FÓRUM<br>Rua Juiz César Marques Carvalho, 200 - Araruama  |
| BARRA DO PIRAÍ - FÓRUM<br>Rua Senador Arlindo Rodrigues, 5 - Centro - Barra do Piraí   |
| BARRA MANSA - FÓRUM<br>Rua Izimbardo Peixoto, 139 - Saudade - Barra Mansa  |
| CABO FRIO - FÓRUM<br>Av. Poeta Vitorino Carriço, 331 - Jardim Olinda - Cabo Frio   |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES - FÓRUM<br>Av. Tenente Coronel Cardoso, 517, 4º, 5º e 6º andares - Centro - Campos dos Goytacazes                                    |
| DUQUE DE CAXIAS - FÓRUM<br>Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1795, Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias   |
| ITABORAÍ (EM OBRA)<br>Av. 22 de Maio, Quadra 05, Lotes 05 e 06 - Nancilândia - Itaboraí  |
| ITAGUAÍ - FÓRUM<br>Rua General Bocaiúva, 310 - Centro - Itaguaí  |
| ITAPERUNA - FÓRUM<br>Rua Euclides Poubel de Lima, 276 - Vinhosa - Itaperuna  |
| MACAÉ - FÓRUM<br>Rodovia Christino José da Silva Junior, RJ-168, 1850 - Macaé  |
| MAGÉ - FÓRUM<br>Av. Comendador Reis, 91 - Magé   |
| MARICÁ - FÓRUM<br>Av. Roberto Silveira, 142 - 7º andar - Centro - Maricá   |
| NILÓPOLIS - FÓRUM<br>Estrada Senador Salgado Filho, 44 - Olinda - Nilópolis  |
| NITERÓI - SECTAR-3<br>Rua Dr. Celestino, 50 - Centro - Niterói   |
| NITERÓI - FÓRUM<br>Av. Ernani do Amaral Peixoto, 232 - Niterói   |
| NOVA FRIBURGO - FÓRUM<br>Av. Alberto Braune, 128 - 1º e 2º andares e Sobreloja - Centro - Nova Friburgo  |
| NOVA IGUAÇU - FÓRUM<br>Rua Dr. Athayde Pimenta de Moraes, 175 - Centro - Nova Iguaçu   |
| PAV CANTAGALO<br>Rua Euclides da Cunha, 82 - Centro - Cantagalo  |
| PAV RIO DAS OSTRAS (Serviço de Justiça Itinerante)<br>Rua das Casuarinas, 595, Salas 15 e 16, Edifício Centro da Cidadania - Praia Âncora - Rio das Ostras |
| PAV SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA<br>Rua dos Leites, 69, lojas 111/113 - Galeria Pôr do Sol - Santo Antônio de Pádua  |



|  |
|--|
| PETRÓPOLIS - FÓRUM<br>Rua Plínio Leite, 55 - Centro - Petrópolis   |
| QUEIMADOS - FÓRUM<br>Avenida Camilo Cristóvão, 255 - Vila Camarim - Queimados  |
| RESENDE - FÓRUM<br>Rua Marcílio Dias, 773 - Jardim Jalisco - Resende   |
| SÃO GONÇALO - FÓRUM<br>Rua Lourenço Abrantes, 41 - Centro - São Gonçalo  |
| SÃO GONÇALO - FÓRUM<br>Rua Lourenço Abrantes, 59 - Centro - São Gonçalo  |
| SÃO JOÃO DE MERITI - FÓRUM<br>Av. Dr. Celso José de Carvalho, 755 - Parque Barão do Rio Branco - São João de Meriti                                      |
| TERESÓPOLIS - FÓRUM<br>Rua José Augusto da Costa, 53 - Centro - Teresópolis  |
| TRÊS RIOS - FÓRUM<br>Rua Presidente Vargas, 475 - Três Rios  |
| VOLTA REDONDA - FÓRUM<br>Rua General Nilton Fontoura, 891 (Antiga Rua 535) - Nossa Srª das Graças - Volta Redonda  |
| RIO BONITO - SEJI<br>Rua Desembargador Itabaiana de Oliveira, 95 - Térreo - Centro - Rio Bonito  |
| RIO DE JANEIRO - SECTAR-1<br>Rua da Proclamação, 855 - Bonsucesso - Rio de Janeiro   |
| RIO DE JANEIRO - SECTAR-2<br>Rua General Bruce, 46 (entrada social) / Rua Mourão do Vale, 15 (entrada carga e descarga) - São Cristóvão - Rio de Janeiro |
| RIO DE JANEIRO - SECTAR-4<br>Rua Figueira de Melo, 406 - São Cristóvão - Rio de Janeiro  |
| RIO DE JANEIRO - DIMAP<br>Rua da Proclamação, 634 - Bonsucesso - Rio de Janeiro  |
| RIO DE JANEIRO - DDES F - São Cristóvão<br>Rua Major Fonseca, 51 - São Cristóvão - Rio de Janeiro  |
| RIO DE JANEIRO - DDES F - Bonsucesso<br>Rua da Proclamação, 683 - Bonsucesso - Rio de Janeiro  |
| RIO DE JANEIRO - DDES F - Ramos<br>Rua Marques de Oliveira, 411 - Ramos - Rio de Janeiro   |
| RIO DE JANEIRO - CMAC<br>Av. Brasil, Nº 891 - São Cristóvão - Rio de Janeiro   |
| RIO DE JANEIRO - GENERAL JUSTO<br>Av. General Justo, 275 - Centro - Rio de Janeiro   |



ANEXO IV – RELAÇÃO DA QUANTIDADE TOTAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

| ITEM | UNIDADE TRABALHISTA           | PATRIMÔNIO OU N.S | CARACTERISTICA | MARCA    | CAPACIDADE | DATA DE INCORPORAÇÃO |
|------|-------------------------------|-------------------|----------------|----------|------------|----------------------|
| 1    | 1ª VT/ ARARUAMA               | 170.597           | SPLIT          | KOMEKO   | 9.000      | 30/06/2016           |
| 2    | 1ª VT/ ARARUAMA               | 170.598           | SPLIT          | KOMEKO   | 9.000      | 30/06/2016           |
| 3    | 1ª VT/ ARARUAMA               | 171.496           | SPLIT          | ELGIN    | 30.000     | 24/10/2016           |
| 4    | 1ª VT/ ARARUAMA               | 171.505           | SPLIT          | ELGIN    | 24.000     | 24/10/2016           |
| 5    | 1ª VT/ ARARUAMA               | 171.506           | SPLIT          | ELGIN    | 24.000     | 24/10/2016           |
| 6    | 1ª VT/ ARARUAMA               | 171.511           | SPLIT          | ELGIN    | 12.000     | 24/10/2016           |
| 7    | 1ª VT/ ARARUAMA               | 171.512           | SPLIT          | ELGIN    | 12.000     | 24/10/2016           |
| 8    | 1ª VT/ ARARUAMA               | 186.282           | JANELA         | CONSUL   | 18.000     | 24/10/2018           |
| 9    | 1ª VT/ ARARUAMA               | 186.283           | JANELA         | CONSUL   | 18.000     | 24/10/2018           |
| 10   | 1ª VT/ ARARUAMA               | 186.284           | JANELA         | CONSUL   | 18.000     | 24/10/2018           |
| 11   | 1ª VT/ ARARUAMA               | 186.285           | JANELA         | CONSUL   | 18.000     | 24/10/2018           |
| 12   | 1ª VT/ ARARUAMA               | 186.865           | JANELA         | SPRINGER | 21.000     | 15/02/2019           |
| 13   | 1ª VT/ ARARUAMA               | 188.802           | JANELA         | SPRINGER | 12.000     | 18/06/2019           |
| 14   | 1ª VT/ ARARUAMA               | 192.716           | JANELA         | SPRINGER | 10.000     | 11/11/2020           |
| 15   | 1ª VT/ CABO FRIO              | 192.618           | CASSETTE       | ELGIN    | 24.000     | 18/05/2020           |
| 16   | 1ª VT/ CABO FRIO              | 192.683           | CASSETTE       | ELGIN    | 48.000     | 13/10/2020           |
| 17   | 1ª VT/ CABO FRIO              | 192.684           | CASSETTE       | ELGIN    | 48.000     | 13/10/2020           |
| 18   | 1ª VT/ CABO FRIO              | 192.693           | CASSETTE       | ELGIN    | 36.000     | 13/10/2020           |
| 19   | 1ª VT/ CABO FRIO              | 192.695           | CASSETTE       | ELGIN    | 36.000     | 13/10/2020           |
| 20   | 1ª VT/ CABO FRIO              | 192.696           | CASSETTE       | ELGIN    | 36.000     | 13/10/2020           |
| 21   | 2ª VT/ CABO FRIO              | 192.619           | CASSETTE       | ELGIN    | 24.000     | 18/05/2020           |
| 22   | 2ª VT/ CABO FRIO              | 192.620           | CASSETTE       | ELGIN    | 24.000     | 18/05/2020           |
| 23   | 2ª VT/ CABO FRIO              | 192.691           | CASSETTE       | ELGIN    | 36.000     | 13/10/2020           |
| 24   | 2ª VT/ CABO FRIO              | 192.692           | CASSETTE       | ELGIN    | 36.000     | 13/10/2020           |
| 25   | 2ª VT/ CABO FRIO              | 207.120           | CASSETTE       | CARRIER  | 36.000     | 19/02/2025           |
| 26   | 2ª VT/ CABO FRIO              | 192.697           | CASSETTE       | ELGIN    | 36.000     | 13/10/2020           |
| 27   | FÓRUM DE CABO FRIO            | 206.441           | SPLIT          | HITACHI  | 18.000     | 17/02/2014           |
| 28   | FÓRUM DE CABO FRIO - SECPOL-1 | 184.148           | SPLIT          | SPRINGER | 48.000     | 28/06/2018           |
| 29   | FÓRUM DE CABO FRIO - SECPOL-1 | 184.149           | SPLIT          | SPRINGER | 48.000     | 28/06/2018           |
| 30   | FÓRUM DE CABO FRIO - SECPOL-1 | 184.323           | SPLIT          | SPRINGER | 48.000     | 28/06/2018           |
| 31   | FÓRUM DE CABO FRIO - SECPOL-1 | 184.324           | SPLIT          | SPRINGER | 48.000     | 28/06/2018           |
| 32   | FÓRUM DE CABO FRIO - SECPOL-1 | 186.281           | JANELA         | CONSUL   | 7.500      | 24/10/2018           |
| 33   | FÓRUM DE CABO FRIO            | 192.681           | CASSETTE       | ELGIN    | 48.000     | 13/10/2020           |
| 34   | FÓRUM DE CABO FRIO            | 192.682           | CASSETTE       | ELGIN    | 48.000     | 13/10/2020           |
| 35   | FÓRUM DE CABO FRIO - SECPOL-1 | 192.698           | CASSETTE       | ELGIN    | 60.000     | 13/10/2020           |
| 36   | FÓRUM DE CABO FRIO            | 192.703           | JANELA         | SPRINGER | 7.500      | 24/02/2021           |
| 37   | FÓRUM DE CABO FRIO - SECPOL-1 | 198.924           | CASSETTE       | CARRIER  | 22.000     | 04/09/2023           |
| 38   | FÓRUM DE CABO FRIO - SECPOL-1 | 198.925           | CASSETTE       | PHILCO   | 36.000     | 04/09/2023           |
| 39   | 1ª VT/ CAMPOS                 | 206.494           | SPLIT          | SPRINGER | 12.000     | 19/12/2024           |
| 40   | 1ª VT/ CAMPOS                 | 206.493           | SPLIT          | SPRINGER | 12.000     | 19/12/2024           |
| 41   | 1ª VT/ CAMPOS                 | 206.438           | SPLIT          | HITACHI  | 18.000     | 03/10/2024           |
| 42   | 1ª VT/ CAMPOS                 | 206.469           | SPLIT          | PHILCO   | 36.000     | 10/12/2024           |
| 43   | 1ª VT/ CAMPOS                 | 206.467           | SPLIT          | PHILCO   | 36.000     | 10/12/2024           |
| 44   | 1ª VT/ CAMPOS                 | 206.468           | SPLIT          | PHILCO   | 36.000     | 10/12/2024           |
| 45   | 1ª VT/ CAMPOS                 | 206.444           | SPLIT          | PHILCO   | 36.000     | 10/12/2024           |
| 46   | 1ª VT/ CAMPOS                 | 206.445           | SPLIT          | PHILCO   | 36.000     | 10/12/2024           |
| 47   | 2ª VT/ CAMPOS                 | 206.489           | JANELA         | SPRINGER | 10.000     | 19/12/2024           |
| 48   | 2ª VT/ CAMPOS                 | 206.492           | SPLIT          | SPRINGER | 12.000     | 19/12/2024           |
| 49   | 2ª VT/ CAMPOS                 | 206.446           | SPLIT          | PHILCO   | 30.000     | 5 e 6/12/24          |
| 50   | 2ª VT/ CAMPOS                 | 192.713           | SPLIT          | ELGIN    | 48.000     | 11/11/2020           |
| 51   | 2ª VT/ CAMPOS                 | 192.714           | SPLIT          | ELGIN    | 48.000     | 11/11/2020           |
| 52   | 3ª VT/ CAMPOS                 | 174.919           | JANELA         | ELGIN    | 18.000     | 05/02/2018           |
| 53   | 3ª VT/ CAMPOS                 | 174.923           | JANELA         | CONSUL   | 21.000     | 05/02/2018           |
| 54   | 3ª VT/ CAMPOS                 | 176.270           | SPLIT          | ELGIN    | 30.000     | 26/03/2018           |
| 55   | 3ª VT/ CAMPOS                 | 189.058           | JANELA         | SPRINGER | 18.000     | 16/07/2019           |
| 56   | 3ª VT/ CAMPOS                 | 192.763           | SPLIT          | ELGIN    | 48.000     | 11/11/2020           |
| 57   | 3ª VT/ CAMPOS                 | 192.764           | SPLIT          | ELGIN    | 48.000     | 11/11/2020           |
| 58   | 4ª VT/ CAMPOS                 | 206.365           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 21/10/2024           |
| 59   | 4ª VT/ CAMPOS                 | 206.447           | SPLIT          | PHILCO   | 36.000     | 10/12/2024           |
|      | 4ª VT/ CAMPOS                 | 175.096           | JANELA         | CONSUL   | 21.000     | 07/04/2017           |
|      | 4ª VT/ CAMPOS                 | 192.708           | JANELA         | SPRINGER | 12.000     | 12/11/2020           |

PROAD n. 19045/2025-DOC 84 Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.PZDP.PDYD:  
<https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



| ITEM | UNIDADE TRABALHISTA        | PATRIMÔNIO OU N.S | CARACTERÍSTICA | MARCA    | CAPACIDADE | DATA DE INCORPORAÇÃO |
|------|----------------------------|-------------------|----------------|----------|------------|----------------------|
| 62   | 4ª VT/ CAMPOS              | 192.758           | SPLIT          | ELGIN    | 18.000     | 11/11/2020           |
| 63   | 4ª VT/ CAMPOS              | 192.766           | SPLIT          | ELGIN    | 60.000     | 11/11/2020           |
| 64   | FÓRUM DE CAMPOS            | 206.367           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 17/09/2024           |
| 65   | FÓRUM DE CAMPOS            | 206.366           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 05/05/2009           |
| 66   | FÓRUM DE CAMPOS            | 206.439           | SPLIT          | HITACHI  | 18.000     | 18/11/2024           |
| 67   | FÓRUM DE CAMPOS - SECPOL-2 | 206.448           | SPLIT          | PHILCO   | 36.000     | 13/12/2024           |
| 68   | FÓRUM DE CAMPOS - SECPOL-2 | 206.449           | SPLIT          | PHILCO   | 36.000     | 13/12/2024           |
| 69   | FÓRUM DE CAMPOS            | 206.451           | SPLIT          | PHILCO   | 36.000     | 13/12/2024           |
| 70   | FÓRUM DE CAMPOS - SECPOL-2 | 206.450           | SPLIT          | PHILCO   | 36.000     | 13/12/2024           |
| 71   | FÓRUM DE CAMPOS            | 174.924           | JANELA         | CONSUL   | 21.000     | 05/02/2018           |
| 72   | FÓRUM DE CAMPOS            | 186.866           | JANELA         | SPRINGER | 21.000     | 15/02/2019           |
| 73   | FÓRUM DE CAMPOS            | 192.722           | JANELA         | SPRINGER | 30.000     | 11/11/2020           |
| 74   | FÓRUM DE CAMPOS - SECPOL-2 | 192.765           | SPLIT          | ELGIN    | 48.000     | 11/11/2020           |
| 75   | FÓRUM DE CAMPOS - SECPOL-2 | 200.845           | SPLIT          | PHILCO   | 36.000     | 19/12/2023           |
| 76   | FÓRUM DE CAMPOS - SECPOL-2 | 200.846           | SPLIT          | PHILCO   | 36.000     | 19/12/2023           |
| 77   | FÓRUM DE CAMPOS - SECPOL-2 | 200.829           | SPLIT          | TCL      | 12.000     | 19/12/2023           |
| 78   | 1ª VT/ITAPERUNA            | 139.018           | JANELA         | SPRINGER | 30.000     | 14/06/2013           |
| 79   | 1ª VT/ITAPERUNA            | 139.019           | JANELA         | SPRINGER | 30.000     | 14/06/2013           |
| 80   | 1ª VT/ITAPERUNA            | 206.556           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 19/12/2024           |
| 81   | 1ª VT/ITAPERUNA            | 206.557           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 19/12/2024           |
| 82   | 1ª VT/ITAPERUNA            | 206.558           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 19/12/2024           |
| 83   | 1ª VT/ITAPERUNA            | 206.559           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 19/12/2024           |
| 84   | 1ª VT/ITAPERUNA            | 206.560           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 19/12/2024           |
| 85   | 1ª VT/ITAPERUNA            | 206.561           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 19/12/2024           |
| 86   | 1ª VT/ITAPERUNA            | 149.288           | JANELA         | SPRINGER | 30.000     | 04/04/2014           |
| 87   | 1ª VT/ITAPERUNA            | 149.289           | JANELA         | SPRINGER | 30.000     | 04/04/2014           |
| 88   | 1ª VT/ITAPERUNA - SECPOL-2 | 184.674           | SPLIT          | ELGIN    | 36.000     | 12/07/2018           |
| 89   | 1ª VT/ITAPERUNA - SECPOL-2 | 184.675           | SPLIT          | ELGIN    | 36.000     | 12/07/2018           |
| 90   | 1ª VT/ITAPERUNA - SECPOL-2 | 184.676           | SPLIT          | ELGIN    | 36.000     | 12/07/2018           |
| 91   | 1ª VT/ITAPERUNA            | 186.867           | JANELA         | SPRINGER | 21.000     | 15/02/2019           |
| 92   | 1ª VT/ITAPERUNA            | 186.868           | JANELA         | SPRINGER | 21.000     | 15/02/2019           |
| 93   | 1ª VT/ITAPERUNA            | 186.869           | JANELA         | SPRINGER | 21.000     | 15/02/2019           |
| 94   | 1ª VT/ITAPERUNA            | 186.870           | JANELA         | SPRINGER | 21.000     | 15/02/2019           |
| 95   | 1ª VT/ITAPERUNA            | 188.803           | JANELA         | SPRINGER | 12.000     | 18/06/2019           |
| 96   | 1ª VT/ITAPERUNA            | 188.804           | JANELA         | SPRINGER | 12.000     | 18/06/2019           |
| 97   | 1ª VT/ITAPERUNA            | 189.057           | JANELA         | SPRINGER | 18.000     | 16/07/2019           |
| 98   | 1ª VT/ITAPERUNA            | 189.066           | JANELA         | SPRINGER | 21.000     | 16/07/2019           |
| 99   | 1ª VT/MACAÉ                | 193.469           | SPLIT          | ELGIN    | 24.000     | 02/10/2020           |
| 100  | 1ª VT/MACAÉ                | 193.475           | SPLIT          | ELGIN    | 36.000     | 02/10/2020           |
| 101  | 1ª VT/MACAÉ                | 193.476           | SPLIT          | ELGIN    | 36.000     | 02/10/2020           |
| 102  | 1ª VT/MACAÉ                | 193.477           | SPLIT          | ELGIN    | 36.000     | 02/10/2020           |
| 103  | 1ª VT/MACAÉ                | 193.478           | SPLIT          | ELGIN    | 36.000     | 02/10/2020           |
| 104  | 2ª VT/MACAÉ                | 193.473           | SPLIT          | ELGIN    | 24.000     | 02/10/2020           |
| 105  | 2ª VT/MACAÉ                | 193.481           | SPLIT          | ELGIN    | 36.000     | 02/10/2020           |
| 106  | 2ª VT/MACAÉ                | 193.482           | SPLIT          | ELGIN    | 36.000     | 02/10/2020           |
| 107  | 2ª VT/MACAÉ                | 193.483           | SPLIT          | ELGIN    | 36.000     | 02/10/2020           |
| 108  | 2ª VT/MACAÉ                | 193.484           | SPLIT          | ELGIN    | 36.000     | 02/10/2020           |
| 109  | 3ª VT/MACAÉ                | 193.474           | SPLIT          | ELGIN    | 24.000     | 02/10/2020           |
| 110  | 3ª VT/MACAÉ                | 193.487           | SPLIT          | ELGIN    | 36.000     | 02/10/2020           |
| 111  | 3ª VT/MACAÉ                | 193.488           | SPLIT          | ELGIN    | 36.000     | 02/10/2020           |
| 112  | 3ª VT/MACAÉ                | 193.489           | SPLIT          | ELGIN    | 36.000     | 02/10/2020           |
| 113  | 3ª VT/MACAÉ                | 193.490           | SPLIT          | ELGIN    | 36.000     | 02/10/2020           |
| 114  | FÓRUM DE MACAÉ             | 193.463           | SPLIT          | ELGIN    | 12.000     | 02/10/2020           |
| 115  | FÓRUM DE MACAÉ             | 193.464           | SPLIT          | ELGIN    | 12.000     | 02/10/2020           |
| 116  | FÓRUM DE MACAÉ - SECPOL-2  | 193.467           | SPLIT          | ELGIN    | 18.000     | 02/10/2020           |
| 117  | FÓRUM DE MACAÉ - SECPOL-2  | 193.468           | SPLIT          | ELGIN    | 18.000     | 02/10/2020           |
| 118  | FÓRUM DE MACAÉ             | 193.470           | SPLIT          | ELGIN    | 24.000     | 02/10/2020           |
| 119  | FÓRUM DE MACAÉ             | 193.471           | SPLIT          | ELGIN    | 24.000     | 02/10/2020           |
| 120  | FÓRUM DE MACAÉ - SECPOL-2  | 193.472           | SPLIT          | ELGIN    | 24.000     | 02/10/2020           |
| 121  | FÓRUM DE MACAÉ - SECPOL-2  | 193.479           | SPLIT          | ELGIN    | 36.000     | 02/10/2020           |
| 122  | FÓRUM DE MACAÉ - SECPOL-2  | 193.480           | SPLIT          | ELGIN    | 36.000     | 02/10/2020           |
|      | FÓRUM DE MACAÉ - SECPOL-2  | 193.491           | SPLIT          | ELGIN    | 48.000     | 02/10/2020           |
|      | FÓRUM DE MACAÉ - SECPOL-2  | 193.465           | SPLIT          | ELGIN    | 9.000      | 02/10/2020           |

PROAD n. 19045/2025 DOC 84. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.PZDP.PDYD: <https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



| ITEM | UNIDADE TRABALHISTA       | PATRIMÔNIO OU N.S | CARACTERÍSTICA | MARCA      | CAPACIDADE | DATA DE INCORPORAÇÃO |
|------|---------------------------|-------------------|----------------|------------|------------|----------------------|
| 125  | FÓRUM DE MACAÉ - SECPOL-2 | 193.485           | SPLIT          | ELGIN      | 36.000     | 02/10/2020           |
| 126  | FÓRUM DE MACAÉ            | 193.486           | SPLT           | ELGIN      | 36.000     | 02/10/2020           |
| 127  | FÓRUM DE MACAÉ            | 200.855           | SPLT           | PHILCO     | 36.000     | 19/12/2023           |
| 128  | 1ª VT/MAGÉ                | 206.562           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 17/12/2024           |
| 129  | 1ª VT/MAGÉ                | 186.287           | JANELA         | CONSUL     | 18000      | 24/10/2018           |
| 130  | 1ª VT/MAGÉ                | 186.871           | JANELA         | SPRINGER   | 21000      | 15/02/2019           |
| 131  | 1ª VT/MAGÉ                | 186.872           | JANELA         | SPRINGER   | 21000      | 15/02/2019           |
| 132  | 1ª VT/MAGÉ                | 186.873           | JANELA         | SPRINGER   | 21000      | 15/02/2019           |
| 133  | 1ª VT/MAGÉ                | 188.799           | JANELA         | SPRINGER   | 12000      | 18/06/2019           |
| 134  | 1ª VT/MAGÉ                | 189.071           | JANELA         | SPRINGER   | 18000      | 16/07/2019           |
| 135  | 1ª VT/MAGÉ                | 194.246           | SPLIT          | BRITANIA   | 18000      | 07/12/2021           |
| 136  | 1ª VT/MAGÉ                | 194.247           | SPLIT          | BRITANIA   | 18000      | 07/12/2021           |
| 137  | 1ª VT/MAGÉ                | 206.346           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 09/10/2024           |
| 138  | 1ª VT/MAGÉ                | 206.378           | JANELA         | SPRINGER   | 12000      | 25/10/2024           |
| 139  | 1ª VT/MARICÁ - SECPOL-1   | 200.833           | SPLIT          | ELGIN      | 9.000      | 13/12/2023           |
| 140  | 1ª VT/MARICÁ - SECPOL-1   | 200.834           | SPLIT          | ELGIN      | 9.000      | 13/12/2023           |
| 141  | 1ª VT/MARICÁ              | 200.832           | SPLIT          | PHILCO     | 18.000     | 13/12/2023           |
| 142  | 1ª VT/MARICÁ              | 200.830           | SPLIT          | PHILCO     | 18.000     | 13/12/2023           |
| 143  | 1ª VT/MARICÁ              | 200.831           | SPLIT          | PHILCO     | 18.000     | 13/12/2023           |
| 144  | 1ª VT/MARICÁ              | 206.452           | SPLIT          | PHILCO     | 36.000     | 27/11/2024           |
| 145  | 1ª VT/MARICÁ              | 206.453           | SPLIT          | PHILCO     | 36.000     | 27/11/2024           |
| 146  | 1ª VT/MARICÁ              | 206.454           | SPLIT          | PHILCO     | 36.000     | 27/11/2024           |
| 147  | 1ª VT/MARICÁ              | 206.456           | SPLIT          | PHILCO     | 36.000     | 27/11/2024           |
| 148  | 1ª VT/MARICÁ              | 206.458           | SPLIT          | PHILCO     | 36.000     | 27/11/2024           |
| 149  | 1ª VT/MARICÁ              | 206.455           | SPLIT          | PHILCO     | 36.000     | 27/11/2024           |
| 150  | 1ª VT/MARICÁ              | 206.457           | SPLIT          | PHILCO     | 36.000     | 27/11/2024           |
| 151  | 1ª VT/NITERÓI             | 206485            | JANELA         | SPRINGER   | 10.000     | 22/11/2024           |
| 152  | 1ª VT/NITERÓI             | 206564            | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 22/11/2024           |
| 153  | 1ª VT/NITERÓI             | 206565            | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 22/11/2024           |
| 154  | 1ª VT/NITERÓI             | 206566            | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 22/11/2024           |
| 155  | 1ª VT/NITERÓI             | 206567            | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 22/11/2024           |
| 156  | 1ª VT/NITERÓI             | 206.486           | JANELA         | SPRINGER   | 10.000     | 22/11/2024           |
| 157  | 1ª VT/NITERÓI             | 173.262           | JANELA         | ELECTROLUX | 10.000     | 03/02/2017           |
| 158  | 1ª VT/NITERÓI             | 174.909           | JANELA         | CONSUL     | 21.000     | 03/02/2017           |
| 159  | 1ª VT/NITERÓI             | 185.649           | JANELA         | SPRINGER   | 12.000     | 02/10/2018           |
| 160  | 1ª VT/NITERÓI             | 186.874           | JANELA         | SPRINGER   | 21.000     | 15/02/2019           |
| 161  | 1ª VT/NITERÓI             | 186.875           | JANELA         | SPRINGER   | 21.000     | 15/02/2019           |
| 162  | 1ª VT/NITERÓI             | 186.876           | JANELA         | SPRINGER   | 21.000     | 15/02/2019           |
| 163  | 1ª VT/NITERÓI             | 189.067           | JANELA         | SPRINGER   | 21.000     | 16/07/2019           |
| 164  | 2ª VT/NITERÓI             | 206.568           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 22/11/2024           |
| 165  | 2ª VT/NITERÓI             | 206.487           | JANELA         | SPRINGER   | 10.000     | 22/11/2024           |
| 166  | 2ª VT/NITERÓI             | 175.093           | JANELA         | CONSUL     | 21.000     | 13/12/2017           |
| 167  | 2ª VT/NITERÓI             | 185.645           | JANELA         | SPRINGER   | 12.000     | 02/10/2018           |
| 168  | 2ª VT/NITERÓI             | 185.646           | JANELA         | SPRINGER   | 12.000     | 02/10/2018           |
| 169  | 2ª VT/NITERÓI             | 186.752           | JANELA         | SPRINGER   | 21.000     | 26/12/2018           |
| 170  | 2ª VT/NITERÓI             | 186.760           | JANELA         | SPRINGER   | 21.000     | 08/01/2019           |
| 171  | 2ª VT/NITERÓI             | 186.768           | JANELA         | SPRINGER   | 21.000     | 08/01/2019           |
| 172  | 2ª VT/NITERÓI             | 189.059           | JANELA         | SPRINGER   | 18.000     | 16/07/2019           |
| 173  | 2ª VT/NITERÓI             | 189.060           | JANELA         | SPRINGER   | 18.000     | 16/07/2019           |
| 174  | 2ª VT/NITERÓI             | 192.711           | JANELA         | SPRINGER   | 12.000     | 12/11/2020           |
| 175  | 2ª VT/NITERÓI             | 206.356           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 30/10/2024           |
| 176  | 3ª VT/NITERÓI             | 206.347           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 17/09/2024           |
| 177  | 3ª VT/NITERÓI             | 206.571           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 22/11/2024           |
| 178  | 3ª VT/NITERÓI             | 206.572           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 22/11/2024           |
| 179  | 3ª VT/NITERÓI             | 206.573           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 22/11/2024           |
| 180  | 3ª VT/NITERÓI             | 206.574           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 22/11/2024           |
| 181  | 3ª VT/NITERÓI             | 206.575           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 22/11/2024           |
| 182  | 3ª VT/NITERÓI             | 206.576           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 22/11/2024           |
| 183  | 3ª VT/NITERÓI             | 206.577           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 22/11/2024           |
| 184  | 3ª VT/NITERÓI             | 206.569           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 22/11/2024           |
| 185  | 3ª VT/NITERÓI             | 206.570           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 22/11/2024           |
|      | 3ª VT/NITERÓI             | 175.086           | JANELA         | CONSUL     | 21.000     | 19/05/2017           |
|      | 3ª VT/NITERÓI             | 175.087           | JANELA         | CONSUL     | 21.000     | 19/05/2017           |

PROAD n. 19045/2025 DOC 84. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.PZDP.PDYD: <https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>





| ITEM | UNIDADE TRABALHISTA | PATRIMÔNIO OU N.S | CARACTERÍSTICA | MARCA    | CAPACIDADE | DATA DE INCORPORAÇÃO |
|------|---------------------|-------------------|----------------|----------|------------|----------------------|
| 188  | 3ª VT/NITERÓI       | 186.751           | JANELA         | SPRINGER | 21.000     | 26/12/2018           |
| 189  | 4ª VT/NITERÓI       | 206.578           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 22/11/2024           |
| 190  | 4ª VT/NITERÓI       | 206.579           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 22/11/2024           |
| 191  | 4ª VT/NITERÓI       | 206.580           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 22/11/2024           |
| 192  | 4ª VT/NITERÓI       | 206.581           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 22/11/2024           |
| 193  | 4ª VT/NITERÓI       | 206.582           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 22/11/2024           |
| 194  | 4ª VT/NITERÓI       | 206.583           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 22/11/2024           |
| 195  | 4ª VT/NITERÓI       | 206.584           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 22/11/2024           |
| 196  | 4ª VT/NITERÓI       | 206.585           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 22/11/2024           |
| 197  | 4ª VT/NITERÓI       | 206.586           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 22/11/2024           |
| 198  | 4ª VT/NITERÓI       | 206.587           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 22/11/2024           |
| 199  | 4ª VT/NITERÓI       | 206.588           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 22/11/2024           |
| 200  | 4ª VT/NITERÓI       | 175.085           | JANELA         | CONSUL   | 21.000     | 19/05/2017           |
| 201  | 4ª VT/NITERÓI       | 192.710           | JANELA         | SPRINGER | 12.000     | 12/11/2020           |
| 202  | 5ª VT/NITERÓI       | 206591            | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 22/11/2024           |
| 203  | 5ª VT/NITERÓI       | 206592            | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 22/11/2024           |
| 204  | 5ª VT/NITERÓI       | 206589            | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 22/11/2024           |
| 205  | 5ª VT/NITERÓI       | 206590            | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 22/11/2024           |
| 206  | 5ª VT/NITERÓI       | 174.910           | JANELA         | CONSUL   | 21.000     | 03/02/2017           |
| 207  | 5ª VT/NITERÓI       | 174.911           | JANELA         | CONSUL   | 21.000     | 03/02/2017           |
| 208  | 5ª VT/NITERÓI       | 175.076           | JANELA         | CONSUL   | 21.000     | 05/05/2017           |
| 209  | 5ª VT/NITERÓI       | 175.077           | JANELA         | CONSUL   | 21.000     | 05/05/2017           |
| 210  | 5ª VT/NITERÓI       | 175.078           | JANELA         | CONSUL   | 21.000     | 05/05/2017           |
| 211  | 5ª VT/NITERÓI       | 175.081           | JANELA         | CONSUL   | 21.000     | 05/05/2017           |
| 212  | 5ª VT/NITERÓI       | 175.082           | JANELA         | CONSUL   | 21.000     | 05/05/2017           |
| 213  | 5ª VT/NITERÓI       | 175.084           | JANELA         | CONSUL   | 21.000     | 05/05/2017           |
| 214  | 5ª VT/NITERÓI       | 183.494           | JANELA         | SPRINGER | 21.000     | 04/05/2018           |
| 215  | 5ª VT/NITERÓI       | 183.495           | JANELA         | SPRINGER | 21.000     | 04/05/2018           |
| 216  | 6ª VT/NITERÓI       | 206593            | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 22/11/2024           |
| 217  | 6ª VT/NITERÓI       | 206594            | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 22/11/2024           |
| 218  | 6ª VT/NITERÓI       | 174.912           | JANELA         | CONSUL   | 21.000     | 03/02/2017           |
| 219  | 6ª VT/NITERÓI       | 175.072           | JANELA         | CONSUL   | 21.000     | 04/05/2017           |
| 220  | 6ª VT/NITERÓI       | 175.073           | JANELA         | CONSUL   | 21.000     | 04/05/2017           |
| 221  | 6ª VT/NITERÓI       | 175.074           | JANELA         | CONSUL   | 21.000     | 04/05/2017           |
| 222  | 6ª VT/NITERÓI       | 175.075           | JANELA         | CONSUL   | 21.000     | 04/05/2017           |
| 223  | 6ª VT/NITERÓI       | 189.061           | JANELA         | SPRINGER | 18.000     | 16/07/2019           |
| 224  | 6ª VT/NITERÓI       | 189.062           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 16/07/2019           |
| 225  | 6ª VT/NITERÓI       | 189.068           | JANELA         | SPRINGER | 18.000     | 16/07/2019           |
| 226  | 6ª VT/NITERÓI       | 189.069           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 16/07/2019           |
| 227  | 6ª VT/NITERÓI       | 189.070           | JANELA         | SPRINGER | 21.000     | 16/07/2019           |
| 228  | 7ª VT/NITERÓI       | 174.899           | JANELA         | CONSUL   | 21.000     | 03/02/2017           |
| 229  | 7ª VT/NITERÓI       | 174.901           | JANELA         | CONSUL   | 21.000     | 03/02/2017           |
| 230  | 7ª VT/NITERÓI       | 174.902           | JANELA         | CONSUL   | 21.000     | 03/02/2017           |
| 231  | 7ª VT/NITERÓI       | 174.906           | JANELA         | CONSUL   | 21.000     | 10/05/2017           |
| 232  | 7ª VT/NITERÓI       | 174.907           | JANELA         | CONSUL   | 21.000     | 10/05/2017           |
| 233  | 7ª VT/NITERÓI       | 174.908           | JANELA         | CONSUL   | 21.000     | 10/05/2017           |
| 234  | 7ª VT/NITERÓI       | 175.069           | JANELA         | CONSUL   | 21.000     | 10/05/2017           |
| 235  | 7ª VT/NITERÓI       | 175.070           | JANELA         | CONSUL   | 21.000     | 10/05/2017           |
| 236  | 7ª VT/NITERÓI       | 183.493           | JANELA         | SPRINGER | 21.000     | 04/05/2018           |
| 237  | 7ª VT/NITERÓI       | 188.798           | JANELA         | SPRINGER | 12.000     | 18/06/2019           |
| 238  | 7ª VT/NITERÓI       | 189.063           | JANELA         | SPRINGER | 18.000     | 11/06/2019           |
| 239  | 7ª VT/NITERÓI       | 189.077           | JANELA         | SPRINGER | 21.000     | 11/06/2019           |
| 240  | 8ª VT/NITERÓI       | 207.083           | SPLIT          | MIDEA    | 12.000     | 30/01/2025           |
| 241  | 8ª VT/NITERÓI       | 207.084           | SPLIT          | MIDEA    | 18.000     | 30/01/2025           |
| 242  | 8ª VT/NITERÓI       | 207.085           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 30/01/2025           |
| 243  | 8ª VT/NITERÓI       | 207.086           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 30/01/2025           |
| 244  | 8ª VT/NITERÓI       | 207.087           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 30/01/2025           |
| 245  | 8ª VT/NITERÓI       | 207.088           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 30/01/2025           |
| 246  | 8ª VT/NITERÓI       | 207.089           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 30/01/2025           |
| 247  | 8ª VT/NITERÓI       | 207.090           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 30/01/2025           |
| 248  | 8ª VT/NITERÓI       | 207.091           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 30/01/2025           |
|      | 8ª VT/NITERÓI       | 207.092           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 30/01/2025           |

PROAD n. 19045/2025 DOC 84. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.PZDP.PDYD: <https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



| ITEM | UNIDADE TRABALHISTA         | PATRIMÔNIO OU N.S | CARACTERÍSTICA | MARCA      | CAPACIDADE | DATA DE INCORPORAÇÃO |
|------|-----------------------------|-------------------|----------------|------------|------------|----------------------|
| 250  | 8ª VT/NITERÓI               | 207.093           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 30/01/2025           |
| 251  | 8ª VT/NITERÓI               | 207.094           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 30/01/2025           |
| 252  | 8ª VT/NITERÓI -SECPOL-1     | 207.095           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 18/03/2025           |
| 253  | 8ª VT/NITERÓI -SECPOL-1     | 207.096           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 18/03/2025           |
| 254  | 8ª VT/NITERÓI -SECPOL-1     | 207.097           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 18/03/2025           |
| 255  | 8ª VT/NITERÓI -SECPOL-1     | 207.098           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 18/03/2025           |
| 256  | 8ª VT/NITERÓI -SECPOL-1     | 207.099           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 18/03/2025           |
| 257  | 8ª VT/NITERÓI               | 207.100           | SPLIT          | EOS        | 36.000     | 18/03/2025           |
| 258  | 8ª VT/NITERÓI               | 175.083           | JANELA         | CONSUL     | 21.000     | 05/05/2017           |
| 259  | 8ª VT/NITERÓI               | 189.075           | JANELA         | SPRINGER   | 18.000     | 18/09/2019           |
| 260  | FÓRUM DE NITERÓI            | 206.348           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 28/10/2024           |
| 261  | FÓRUM DE NITERÓI            | 206.349           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 28/10/2024           |
| 262  | FÓRUM DE NITERÓI            | 206.350           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 28/10/2024           |
| 263  | FÓRUM DE NITERÓI            | 206.351           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 28/10/2024           |
| 264  | FÓRUM DE NITERÓI            | 206.352           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 28/10/2024           |
| 265  | FÓRUM DE NITERÓI            | 206.353           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 28/10/2024           |
| 266  | FÓRUM DE NITERÓI            | 207.081           | JANELA         | SPRINGER   | 30.000     | 18/03/2025           |
| 267  | FÓRUM DE NITERÓI            | 207.080           | JANELA         | SPRINGER   | 30.000     | 18/03/2025           |
| 268  | FÓRUM DE NITERÓI            | 207.079           | JANELA         | SPRINGER   | 30.000     | 18/03/2025           |
| 269  | FÓRUM DE NITERÓI            | 207.082           | JANELA         | SPRINGER   | 30.000     | 18/03/2025           |
| 270  | FÓRUM DE NITERÓI            | 189.076           | JANELA         | SPRINGER   | 18.000     | 18/09/2019           |
| 271  | FÓRUM DE NITERÓI            | 186.769           | JANELA         | SPRINGER   | 21.000     | 08/01/2019           |
| 272  | FÓRUM DE NITERÓI            | 186.864           | JANELA         | SPRINGER   | 21.000     | 15/02/2019           |
| 273  | FÓRUM DE NITERÓI            | 192.723           | JANELA         | SPRINGER   | 27.000     | 11/11/2020           |
| 274  | FÓRUM DE NITERÓI            | 192.724           | JANELA         | SPRINGER   | 27.000     | 11/11/2020           |
| 275  | FÓRUM DE NITERÓI - SECPOL-1 | 206.354           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 28/10/2024           |
| 276  | FÓRUM DE NITERÓI - SECPOL-1 | 206.355           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 28/10/2024           |
| 277  | FÓRUM DE NITERÓI - SECPOL-1 | 207.077           | JANELA         | SPRINGER   | 30.000     | 18/03/2025           |
| 278  | FÓRUM DE NITERÓI - SECPOL-1 | 207.078           | JANELA         | SPRINGER   | 30.000     | 18/03/2025           |
| 279  | FÓRUM DE NITERÓI - SECPOL-1 | 186.759           | JANELA         | SPRINGER   | 21.000     | 08/01/2019           |
| 280  | FÓRUM DE NITERÓI - SECPOL-1 | 189.064           | JANELA         | SPRINGER   | 18.000     | 16/07/2019           |
| 281  | DMANP-INT1 (NITERÓI)        | 192.712           | JANELA         | SPRINGER   | 12.000     | 22/03/2021           |
| 282  | 1ª VT/NOVA FRIBURGO         | 186.754           | JANELA         | SPRINGER   | 21.000     | 26/12/2018           |
| 283  | 1ª VT/NOVA FRIBURGO         | 186.755           | JANELA         | SPRINGER   | 21.000     | 26/12/2018           |
| 284  | 1ª VT/NOVA FRIBURGO         | 192.782           | SPLIT          | ELGIN      | 24000      | 11/11/2020           |
| 285  | 1ª VT/NOVA FRIBURGO         | 192.787           | SPLIT          | ELGIN      | 36.000     | 11/11/2020           |
| 286  | 1ª VT/NOVA FRIBURGO         | 192.788           | SPLIT          | ELGIN      | 36.000     | 11/11/2020           |
| 287  | 1ª VT/NOVA FRIBURGO         | 194.998           | JANELA         | CONSUL     | 12.000     | 10/02/2022           |
| 288  | 1ª VT/NOVA FRIBURGO         | 200.847           | SPLIT          | PHILCO     | 36.000     | 05/12/2023           |
| 289  | 2ª VT/NOVA FRIBURGO         | 174.870           | SPLIT          | ELGIN      | 30.000     | 23/01/2017           |
| 290  | 2ª VT/NOVA FRIBURGO         | 175.351           | SPLIT          | ELGIN      | 30.000     | 04/07/2017           |
| 291  | 2ª VT/NOVA FRIBURGO         | 175.352           | SPLIT          | ELGIN      | 30.000     | 04/07/2017           |
| 292  | 2ª VT/NOVA FRIBURGO         | 185.647           | JANELA         | SPRINGER   | 12.000     | 02/10/2018           |
| 293  | 2ª VT/NOVA FRIBURGO         | 186.758           | JANELA         | SPRINGER   | 21.000     | 08/01/2019           |
| 294  | 2ª VT/NOVA FRIBURGO         | 189.082           | JANELA         | SPRINGER   | 7.500      | 16/07/2019           |
| 295  | 2ª VT/NOVA FRIBURGO         | 192.725           | JANELA         | SPRINGER   | 27.000     | 11/11/2020           |
| 296  | 2ª VT/NOVA FRIBURGO         | 192.726           | JANELA         | SPRINGER   | 27.000     | 11/11/2020           |
| 297  | FÓRUM DE NOVA FRIBURGO      | 173.261           | JANELA         | ELECTROLUX | 7.500      | 29/12/2016           |
| 298  | FÓRUM DE NOVA FRIBURGO      | 192.783           | SPLIT          | ELGIN      | 24.000     | 11/11/2020           |
| 299  | FÓRUM DE NOVA FRIBURGO      | 192.784           | SPLIT          | ELGIN      | 24.000     | 11/11/2020           |
| 300  | FÓRUM DE NOVA FRIBURGO      | 192.785           | SPLIT          | ELGIN      | 24.000     | 11/11/2020           |
| 301  | FÓRUM DE NOVA FRIBURGO      | 194.307           | SPLIT          | AGRATTO    | 12.000     | 27/12/2021           |
| 302  | FÓRUM DE NOVA FRIBURGO      | 200.844           | SPLIT          | PHILCO     | 36.000     | 05/12/2023           |
| 303  | FÓRUM DE PETRÓPOLIS         | 175.337           | SPLIT          | ELGIN      | 18.000     | 03/08/2017           |
| 304  | 1ª VT/SÃO GONÇALO           | 206.358           | JANELA         | SPRINGER   | 20.000     | 28/10/2024           |
| 305  | 1ª VT/SÃO GONÇALO           | 185.644           | JANELA         | SPRINGER   | 12.000     | 02/10/2018           |
| 306  | 1ª VT/SÃO GONÇALO           | 185.648           | JANELA         | SPRINGER   | 12.000     | 02/10/2018           |
| 307  | 1ª VT/SÃO GONÇALO           | 192.761           | SPLIT          | ELGIN      | 30.000     | 11/12/2020           |
| 308  | 1ª VT/SÃO GONÇALO           | 192.762           | SPLIT          | ELGIN      | 30.000     | 11/12/2020           |
| 309  | 2ªVT/SÃO GONÇALO            | 174.868           | SPLIT          | ELGIN      | 30.000     | 13/01/2017           |
| 310  | 2ªVT/SÃO GONÇALO            | 174.869           | SPLIT          | ELGIN      | 30.000     | 13/01/2017           |
| 311  | 2ªVT/SÃO GONÇALO            | 186.756           | JANELA         | SPRINGER   | 21.000     | 26/12/2018           |
| 312  | 2ªVT/SÃO GONÇALO            | 186.757           | JANELA         | SPRINGER   | 21.000     | 08/01/2019           |

PROAD n. 19045/2025 DOC 84. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.PZDP.PDYD: <https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



| ITEM | UNIDADE TRABALHISTA                       | PATRIMÔNIO OU N.S | CARACTERÍSTICA      | MARCA    | CAPACIDADE | DATA DE INCORPORAÇÃO |
|------|---|-------------------|---------------------|----------|------------|----------------------|
| 313  | 2ªVT/SÃO GONÇALO                          | 188.800           | JANELA              | SPRINGER | 12.000     | 18/06/2019           |
| 314  | 3ªVT/SÃO GONÇALO                          | 174.873           | SPLIT               | ELGIN    | 30.000     | 13/01/2017           |
| 315  | 3ªVT/SÃO GONÇALO                          | 175.349           | SPLIT               | ELGIN    | 30.000     | 01/06/2017           |
| 316  | 3ªVT/SÃO GONÇALO                          | 176.251           | SPLIT               | AGRATTO  | 18.000     | 07/12/2017           |
| 317  | 3ªVT/SÃO GONÇALO                          | 184.197           | SPLIT               | ELGIN    | 30.000     | 08/06/2018           |
| 318  | 3ªVT/SÃO GONÇALO                          | 188.801           | JANELA              | SPRINGER | 12.000     | 18/06/2019           |
| 319  | 4ªVT/SÃO GONÇALO                          | 206.459           | SPLIT               | PHILCO   | 36.000     | 02/12/2024           |
| 320  | 4ªVT/SÃO GONÇALO                          | 206.460           | SPLIT               | PHILCO   | 36.000     | 02/12/2024           |
| 321  | 4ªVT/SÃO GONÇALO                          | 206.476           | SPLIT               | PHILCO   | 36.000     | 23/01/2025           |
| 322  | 4ªVT/SÃO GONÇALO                          | 206.477           | SPLIT               | PHILCO   | 36.000     | 23/01/2025           |
| 323  | 4ªVT/SÃO GONÇALO                          | 206.478           | SPLIT               | PHILCO   | 36.000     | 23/01/2025           |
| 324  | 4ªVT/SÃO GONÇALO                          | 174.921           | SPLIT               | ELGIN    | 12.000     | 19/12/2016           |
| 325  | 4ªVT/SÃO GONÇALO                          | 194.308           | SPLIT               | AGRATTO  | 12.000     | 27/12/2021           |
| 326  | 5ªVT/SÃO GONÇALO                          | 156.285           | SPLIT               | KOMECO   | 36.000     | 28/01/2015           |
| 327  | 5ªVT/SÃO GONÇALO                          | 156.290           | SPLIT               | KOMECO   | 36.000     | 28/01/2015           |
| 328  | 5ªVT/SÃO GONÇALO                          | 174.876           | SPLIT               | ELGIN    | 30.000     | 13/01/2017           |
| 329  | 5ªVT/SÃO GONÇALO                          | 185.558           | SPLIT               | AGRATTO  | 18.000     | 27/08/2018           |
| 330  | 6ªVT/SÃO GONÇALO                          | 156.286           | SPLIT               | KOMECO   | 36.000     | 28/01/2015           |
| 331  | 6ªVT/SÃO GONÇALO                          | 156.287           | SPLIT               | KOMECO   | 36.000     | 28/01/2015           |
| 332  | 6ªVT/SÃO GONÇALO                          | 174.877           | SPLIT               | ELGIN    | 18.000     | 27/01/2017           |
| 333  | 6ªVT/SÃO GONÇALO - SECPOL-1               | 192.767           | SPLIT               | ELGIN    | 60.000     | 11/12/2020           |
| 334  | 6ªVT/SÃO GONÇALO                          | 194.309           | SPLIT               | AGRATTO  | 12.000     | 27/12/2021           |
| 335  | TÉRREO DO FÓRUM DE SÃO GONÇALO            | 111.992           | SPLIT               | HITACHI  | 60.000     | 14/04/2009           |
| 336  | FÓRUM DE SÃO GONÇALO                      | 192.760           | SPLIT               | ELGIN    | 30.000     | 11/12/2020           |
| 337  | TÉRREO DO FÓRUM DE SÃO GONÇALO            | 186827            | Unidade evaporadora | SPRINGER | 18.000     | 13/11/2018           |
| 338  | 1ª VT/SÃO GONÇALO                         | 186.828           | Unidade evaporadora | SPRINGER | 24.000     | 13/11/2018           |
| 339  | TÉRREO DO FÓRUM DE SÃO GONÇALO - SECPOL-1 | 186.829           | Unidade evaporadora | SPRINGER | 12.000     | 13/11/2018           |
| 340  | TÉRREO DO FÓRUM DE SÃO GONÇALO - SECPOL-1 | 186.830           | Unidade evaporadora | SPRINGER | 24.000     | 13/11/2018           |
| 341  | 2ªVT/SÃO GONÇALO                          | 186.831           | Unidade evaporadora | SPRINGER | 18.000     | 13/11/2018           |
| 342  | TÉRREO DO FÓRUM DE SÃO GONÇALO - SECPOL-1 | 186.832           | Unidade evaporadora | SPRINGER | 18.000     | 13/11/2018           |
| 343  | TÉRREO DO FÓRUM DE SÃO GONÇALO - SECPOL-1 | 186.833           | VRF - Condensadora  | SPRINGER | 10TR       | 15/02/2019           |
| 344  | TÉRREO DO FÓRUM DE SÃO GONÇALO - SECPOL-1 | 186.834           | VRF - Condensadora  | SPRINGER | 10TR       | 15/02/2019           |
| 345  | TÉRREO DO FÓRUM DE SÃO GONÇALO - SECPOL-1 | 186.841           | Unidade evaporadora | SPRINGER | 18.000     | 13/11/2018           |
| 346  | TÉRREO DO FÓRUM DE SÃO GONÇALO - SECPOL-1 | 186.842           | Unidade evaporadora | SPRINGER | 18.000     | 13/11/2018           |
| 347  | 3ªVT/SÃO GONÇALO                          | 186.843           | Unidade evaporadora | SPRINGER | 18.000     | 13/11/2018           |
| 348  | TÉRREO DO FÓRUM DE SÃO GONÇALO - SECPOL-1 | 186.844           | Unidade evaporadora | SPRINGER | 18.000     | 13/11/2018           |
| 349  | TÉRREO DO FÓRUM DE SÃO GONÇALO - SECPOL-1 | 186.845           | Unidade evaporadora | SPRINGER | 30.000     | 13/11/2018           |
| 350  | TÉRREO DO FÓRUM DE SÃO GONÇALO - SECPOL-1 | 186.849           | Unidade evaporadora | SPRINGER | 24.000     | 13/11/2018           |
| 351  | FÓRUM DE SÃO GONÇALO                      | 123.474           | JANELA              | SPRINGER | 21.000     | 31/03/2011           |
| 352  | FÓRUM DE SÃO GONÇALO                      | 174.898           | JANELA              | CONSUL   | 21.000     | 02/02/2017           |
| 353  | FÓRUM DE SÃO GONÇALO                      | 174.904           | JANELA              | CONSUL   | 21.000     | 02/02/2017           |
| 354  | 1ª VT/TERESÓPOLIS                         | 206.359           | JANELA              | SPRINGER | 20.000     | 17/09/2024           |
| 355  | 1ª VT/TERESÓPOLIS                         | 206.360           | JANELA              | SPRINGER | 20.000     | 17/09/2024           |
| 356  | 1ª VT/TERESÓPOLIS                         | 206.361           | JANELA              | SPRINGER | 20.000     | 17/09/2024           |
| 357  | 1ª VT/TERESÓPOLIS                         | 206.362           | JANELA              | SPRINGER | 20.000     | 17/09/2024           |
| 358  | 1ª VT/TERESÓPOLIS                         | 206.563           | JANELA              | SPRINGER | 20.000     | 17/12/2024           |
| 359  | 1ª VT/TERESÓPOLIS                         | 206.611           | JANELA              | SPRINGER | 20.000     | 17/12/2024           |
| 360  | 1ª VT/TERESÓPOLIS                         | 174.903           | JANELA              | CONSUL   | 21.000     | 08/02/2017           |
| 361  | 1ª VT/TERESÓPOLIS                         | 186.877           | JANELA              | SPRINGER | 21.000     | 15/02/2019           |
| 362  | 1ª VT/TERESÓPOLIS                         | 192.294           | SPLIT               | ELGIN    | 24.000     | 06/12/2019           |
| 363  | 1ª VT/TERESÓPOLIS                         | 192.295           | SPLIT               | ELGIN    | 24.000     | 06/12/2019           |
| 364  | 1ª VT/TERESÓPOLIS                         | 192.717           | JANELA              | SPRINGER | 10.000     | 11/11/2020           |
| 365  | 1ª VT/TRÊS RIOS                           | 206.363           | JANELA              | SPRINGER | 20.000     | 17/09/2024           |
| 366  | 1ª VT/TRÊS RIOS                           | 206.364           | JANELA              | SPRINGER | 20.000     | 17/09/2024           |
| 367  | 1ª VT/TRÊS RIOS                           | 206.488           | JANELA              | SPRINGER | 10.000     | 16/12/2024           |
| 368  | 1ª VT/TRÊS RIOS                           | 176.250           | SPLIT               | AGRATTO  | 18.000     | 28/12/2017           |
| 369  | 1ª VT/TRÊS RIOS                           | 181.764           | SPLIT               | ELGIN    | 24.000     | 29/06/2018           |
| 370  | 1ª VT/TRÊS RIOS                           | 181.765           | SPLIT               | ELGIN    | 24.000     | 29/06/2018           |
| 371  | 1ª VT/TRÊS RIOS                           | 184.189           | SPLIT               | ELGIN    | 12.000     | 29/06/2018           |
| 372  | 1ª VT/TRÊS RIOS                           | 184.190           | SPLIT               | ELGIN    | 12.000     | 29/06/2018           |
| 373  | 1ª VT/TRÊS RIOS                           | 184.193           | SPLIT               | ELGIN    | 30000      | 29/06/2018           |
|      | 1ª VT/TRÊS RIOS                           | 184.194           | SPLIT               | ELGIN    | 30000      | 29/06/2018           |
|      | 1ª VT/TRÊS RIOS                           | 184.195           | SPLIT               | ELGIN    | 30000      | 29/06/2018           |

PROAD n. 19045/2025 DOC 84. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.PZDP.PDYD: <https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

| ITEM | UNIDADE TRABALHISTA   | PATRIMÔNIO OU N.S | CARACTERÍSTICA | MARCA    | CAPACIDADE | DATA DE INCORPORAÇÃO |
|------|---|-------------------|----------------|----------|------------|----------------------|
| 376  | 1ª VT/TRÊS RIOS   | 184.196           | SPLIT          | ELGIN    | 30000      | 29/06/2018           |
| 377  | 1ª VT/TRÊS RIOS   | 194.225           | JANELA         | CONSUL   | 18000      | 22/07/2022           |
| 378  | PAV DE CANTAGALO  | 148.855           | SPLIT          | BRIZE    | 12.000     | 13/03/2014           |
| 379  | PAV DE CANTAGALO  | 206.495           | SPLIT          | HITACHI  | 12.000     | 22/11/2024           |
| 380  | PAV DE CANTAGALO  | 148.866           | SPLIT          | HITACHI  | 36.000     | 13/03/2014           |
| 381  | PAV DE CANTAGALO  | 206.470           | SPLIT          | PHILCO   | 36.000     | 15/10/2024           |
| 382  | PAV DE CANTAGALO  | -                 | SPLIT          | SANSUNG  | 18.000     | -                    |
| 383  | PAV DE RIO DAS OSTRAS   | 206.357           | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 17/09/2024           |
| 384  | PAV DE RIO DAS OSTRAS   | 139.014           | JANELA         | SPRINGER | 30.000     | 14/06/2013           |
| 385  | PAV DE S. A. DE PÁDUA   | 158.741           | SPLIT          | CONSUL   | 24.000     | 16/06/2015           |
| 386  | PAV DE S. A. DE PÁDUA   | 189.065           | JANELA         | SPRINGER | 18.000     | 16/07/2019           |
| 387  | PAV DE S. A. DE PÁDUA   | 192.709           | JANELA         | SPRINGER | 12.000     | 12/11/2020           |
| 388  | PAV DE S. A. DE PÁDUA   | 192.728           | JANELA         | SPRINGER | 30.000     | 11/11/2020           |
| 389  | PAV DE RIO BONITO   | 188.811           | JANELA         | SPRINGER | 12.000     | 16/09/2019           |
| 390  | PAV DE RIO BONITO   | 192.721           | JANELA         | SPRINGER | 21.000     | 26/04/2021           |
| 391  | FÓRUM DE NITERÓI - BRIGADA DE INCÊNDIO - 10º PAVTO. (LADO DIREITO)                | -                 | JANELA         | SPRINGER | 27.000     | 18/06/2024           |
| 392  | FÓRUM DE NITERÓI - BRIGADA DE INCÊNDIO - 10º PAVTO. (LADO ESQUERDO)               | -                 | JANELA         | SPRINGER | 27.000     | 18/06/2024           |
| 393  | FÓRUM DE NITERÓI - SERVIÇO DE INFORMÁTICA - 10º PAVTO.                            | -                 | JANELA         | SPRINGER | 27.000     | 18/06/2024           |
| 394  | FÓRUM DE NITERÓI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - 10º PAVTO.                             | -                 | JANELA         | SPRINGER | 27.000     | 18/06/2024           |
| 395  | FÓRUM DE NITERÓI - REFEITÓRIO (2º APARELHO DA ESQUERDA PARA DIREITA) - 10º PAVTO. | -                 | JANELA         | SPRINGER | 27.000     | 18/06/2024           |
| 396  | FÓRUM DE NITERÓI - REFEITÓRIO (1º APARELHO DA ESQUERDA PARA DIREITA) - 10º PAVTO. | -                 | JANELA         | SPRINGER | 27.000     | 18/06/2024           |
| 397  | FÓRUM DE NITERÓI - RACK - 9º andar  | -                 | SPLIT          | MIDEA    | 12.000     | 09/08/2024           |
| 398  | FÓRUM DE NITERÓI - COPA - 9º andar  | -                 | SPLIT          | MIDEA    | 18.000     | 09/08/2024           |
| 399  | FÓRUM DE NITERÓI - EM FRENTE A SALA DE AUDIÊNCIAS - 9º andar                      | -                 | SPLIT          | EOS.     | 36.000     | 26/08/2024           |
| 400  | FÓRUM DE NITERÓI - SALA DE AUDIÊNCIAS - 9º andar                                  | -                 | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 23/09/2024           |
| 401  | FÓRUM DE NITERÓI - GABINETE DO JULZ - 9º andar                                    | -                 | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 23/09/2024           |
| 402  | FÓRUM DE NITERÓI - SALA DOS ASSISTENTES - 9º andar                                | -                 | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 23/09/2024           |
| 403  | FÓRUM DE NITERÓI - SECRETARIA (1 - LADO DA SALA DOS ASSISTENTES - 9º andar        | -                 | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 23/09/2024           |
| 404  | FÓRUM DE NITERÓI - SECRETARIA (2) - 9º andar                                      | -                 | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 23/09/2024           |
| 405  | FÓRUM DE NITERÓI - SECRETARIA (3) - 9º andar                                      | -                 | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 23/09/2024           |
| 406  | FÓRUM DE NITERÓI - SECRETARIA (4) - 9º andar                                      | -                 | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 19/09/2024           |
| 407  | FÓRUM DE NITERÓI - SECRETARIA (5) - 9º andar                                      | -                 | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 19/09/2024           |
| 408  | FÓRUM DE NITERÓI - SECRETARIA (6) - 9º andar                                      | -                 | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 19/09/2024           |
| 409  | FÓRUM DE NITERÓI - SECRETARIA (7) - 9º andar                                      | -                 | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 19/09/2024           |
| 410  | FÓRUM DE NITERÓI - Espera (janela alto fundos) - 9º andar                         | -                 | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 19/09/2024           |
| 411  | FÓRUM DE NITERÓI - Espera climatizada (janela fundos) - 9º andar                  | -                 | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 19/09/2024           |
| 412  | FÓRUM DE NITERÓI - Espera climatizada (penúltima janela) - 9º andar               | -                 | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 19/09/2024           |
| 413  | FÓRUM DE NITERÓI - Espera climatizada (antipenultima janela) - 9º andar           | -                 | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 19/09/2024           |
| 414  | FÓRUM DE NITERÓI - Espera climatizada (janela do alto) - 9º andar                 | -                 | JANELA         | SPRINGER | 20.000     | 19/09/2024           |
| 415  | FÓRUM DE NITERÓI - RACK - 8º andar  | -                 | SPLIT          | CONSUL   | 12.000     | 02/12/2024           |
| 416  | FÓRUM DE NITERÓI - COPA - 8º andar  | -                 | SPLIT          | ELGIN    | 18.000     | 29/11/2024           |
| 417  | FÓRUM DE NITERÓI - EM FRENTE A SALA DE AUDIÊNCIAS - 8º andar                      | -                 | SPLIT          | EOS.     | 36.000     | 26/08/2024           |
| 418  | FÓRUM DE NITERÓI - SALA DE AUDIÊNCIA - 8º andar                                   | -                 | JANELA         | MIDEA    | 20.000     | 13/01/2025           |
| 419  | FÓRUM DE NITERÓI - SALA DE ESPERA CLIMATIZADA - 8º andar                          | -                 | JANELA         | MIDEA    | 20.000     | 13/01/2025           |
| 420  | FÓRUM DE NITERÓI - SALA DE ESPERA CLIMATIZADA - 8º andar                          | -                 | JANELA         | MIDEA    | 20.000     | 13/01/2025           |
| 421  | FÓRUM DE NITERÓI - SALA DE ESPERA CLIMATIZADA - 8º andar                          | -                 | JANELA         | MIDEA    | 20.000     | 13/01/2025           |
| 422  | FÓRUM DE NITERÓI - SECRETARIA - 8º andar  | -                 | JANELA         | MIDEA    | 20.000     | 13/01/2025           |
| 423  | FÓRUM DE NITERÓI - SECRETARIA - 8º andar  | -                 | JANELA         | MIDEA    | 20.000     | 13/01/2025           |
| 424  | FÓRUM DE NITERÓI - RACK - 7º andar  | -                 | SPLIT          | PHILCO   | 12.000     | 07/05/2025           |
| 425  | FÓRUM DE NITERÓI - COPA - 7º andar  | -                 | SPLIT          | MIDEA    | 18.000     | 07/05/2025           |
| 426  | FÓRUM DE NITERÓI - EM FRENTE A SALA DE AUDIÊNCIAS - 7º andar                      | -                 | SPLIT          | EOS.     | 36.000     | 26/08/2024           |
| 427  | FÓRUM DE NITERÓI - SALA DE ESPERA CLIMATIZADA - 7º andar                          | -                 | JANELA         | GREE     | 21.000     | 19/05/2025           |
| 428  | FÓRUM DE NITERÓI - SALA DE ESPERA CLIMATIZADA - 7º andar                          | -                 | JANELA         | GREE     | 21.000     | 19/05/2025           |
| 429  | FÓRUM DE NITERÓI - SALA DE ESPERA CLIMATIZADA - 7º andar                          | -                 | JANELA         | GREE     | 21.000     | 19/05/2025           |
| 430  | FÓRUM DE NITERÓI - SALA DE ESPERA CLIMATIZADA - 7º andar                          | -                 | JANELA         | GREE     | 21.000     | 11/09/2025           |
| 431  | FÓRUM DE NITERÓI - SECRETARIA - 7º andar  | -                 | JANELA         | GREE     | 21.000     | 19/05/2025           |
| 432  | ANGRA DOS REIS - 1ª VT  | 170593            | Split          | KOMECO   | 9.000      | 16/05/2016           |
| 433  | ANGRA DOS REIS - 1ª VT  | 170594            | Split          | KOMECO   | 9.000      | 16/05/2016           |
| 434  | ANGRA DOS REIS - 1ª VT  | 171498            | Split          | ELGIN    | 30.000     | 05/10/2016           |
| 435  | ANGRA DOS REIS - 1ª VT  | 171499            | Split          | ELGIN    | 30.000     | 05/10/2016           |
| 436  | ANGRA DOS REIS - 1ª VT  | 171500            | Split          | ELGIN    | 30.000     | 05/10/2016           |
|      | ANGRA DOS REIS - 1ª VT  | 171507            | Split          | ELGIN    | 24.000     | 06/10/2016           |
|      | ANGRA DOS REIS - 1ª VT  | 171508            | Split          | ELGIN    | 24.000     | 06/10/2016           |



PROAD n. 19045/2025 DOC 84 - Para verificar a autenticidade desta cópia,  
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.PZDP.PDYD:  
<https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

| ITEM | UNIDADE TRABALHISTA             | PATRIMÔNIO OU N.S | CARACTERÍSTICA | MARCA     | CAPACIDADE | DATA DE INCORPORAÇÃO |
|------|---------------------------------|-------------------|----------------|-----------|------------|----------------------|
| 439  | ANGRA DOS REIS - 1ª VT          | 171509            | Split          | ELGIN     | 24.000     | 06/10/2016           |
| 440  | ANGRA DOS REIS - 1ª VT          | 171513            | Split          | ELGIN     | 12.000     | 06/10/2016           |
| 441  | ANGRA DOS REIS - 1ª VT          | 172473            | Split          | ELGIN     | 18.000     | 27/12/2016           |
| 442  | ANGRA DOS REIS - 1ª VT          | 206336            | Janela         | Springer  | 20.000     | 10/10/2024           |
| 443  | BARRA DO PIRAI - 1ª VT          | 139015            | Janela         | Springer  | 30.000     | 14/05/2013           |
| 444  | BARRA DO PIRAI - 1ª VT          | 176262            | Split          | Elgin     | 12.000     | 13/12/2017           |
| 445  | BARRA DO PIRAI - 1ª VT          | 184191            | Split          | Elgin     | 12.000     | 08/06/2018           |
| 446  | BARRA DO PIRAI - 1ª VT          | 184199            | Split          | Elgin     | 30.000     | 08/06/2018           |
| 447  | BARRA DO PIRAI - 1ª VT          | 184200            | Split          | Elgin     | 30.000     | 08/06/2018           |
| 448  | BARRA DO PIRAI - 1ª VT          | 184677            | Split          | Elgin     | 12.000     | 13/07/2018           |
| 449  | BARRA DO PIRAI - 1ª VT          | 185554            | Split          | Agratto   | 18.000     | 28/08/2018           |
| 450  | BARRA DO PIRAI - 1ª VT          | 185555            | Split          | Agratto   | 18.000     | 28/08/2018           |
| 451  | BARRA DO PIRAI - 1ª VT          | 185556            | Split          | Agratto   | 18.000     | 28/08/2018           |
| 452  | BARRA DO PIRAI - 1ª VT          | 206337            | Janela         | Springer  | 20.000     | 16/10/2024           |
| 453  | BARRA DO PIRAI - 1ª VT          | 206471            | Split          | Philco    | 36.000     | 28/11/2024           |
| 454  | BARRA DO PIRAI - 1ª VT          | 206554            | Janela         | Springer  | 20.000     | 16/12/2024           |
| 455  | BARRA MANSA - 1ª VT             | 192701            | Janela         | Springer  | 18.000     | 26/04/2021           |
| 456  | BARRA MANSA - 1ª VT             | 194286            | Split          | Eletrolux | 22.000     | 02/02/2022           |
| 457  | BARRA MANSA - 1ª VT             | 194287            | Split          | Eletrolux | 22.000     | 02/02/2022           |
| 458  | BARRA MANSA - 1ª VT             | 194288            | Split          | Eletrolux | 22.000     | 02/02/2022           |
| 459  | BARRA MANSA - 1ª VT             | 194289            | Split          | Eletrolux | 22.000     | 02/02/2022           |
| 460  | BARRA MANSA - 1ª VT             | 194290            | Split          | Eletrolux | 22.000     | 02/02/2022           |
| 461  | BARRA MANSA - 1ª VT             | 194291            | Split          | Eletrolux | 22.000     | 02/02/2022           |
| 462  | BARRA MANSA - 1ª VT             | 194292            | Split          | Eletrolux | 22.000     | 02/02/2022           |
| 463  | BARRA MANSA - 1ª VT             | 194293            | Split          | Eletrolux | 22.000     | 02/02/2022           |
| 464  | BARRA MANSA - 1ª VT             | 194310            | Split          | Agratto   | 12.000     | 02/02/2022           |
| 465  | BARRA MANSA - 1ª VT             | 194311            | Split          | Agratto   | 12.000     | 02/02/2022           |
| 466  | BARRA MANSA - 1ª VT             | 194312            | Split          | Agratto   | 12.000     | 02/02/2022           |
| 467  | BARRA MANSA - 1ª VT             | 194313            | Split          | Agratto   | 12.000     | 02/02/2022           |
| 468  | BARRA MANSA - 1ª VT             | 194314            | Split          | Agratto   | 12.000     | 02/02/2022           |
| 469  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - 1ª VT    | 21                | Split          | Agratto   | 18.000     | #                    |
| 470  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - 1ª VT    | 22                | Split          | Agratto   | 30.000     | #                    |
| 471  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - 1ª VT    | 20                | Split          | TCL       | 55.000     | #                    |
| 472  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - 2ª VT    | 24                | Split          | Agratto   | 18.000     | #                    |
| 473  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - 2ª VT    | 23                | Split          | Agratto   | 30.000     | #                    |
| 474  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - 2ª VT    | 25                | Split          | TCL       | 55.000     | #                    |
| 475  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - 3ª VT    | 31                | Split          | Agratto   | 18.000     | #                    |
| 476  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - 3ª VT    | 32                | Split          | Agratto   | 30.000     | #                    |
| 477  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - 3ª VT    | 30                | Split          | TCL       | 55.000     | #                    |
| 478  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - 4ª VT    | 34                | Split          | Agratto   | 18.000     | #                    |
| 479  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - 4ª VT    | 33                | Split          | Agratto   | 30.000     | #                    |
| 480  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - 4ª VT    | 35                | Split          | TCL       | 55.000     | #                    |
| 481  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - 5ª VT    | 41                | Split          | Agratto   | 18.000     | #                    |
| 482  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - 5ª VT    | 42                | Split          | Agratto   | 30.000     | #                    |
| 483  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - 5ª VT    | 40                | Split          | TCL       | 55.000     | #                    |
| 484  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - 6ª VT    | 44                | Split          | Agratto   | 18.000     | #                    |
| 485  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - 6ª VT    | 43                | Split          | Agratto   | 30.000     | #                    |
| 486  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - 6ª VT    | 45                | Split          | TCL       | 55.000     | #                    |
| 487  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - 7ª VT    | 51                | Split          | Agratto   | 18.000     | #                    |
| 488  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - 7ª VT    | 52                | Split          | Agratto   | 30.000     | #                    |
| 489  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - 7ª VT    | 50                | Split          | TCL       | 55.000     | #                    |
| 490  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - DPPAF    | 7                 | Split          | Agratto   | 24.000     | #                    |
| 491  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - DPPAF    | 8                 | Split          | Agratto   | 30.000     | #                    |
| 492  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4 | 9                 | Split          | Agratto   | 9.000      | #                    |
| 493  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4 | 3                 | Split          | Agratto   | 18.000     | #                    |
| 494  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4 | 4                 | Split          | Agratto   | 12.000     | #                    |
| 495  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4 | 10                | Split          | Agratto   | 12.000     | #                    |
| 496  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4 | 11                | Split          | Agratto   | 12.000     | #                    |
| 497  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4 | 14                | Split          | Agratto   | 12.000     | #                    |
| 498  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4 | 16                | Split          | Agratto   | 12.000     | #                    |
| 499  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4 | 12                | Split          | Agratto   | 12.000     | #                    |
|      | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4 | 13                | Split          | Agratto   | 12.000     | #                    |
|      | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4 | 27                | Split          | Agratto   | 12.000     | #                    |



PROAD n. 19045/2025 DOC 84 - Para verificar a autenticidade desta cópia,  
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.PZDP.PDYD:  
<https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

| ITEM | UNIDADE TRABALHISTA                     | PATRIMÔNIO OU N.S | CARACTERÍSTICA | MARCA     | CAPACIDADE | DATA DE INCORPORAÇÃO |
|------|---|-------------------|----------------|-----------|------------|----------------------|
| 502  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 28                | Split          | Agratto   | 12.000     | #                    |
| 503  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 37                | Split          | Agratto   | 12.000     | #                    |
| 504  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 38                | Split          | Agratto   | 12.000     | #                    |
| 505  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 47                | Split          | Agratto   | 12.000     | #                    |
| 506  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 48                | Split          | Agratto   | 12.000     | #                    |
| 507  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 57                | Split          | Agratto   | 12.000     | #                    |
| 508  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 58                | Split          | Agratto   | 12.000     | #                    |
| 509  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 69                | Split          | Agratto   | 12.000     | #                    |
| 510  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 70                | Split          | Agratto   | 12.000     | #                    |
| 511  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 62                | Split          | Agratto   | 12.000     | #                    |
| 512  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 63                | Split          | Agratto   | 12.000     | #                    |
| 513  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 64                | Split          | Agratto   | 12.000     | #                    |
| 514  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 66                | Split          | Agratto   | 12.000     | #                    |
| 515  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 67                | Split          | Agratto   | 12.000     | #                    |
| 516  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 68                | Split          | Agratto   | 12.000     | #                    |
| 517  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 77                | Split          | Agratto   | 12.000     | #                    |
| 518  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 75                | Split          | Agratto   | 12.000     | #                    |
| 519  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 74                | Split          | Agratto   | 18.000     | #                    |
| 520  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 60                | Split          | Agratto   | 12.000     | #                    |
| 521  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 15                | Split          | Agratto   | 18.000     | #                    |
| 522  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 65                | Split          | Agratto   | 18.000     | #                    |
| 523  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 19                | Split          | Agratto   | 24.000     | #                    |
| 524  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 26                | Split          | Agratto   | 24.000     | #                    |
| 525  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 29                | Split          | Agratto   | 24.000     | #                    |
| 526  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 36                | Split          | Agratto   | 24.000     | #                    |
| 527  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 39                | Split          | Agratto   | 24.000     | #                    |
| 528  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 46                | Split          | Agratto   | 24.000     | #                    |
| 529  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 49                | Split          | Agratto   | 24.000     | #                    |
| 530  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 56                | Split          | Agratto   | 24.000     | #                    |
| 531  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 59                | Split          | Agratto   | 24.000     | #                    |
| 532  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 71                | Split          | Agratto   | 24.000     | #                    |
| 533  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 17                | Split          | Agratto   | 30.000     | #                    |
| 534  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 18                | Split          | Agratto   | 30.000     | #                    |
| 535  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 61                | Split          | Agratto   | 30.000     | #                    |
| 536  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 76                | Split          | Agratto   | 30.000     | #                    |
| 537  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 72                | Split          | Agratto   | 30.000     | #                    |
| 538  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 73                | Split          | Agratto   | 30.000     | #                    |
| 539  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 1                 | Split          | TCL       | 55.000     | #                    |
| 540  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 2                 | Split          | TCL       | 55.000     | #                    |
| 541  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4         | 5                 | Split          | Agratto   | 30.000     | #                    |
| 542  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4 (8ª VT) | 54                | Split          | Agratto   | 18.000     | #                    |
| 543  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4 (8ª VT) | 53                | Split          | Agratto   | 30.000     | #                    |
| 544  | DUQUE DE CAXIAS NOVO - SECPOL-4 (8ª VT) | 55                | Split          | TCL       | 55.000     | #                    |
| 545  | ITAGUAÍ - 1ª VT                         | 192705            | Janela         | Springer  | 12.000     | 22/10/2021           |
| 546  | ITAGUAÍ - 1ª VT                         | 194294            | Split          | Eletrolux | 22.000     | 01/02/2022           |
| 547  | ITAGUAÍ - 1ª VT                         | 194295            | Split          | Eletrolux | 22.000     | 01/02/2022           |
| 548  | ITAGUAÍ - 1ª VT                         | 194296            | Split          | Eletrolux | 22.000     | 01/02/2022           |
| 549  | ITAGUAÍ - 1ª VT                         | 194297            | Split          | Eletrolux | 22.000     | 01/02/2022           |
| 550  | ITAGUAÍ - 1ª VT                         | 194298            | Split          | Eletrolux | 22.000     | 01/02/2022           |
| 551  | ITAGUAÍ - 1ª VT                         | 194299            | Split          | Eletrolux | 22.000     | 01/02/2022           |
| 552  | ITAGUAÍ - 1ª VT                         | 206338            | Janela         | Springer  | 20.000     | 10/10/2024           |
| 553  | ITAGUAÍ - 2ª VT                         | 189083            | Janela         | Springer  | 7.500      | 29/08/2019           |
| 554  | ITAGUAÍ - 2ª VT                         | 200836            | Split          | TCL       | 24.000     | 06/12/2023           |
| 555  | ITAGUAÍ - 2ª VT                         | 200837            | Split          | TCL       | 24.000     | 06/12/2023           |
| 556  | ITAGUAÍ - 2ª VT                         | 200838            | Split          | TCL       | 24.000     | 06/12/2023           |
| 557  | ITAGUAÍ - 2ª VT                         | 200839            | Split          | TCL       | 24.000     | 06/12/2023           |
| 558  | ITAGUAÍ - 2ª VT                         | 200840            | Split          | TCL       | 24.000     | 06/12/2023           |
| 559  | ITAGUAÍ - 2ª VT                         | 200841            | Split          | TCL       | 24.000     | 06/12/2023           |
| 560  | ITAGUAÍ - 2ª VT                         | 200842            | Split          | TCL       | 24.000     | 06/12/2023           |
| 561  | ITAGUAÍ - SECPOL-3                      | 188806            | Janela         | Springer  | 12.000     | 29/08/2019           |
| 562  | ITAGUAÍ - SECPOL-3                      | 188808            | Janela         | Springer  | 12.000     | 29/08/2019           |
|      | ITAGUAÍ - SECPOL-3                      | 192542            | Split          | Elgin     | 18.000     | 24/01/2020           |
|      | ITAGUAÍ - SECPOL-3                      | 192543            | Split          | Elgin     | 18.000     | 24/01/2020           |



PROAD n. 19045/2025 DOC 84. Para verificar a autenticidade desta cópia,  
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.PZDP.PDYD:  
<https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

| ITEM | UNIDADE TRABALHISTA | PATRIMÔNIO OU N.S | CARACTERÍSTICA | MARCA     | CAPACIDADE | DATA DE INCORPORAÇÃO |
|------|---------------------|-------------------|----------------|-----------|------------|----------------------|
| 565  | ITAGUAÍ - SECPOL-3  | 192544            | Split          | Elgin     | 30.000     | 24/01/2020           |
| 566  | ITAGUAÍ - SECPOL-3  | 192545            | Split          | Elgin     | 24.000     | 24/01/2020           |
| 567  | ITAGUAÍ - SECPOL-3  | 192546            | Split          | Elgin     | 24.000     | 24/01/2020           |
| 568  | ITAGUAÍ - SECPOL-3  | 192700            | Janela         | Springer  | 18.000     | 06/05/2021           |
| 569  | ITAGUAÍ - SECPOL-3  | 192715            | Janela         | Springer  | 10.000     | 06/05/2021           |
| 570  | ITAGUAÍ - SECPOL-3  | 194300            | Split          | Eletrolux | 22.000     | 06/05/2021           |
| 571  | ITAGUAÍ - SECPOL-3  | 200835            | Split          | TCL       | 24.000     | 06/12/2023           |
| 572  | ITAGUAÍ - SEPPAF    | 188807            | Janela         | Springer  | 12.000     | 29/08/2019           |
| 573  | ITAGUAÍ - SEPPAF    | 192702            | Janela         | Springer  | 7.500      | 22/10/2021           |
| 574  | ITAGUAÍ - SEPPAF    | 194301            | Split          | Eletrolux | 22.000     | 06/05/2021           |
| 575  | NILÓPOLIS           | 175090            | Janela         | Consul    | 21.000     | 07/04/2017           |
| 576  | NILÓPOLIS           | 186290            | Janela         | Consul    | 18.000     | 11/04/2019           |
| 577  | NILÓPOLIS           | 188809            | Janela         | Springer  | 12.000     | 28/08/2019           |
| 578  | NILÓPOLIS           | 188810            | Janela         | Springer  | 12.000     | 28/08/2019           |
| 579  | NILÓPOLIS           | 189084            | Janela         | Springer  | 7.500      | 28/08/2019           |
| 580  | NILÓPOLIS           | 189086            | Janela         | Springer  | 21.000     | 28/08/2019           |
| 581  | NILÓPOLIS           | 189087            | Janela         | Springer  | 21.000     | 28/08/2019           |
| 582  | NILÓPOLIS           | 189088            | Janela         | Springer  | 21.000     | 28/08/2019           |
| 583  | NILÓPOLIS           | 189089            | Janela         | Springer  | 21.000     | 28/08/2019           |
| 584  | NILÓPOLIS           | 192706            | Janela         | Springer  | 12.000     | 22/10/2021           |
| 585  | NILÓPOLIS           | 206345            | Janela         | Springer  | 20.000     | 15/10/2024           |
| 586  | NILÓPOLIS           | 208129            | Split          | Gree      | 24.000     | 13/10/2025           |
| 587  | NILÓPOLIS           | 208130            | Split          | Gree      | 24.000     | 13/10/2025           |
| 588  | NILÓPOLIS           | 208131            | Split          | Gree      | 36.000     | 13/10/2025           |
| 589  | NILÓPOLIS           | 208132            | Split          | Gree      | 36.000     | 13/10/2025           |
| 590  | NOVA IGUACU - 1ªVT  | 175348            | Split          | Elgin     | 30.000     | 04/07/2017           |
| 591  | NOVA IGUACU - 1ªVT  | 206461            | Split          | Philco    | 30.000     | 26/11/2024           |
| 592  | NOVA IGUACU - 1ªVT  | 206463            | Split          | Philco    | 30.000     | 26/11/2024           |
| 593  | NOVA IGUACU - 1ªVT  | 206465            | Split          | Philco    | 30.000     | 26/11/2024           |
| 594  | NOVA IGUACU - 2ªVT  | 194255            | Split          | Agratto   | 30.000     | 11/02/2022           |
| 595  | NOVA IGUACU - 2ªVT  | 194256            | Split          | Agratto   | 30.000     | 11/02/2022           |
| 596  | NOVA IGUACU - 2ªVT  | 194257            | Split          | Agratto   | 30.000     | 11/02/2022           |
| 597  | NOVA IGUACU - 2ªVT  | 194302            | Split          | Eletrolux | 22.000     | 11/02/2022           |
| 598  | NOVA IGUACU - 3ªVT  | 194226            | Split          | Britania  | 18.000     | 01/02/2022           |
| 599  | NOVA IGUACU - 3ªVT  | 194258            | Split          | Agratto   | 30.000     | 01/02/2022           |
| 600  | NOVA IGUACU - 3ªVT  | 194259            | Split          | Agratto   | 30.000     | 01/02/2022           |
| 601  | NOVA IGUACU - 3ªVT  | 194260            | Split          | Agratto   | 30.000     | 01/02/2022           |
| 602  | NOVA IGUACU - 4ªVT  | 171497            | SPLIT          | ELGIN     | 30.000     | 05/10/2016           |
| 603  | NOVA IGUACU - 4ªVT  | 172476            | SPLIT          | ELGIN     | 18.000     | 27/12/2016           |
| 604  | NOVA IGUACU - 4ªVT  | 194228            | Split          | Britania  | 18.000     | 31/01/2022           |
| 605  | NOVA IGUACU - 4ªVT  | 194261            | Split          | Agratto   | 30.000     | 31/01/2022           |
| 606  | NOVA IGUACU - 4ªVT  | 194262            | Split          | Agratto   | 30.000     | 31/01/2022           |
| 607  | NOVA IGUACU - 5ªVT  | 171536            | SPLIT          | CARRIER   | 48.000     | 11/11/2016           |
| 608  | NOVA IGUACU - 5ªVT  | 194229            | Split          | Britania  | 18.000     | 31/01/2022           |
| 609  | NOVA IGUACU - 5ªVT  | 194263            | Split          | Agratto   | 30.000     | 31/01/2022           |
| 610  | NOVA IGUACU - 5ªVT  | 194264            | Split          | Agratto   | 30.000     | 31/01/2022           |
| 611  | NOVA IGUACU - 6ªVT  | 172475            | SPLIT          | ELGIN     | 18.000     | 27/12/2016           |
| 612  | NOVA IGUACU - 6ªVT  | 194231            | Split          | Britania  | 18.000     | 31/01/2022           |
| 613  | NOVA IGUACU - 6ªVT  | 194265            | Split          | Agratto   | 30.000     | 31/01/2022           |
| 614  | NOVA IGUACU - 6ªVT  | 194266            | Split          | Agratto   | 30.000     | 31/01/2022           |
| 615  | NOVA IGUACU - 6ªVT  | 194267            | Split          | Agratto   | 30.000     | 31/01/2022           |
| 616  | NOVA IGUACU - 7ªVT  | 185557            | Split          | Agratto   | 18.000     | 28/08/2018           |
| 617  | NOVA IGUACU - 7ªVT  | 194250            | Split          | Elgin     | 60.000     | 31/01/2022           |
| 618  | NOVA IGUACU - 7ªVT  | 194252            | Split          | Elgin     | 60.000     | 31/01/2022           |
| 619  | NOVA IGUACU - 7ªVT  | 200852            | Split          | LG        | 48.000     | 05/12/2023           |
| 620  | NOVA IGUACU - 7ªVT  | 200853            | Split          | LG        | 48.000     | 05/12/2023           |
| 621  | NOVA IGUACU - DPPAF | 184681            | Split          | Elgin     | 12.000     | 13/07/2018           |
| 622  | NOVA IGUACU - DPPAF | 184682            | Split          | Elgin     | 12.000     | 13/07/2018           |
| 623  | NOVA IGUACU - DPPAF | 194234            | Split          | Britania  | 18.000     | 31/01/2022           |
| 624  | NOVA IGUACU - DPPAF | 194235            | Split          | Britania  | 18.000     | 31/01/2022           |
| 625  | NOVA IGUACU - DPPAF | 194237            | Split          | Britania  | 18.000     | 31/01/2022           |
|      | NOVA IGUACU - DPPAF | 200848            | SPLIT          | Philco    | 36.000     | 06/12/2023           |
|      | NOVA IGUACU - DPPAF | 200849            | SPLIT          | Philco    | 36.000     | 05/12/2023           |

PROAD n. 19045/2025 DOC 84. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.PZDP.PDYD: <https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



| ITEM | UNIDADE TRABALHISTA         | PATRIMÔNIO OU N.S | CARACTERÍSTICA | MARCA    | CAPACIDADE | DATA DE INCORPORAÇÃO |
|------|-----------------------------|-------------------|----------------|----------|------------|----------------------|
| 628  | NOVA IGUACU - DPPAF         | 200850            | SPLIT          | Philco   | 36.000     | 06/12/2023           |
| 629  | NOVA IGUACU - DPPAF         | 206440            | Split          | Hitachi  | 18.000     | 27/11/2024           |
| 630  | NOVA IGUACU - SECPOL-3      | 186722            | Split          | Elgin    | 30.000     | 13/12/2018           |
| 631  | NOVA IGUACU - SECPOL-3      | 194227            | Split          | Britania | 18.000     | 01/02/2022           |
| 632  | NOVA IGUACU - SECPOL-3      | 194230            | Split          | Britania | 18.000     | 31/01/2022           |
| 633  | NOVA IGUACU - SECPOL-3      | 194232            | Split          | Britania | 18.000     | 31/01/2022           |
| 634  | NOVA IGUACU - SECPOL-3      | 194236            | Split          | Britania | 18.000     | 31/01/2022           |
| 635  | NOVA IGUACU - SECPOL-3      | 194238            | Split          | Britania | 18.000     | 02/02/2022           |
| 636  | NOVA IGUACU - SECPOL-3      | 194249            | Split          | Elgin    | 60.000     | 31/01/2022           |
| 637  | NOVA IGUACU - SECPOL-3      | 194251            | Split          | Elgin    | 60.000     | 31/01/2022           |
| 638  | NOVA IGUACU - SECPOL-3      | 194268            | Split          | Agratto  | 30.000     | 27/05/2022           |
| 639  | NOVA IGUACU - SECPOL-3      | 194317            | Split          | Agratto  | 12.000     | 02/02/2022           |
| 640  | NOVA IGUACU - SECPOL-3      | 194318            | Split          | Agratto  | 12.000     | 02/02/2022           |
| 641  | NOVA IGUACU - SECPOL-3      | 200828            | Split          | TCL      | 12.000     | 06/12/2023           |
| 642  | NOVA IGUACU - SECPOL-3      | 200851            | SPLIT          | Philco   | 36.000     | 06/12/2023           |
| 643  | NOVA IGUACU - SECPOL-3      | 206462            | Split          | Philco   | 36.000     | 28/11/2024           |
| 644  | NOVA IGUACU - SECPOL-3      | 206464            | Split          | Philco   | 36.000     | 28/11/2024           |
| 645  | QUEIMADOS - 1ªVT            | 187069            | Split          | Springer | 22.000     | 16/05/2019           |
| 646  | QUEIMADOS - 1ªVT            | 187070            | Split          | Springer | 22.000     | 16/05/2019           |
| 647  | QUEIMADOS - 1ªVT            | 187071            | Split          | Springer | 22.000     | 16/05/2019           |
| 648  | QUEIMADOS - 1ªVT            | 187072            | Split          | Springer | 22.000     | 16/05/2019           |
| 649  | QUEIMADOS - 1ªVT            | 187073            | Split          | Springer | 22.000     | 16/05/2019           |
| 650  | QUEIMADOS - 1ªVT            | 187074            | Split          | Springer | 22.000     | 16/05/2019           |
| 651  | QUEIMADOS - 1ªVT            | 187075            | Split          | Springer | 22.000     | 16/05/2019           |
| 652  | QUEIMADOS - 1ªVT            | 187080            | Split          | Springer | 18.000     | 16/05/2019           |
| 653  | QUEIMADOS - 1ªVT            | 187081            | Split          | Springer | 18.000     | 16/05/2019           |
| 654  | QUEIMADOS - 1ªVT            | 187082            | Split          | Springer | 18.000     | 16/05/2019           |
| 655  | QUEIMADOS - 1ªVT            | 187083            | Split          | Springer | 18.000     | 16/05/2019           |
| 656  | QUEIMADOS - 1ªVT            | 187087            | Split          | Springer | 9.000      | 16/05/2019           |
| 657  | QUEIMADOS - 1ªVT            | 187088            | Split          | Springer | 9.000      | 16/05/2019           |
| 658  | QUEIMADOS - 1ªVT            | 187089            | Split          | Springer | 9.000      | 16/05/2019           |
| 659  | RESENDE - 1ª VT             | 204911            | Split          | Carrier  | 18.000     | 24/01/2024           |
| 660  | RESENDE - 1ª VT             | 204914            | Split          | Elgin    | 24.000     | 24/01/2024           |
| 661  | RESENDE - 1ª VT             | 204915            | Split          | Elgin    | 24.000     | 24/01/2024           |
| 662  | RESENDE - 1ª VT             | 204921            | Split          | Hitachi  | 36.000     | 24/01/2024           |
| 663  | RESENDE - 2ª VT             | 204910            | Split          | Carrier  | 18.000     | 29/02/2024           |
| 664  | RESENDE - 2ª VT             | 204916            | Split          | Hitachi  | 36.000     | 29/02/2024           |
| 665  | RESENDE - 2ª VT             | 204919            | Split          | Hitachi  | 36.000     | 29/02/2024           |
| 666  | RESENDE - 2ª VT             | 204922            | Split          | Hitachi  | 36.000     | 29/02/2024           |
| 667  | RESENDE - SECPOL-3          | 204907            | Split          | Springer | 9.000      | 24/01/2024           |
| 668  | RESENDE - SECPOL-3          | 204912            | Split          | Elgin    | 24.000     | 24/01/2024           |
| 669  | RESENDE - SECPOL-3          | 204913            | Split          | Elgin    | 24.000     | 25/01/2024           |
| 670  | RESENDE - SECPOL-3          | 204917            | Split          | Hitachi  | 36.000     | 24/01/2024           |
| 671  | RESENDE - SECPOL-3          | 204920            | Split          | Hitachi  | 36.000     | 24/01/2024           |
| 672  | RESENDE - SECPOL-3          | 204923            | Split          | Hitachi  | 48.000     | 24/01/2024           |
| 673  | RESENDE - SEPPAF            | 204908            | Split          | Springer | 9.000      | 24/01/2024           |
| 674  | RESENDE - SEPPAF            | 204909            | Split          | Springer | 9.000      | 24/01/2024           |
| 675  | RESENDE - SEPPAF            | 204918            | Split          | Hitachi  | 36.000     | 24/01/2024           |
| 676  | RESENDE - SEPPAF            | 204924            | Split          | Hitachi  | 48.000     | 24/01/2024           |
| 677  | SÃO JOÃO DE MERITI - 1ª VT  | 185627            | Split          | Elgin    | 24.000     | 27/09/2018           |
| 678  | SÃO JOÃO DE MERITI - 1ª VT  | 185628            | Split          | Elgin    | 24.000     | 27/09/2018           |
| 679  | SÃO JOÃO DE MERITI - 2ª VT  | 185629            | Split          | Elgin    | 24.000     | 27/09/2018           |
| 680  | SÃO JOÃO DE MERITI - 2ª VT  | 185630            | Split          | Elgin    | 24.000     | 27/09/2018           |
| 681  | SÃO JOÃO DE MERITI - 3ª VT  | 185631            | Split          | Elgin    | 24.000     | 27/09/2018           |
| 682  | SÃO JOÃO DE MERITI - 3ª VT  | 185632            | Split          | Elgin    | 24.000     | 27/09/2018           |
| 683  | SÃO JOÃO DE MERITI - SEPPAF | 176261            | Split          | ELGIN    | 12.000     | 13/12/2017           |
| 684  | SÃO JOÃO DE MERITI - SEPPAF | 192774            | Split          | Elgin    | 12.000     | 22/04/2021           |
| 685  | VOLTA REDONDA - 1ª VT       | 193704            | Split          | Elgin    | 12.000     | 07/10/2021           |
| 686  | VOLTA REDONDA - 1ª VT       | 193705            | Split          | Elgin    | 12.000     | 07/10/2021           |
| 687  | VOLTA REDONDA - 1ª VT       | 193706            | Split          | Elgin    | 18.000     | 07/10/2021           |
| 688  | VOLTA REDONDA - 1ª VT       | 193707            | Split          | Elgin    | 30.000     | 07/10/2021           |
|      | VOLTA REDONDA - 1ª VT       | 193708            | Split          | Elgin    | 30.000     | 07/10/2021           |
|      | VOLTA REDONDA - 1ª VT       | 193715            | Split          | Elgin    | 9.000      | 07/10/2021           |

PROAD n. 19045/2025 DOC 84. Para verificar a autenticidade desta cópia,  
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.PZDP.PDYD:  
<https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>





| ITEM | UNIDADE TRABALHISTA       | PATRIMÔNIO OU N.S | CARACTERÍSTICA      | MARCA     | CAPACIDADE | DATA DE INCORPORAÇÃO |
|------|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------|------------|----------------------|
| 691  | VOLTA REDONDA - 2ª VT     | 193717            | Split               | Elgin     | 18.000     | 07/10/2021           |
| 692  | VOLTA REDONDA - 2ª VT     | 193718            | Split               | Elgin     | 18.000     | 07/10/2021           |
| 693  | VOLTA REDONDA - 2ª VT     | 193719            | Split               | Elgin     | 18.000     | 07/10/2021           |
| 694  | VOLTA REDONDA - 2ª VT     | 193720            | Split               | Elgin     | 30.000     | 07/10/2021           |
| 695  | VOLTA REDONDA - 2ª VT     | 193730            | Split               | Elgin     | 30.000     | 07/10/2021           |
| 696  | VOLTA REDONDA - 3ª VT     | 193740            | Split               | Vogga     | 18.000     | 21/10/2021           |
| 697  | VOLTA REDONDA - 3ª VT     | 193741            | Split               | Vogga     | 18.000     | 21/10/2021           |
| 698  | VOLTA REDONDA - 3ª VT     | 193742            | Split               | Vogga     | 18.000     | 21/10/2021           |
| 699  | VOLTA REDONDA - 3ª VT     | 193744            | Split               | Vogga     | 18.000     | 06/10/2021           |
| 700  | VOLTA REDONDA - 3ª VT     | 193745            | Split               | Vogga     | 18.000     | 21/10/2021           |
| 701  | VOLTA REDONDA - 3ª VT     | 193746            | Split               | Elgin     | 30.000     | 21/10/2021           |
| 702  | VOLTA REDONDA - 3ª VT     | 193747            | Split               | Elgin     | 30.000     | 21/10/2021           |
| 703  | VOLTA REDONDA - SECPOL-3  | 193703            | Split               | Elgin     | 9.000      | 14/10/2021           |
| 704  | VOLTA REDONDA - SECPOL-3  | 193709            | Split               | Elgin     | 30.000     | 25/10/2021           |
| 705  | VOLTA REDONDA - SECPOL-3  | 193710            | Split               | Elgin     | 30.000     | 25/10/2021           |
| 706  | VOLTA REDONDA - SECPOL-3  | 193711            | Split               | Elgin     | 30.000     | 25/10/2021           |
| 707  | VOLTA REDONDA - SECPOL-3  | 193729            | Split               | Elgin     | 18.000     | 25/10/2021           |
| 708  | VOLTA REDONDA - SECPOL-3  | 193731            | Split               | Elgin     | 30.000     | 25/10/2021           |
| 709  | VOLTA REDONDA - SECPOL-3  | 193732            | Split               | Elgin     | 36.000     | 25/10/2021           |
| 710  | VOLTA REDONDA - SECPOL-3  | 193748            | Split               | Elgin     | 30.000     | 25/10/2021           |
| 711  | VOLTA REDONDA - SECPOL-3  | 193749            | Split               | Elgin     | 36.000     | 25/10/2021           |
| 712  | VOLTA REDONDA - SEPPAF    | 193701            | Split               | Elgin     | 9.000      | 25/10/2021           |
| 713  | VOLTA REDONDA - SEPPAF    | 193702            | Split               | Elgin     | 9.000      | 25/10/2021           |
| 714  | VOLTA REDONDA - SEPPAF    | 193713            | Split               | Elgin     | 9.000      | 25/10/2021           |
| 715  | VOLTA REDONDA - SEPPAF    | 193714            | Split               | Elgin     | 9.000      | 25/10/2021           |
| 716  | VOLTA REDONDA - SEPPAF    | 193716            | Split               | Elgin     | 12.000     | 25/10/2021           |
| 717  | VOLTA REDONDA - SEPPAF    | 193737            | Split               | Eletrolux | 9.000      | 25/10/2021           |
| 718  | VOLTA REDONDA - SEPPAF    | 193738            | Split               | Eletrolux | 9.000      | 25/10/2021           |
| 719  | VOLTA REDONDA - SEPPAF    | 193739            | Split               | Eletrolux | 9.000      | 06/10/2021           |
| 720  | VOLTA REDONDA - SEPPAF    | 193743            | Split               | Vogga     | 18.000     | 25/10/2021           |
| 721  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-1 | 170.591           | SPLIT               | KOMEKO    | 9.000      | 03/05/2016           |
| 722  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-1 | 170.592           | SPLIT               | KOMEKO    | 9.000      | 03/05/2016           |
| 723  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-1 | 171.501           | SPLIT               | ELGIN     | 24.000     | 12/04/2016           |
| 724  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-1 | 171.502           | SPLIT               | ELGIN     | 24.000     | 23/09/2016           |
| 725  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-1 | 171.503           | SPLIT               | ELGIN     | 24.000     | 23/09/2016           |
| 726  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-1 | 171.510           | SPLIT               | ELGIN     | 12.000     | 08/07/2016           |
| 727  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-1 | 171.537           | SPLIT               | ELGIN     | 36.000     | 09/11/2016           |
| 728  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-1 | 175.346           | SPLIT               | ELGIN     | 30.000     | 01/06/2017           |
| 729  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-1 | 171.504           | SPLIT               | ELGIN     | 24.000     | 23/09/2016           |
| 730  | RIO DE JANEIRO - SECARQ   | 175.345           | SPLIT               | ELGIN     | 30.000     | 01/06/2020           |
| 731  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-2 | 175.347           | SPLIT               | ELGIN     | 30.000     | 01/06/2020           |
| 732  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-2 | 185.559           | SPLIT               | AGRATTO   | 18.000     | 27/08/2018           |
| 733  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-2 | 185.560           | SPLIT               | AGRATTO   | 18.000     | 12/09/2018           |
| 734  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-2 | 186.724           | SPLIT               | ELGIN     | 30.000     | 03/12/2018           |
| 735  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-2 | 186.725           | SPLIT               | AGRATTO   | 30.000     | 03/12/2018           |
| 736  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-2 | 185.553           | SPLIT               | ELGIN     | 18.000     | 27/08/2018           |
| 737  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-2 | 186.804           | SPLIT               | ELGIN     | 36.000     | 18/01/2019           |
| 738  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-2 | 185.561           | SPLIT               | AGRATTO   | 18.000     | 12/09/2018           |
| 739  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-2 | 186.805           | SPLIT               | ELGIN     | 36.000     | 18/01/2019           |
| 740  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-2 | 186.806           | SPLIT               | ELGIN     | 36.000     | 19/01/2019           |
| 741  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-2 | 206.432           | SPLIT               | HITACHI   | 18.000     | 03/10/2024           |
| 742  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-2 | 206.433           | SPLIT               | HITACHI   | 18.000     | 03/10/2024           |
| 743  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-2 | 206.434           | SPLIT               | HITACHI   | 18.000     | 03/10/2024           |
| 744  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-2 | 206.435           | SPLIT               | HITACHI   | 18.000     | 03/10/2024           |
| 745  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-2 | 206.436           | SPLIT               | HITACHI   | 18.000     | 03/10/2024           |
| 746  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-2 | 206.437           | SPLIT               | HITACHI   | 18.000     | 03/10/2024           |
| 747  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-2 | 206.443           | SPLIT               | HITACHI   | 24.000     | 03/10/2024           |
| 748  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-2 | 206.474           | SPLIT               | PHILCO    | 36.000     | 15/10/2024           |
| 749  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-2 | 206.490           | SPLIT               | SPRINGER  | 12.000     | 22/11/2024           |
| 750  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-2 | -                 | SISTEMA DE EXAUSTÃO | -         | -          | -                    |
| 751  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-3 | 149.287           | JANELA              | SPRINGER  | 30.000     | 17/02/2014           |
| 752  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-3 | 192.759           | SPLIT               | ELGIN     | 18.000     | 11/12/2020           |
| 753  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-3 | 192.772           | SPLIT               | ELGIN     | 9.000      | 11/02/2020           |

PROAD n. 19045/2025 DOC 84 - Para verificar a autenticidade desta cópia,  
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.PZDP.PDYD:  
<https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



| ITEM | UNIDADE TRABALHISTA                                   | PATRIMÔNIO OU N.S | CARACTERÍSTICA                                       | MARCA      | CAPACIDADE | DATA DE INCORPORAÇÃO |
|------|---|-------------------|--|------------|------------|----------------------|
| 754  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-3                             | 192.773           | SPLIT  | ELGIN      | 12.000     | 11/02/2020           |
| 755  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-3                             | 194.303           | SPLIT  | ELECTROLUX | 22.000     | 11/02/2020           |
| 756  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-4                             | 186.767           | JANELA   | SPRINGER   | 21.000     | 24/01/2019           |
| 757  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-4                             | 186.796           | JANELA   | SPRINGER   | 21.000     | 24/01/2019           |
| 758  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-4                             | 186.799           | JANELA   | SPRINGER   | 21.000     | 24/01/2019           |
| 759  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-4                             | 186.800           | JANELA   | SPRINGER   | 21.000     | 24/01/2019           |
| 760  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-4                             | 186.801           | JANELA   | SPRINGER   | 21.000     | 24/01/2019           |
| 761  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-4                             | 186.802           | JANELA   | SPRINGER   | 21.000     | 24/01/2019           |
| 762  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-4                             | 186.803           | JANELA   | SPRINGER   | 21.000     | 24/01/2019           |
| 763  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-4                             | 184.201           | SPLIT  | ELGIN      | 30.000     | 08/06/2018           |
| 764  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-4                             | 184.679           | SPLIT  | ELGIN      | 30.000     | 12/07/2018           |
| 765  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-4                             | 184.680           | SPLIT  | ELGIN      | 30.000     | 12/07/2018           |
| 766  | RIO DE JANEIRO - SECTAR-4                             | 184.683           | SPLIT  | ELGIN      | 30.000     | 12/07/2018           |
| 767  | RIO DE JANEIRO - DIMAP                                | 149.292           | JANELA   | SPRINGER   | 30.000     | 17/02/2014           |
| 768  | RIO DE JANEIRO - DIMAP                                | 174.917           | JANELA   | SPRINGER   | 30.000     | 27/01/2017           |
| 769  | RIO DE JANEIRO - DIMAP                                | 186.761           | JANELA   | SPRINGER   | 21.000     | 08/01/2019           |
| 770  | RIO DE JANEIRO - DIMAP                                | 186.762           | JANELA   | SPRINGER   | 21.000     | 08/01/2019           |
| 771  | RIO DE JANEIRO - DIMAP                                | 186.763           | JANELA   | SPRINGER   | 21.000     | 08/01/2019           |
| 772  | RIO DE JANEIRO - DIMAP                                | 186.764           | JANELA   | SPRINGER   | 21.000     | 24/01/2019           |
| 773  | RIO DE JANEIRO - DIMAP                                | 181.746           | JANELA   | SPRINGER   | 21.000     | 14/03/2018           |
| 774  | RIO DE JANEIRO - DIMAP                                | 184.151           | JANELA   | SPRINGER   | 30.000     | 08/06/2018           |
| 775  | RIO DE JANEIRO - DDESF - SÃO CRISTÓVAO                | 183.492           | JANELA   | SPRINGER   | 21.000     | 19/04/2018           |
| 776  | RIO DE JANEIRO - DDESF - BONSUCESSO                   | 175.091           | JANELA   | CONSUL     | 21.000     | 07/04/2017           |
| 777  | RIO DE JANEIRO - DDESF - BONSUCESSO                   | 175.088           | JANELA   | CONSUL     | 21.000     | 07/04/2017           |
| 778  | RIO DE JANEIRO - DDESF - BONSUCESSO                   | 175.089           | JANELA   | CONSUL     | 21.000     | 07/04/2017           |
| 779  | RIO DE JANEIRO - DDESF - BONSUCESSO                   | 186.862           | JANELA   | SPRINGER   | 21.000     | 15/02/2019           |
| 780  | RIO DE JANEIRO - DDESF - BONSUCESSO                   | 185.861           | JANELA   | AGRATTO    | 21.000     | 08/10/2018           |
| 781  | RIO DE JANEIRO - DDESF - BONSUCESSO                   | 189.081           | JANELA   | SPRINGER   | 7.500      | 16/07/2019           |
| 782  | RIO DE JANEIRO - DDESF - RAMOS                        | 115.623           | JANELA   | CONSUL     | 21.000     | 24/02/2010           |
| 783  | RIO DE JANEIRO - DDESF - RAMOS                        | 186.797           | JANELA   | SPRINGER   | 21.000     | 24/01/2019           |
| 784  | RIO DE JANEIRO - DDESF - RAMOS                        | 186.798           | JANELA   | SPRINGER   | 21.000     | 24/01/2019           |
| 785  | RIO DE JANEIRO - CMAC                                 | 186.863           | JANELA   | SPRINGER   | 21.000     | 08/01/2019           |
| 786  | RIO DE JANEIRO - CMAC                                 | 194.997           | JANELA   | CONSUL     | 7.500      | 07/01/2022           |
| 787  | RIO DE JANEIRO - CMAC                                 | 188.797           | JANELA   | SPRINGER   | 12.000     | 18/06/2019           |
| 788  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | COB - UC - 21     | VRF - Condensadoras - Compressor Scroll (inverter) - | TRANE      | 14,2TR     | 23/12/2020           |
| 789  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | COB - UC - 20     | VRF - Condensadoras - Compressor Scroll (inverter) - | TRANE      | 14,2TR     | 23/12/2020           |
| 790  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | COB - UC - 19     | VRF - Condensadoras - Compressor Scroll (inverter) - | TRANE      | 14,2TR     | 23/12/2020           |
| 791  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | COB - UC - 18     | VRF - Condensadoras - Compressor Scroll (inverter) - | TRANE      | 14,2TR     | 23/12/2020           |
| 792  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | COB - UC - 17     | VRF - Condensadoras - Compressor Scroll (inverter) - | TRANE      | 12,7TR     | 23/12/2020           |
| 793  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | COB - UC - 16     | VRF - Condensadoras - Compressor Scroll (inverter) - | TRANE      | 12,7TR     | 23/12/2020           |
| 794  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | COB - UC - 15     | VRF - Condensadoras - Compressor Scroll (inverter) - | TRANE      | 9,3TR      | 23/12/2020           |
| 795  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | COB - UC - 14     | VRF - Condensadoras - Compressor Scroll (inverter) - | TRANE      | 9,3TR      | 23/12/2020           |
| 796  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | COB - UC - 13     | VRF - Condensadoras - Compressor Scroll (inverter) - | TRANE      | 9,3TR      | 23/12/2020           |
| 797  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | COB - UC - 12     | VRF - Condensadoras - Compressor Scroll (inverter) - | TRANE      | 9,3TR      | 23/12/2020           |
| 798  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | COB - UC - 11     | VRF - Condensadoras - Compressor Scroll (inverter) - | TRANE      | 9,3TR      | 23/12/2020           |
| 799  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | COB - UC - 10     | VRF - Condensadoras - Compressor Scroll (inverter) - | TRANE      | 9,3TR      | 23/12/2020           |
| 800  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | COB - UC - 09     | VRF - Condensadoras - Compressor Scroll (inverter) - | TRANE      | 9,3TR      | 23/12/2020           |
| 801  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | COB - UC - 08     | VRF - Condensadoras - Compressor Scroll (inverter) - | TRANE      | 9,3TR      | 23/12/2020           |
| 802  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | COB - UC - 07     | VRF - Condensadoras - Compressor Scroll (inverter) - | TRANE      | 9,3TR      | 23/12/2020           |
| 803  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | COB - UC - 06     | VRF - Condensadoras - Compressor Scroll (inverter) - | TRANE      | 9,3TR      | 23/12/2020           |
| 804  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | COB - UC - 05     | VRF - Condensadoras - Compressor Scroll (inverter) - | TRANE      | 9,3TR      | 23/12/2020           |
| 805  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | COB - UC - 04     | VRF - Condensadoras - Compressor Scroll (inverter) - | TRANE      | 9,3TR      | 23/12/2020           |
| 806  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | COB - UC - 03     | VRF - Condensadoras - Compressor Scroll (inverter) - | TRANE      | 9,3TR      | 23/12/2020           |
| 807  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | COB - UC - 02     | VRF - Condensadoras - Compressor Scroll (inverter) - | TRANE      | 7,9TR      | 23/12/2020           |
| 808  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | COB - UC - 01     | VRF - Condensadoras - Compressor Scroll (inverter) - | TRANE      | 7,9TR      | 23/12/2020           |
| 809  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | TP-UE-18          | Unidade Evaporadora Piso Teto Aparente - Controle    | TRANE      | 19.100BTUs | 23/12/2020           |
| 810  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | 2P-UE-02          | Unidade Evaporadora Piso Teto Aparente - Controle    | TRANE      | 19.100BTUs | 23/12/2020           |
| 811  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | 2P-UE-03          | Unidade Evaporadora Piso Teto Aparente - Controle    | TRANE      | 19.100BTUs | 23/12/2020           |
| 812  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | 2P-UE-04          | Unidade Evaporadora Piso Teto Aparente - Controle    | TRANE      | 19.100BTUs | 23/12/2020           |
| 813  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | 2P-UE-05          | Unidade Evaporadora Piso Teto Aparente - Controle    | TRANE      | 19.100BTUs | 23/12/2020           |
| 814  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | 2P-UE-06          | Unidade Evaporadora Piso Teto Aparente - Controle    | TRANE      | 19.100BTUs | 23/12/2020           |
| 815  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | 2P-UE-08          | Unidade Evaporadora Piso Teto Aparente - Controle    | TRANE      | 19.100BTUs | 23/12/2020           |
| 816  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | 2P-UE-11          | Unidade Evaporadora Piso Teto Aparente - Controle    | TRANE      | 19.100BTUs | 23/12/2020           |
| 817  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | 3P-UE-04          | Unidade Evaporadora Piso Teto Aparente - Controle    | TRANE      | 19.100BTUs | 23/12/2020           |
| 818  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | 3P-UE-05          | Unidade Evaporadora Piso Teto Aparente - Controle    | TRANE      | 19.100BTUs | 23/12/2020           |
| 819  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | 3P-UE-06          | Unidade Evaporadora Piso Teto Aparente - Controle    | TRANE      | 19.100BTUs | 23/12/2020           |
| 820  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | 3P-UE-07          | Unidade Evaporadora Piso Teto Aparente - Controle    | TRANE      | 19.100BTUs | 23/12/2020           |

Para verificar a autenticidade desta cópia,  
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.PZDP.PDYD:  
<https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>







| ITEM | UNIDADE TRABALHISTA                                   | PATRIMÔNIO OU N.S | CARACTERÍSTICA   | MARCA      | CAPACIDADE          | DATA DE INCORPORAÇÃO |
|------|---|-------------------|--|------------|---------------------|----------------------|
| 961  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Ventilador Helicocentrífugo - 1040 m³/h - 88w - 1Ø -     | SICFLUX    | 1040 m³/h           | 23/12/2020           |
| 962  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Ventilador Helicocentrífugo - 1040 m³/h - 88w - 1Ø -     | SICFLUX    | 1040 m³/h           | 23/12/2020           |
| 963  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Ventilador Helicocentrífugo - 1040 m³/h - 88w - 1Ø -     | SICFLUX    | 1040 m³/h           | 23/12/2020           |
| 964  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Ventilador Helicocentrífugo - 1040 m³/h - 88w - 1Ø -     | SICFLUX    | 1040 m³/h           | 23/12/2020           |
| 965  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Ventilador Helicocentrífugo - 1040 m³/h - 88w - 1Ø -     | SICFLUX    | 1040 m³/h           | 23/12/2020           |
| 966  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Caixa de Filtragem G4+M5 - filtros plissados - PVC -     | SICFLUX    | Filtro G4/M5        | 23/12/2020           |
| 967  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Caixa de Filtragem G4+M5 - filtros plissados - PVC -     | SICFLUX    | Filtro G4/M5        | 23/12/2020           |
| 968  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Caixa de Filtragem G4+M5 - filtros plissados - PVC -     | SICFLUX    | Filtro G4/M5        | 23/12/2020           |
| 969  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Caixa de Filtragem G4+M5 - filtros plissados - PVC -     | SICFLUX    | Filtro G4/M5        | 23/12/2020           |
| 970  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Caixa de Filtragem G4+M5 - filtros plissados - PVC -     | SICFLUX    | Filtro G4/M5        | 23/12/2020           |
| 971  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Caixa de Filtragem G4+M5 - filtros plissados - PVC -     | SICFLUX    | Filtro G4/M5        | 23/12/2020           |
| 972  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Caixa de Filtragem G4+M5 - filtros plissados - PVC -     | SICFLUX    | Filtro G4/M5        | 23/12/2020           |
| 973  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Caixa de Filtragem G4+M5 - filtros plissados - PVC -     | SICFLUX    | Filtro G4/M5        | 23/12/2020           |
| 974  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Caixa de Filtragem G4+M5 - filtros plissados - PVC -     | SICFLUX    | Filtro G4/M5        | 23/12/2020           |
| 975  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Caixa de Filtragem G4+M5 - filtros plissados - PVC -     | SICFLUX    | Filtro G4/M5        | 23/12/2020           |
| 976  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Caixa de Filtragem G4+M5 - filtros plissados - PVC -     | SICFLUX    | Filtro G4/M5        | 23/12/2020           |
| 977  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Caixa de Filtragem G4+M5 - filtros plissados - PVC -     | SICFLUX    | Filtro G4/M5        | 23/12/2020           |
| 978  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Caixa de Filtragem G4+M5 - filtros plissados - PVC -     | SICFLUX    | Filtro G4/M5        | 23/12/2020           |
| 979  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Caixa de Filtragem G4+M5 - filtros plissados - PVC -     | SICFLUX    | Filtro G4/M5        | 23/12/2020           |
| 980  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Caixa de Filtragem G4+M5 - filtros plissados - PVC -     | SICFLUX    | Filtro G4/M5        | 23/12/2020           |
| 981  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Caixa de Filtragem G4+M5 - filtros plissados - PVC -     | SICFLUX    | Filtro G4/M5        | 23/12/2020           |
| 982  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Caixa de Filtragem G4+M5 - filtros plissados - PVC -     | SICFLUX    | Filtro G4/M5        | 23/12/2020           |
| 983  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Caixa de Filtragem G4+M5 - filtros plissados - PVC -     | SICFLUX    | Filtro G4/M5        | 23/12/2020           |
| 984  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Ventilador Helicocentrífugo - 552 m³/h - 88w -1Ø -127V - | SICFLUX    | 552 m³/h            | 23/12/2020           |
| 985  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Ventilador Helicocentrífugo - 552 m³/h - 88w -1Ø -127V - | SICFLUX    | 552 m³/h            | 23/12/2020           |
| 986  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Ventilador Helicocentrífugo - 552 m³/h - 88w -1Ø -127V - | SICFLUX    | 552 m³/h            | 23/12/2020           |
| 987  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Ventilador Helicocentrífugo - 552 m³/h - 88w -1Ø -127V - | SICFLUX    | 552 m³/h            | 23/12/2020           |
| 988  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Ventilador Helicocentrífugo - 552 m³/h - 88w -1Ø -127V - | SICFLUX    | 552 m³/h            | 23/12/2020           |
| 989  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Ventilador Helicocentrífugo - 552 m³/h - 88w -1Ø -127V - | SICFLUX    | 552 m³/h            | 23/12/2020           |
| 990  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Caixa de Filtragem G4+M5 - filtros plissados - PVC -     | SICFLUX    | Filtro G4/M5        | 23/12/2020           |
| 991  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Caixa de Filtragem G4+M5 - filtros plissados - PVC -     | SICFLUX    | Filtro G4/M5        | 23/12/2020           |
| 992  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Caixa de Filtragem G4+M5 - filtros plissados - PVC -     | SICFLUX    | Filtro G4/M5        | 23/12/2020           |
| 993  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Caixa de Filtragem G4+M5 - filtros plissados - PVC -     | SICFLUX    | Filtro G4/M5        | 23/12/2020           |
| 994  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Gabinete de Ventilaçã p/forro 1600m³/h - 550W - Ø1 -     | SICFLUX    | 1600m³/h            | 23/12/2020           |
| 995  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Gabinete de Ventilaçã p/forro 1600m³/h - 550W - Ø1 -     | SICFLUX    | 1600m³/h            | 23/12/2020           |
| 996  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Gabinete de ventilação - 6000m³/h - 30mmCA - 1CV-VI      | ESPIROVENT | 6000m³/h - 30mmCA   | 23/12/2020           |
| 997  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Ventilador Centrífugo - 2000m³/h - 30mmCA - 1/4CV -      | ESPIROVENT | 2000m³/h - 30mmCA   | 23/12/2020           |
| 998  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Ventilador Centrífugo - 17.000m³/h - 65mmCA - 3CV -      | ESPIROVENT | 17.000m³/h - 65mmCA | 23/12/2020           |
| 999  | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Ventilador Centrífugo - 17.000m³/h - 65mmCA - 3CV -      | ESPIROVENT | 17.000m³/h - 65mmCA | 23/12/2020           |
| 1000 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Ventilador Centrífugo - 10.000m³/h - 50mmCA - 2,5CV -    | ESPIROVENT | 10.000m³/h - 50mmCA | 23/12/2020           |
| 1001 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Ventilador Centrífugo - 10.000m³/h - 50mmCA - 2,5CV -    | ESPIROVENT | 10.000m³/h - 50mmCA | 23/12/2020           |
| 1002 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Gabinete de Ventilação 4550m³/h- H180° EA1-800           | ESPIROVENT | 4550m³/h - 25mmca   | 23/12/2020           |
| 1003 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Gabinete de Ventilação 4550m³/h- H180° EA1-800           | ESPIROVENT | 4550m³/h - 25mmca   | 23/12/2020           |
| 1004 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Cortina de ar 1200mm - 1900m³/h - 240w - 110v/60Hz       | EOS        | 1200mm - 1900m³/h   | 23/12/2020           |
| 1005 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Cortina de ar 1200mm - 1900m³/h - 240w - 110v/60Hz       | EOS        | 1200mm - 1900m³/h   | 23/12/2020           |
| 1006 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Duto Galvanizado 100x100 #24                             | -          | 3 metros            | -                    |
| 1007 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Duto Galvanizado 200x200 #24                             | -          | 10 metros           | -                    |
| 1008 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Duto Galvanizado 225x100 #24                             | -          | 146,1 metros        | -                    |
| 1009 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Duto Galvanizado 225x225 #24                             | -          | 89,8 metros         | -                    |
| 1010 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Duto Galvanizado 225x275 #24                             | -          | 3,5 metros          | -                    |
| 1011 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Duto Galvanizado 250x250 #24                             | -          | 6,5 metros          | -                    |
| 1012 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Duto Galvanizado 300x100 #24                             | -          | 23,2 metros         | -                    |
| 1013 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Duto Galvanizado 300x200 #24                             | -          | 25 metros           | -                    |
| 1014 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Duto Galvanizado 400x200 #24                             | -          | 0,7 metros          | -                    |
| 1015 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Duto Galvanizado 450x300 #24                             | -          | 3,5 metros          | -                    |
| 1016 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Duto Galvanizado 500x200 #24                             | -          | 1,5 metros          | -                    |
| 1017 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Duto Galvanizado 500x200 #22                             | -          | 0,6 metros          | -                    |
| 1018 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Duto Galvanizado 500x300 #22                             | -          | 24 metros           | -                    |
| 1019 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Duto Galvanizado 1200x970 #22                            | -          | 21 metros           | -                    |
| 1020 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Duto Galvanizado 700x700 #22                             | -          | 30 metros           | -                    |
| 1021 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Duto Galvanizado 575X1000 #22                            | -          | 1,2 metros          | -                    |
| 1022 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Duto Galvanizado 600x200 #22                             | -          | 76,7 metros         | -                    |
| 1023 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Duto Galvanizado 600x300 #22                             | -          | 12 metros           | -                    |
| 1024 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Duto Galvanizado 600x600 #22                             | -          | 52 metros           | -                    |
| 1025 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Duto Galvanizado 400X100 #22                             | -          | 17 metros           | -                    |
| 1026 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Duto Galvanizado 440x340 #22                             | -          | 2 metros            | -                    |
| 1027 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Duto Galvanizado 680x1350 #18                            | -          | 1,5 metros          | -                    |
| 1028 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Duto Galvanizado 680x680 #18                             | -          | 10,5 metros         | -                    |
| 1029 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Duto Galvanizado 700x700 #18                             | -          | 6,5 metros          | -                    |
| 1030 | RIO DE JANEIRO - ED. DARCY VARGAS - AV. GENERAL JUSTO | -                 | Duto Galvanizado 1210x380 #18                            | -          | 2 metros            | -                    |



Para obter a versão autenticada desta cópia,  
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código PZDP.PDYD:  
<https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



<https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

ANEXO V

MODELO DO RELATÓRIO MENSAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA

EMPRESA: XXXX - CNPJ: XXX

TRT-1ª REGIÃO - RELATÓRIO MENSAL DE SERVIÇOS - MÊS/ANO

DMANP XXX (RESPONSÁVEL PELA UNIDADE) - COMARCA

| ITEM | ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL | APARELHO | PATRIMÔNIO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Peças/Materiais |                               |            | OBSERVAÇÕES |
|------|------------------|-------|----------|------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|------------|-------------|
|      |                  |       |          |            |                      | TIPO            | Unidade de Medida (m², L, Un) | QUANTIDADE |             |
| 1    |                  |       |          |            |                      |                 |                               |            |             |
| 2    |                  |       |          |            |                      |                 |                               |            |             |
| 3    |                  |       |          |            |                      |                 |                               |            |             |
| 4    |                  |       |          |            |                      |                 |                               |            |             |
| 5    |                  |       |          |            |                      |                 |                               |            |             |
| 6    |                  |       |          |            |                      |                 |                               |            |             |
| 7    |                  |       |          |            |                      |                 |                               |            |             |
| 8    |                  |       |          |            |                      |                 |                               |            |             |
| 9    |                  |       |          |            |                      |                 |                               |            |             |
| 10   |                  |       |          |            |                      |                 |                               |            |             |
| 11   |                  |       |          |            |                      |                 |                               |            |             |
| 12   |                  |       |          |            |                      |                 |                               |            |             |
| 13   |                  |       |          |            |                      |                 |                               |            |             |
| 14   |                  |       |          |            |                      |                 |                               |            |             |
| 15   |                  |       |          |            |                      |                 |                               |            |             |
| 16   |                  |       |          |            |                      |                 |                               |            |             |
| 17   |                  |       |          |            |                      |                 |                               |            |             |
| 18   |                  |       |          |            |                      |                 |                               |            |             |
| 19   |                  |       |          |            |                      |                 |                               |            |             |
| 20   |                  |       |          |            |                      |                 |                               |            |             |

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico da Contratada



| Histórico de Manutenções Corretivas - fevereiro/2023 a julho/2025 |                  |                         |  |                              |                             |                     |                   |
|---|------------------|-------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| MÊS   | ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL                   | SERVIÇO  | MATERIAL/PEÇAS - DESCRIÇÃO   | MATERIAL/PEÇAS - QUANTIDADE | DATA DA SOLICITAÇÃO | DATA DA CONCLUSÃO |
| fev/23  | 17250            | Nova Friburgo           | Favor ligar ou reparar o ar-condicionado da sala telecom da ZVT de Nova Friburgo. A temperatura local passa dos 35° agora pela manhã segundo o sensor de temperatura instalado no local, colocando em risco o funcionamento dos equipamentos.  | -                            | -                           | 06/02/2023          | 10/02/2023        |
| fev/23  | 17279            | Niterói                 | solicito a verificação de todos os ares-condicionados, pois com as chuvas dos últimos dias, as bandejas encheram de água e molharam o interior da vara. Além disso, existe uma bandeja, sem ar-condicionado, mas que a tubulação não está "ligada" a saída de água.  | -                            | -                           | 06/02/2023          | 24/02/2023        |
| fev/23  | 17368            | Niterói                 | Reparo no aparelho de ar condicionado na sala da Manutenção em Niterói   | -                            | -                           | 09/02/2023          | 24/02/2023        |
| fev/23  | 17688            | Petrópolis              | Informo que o ar condicionado da Secretaria 2a VT/Petrópolis está gotejando, solicito providências, com urgência, para sanar o problema.   | -                            | -                           | 16/02/2023          | 23/02/2023        |
| fev/23  | 17283            | Duque de Caxias         | A aparelho de ar condicionado está pingando.   | -                            | -                           | 07/02/2023          | 27/02/2023        |
| fev/23  | 17306            | Duque de Caxias         | Vazamento na tubulação do split localizado na secretaria   | -                            | -                           | 07/02/2023          | 16/02/2023        |
| fev/23  | 17563            | Duque de Caxias         | Ar condicionado soltando muita água pela saída de ar, não refrigerando adequadamente e com problema no botão de seleção da velocidade do vento.  | -                            | -                           | 14/02/2023          | 16/02/2023        |
| fev/23  | 17716            | Duque de Caxias         | Ar condicionado com problemas, soltando água continuamente.  | -                            | -                           | 23/02/2023          | 27/02/2023        |
| fev/23  | 17717            | Duque de Caxias         | Solicito a compra de 1 ou mais aparelho(s) de ar condicionado split (ou outro considerado adequado), com capacidade de refrigeração suficiente para toda a Secretaria da vara, uma vez que os aparelhos instalados atualmente são antigos, estão apresentando defeitos e baixo desempenho, fazendo com que o ambiente de trabalho não esteja refrigerado corretamente. | -                            | -                           | 23/02/2023          | 27/02/2023        |
| fev/23  | 17718            | Duque de Caxias         | Solicito a compra de 1 ou mais aparelho(s) de ar condicionado split (ou outro considerado adequado), com capacidade de refrigeração suficiente para a SALA DE AUDIÊNCIAS, uma vez que os dois aparelhos instalados atualmente são antigos, estão apresentando defeitos e baixo desempenho, não refrigerando o ambiente corretamente.                                   | -                            | -                           | 23/02/2023          | 27/02/2023        |
| fev/23  | 17232            | Av. General Justo, 275  | Religação dos ares condicionados do 2º e 8º andar devido ao desarmamento do disjuntor.   | -                            | -                           | 6/2/2023            | 7/2/2023          |
| fev/23  | 17240            | Av. General Justo, 275  | Religação dos ares condicionados do 2º e 8º andar devido ao desarmamento do disjuntor.   | -                            | -                           | 6/2/2023            | 7/2/2023          |
| fev/23  | 17354            | Av. General Justo, 275  | Reparo no ar condicionado do 9º andar por conta do isolamento térmico rasgado, gerando umidade na tubulação e pingos de água.  | -                            | -                           | 9/2/2023            | 7/2/2023          |
| fev/23  | 17483            | Av. General Justo, 275  | Isolamento térmico de tubulação do ar condicionado no setor de digitalização (8º Andar), pois estava pingando.   | -                            | -                           | 13/2/2023           | 14/2/2023         |
| fev/23  | 17601            | Av. General Justo, 275  | Reparo no ar condicionado do 8º andar por conta do isolamento térmico rasgado, gerando umidade na tubulação e pingos de água.  | -                            | -                           | 14/2/2023           | 14/2/2023         |
| fev/23  | 17804            | Av. General Justo, 275  | Religação de disjuntor que desarmou devido ao pico de energia, voltando a funcionar normalmente o VRF.   | -                            | -                           | 28/2/2023           | 28/2/2023         |
| fev/23  | 17214            | Rua da Proclamação, 634 | Substituição do capacitor do compressor no ar condicionado (174917)  | capacitor do compressor      | 1                           | 3/2/2023            | 9/2/2023          |
| fev/23  | 17293            | Duque de Caxias         | Aparelho de ar condicionado de parede não está refrigerando gabinete do Juiz do Foro - 6º andar  | carga de fluido refrigerante | 1                           | 07/02/2023          | 16/02/2023        |
| fev/23  | 17570            | Nova Iguaçu             | O aparelho de ar condicionado de patrimônio 194259, localizado na secretaria da 3ª VT de Nova Iguaçu, está congelando. Solicito o reparo.  | carga de gás refrigerante    | 1                           | 14/02/2023          | 28/02/2023        |
| fev/23  | 17380            | Rua da Proclamação, 634 | Reparo no ar condicionado (149293) devido ao baixo fluido refrigerante.  | fluido refrigerante          | 1                           | 9/2/2023            | 7/2/2023          |





| Histórico de Manutenções Corretivas - fevereiro/2023 a julho/2025 |                  |                        |  |                                   |                             |                     |                   |
|---|------------------|------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| MÊS   | ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL                  | SERVIÇO  | MATERIAL/PEÇAS - DESCRIÇÃO        | MATERIAL/PEÇAS - QUANTIDADE | DATA DA SOLICITAÇÃO | DATA DA CONCLUSÃO |
| fev/23  | 17481            | Maricá                 | Os dois equipamentos que refrigeram o Rack de informática da Vara pararam de funcionar, causando aquecimento da sala que contém os equipamentos de informática, o que ocasionará queda da rede da Vara. Solicito com urgência manutenção dos equipamentos. | fluido refrigerante               | 2                           | 13/02/2023          | 17/02/2023        |
| fev/23  | 17571            | Nova Iguaçu            | Ar condicionado está vazando água.   | isolante térmico                  | 1                           | 14/02/2023          | 28/02/2023        |
| fev/23  | 17684            | Volta Redonda          | A empresa de manutenção predial verificou, em inspeção, que a infiltração acima do forro da secretaria da 1ª VT/VR decorre de problema na tubulação de ar-condicionado. Dessa forma, solicito a devida intervenção para a solução do problema.             | isolantes de tubulação            | 4                           | 16/02/2023          | 23/02/2023        |
| fev/23  | 17640            | Av. General Justo, 275 | Correção de isolamento térmico na área do shaft de informática no 8º pavimento, pois estava escorrendo água no corredor. Instalação de placa de isopor para isolar a porta que estava condensando.   | placa de isopor                   | 4                           | 15/2/2023           | 15/2/2023         |
| fev/23  | 16373            | Cabo Frio              | DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO SAGUÃO , NÃO ESTÃO LIGANDO , ASSIM COMO UM DA SALA DE SEGURANÇA   | placa eletrônica                  | 1                           | 16/01/2023          | 09/03/2023        |
| fev/23  | 17180            | Maricá                 | Aparelho instalado no "Rack" da secretaria, fazendo barulho e com cheiro de queimado.  | tubulação                         | 8 metros                    | 02/02/2023          | 17/02/2023        |
| mar/23  | 17865            | São Gonçalo            | Solicitar a revisão do ar condicionado do GABINETE DA JUÍZA tendo em vista que não esta silencioso, verificando a possibilidade de vibração do aparelho ou outra situação  | -                                 | -                           | 28/02/2023          | 01/03/2023        |
| mar/23  | 18068            | Petrópolis             | Ar condicionado da sala de audiência da 2ª Vara do Trabalho de Petrópolis, ao desligar deu erro, precisando desligar a corrente elétrica do ar específico.   | -                                 | -                           | 01/03/2023          | 03/03/2023        |
| mar/23  | 18131            | Cabo Frio              | Conserto do ar condicionado do gabinete do juiz.<br>O ar condicionado não está ligando.  | -                                 | -                           | 02/03/2023          | 06/03/2023        |
| mar/23  | 18307            | São Gonçalo            | Ar condicionado do hall de entrada com goteira.  | -                                 | -                           | 06/03/2023          | 07/03/2023        |
| mar/23  | 18387            | Niterói                | pinga pinga dos aparelhos de ar condicionado dos andares superiores, que tem caído sobre o aparelho de ar condicionado instalado no Gabinete.  | -                                 | -                           | 08/03/2023          | 16/03/2023        |
| mar/23  | 18515            | Petrópolis             | Acúmulo de água no telhado devido as chuvas, podendo prejudicar o elevador.  | -                                 | -                           | 13/03/2023          | 14/03/2023        |
| mar/23  | 19037            | Maricá                 | Aparelho de ar condicionado da sala do Rack não está gelando.  | -                                 | -                           | 27/03/2023          | 28/03/2023        |
| mar/23  | 18135            | Duque de Caxias        | Ar condicionado split na secretaria fazendo muito barulho, incomodando os servidores e a Magistrada.   | -                                 | -                           | 02/03/2023          | 02/03/2023        |
| mar/23  | 18280            | Volta Redonda          | Solicito reparo no aparelho de ar condicionado instalado na sala de audiências, vez o mesmo parou de funcionar, não liga ao comando.   | -                                 | -                           | 06/03/2023          | 07/03/2023        |
| mar/23  | 18374            | Nova Iguaçu            | Solicitamos a verificação do aparelho de ar condicionado da sala de audiências, tendo em vista o barulho que está emitindo.  | -                                 | -                           | 07/03/2023          | 09/03/2023        |
| mar/23  | 18751            | Nova Iguaçu            | Solicito o desentupir dreno do ar-condicionado na sala do rack .   | -                                 | -                           | 20/03/2023          | 21/03/2023        |
| mar/23  | 18790            | Itaguaí                | Aparelho de ar condicionado pingando muito, para dentro da sala, alagando o piso e causando goteira na sala do rack de informática do andar inferior, ocasionando o risco de pane elétrica no equipamento. Por esse motivo pede-se URGÊNCIA.               | -                                 | -                           | 20/03/2023          | 21/03/2023        |
| mar/23  | 19124            | Duque de Caxias        | verificação/Colocação de dreno dos aparelhos de ar condicionados(de parede) dos fundo do Fórum de Duque de Caxias  | -                                 | -                           | 29/03/2023          | 31/03/2023        |
| mar/23  | 19204            | Duque de Caxias        | Ar Condicionado do Gabinete da Juíza apresentando barulho extremo ao ligar.  | -                                 | -                           | 31/03/2023          | 04/04/2023        |
| mar/23  | 18261            | Av. General Justo, 275 | Religação de disjuntor dos ares condicionados devido ao pico de energia.   | -                                 | -                           | 6/3/2023            | 6/3/2023          |
| mar/23  | 19035            | Av. General Justo, 275 | Desobstrução da passagem de água do ar condicionado do rack do 2º andar.   | -                                 | -                           | 27/3/2023           | 27/3/2023         |
| mar/23  | 18813            | Cabo Frio              | CONCERTO DO AR CONDICIONADO ( VENTILA, MAS NÃO REFRIGERA) DA SALA DA DIVISÃO DE APOIO (ANTIGA DIVAP DE CABO FRIO)  | cabo de alimentação do compressor | 1                           | 21/03/2023          | 24/03/2023        |



| Histórico de Manutenções Corretivas - fevereiro/2023 a julho/2025 |                  |                            |   |  |                             |                     |                   |
|---|------------------|----------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| MÊS   | ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL                      | SERVIÇO   | MATERIAL/PEÇAS - DESCRIÇÃO               | MATERIAL/PEÇAS - QUANTIDADE | DATA DA SOLICITAÇÃO | DATA DA CONCLUSÃO |
| mar/23  | 18615            | Niterói                    | A tomada do aparelho de ar condicionado está derretendo, com aspecto de queimado e deu curto, com cheiro de queimado na vara. <b>URGENTE</b>  | cabo de alimentação elétrica             | 1                           | 15/03/2023          | 16/03/2023        |
| mar/23  | 18569            | Rua da Proclamação, 634    | Troca do capacitor do ar condicionado (149293)  | capacitor                                | 1                           | 15/3/2023           | 20/3/2023         |
| mar/23  | 18462            | Niterói                    | Aparelho de patrimônio 116234 fica localizado no gabinete da juíza titular. Trocar o botão de liga/desliga, pois quebrou. A grade de proteção do ar também está muito quebrada. Avaliar a possibilidade de trocar o aparelho, com outro aparelho localizado nos volumosos desta Secretaria.                           | carenagem frontal / botão de acionamento | 1 / 1                       | 09/03/2023          | 16/03/2023        |
| mar/23  | 18247            | Duque de Caxias            | AR CONDICIONADO SPLIT PATRIMONIO 123414 CONDENSANDO 2º ANDAR  | carga de gás refrigerante                | 1                           | 03/03/2023          | 17/03/2023        |
| mar/23  | 18516            | Nova Iguaçu                | O ar condicionado de patrimônio 194259 tem congelado. Já foi aberto chamado por esse motivo, mas o aparelho permanece congelando. Semana passada a manutenção de rotina passou aqui na VT e comentei com ele sobre o problema, o técnico se prontificou a resolver a questão, mas nada mudou. Solicito novo reparo.   | carga de gás refrigerante                | 1                           | 13/03/2023          | 14/03/2023        |
| mar/23  | 18588            | Duque de Caxias            | Considerando que, durante a Correição do TST, foram relatadas queixas em relação ao aparelho de ar-condicionado do gabinete de juiz da 4ª VT-DC (patrimônio 115603), solicito que sejam verificadas as condições de funcionamento e, se for o caso, adotadas as providências necessárias para a manutenção corretiva. | carga de gás refrigerante                | 1                           | 15/03/2023          | 17/03/2023        |
| mar/23  | 18644            | Itaguaí                    | Solicito a verificação dos aparelhos de ar condicionado patrimônio 132894 e 132897, localizados na sala de audiência, pois o ar não gela.   | carga de gás refrigerante / capacitor    | 1 / 1                       | 16/03/2023          | 24/03/2023        |
| mar/23  | 18366            | Niterói                    | Aparelho de ar condicionado instalado na secretaria não está gelando corretamente. Patrimônio 138.799   | compressor                               | 1                           | 07/03/2023          | 27/03/2023        |
| mar/23  | 19091            | Rua General Bruce, 46      | Troca de compressor do ar condicionado (125396)   | compressor                               | 1                           | 28/3/2023           | 30/3/2023         |
| mar/23  | 19142            | Barra do Piraí             | Solicito a manutenção do ar condicionado alocado na secretaria desta unidade (patrimônio 184200), uma vez que o mesmo não está funcionando direito, pois não está "gelando", mas apenas ventilando.   | contatora 25A                            | 1                           | 29/03/2023          | 30/03/2023        |
| mar/23  | 18461            | São Gonçalo                | Solicitação de novo controle remoto.  | controle remoto                          | 1                           | 09/03/2023          | 24/03/2023        |
| mar/23  | 19164            | Rua General Bruce, 46      | Reparo no ar condicionado (125396) devido ao baixo fluido refrigerante.   | fluido refrigerante                      | 1                           | 30/3/2023           | 30/3/2023         |
| mar/23  | 16785            | Campos dos Goytacazes      | O aparelho de ar condicionado de patrimônio 148863, não esta refrigerando e quando ligamos esta exalando um cheiro bem forte, não podendo desta forma ser utilizado   | motores ventiladres                      | 2                           | 17/03/2023          | 17/03/2023        |
| mar/23  | 18181            | Av. General Justo, 275     | Instalação de placa de isopor no shaft do corredor do 7º andar para evitar condensação  | placa de isopor                          | 6                           | 3/3/2023            | 6/3/2023          |
| mar/23  | 18099            | Rua Figueira de Melo, 406, | Troca do cabo de alimentação do ar condicionado de Patrimônio 184683  | plugue da tomada                         | 1                           | 1/3/2023            | 6/3/2023          |
| abr/23  | 17761            | Cabo Frio                  | Solicito reparo nos aparelhos de ar condicionado do salão do segundo andar. Os 4 aparelhos não ligam. O problema é repetitivo.  | -  | -                           | 27/02/2023          | 06/03/2023        |
| abr/23  | 19042            | Cabo Frio                  | Solicito reparo do ar condicionado de patrimônio 192694. Foi feita a troca de peças mas o aparelho continua fazendo barulho.  | -  | -                           | 27/03/2023          | 10/04/2023        |
| abr/23  | 19502            | Cabo Frio                  | Ar condicionado de patrimônio 184324, do salão, com muito ruído.  | -  | -                           | 04/04/2023          | 10/04/2023        |
| abr/23  | 19625            | São Gonçalo                | Prezados, Informo que os aparelhos de ar condicionado da Vara estão com o código de erro EO. Solicito informações e reparo.   | -  | -                           | 12/04/2023          | 14/04/2023        |
| abr/23  | 20031            | São Gonçalo                | Prezados, informo que a saída de ar condicionado patrimonio acima está danificada, provavelmente por algum usuário externo que puxou para desviar o vento. Solicito reparo, para que possa voltar a fechar pelo controle.   | -  | -                           | 25/04/2023          | 28/04/2023        |
| abr/23  | 19451            | Nova Iguaçu                | Aparelho está fazendo muito barulho. Está localizado dentro da Secretaria desta 4ª VT/NL.   | -  | -                           | 03/04/2023          | 11/04/2023        |



| Histórico de Manutenções Corretivas - fevereiro/2023 a julho/2025 |                  |                            |  |  |                             |                     |                   |
|---|------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| MÊS   | ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL                      | SERVIÇO  | MATERIAL/PEÇAS - DESCRIÇÃO             | MATERIAL/PEÇAS - QUANTIDADE | DATA DA SOLICITAÇÃO | DATA DA CONCLUSÃO |
| abr/23  | 19745            | Nova Iguaçu                | Solicito a troca do ar condicionado de patrimônio 171497, localizado dentro da Secretaria deste Juízo, tendo em vista que o mesmo faz muito barulho. Outro chamado já foi aberto anteriormente para conserto, porém, ficou funcionando bem por uns dias mas já voltou a fazer muito barulho. | -                                      | -                           | 17/04/2023          | 27/04/2023        |
| abr/23  | 19747            | Nova Iguaçu                | Solicito reparo no aparelho de refrigeração de patrimônio 194318 ( vazamento de água )   | -                                      | -                           | 17/04/2023          | 27/04/2023        |
| abr/23  | 19765            | Volta Redonda              | Solicito reparo no dreno do ar condicionado situado na sala anexa à 3ª VT, o qual está apresentando vazamento de água intermitente.  | -                                      | -                           | 17/04/2023          | 19/04/2023        |
| abr/23  | 19501            | Rua Figueira de Melo, 406, | Desobstrução da passagem de água da bandeja do ar condicionado do Rack (186796)  | -                                      | -                           | 4/4/2023            | 24/4/2023         |
| abr/23  | 19529            | Av. General Justo, 275     | Religação de disjuntor do ar condicionado da recepção devido ao pico de energia.   | -                                      | -                           | 10/4/2023           | 10/4/2023         |
| abr/23  | 19693            | Rua da Proclamação, 634    | Desobstrução da passagem de água da bandeja do Ar condicionado (184151) da sala de expedição.  | -                                      | -                           | 14/4/2023           | 19/4/2023         |
| abr/23  | 19660            | Nova Iguaçu                | Solicito manutenção corretiva nos equipamentos de ar condicionado modelo HITACHI, situados no corredor da 1ª e 2ª VTs  | capacitor / motor vane                 | 1 / 1                       | 13/04/2023          | 27/04/2023        |
| abr/23  | 19955            | Duque de Caxias            | OS DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HALL DO 2º ANDAR NÃO LIGAM  | carga de gás refrigerante / capacitor  | 1 / 1                       | 24/04/2023          | 27/04/2023        |
| abr/23  | 19823            | São Gonçalo                | O AR CONDICIONADO INSTALADO NO CORREDOR DA 6A VARA SÓ ESTÁ REFRIGERANDO.   | contatora 32A                          | 1                           | 18/04/2023          | 28/04/2023        |
| abr/23  | 18780            | Campos dos Goytacazes      | Solicito colocação da espuma de vedação ao redor do aparelho de ar condicionado da sala de audiências desta VT. Patrimônio 174923  | espuma de vedação                      | 1                           | 20/03/2023          | 13/04/2023        |
| abr/23  | 19484            | Maricá                     | Aparelho de ar condicionado da sala do Rack não está gelando.  | fluido refrigerante                    | 1                           | 04/04/2023          | 10/04/2023        |
| abr/23  | 19666            | São Gonçalo                | Ar condicionado da sala de audiência pingando. Solicito reparo, preferencialmente segunda ou sexta-feira, porque não há pauta designada. Nos demais dias da semana, após as 14h.   | isolante térmico                       | 1                           | 13/04/2023          | 14/04/2023        |
| mai/23  | 20426            | São Gonçalo                | Ar condicionado fazendo muito barulho.   | -                                      | -                           | 03/05/2023          | 10/05/2023        |
| mai/23  | 20524            | Niterói                    | Foram feitos reparos nos aparelhos de ar condicionado recentemente, e o aparelho em questão está pingando para dentro da secretaria. Peço providências.  | -                                      | -                           | 04/05/2023          | 18/05/2023        |
| mai/23  | 20668            | Niterói                    | Após movimentação do aparelho de Ar Condicionado para verificação de bandeja de água, o aparelho ficou "bambo" e está vibrando bastante e fazendo muito barulho, dificultando o trabalho na Secretaria.  | -                                      | -                           | 10/05/2023          | 18/05/2023        |
| mai/23  | 20745            | Niterói                    | Solicito a troca dos aparelhos de ar condicionado (patrimônios 189077 e 174908) do gabinete da Juíza para a sala de audiências.  | -                                      | -                           | 12/05/2023          | 12/05/2023        |
| mai/23  | 20837            | Niterói                    | Solicito que sejam verificados os aparelhos informados (186876 e 138799) tendo em vista o forte barulho que tem feito quando estão ligados, o que tem incomodado demais o Diretor e servidores.  | -                                      | -                           | 16/05/2023          | 19/05/2023        |
| mai/23  | 21204            | Niterói                    | Nesta tarde, o ar condicionado do 4º andar começou a pingar no nosso, e está fazendo barulho<br>peço providências  | -                                      | -                           | 25/05/2023          | 26/05/2023        |
| mai/23  | 20986            | Nova Iguaçu                | Solicito a manutenção do Ar condicionado marca AGRATTO e um controle para o mesmo, que fica na sala do rack do térreo.   | -                                      | -                           | 19/05/2023          | 23/05/2023        |
| mai/23  | 20967            | Av. General Justo, 275     | Religamento de ar condiciona da sala de digitalização, 8º andar, após queda de energia.  | -                                      | -                           | 18/5/2023           | 17/5/2023         |
| mai/23  | 20414            | Niterói                    | reparo da tomada ligada ao Ar Condicionado 138816, a qual foi encontrada "quebrada" e "desplugada" quando da chegada dos servidores à Vara, neste dia 02/05/2023.  | cabo de alimentação elétrica           | 1                           | 02/05/2023          | 03/05/2023        |
| mai/23  | 20423            | Niterói                    | Os aparelhos de ar-condicionado de patrimônio 138812 e 138811 encontram-se com defeito. Solicito o conserto.   | carga de gás / capacitor do compressor | 1 / 1                       | 02/05/2023          | 22/05/2023        |



| Histórico de Manutenções Corretivas - fevereiro/2023 a julho/2025 |                  |                         |  |                                 |                             |                     |                   |
|---|------------------|-------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| MÊS   | ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL                   | SERVIÇO  | MATERIAL/PEÇAS - DESCRIÇÃO      | MATERIAL/PEÇAS - QUANTIDADE | DATA DA SOLICITAÇÃO | DATA DA CONCLUSÃO |
| mai/23  | 20622            | Campos dos Goytacazes   | Venho por meio deste solicitar correção no ar condicionado do gabinete da juíza, pois o mesmo esta pingando água de forma ininterrupta.  | carga de nitrogênio             | 1                           | 09/05/2023          | 16/05/2023        |
| mai/23  | 20664            | Resende                 | Os aparelhos de ar condicionados da sala do rack não estão resfriando o ambiente de forma satisfatória e necessária para o regular funcionamento dos aparelhos ali instalados. Tal serviço tem urgência.   | controle remoto                 | 1                           | 10/05/2023          | 10/05/2023        |
| mai/23  | 20917            | Niterói                 | Verificar a vedação do ar condicionado, uma vez que há entrada de água quando chove.   | vedação da janela               | 1                           | 17/05/2023          | 18/05/2023        |
| jun/23  | 21271            | Cabo Frio               | vazamento no dreno do ar condicionado split48.000btu em cima da secretaria da 1ªVTCF   | -                               | -                           | 30/05/2023          | 05/06/2023        |
| jun/23  | 22159            | Itaperuna               | AR CONDICIONADO DA SALA DO RACK PAROU DE FUNCIONAR, BARULHO IMENSO   | -                               | -                           | 13/06/2023          | 14/06/2023        |
| jun/23  | 22160            | Itaperuna               | AR CONDICIONADO DA SECRETARIA VAZANDO MUITA ÁGUA E BARULHENTO  | -                               | -                           | 13/06/2023          | 14/06/2023        |
| jun/23  | 22659            | São Gonçalo             | Solicito manutenção no ar condicionado. Está vazando água pela paleta de saída de ar. Reforço a necessidade de substituição do aparelho, que já passou por várias manutenções e que, além do problema mencionado, apresenta muito barulho na unidade condensadora  | -                               | -                           | 28/06/2023          | 30/06/2023        |
| jun/23  | 22324/22670      | Rua da Proclamação, 683 | Reparo no ar condicionado (186862) da sala do segurança devido ao baixo fluido refrigerante.   | fluido refrigerante             | 1                           | 16/6/2023           | 21/6/2023         |
| jul/23  | 22189            | Campos dos Goytacazes   | Os aparelhos de ar condicionado do 4º andar estão apresentando problemas.  | -                               | -                           | 13/06/2023          | 13/07/2023        |
| jul/23  | 22700            | Rio das Ostras          | Solicito que sejam batidas fotos do ar de janela nº 148847 e de sua plaqueta para posterior envio à AIM  | -                               | -                           | 30/06/2023          | 06/07/2023        |
| jul/23  | 23178            | São Gonçalo             | Informo que o Split Ar Condicionado patrimônio acima está pingando. Solicito verificação.  | -                               | -                           | 10/07/2023          | 17/07/2023        |
| jul/23  | 23171            | Nilópolis               | Foi verificado pela nossa secretaria que existe um ar condicionado com as mesmas medidas cujo patrimônio é 189086 e faz muito menos barulho. Diante do exposto solicito a V.Sa. somente a troca entre os aparelhos, devendo o aparelho patrimônio 189086 que encontra-se no balcão da secretaria ser deslocado para a sala de audiências e ar condicionado patrimônio 115621 que encontra-se na sala de audiências ser deslocado para o balcão da secretaria desta VT. | -                               | -                           | 10/07/2023          | 14/07/2023        |
| jul/23  | 23313            | Duque de Caxias         | O aparelho parou de funcionar Solicito conserto do aparelho de ar condicionado patrimônio 138799.  | -                               | -                           | 13/07/2023          | 25/07/2023        |
| jul/23  | 23223            | Niterói                 | Está fazendo um barulho estranho como se tivesse travado e não está gelando, apenas ventilando.  | bobina de partida do compressor | 1                           | 11/07/2023          | 13/07/2023        |
| jul/23  | 23522            | Volta Redonda           | Solicito substituição do controle do aparelho de ar condicionado de patrimônio 193716, por inoperância.  | controle remoto                 | 1                           | 21/07/2023          | 24/07/2023        |
| jul/23  | 23523            | Volta Redonda           | Solicito fornecimento de três controles de aparelho de ar condicionado, patrimônios 193713, 193714 e 193715.   | controle remoto                 | 3                           | 21/07/2023          | 24/07/2023        |
| jul/23  | 23447            | Niterói                 | Inspeção de todos os aparelhos de janela instalados em Niterói, com refazimento das respectivas vedações onde necessário. Houve comunicação indicando a necessidade de refazimento de algumas vedações.  | espuma de vedação               | 12                          | 19/07/2023          | 27/07/2023        |
| jul/23  | 23525            | Niterói                 | Troca do aparelho de ar condicionado patrimônio 138799. o aparelho quase pegou fogo.   | fusível                         | 1                           | 21/07/2023          | 26/07/2023        |
| jul/23  | 23042            | São Gonçalo             | Informo que os controles dos aparelhos de Ar Condicionado da Secretaria e hall da 2ª VT estão sem pilha. Solicito fornecimento da pilhas para troca.   | pilhas AAA                      | 4                           | 05/07/2023          | 17/07/2023        |
| jul/23  | 23063            | Duque de Caxias         | CONCERTO DO AR CONDICIONADO SPLIT HALL 3º ANDAR PRÓXIMO A 2ª VT: TEMPERATURA DO DISPLAY ESTÁ MARCANDO DIFERENTE DA TEMPERATURA AMBIENTE PATRIMÔNIO 192791  | sensor de temperatura           | 1                           | 05/07/2023          | 28/07/2023        |



| Histórico de Manutenções Corretivas - fevereiro/2023 a julho/2025 |                  |                        |   |  |                             |                     |                   |
|---|------------------|------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| MÊS   | ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL                  | SERVIÇO   | MATERIAL/PEÇAS - DESCRIÇÃO                           | MATERIAL/PEÇAS - QUANTIDADE | DATA DA SOLICITAÇÃO | DATA DA CONCLUSÃO |
| jul/23  | 22972            | Barra do Pirai         | Solicito a manutenção do ar condicionado que fica no rack desta unidade, uma vez que o aparelho congelou. Como a orientação é que o ar condicionado do rack não seja desligado, precisamos de manutenção urgente, tendo em vista que, ao ser ligado, o aparelho apresenta um barulho estranho e alto. | termostato e lubrificação dos rolamentos             | 1                           | 04/07/2023          | 04/07/2023        |
| ago/23  | 24138            | Macaé                  | Um dos aparelhos de ar condicionado da sala de audiência da primeira vara do trabalho de Macaé está vazando água.   | -  | -                           | 08/08/2023          | 09/08/2023        |
| ago/23  | 24220            | Duque de Caxias        | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PATRIMONIO 123411 NÃO REFRIGERA, SÓ VENTILA CORREDOR DO 3º ANDAR  | -  | -                           | 10/08/2023          | 21/08/2023        |
| ago/23  | 24516            | Duque de Caxias        | Solicito reparo no split que se encontra na Secretaria desta 7ª VT/DC. Funciona, mas está fazendo muito barulho.  | -  | -                           | 22/08/2023          | 24/08/2023        |
| ago/23  | 24668            | Av. General Justo, 275 | Religação de disjuntor do ar condicionado da recepção devido ao pico de energia.  | -  | -                           | 28/8/2023           | 28/8/2023         |
| ago/23  | 24208            | Duque de Caxias        | Trocar o plugue do aparelho para o novo padrão brasileiro. O aparelho está com o plugue de pinos chatos.  | cabo de alimentação                                  | 1                           | 10/08/2023          | 16/08/2023        |
| ago/23  | 24511            | Niterói                | solicito troca do rabicho do ar condicionado da sala de audiência.  | cabo de alimentação elétrica                         | 1                           | 22/08/2023          | 23/08/2023        |
| ago/23  | 24359            | Itaguaí                | aparelho da sala de audiência com defeito   | compressor / carga de gás refrigerante               | 1 / 1                       | 16/08/2023          | 17/08/2023        |
| set/23  | 25550            | Maricá                 | ar condicionado pingando na parte interna da VT.  | -  | -                           | 25/09/2023          | 29/09/2023        |
| set/23  | 25183            | Duque de Caxias        | O aparelho está vazando água (muita água), molhando a Sala de Audiências. Solicito URGÊNCIA no atendimento, uma vez que é na Sala de audiências, ao lado da cadeira do Juiz.  | -  | -                           | 11/09/2023          | 12/09/2023        |
| set/23  | 25234            | Duque de Caxias        | Aparelho de ar condicionado split hall 2º andar não está refrigerando(patrimônio 123411)  | -  | -                           | 12/09/2023          | 13/09/2023        |
| set/23  | 25343            | Nova Iguaçu            | Solicito conserto de vazamento no dreno do ar condicionado localizado na sala do rack no térreo.  | -  | -                           | 18/09/2023          | 25/09/2023        |
| set/23  | 25407            | Duque de Caxias        | Aparelhos de ar condicionado da sala de audiências vazando água no chão. A aparelho de ar condicionado da secretaria sem funcionar.   | -  | -                           | 19/09/2023          | 22/09/2023        |
| set/23  | 25472            | Duque de Caxias        | Vazamento no aparelho 192719  | -  | -                           | 21/09/2023          | 22/09/2023        |
| set/23  | 25478            | Nova Iguaçu            | PAROU DE FUNCIONAR  | -  | -                           | 21/09/2023          | 25/09/2023        |
| set/23  | 25514            | Nova Iguaçu            | Estamos com o ar condicionado da sala telecom do térreo do Fórum de Nova Iguaçu vazando bastante, o que coloca em risco o funcionamento dos equipamentos eletrônicos lá instalados, que suportam a internet para o Fórum. Solicitamos reparo do problema o quanto antes possível.                     | -  | -                           | 22/09/2023          | 25/09/2023        |
| set/23  | 25547            | Duque de Caxias        | Ar condicionado split na Secretaria da 7ª VT/DC fazendo muito barulho, incomodando os servidores e a Magistrada.  | -  | -                           | 25/09/2023          | 26/09/2023        |
| set/23  | 25648            | Queimados              | Solicito limpeza de aparelho. Mal cheiro ao ligar.  | -  | -                           | 27/09/2023          | 28/09/2023        |
| set/23  | 25650            | Queimados              | Solicito lavagem da condensadora de todos os aparelhos. Estão muito sujas, com terra.   | -  | -                           | 27/09/2023          | 28/09/2023        |
| set/23  | 25179            | Duque de Caxias        | Ar condicionado parou de funcionar. O compressor liga, mas não sai ar.  | capacitor  | 1                           | 11/09/2023          | 12/09/2023        |
| set/23  | 25657            | Nova Iguaçu            | Solicito conserto do ar-condicionado localizado no corredor do primeiro andar ( não está refrigerando).   | capacitor  | 1                           | 27/09/2023          | 28/09/2023        |
| set/23  | 25629            | Rua General Bruce, 46  | Troca de capacitor do ar condicionado (125393) na sala do bombeiro (copa). Reparação no vazamento de gás na tubulação de cobre do ar condicionado (185553), ocorrendo troca de tubulação e inserção de fluido refrigerante.   | Capacitor / Tubulação de cobre / Fluido Refrigerante | 1 / 2m / 1                  | 26/9/2023           | 9/10/2023         |
| set/23  | 25649            | Queimados              | Ar condicionados não estão gelando. Solicito reparo   | capacitor / motor ventilador do condensador          | 1 / 1                       | 27/09/2023          | 28/09/2023        |
| set/23  | 24520            | Macaé                  | O aparelho de ar condicionado de patrimônio 193 470 que fica na sala da ex-divap não está funcionando corretamente.   | capacitor 55UF                                       | 1                           | 22/08/2023          | 06/10/2023        |
| set/23  | 25264            | Duque de Caxias        | Ar condicionado não está refrigerando. O ar não sai frio dele, mesmo ajustando para o máximo.   | carga de gás refrigerante                            | 1                           | 13/09/2023          | 22/09/2023        |
| set/23  | 25370            | Duque de Caxias        | Solicito conserto do ar condicionado da copa 6º andar patrimonio TRT 115601   | carga de gás refrigerante                            | 1                           | 18/09/2023          | 22/09/2023        |



| Histórico de Manutenções Corretivas - fevereiro/2023 a julho/2025 |                  |                         |   |  |                             |                     |                   |
|---|------------------|-------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| MÊS   | ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL                   | SERVIÇO   | MATERIAL/PEÇAS - DESCRIÇÃO             | MATERIAL/PEÇAS - QUANTIDADE | DATA DA SOLICITAÇÃO | DATA DA CONCLUSÃO |
| set/23  | 24441            | Cabo Frio               | Solicito reparo na unidade externa do ar condicionado de patrimônio 192619. A unidade externa está fazendo barulho e vibrando, incomodando os servidores.   | compressor / carga de gás              | 1 / 1                       | 18/08/2023          | 11/09/2023        |
| set/23  | 25502            | Barra do Pirai          | Prezados, solicito a manutenção do ar condicionado da secretaria desta 1ª VT/Barra do Pirai (patrimônio 184200), uma vez que o mesmo não está "gelando", bem como foi verificado que está escorrendo bastante água na parede externa, aparentando entupimento na saída do ar condicionado.  | metro de mangueira de dreno            | 1                           | 22/09/2023          | 22/09/2023        |
| out/23  | 25660            | Nova Friburgo           | Barulho excessivo intermitente no Ar Refrigerado do Gabinete da Magistrada. Solicito urgência, pois está atrapalhando as chamadas virtuais realizadas.  | -                                      | -                           | 27/09/2023          | 16/10/2023        |
| out/23  | 25690            | Magé                    | Solicito reparo no aparelho de ar condicionado localizado no gabinete da Juíza. O aparelho está apresentando cheiro de queimado.  | -                                      | -                           | 27/09/2023          | 11/10/2023        |
| out/23  | 25923            | Rio das Ostras          | Solicito a reinstalação de 3 aparelhos de ar condicionado na nova unidade de Rio das Ostras.  | -                                      | -                           | 02/10/2023          | 06/10/2023        |
| out/23  | 26252            | Rio Bonito              | Revisão dos aparelhos de ares condicionados de Rio Bonito, os mesmos estão saltando muita sujeira quando ligados - Demanda urgente para execução no dia 16/10/23, impreterivelmente.  | -                                      | -                           | 11/10/2023          | 16/10/2023        |
| out/23  | 26292            | Três Rios               | Controle do ar condicionado não está funcionando (aparelho Agratto, controle Vix)   | -                                      | -                           | 16/10/2023          | 17/10/2023        |
| out/23  | 26340            | Petrópolis              | Ar condicionado vazando precisando de reparo urgente.   | -                                      | -                           | 17/10/2023          | 26/10/2023        |
| out/23  | 26641            | Petrópolis              | Solicito, com urgência, a presença da manutenção dos ares condicionados a fim recolocar para funcionar o aparelho localizado na sala de polícia do fórum petropolitano. A urgência se dá, em especial, por se tratar de espaço deveras reduzido e com ventilação limitada.  | -                                      | -                           | 26/10/2023          | 26/10/2023        |
| out/23  | 26111            | Nova Iguaçu             | Solicito reparo no Ar Condicionado patrimônio No-149303 marca Hitachi, localizado no 2o andar. Informo que o dreno está vazando   | -                                      | -                           | 06/10/2023          | 10/10/2023        |
| out/23  | 26138            | Duque de Caxias         | AR CONDICIONADO DO 3º ANDAR NÃO REFRIGERA PATRIMÔNIO 192791   | -                                      | -                           | 09/10/2023          | 31/10/2023        |
| out/23  | 26267            | Nova Iguaçu             | Solicito conserto de dreno do ar condicionado localizado na sala do rack do primeiro andar.   | -                                      | -                           | 16/10/2023          | 16/10/2023        |
| out/23  | 26384            | Duque de Caxias         | Aparelho não está gelando.  | -                                      | -                           | 18/10/2023          | 25/10/2023        |
| out/23  | 26500            | Duque de Caxias         | ar condicionado Split não está mantendo a temperatura configurada pelo controle remoto. Patrimônio 192791 - 3º andar  | -                                      | -                           | 20/10/2023          | 25/10/2023        |
| out/23  | 26664            | Nova Iguaçu             | Ar condicionado da secretaria , vazando muita água para dentro da secretaria, solicito reparo   | -                                      | -                           | 26/10/2023          | 27/10/2023        |
| out/23  | 26779            | Nova Iguaçu             | Solicito conserto de vazamento no dreno do condicionador de ar localizado no térreo.  | -                                      | -                           | 31/10/2023          | 13/11/2023        |
| out/23  | 26571            | Nova Iguaçu             | Está queimado.  | cabo PP 4 x 1,5MM                      | 1                           | 24/10/2023          | 27/10/2023        |
| out/23  | 26685            | Duque de Caxias         | Solicitamos verificação do ar condicionado da Sala Telecom de de Duque de Caxias - 4º andar, pois a temperatura atual está alta, segundo dados coletados do switch instalado lá. Precisamos que a temperatura fique entre 20 e 24, pois os switches lá instalados estão com a ventoinha danificada, e podem parar definitivamente caso a temperatura se mantenha alta. Obg. | capacitor                              | 1                           | 27/10/2023          | 30/10/2023        |
| out/23  | 26097            | Rua da Proclamação, 855 | Troca de capacitor do ar condicionado (170591) na sala telecom e recarga do fluido refrigerante do ar condicionado de patrimônio 170592.  | capacitor e fluido Refrigerante        | 1                           | 6/10/2023           | 9/10/2023         |
| out/23  | 25918            | Nova Iguaçu             | Solicito, com urgência, conserto do ar condicionado da sala do rack localizado na cobertura.  | compressor / carga de gás refrigerante | 1 / 1                       | 02/10/2023          | 03/10/2023        |
| nov/23  | 26530            | Macaé                   | O aparelho de ar condicionado de patrimônio 193464 que fica na sala do rack de informática está vazando água.   | -                                      | -                           | 23/10/2023          | 07/11/2023        |



| Histórico de Manutenções Corretivas - fevereiro/2023 a julho/2025 |                  |                         |  |                              |                             |                     |                   |
|---|------------------|-------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| MÊS   | ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL                   | SERVIÇO  | MATERIAL/PEÇAS - DESCRIÇÃO   | MATERIAL/PEÇAS - QUANTIDADE | DATA DA SOLICITAÇÃO | DATA DA CONCLUSÃO |
| nov/23  | 26683            | Teresópolis             | Solicitamos verificação do ar condicionado da Sala Telecom de Teresópolis (184190), pois a temperatura atual está em 28°   | -                            | -                           | 27/10/2023          | 07/11/2023        |
| nov/23  | 26705            | Maricá                  | Ar condicionado da sala do Rack de informática parou de funcionar. Solicito manutenção urgente.  | -                            | -                           | 27/10/2023          | 06/11/2023        |
| nov/23  | 27236            | Magé                    | Estamos registrando altas temperaturas no ambiente do rack da VT de Magé. Foi registrado, hoje 13/11/23 08:10, 33°C com picos anteriores de 35°C neste ambiente controlado.  | -                            | -                           | 13/11/2023          | 28/11/2023        |
| nov/23  | 27237            | São Gonçalo             | Estamos registrando altas temperaturas no ambiente do rack de telecomunicações da 2ª VT de São Gonçalo. Foi registrado, hoje 13/11/23 08:10, 30°C neste ambiente controlado onde as temperaturas não deveriam ser superiores à 24°C.   | -                            | -                           | 13/11/2023          | 14/11/2023        |
| nov/23  | 27238            | São Gonçalo             | Estamos registrando altas temperaturas no ambiente do rack de telecomunicações da 3ª VT de São Gonçalo. Foi registrado, hoje 13/11/23 08:10, 35°C neste ambiente controlado onde as temperaturas não deveriam ser superiores à 24°C.   | -                            | -                           | 13/11/2023          | 28/11/2023        |
| nov/23  | 27343            | Niterói                 | prezados, solicito a troca ou manutenção do ar condicionado 186759 e manutenção do ar 1100113145. Após pico de luz no fórum, o primeiro ar citado parou de funcionar e o segundo só está ventilando.                                   | -                            | -                           | 16/11/2023          | 17/11/2023        |
| nov/23  | 27359            | Niterói                 | Solicito reparo do ar condicionado, tendo em vista a queda de luz hoje pela manhã.   | -                            | -                           | 16/11/2023          | 17/11/2023        |
| nov/23  | 27409            | Duque de Caxias         | Ar condicionado de parede não funciona patrimônio 115601   | -                            | -                           | 17/11/2023          | 27/11/2023        |
| nov/23  | 27556            | Nova Iguaçu             | Solicitação da Juíza Titular de troca do aparelho de ar condicionado da sala de audiências em virtude do barulho.  | -                            | -                           | 24/11/2023          | 29/11/2023        |
| nov/23  | 27297            | Rua da Proclamação, 634 | Ar condicionado (181746) funcionando normalmente após abertura de OS   | -                            | -                           | 14/11/2023          | 21/11/2023        |
| nov/23  | 27425            | Rua da Proclamação, 855 | Religação de disjuntor do ar condicionado (171537).  | -                            | -                           | 17/11/2023          | 23/11/2023        |
| nov/23  | 27441            | Av. General Justo, 275  | Religação dos ares condicionados do 3º andar devido ao desarmamento do disjuntor.  | -                            | -                           | 21/11/2023          | 22/11/2023        |
| nov/23  | 26772            | Niterói                 | Trocar cabo de força do aparelho de ar condicionado patrimônio 138817, que apresenta sinais de curto.  | cabo de alimentação elétrica | 1                           | 31/10/2023          | 16/11/2023        |
| nov/23  | 27178            | Niterói                 | Ar condicionado da sala da Brigada está só ventilando, não gela mais.  | carga de fluido refrigerante | 1                           | 09/11/2023          | 28/11/2023        |
| nov/23  | 27240            | Petrópolis              | O ar condicionado no andar térreo está com baixo nível de gás, afetando a climatização durante as audiências, precisando resolver o problema URGENTE.  | carga de fluido refrigerante | 1                           | 13/11/2023          | 29/11/2023        |
| nov/23  | 27370            | Angra dos Reis          | ar condicionado da sala de informatica nao esta refrigerando   | carga de gás refrigerante    | 1                           | 16/11/2023          | 17/11/2023        |
| nov/23  | 27446            | São Gonçalo             | Solicito novo controle remoto para o ar condicionado instalado na sala de audiências, tendo em vista que o atual está com defeito.   | controle remoto universal    | 1                           | 21/11/2023          | 28/11/2023        |
| nov/23  | 26251            | Macaé                   | Solicitamos reparo/ajuste dos aparelhos de ar condicionado instalados na sala telecom de Macaé, pois os equipamentos estão pingando próximo ao nobreak e aos equipamentos de rede.   | isolante térmico             | 2                           | 11/10/2023          | 07/11/2023        |
| nov/23  | 26455            | Macaé                   | Informo que o aparelho de ar condicionado de patrimônio 193.476 da secretaria da primeira vara do trabalho de Macaé não está gelando como deveria.   | isolante térmico             | 1                           | 19/10/2023          | 07/11/2023        |
| nov/23  | 26620            | Macaé                   | O aparelho de ar condicionado de patrimônio 193 463 da sala do rack de informática está vazando água.  | isolante térmico             | 1                           | 25/10/2023          | 07/11/2023        |
| dez/23  | 27174            | Araruama                | Solicito manutenção no ar condicionado - pat 186285. Esse aparelho tem gotejamento pra dentro da sala de audiência.  | -                            | -                           | 09/11/2023          | 06/12/2023        |
| dez/23  | 27239            | Nova Friburgo           | Estamos registrando altas temperaturas no ambiente do rack de telecomunicações da 2ª VT de Nova Friburgo. Foi registrado, hoje 13/11/23 08:10, 35°C neste ambiente controlado onde as temperaturas não deveriam ser superiores à 24°C. | -                            | -                           | 13/11/2023          | 27/11/2023        |



PROAD n. 19045/2025 DOC 84. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.PZDP.PDYD:  
<https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

| Histórico de Manutenções Corretivas - fevereiro/2023 a julho/2025 |                  |                            |   |  |                             |                     |                   |
|---|------------------|----------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| MÊS   | ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL                      | SERVIÇO   | MATERIAL/PEÇAS - DESCRIÇÃO                   | MATERIAL/PEÇAS - QUANTIDADE | DATA DA SOLICITAÇÃO | DATA DA CONCLUSÃO |
| dez/23  | 27445            | Cabo Frio                  | Solicito reparo do ar condicionado de patrimônio 192694. Desde sua instalação, o ar condicionado não é utilizado por conta do alto ruído. Já foram feitas tentativas de troca de peças, mas não foi solucionado. O ar condicionado, apesar de novo, não está sendo utilizado, sobrecarregando os demais.  | -  | -                           | 21/11/2023          | 07/12/2023        |
| dez/23  | 27496            | Araruama                   | O ar condicionado da sala do hall de entrada pifou. Não gela.; Patrimônio 171506.   | -  | -                           | 22/11/2023          | 06/12/2023        |
| dez/23  | 28030            | Maricá                     | Ar condicionado escorrendo grande quantidade de água quando ligado. Solicitamos urgência por ser o ar do local de espera para as audiências.  | -  | -                           | 04/12/2023          | 07/12/2023        |
| dez/23  | 27909            | Angra dos Reis             | Solicito a elaboração e a entrega do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).   | -  | -                           | 01/12/2023          | 05/01/2024        |
| dez/23  | 28074            | Itaguaí                    | o aparelho não está ligando.  | -  | -                           | 05/12/2023          | 08/12/2023        |
| dez/23  | 28369            | Duque de Caxias            | Aparelho condensando ou vazando. Já foi solicitado o reparo na OS 28302, porém, mesmo após a vinda dos técnicos, o defeito persiste. Solicito com urgência a vinda do técnico   | -  | -                           | 26/12/2023          | 27/12/2023        |
| dez/23  | 28261            | Rua Figueira de Melo, 406, | Desobstrução de passagem de água de dreno do ar condicionado (186799).  | -  | -                           | 14/12/2023          | 8/1/2024          |
| dez/23  | 28075            | Itaguaí                    | Imediata troca ou revisão dos aparelhos de ar condicionado da secretaria uma vez que não estão refrigerando o ambiente, causando transtorno nos servidores da secretaria.   | capacitor                                    | 1                           | 05/12/2023          | 08/12/2023        |
| dez/23  | 28142            | Niterói                    | O ar condicionado não está gelando. Solicito manutenção.  | capacitor                                    | 2                           | 07/12/2023          | 12/12/2023        |
| dez/23  | 27368            | Santo Antônio de Pádua     | Ar Refrigerado localizado na sala de audiência.<br><br>Está apenas ventilando não armando a refrigeração.<br><br>O primeiro led do equipamento pisca na cor <del>verda</del> em sequências de 2 vezes.  | capacitor do compressor                      | 1                           | 16/11/2023          | 14/12/2023        |
| dez/23  | 28302            | Duque de Caxias            | SPLIT GELANDO POUCO E VAZANDO PROXIMO AOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, SOLICITO URGENCIA NO ATENDIMENTO DO CHAMADO.  | carga de gás refrigerante                    | 1                           | 18/12/2023          | 27/12/2023        |
| dez/23  | 27740            | São Gonçalo                | Solicito manutenção nos três aparelhos de ar condicionados patrimônio: 186843; 186832 e 186844, não estão ligando, está aparecendo no visor a inicial "Ed". Informo que ontem e hoje tivemos falta de energia.  | contatora                                    | 1                           | 30/11/2023          | 14/12/2023        |
| dez/23  | 27971            | São Gonçalo                | Informo que os aparelhos de ar condicionado do Hall da Audiência e balcão, externos à Secretaria, estão com erro no visor. Não estão funcionando.   | contatora / capacitor                        | 1 / 1                       | 04/12/2023          | 07/12/2023        |
| dez/23  | 28168            | Volta Redonda              | Durante o serviço de pintura das paredes da 2ª VT de Volta Redonda, a empresa de manutenção predial verificou que a infiltração está sendo provocada por falta de isolamento térmico na tubulação de gás refrigerante de um split, provavelmente o de patrimônio 193713 (rack do 2º andar), conforme fotos enviadas pelo celular. Desse modo, solicito que seja providenciado o devido isolamento térmico da tubulação do referido split. | isolante térmico                             | 2                           | 11/12/2023          | 18/12/2023        |
| dez/23  | 28169            | Volta Redonda              | Durante o serviço de pintura das paredes da 2ª VT de Volta Redonda, a empresa de manutenção predial verificou que a infiltração está sendo provocada por falhas no isolamento térmico das tubulações de gás refrigerante. Desse modo, solicito a revisão geral dos isolamentos das tubulações dos splits da 2ª VT de Volta Redonda e os devidos reparos nos pontos onde houver a necessidade de intervenção.                              | isolante térmico                             | 8                           | 11/12/2023          | 18/12/2023        |
| dez/23  | 28390            | Angra dos Reis             | Solicito o conserto de 3 aparelhos de ar condicionado deixaram de funcionar. sendo 2 da sala hack, que necessita ficar o tempo todo refrigerada.  | motor ventilador / carga de gás refrigerante | 1 / 1                       | 27/12/2023          | 15/01/2024        |





| Histórico de Manutenções Corretivas - fevereiro/2023 a julho/2025 |                  |                            |   |                            |                             |                     |                   |
|---|------------------|----------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| MÊS   | ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL                      | SERVIÇO   | MATERIAL/PEÇAS - DESCRIÇÃO | MATERIAL/PEÇAS - QUANTIDADE | DATA DA SOLICITAÇÃO | DATA DA CONCLUSÃO |
| dez/23  | 27450            | Campos dos Goytacazes      | O ar só está refrescando. Não refrigera convenientemente. O controle remoto não funciona.   | pilhas AAA                 | 2                           | 21/11/2023          | 12/12/2023        |
| jan/24  | 28767            | Niterói                    | Solicito verificar aparelho de ar condicionado (Consul Air Master 21000) patrimônio 175073, que está espirrando água quando em funcionamento.   | -                          | -                           | 11/01/2024          | 25/01/2024        |
| jan/24  | 28996            | Campos dos Goytacazes      | Ar condicionado da sala de audiências (176270) não está ligando.  | -                          | -                           | 17/01/2024          | 17/01/2024        |
| jan/24  | 28647            | Rua Figueira de Melo, 406, | Correção de emenda do cabo de comunicação do equipamento  | -                          | -                           | 8/1/2024            | 8/1/2024          |
| jan/24  | 28176            | Macaé                      | Um dos aparelhos de ar condicionado da sala do rack de informática não está funcionando corretamente.   | capacitor                  | 1                           | 11/12/2023          | 11/01/2024        |
| jan/24  | 28314            | Niterói                    | O ar condicionado não gela. Solicito urgência na manutenção. Trata-se de ar condicionado localizado na CEF.   | capacitor                  | 1                           | 18/12/2023          | 17/01/2024        |
| jan/24  | 28781            | Niterói                    | o ar condicionado não está gelando  | capacitor do compressor    | 1                           | 11/01/2024          | 16/01/2024        |
| jan/24  | 28938            | Macaé                      | O aparelho de ar condicionado de patrimônio 193469, localizado no gabinete do juiz da Primeira Vara do Trabalho de Macaé, não está refrigerando. Mesmo sendo colocado em 16 graus e deixando no controle remoto em COOL, a sala está quente.  | capacitor do compressor    | 1                           | 16/01/2024          | 23/01/2024        |
| jan/24  | 28939            | Macaé                      | O aparelho de ar condicionado de patrimônio 193485 da Sala dos Agentes de Polícia não está refrigerando.  | capacitor do compressor    | 1                           | 16/01/2024          | 23/01/2024        |
| jan/24  | 29072            | Macaé                      | O aparelho de ar condicionado de patrimônio 193471 não está funcionando devidamente. Ele se localiza na sala que era da Divap.  | capacitor do compressor    | 1                           | 19/01/2024          | 23/01/2024        |
| jan/24  | 28680            | Rua da Proclamação, 855    | Realizamos carga de fluido refrigerante   | carga de gás               | 1                           | 8/1/2024            | 10/1/2024         |
| jan/24  | 29223            | Duque de Caxias            | aparelho de ar que atende ao corredor com vazamento   | carga de gás refrigerante  | 1                           | 24/01/2024          | 25/01/2024        |
| jan/24  | 28758            | Barra do Piraí             | Solicito o conserto do ar condicionado (patrimônio 185555) desta 1ª VT/Barra do Piraí, uma vez que não está ligando.  | metro de cabo PP 2 x 4MM   | 3                           | 11/01/2024          | 16/01/2024        |
| jan/24  | 29381            | Angra dos Reis             | ar condicionado da sala do no break e do hall de entrada nao estão funcionando  | rotor turbina              | 1                           | 29/01/2024          | 01/02/2024        |
| fev/24  | 28789            | Magé                       | Solicito reparo no dreno do ar condicionado instalado na fachada do prédio, uma vez que está com goteira na entrada da garagem, bem como nas armações que protegem os aparelhos de ar condicionado da fachada do prédio, uma vez que alguns deles estão com a base solta ou sem a base. | -                          | -                           | 11/01/2024          | 02/02/2024        |
| fev/24  | 28900            | Petrópolis                 | 2ª Vara de Petrópolis solicita para instalar abas nos aparelhos do ar-condicionado para redirecionar o fluxo de ar, evitando desconforto aos servidores.  | -                          | -                           | 15/01/2024          | 02/02/2024        |
| fev/24  | 29131            | Araruama                   | Solicito a presença de algum técnico para verificar o ar condicionado do gabinete do magistrado que não está gelando. Há também um problemas com todas as tomadas de energia daquele setor. Nenhuma das tomadas funciona. Trata-se do gabinete do juiz Titular.;                        | -                          | -                           | 22/01/2024          | 08/02/2024        |
| fev/24  | 29188            | Campos dos Goytacazes      | AR CONDICIONADO PINGANDO DENTRO DA SECRETARIA   | -                          | -                           | 23/01/2024          | 20/02/2024        |
| fev/24  | 29220            | Campos dos Goytacazes      | Na data de hoje, 24/01/2024, pela manhã o ar condicionado de patrimônio 148865, não ligou e esta completamente fora de funcionamento.   | -                          | -                           | 24/01/2024          | 20/02/2024        |
| fev/24  | 29237            | Nova Friburgo              | Solicito reparo no aparelho de ar condicionado instalado no saguão da 1ª Vara do Trabalho de Nova Friburgo, pois ele parou de funcionar nesta data. Solicito URGÊNCIA no atendimento, uma vez que o SWITCH instalado no local precisa de baixa temperatura constante.                   | -                          | -                           | 24/01/2024          | 19/02/2024        |
| fev/24  | 29460            | São Gonçalo                | Solicito revisão das bandejas de ar condicionado da sala de audiência e gabinete do Juiz, estão furadas e vazando água para dentro da audiência / gabinete.   | -                          | -                           | 30/01/2024          | 01/02/2024        |
| fev/24  | 30324            | São Gonçalo                | Informo que o ar condicionado da sala de audiências, patr 186757 está emitindo um barulho muito alto quando está ligado. Solicito reparo e verificação se há algum problema.  | -                          | -                           | 26/02/2024          | 26/02/2024        |
| fev/24  | 29786            | Duque de Caxias            | Ar-condicionado instalado na Sala da Segurança, sobreloja, com vazamento na bandeja.  | -                          | -                           | 02/02/2024          | 15/02/2024        |



| Histórico de Manutenções Corretivas - fevereiro/2023 a julho/2025 |                  |                         |  |                              |                             |                     |                   |
|---|------------------|-------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| MÊS   | ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL                   | SERVIÇO  | MATERIAL/PEÇAS - DESCRIÇÃO   | MATERIAL/PEÇAS - QUANTIDADE | DATA DA SOLICITAÇÃO | DATA DA CONCLUSÃO |
| fev/24  | 30094            | Resende                 | Solicito a desinstalação URGENTE dos seguintes aparelhos de ar-condicionado de JANELA do antigo imóvel da 1ª VT de Resende:<br><br>Pat. 139316Janela18.000<br>Pat. 149279Janela21.000<br>Pat. 189073Janela18.000<br>Pat. 189074Janela18.000<br>Pat. 189075Janela18.000<br>Pat. 189076Janela18.000<br><br>Observação: A OS deve ser assinada e avaliada pelo fiscal setorial José Reinaldo. A empresa deve combinar com ele pelo celular (741) 98425 6300 | -                            | -                           | 16/02/2024          | 19/02/2024        |
| fev/24  | 30288            | Duque de Caxias         | Solicito reparo urgente do ar split localizado nesta 7ª VT/DC, pois está pingando muito e alagou parte da secretaria.  | -                            | -                           | 23/02/2024          | 27/02/2024        |
| fev/24  | 30330            | Duque de Caxias         | Ar condicionado não está gelando. Faz apenas ventilação. Solicito urgência, uma vez que a Secretaria fica muito quente.  | -                            | -                           | 26/02/2024          | 27/02/2024        |
| fev/24  | 30346            | Nova Iguaçu             | solicito conserto do dreno no ar condicionado localizado na sala dos vigilantes localizada na sobreloja.   | -                            | -                           | 26/02/2024          | 27/02/2024        |
| fev/24  | 29914            | Rua da Proclamação, 855 | Desobstrução do sistema de drenagem  | -                            | 1                           | 6/2/2024            | 19/2/2024         |
| fev/24  | 30024            | Rua General Bruce, 46   | Substituição de relé de partida do compressor  | relé                         | 1                           | 15/2/2024           | 19/2/2024         |
| fev/24  | 29051            | Av. General Justo, 275  | Realizamos a substituição da Hélice do motor do sistema de exaustão do 6º andar  | hélice                       | 1                           | 18/1/2024           | 31/1/2024         |
| fev/24  | 29871            | Niterói                 | Solicito reparo no ar condicionado patrimônio 139304, pois não está gelando e reparo no ar condicionado de patrimônio 186751, pois não está ligando.   | cabo de alimentação elétrica | 1                           | 05/02/2024          | 27/02/2024        |
| fev/24  | 30152            | São Gonçalo             | Ar condicionado com defeito, somente ventila e não arma a refrigeração. Solicito urgência por ser o ar condicionado que refrigera toda a secretaria.   | capacitor                    | 1                           | 19/02/2024          | 26/02/2024        |
| fev/24  | 30124            | Duque de Caxias         | O aparelho não está gelando.   | capacitor                    | 1                           | 16/02/2024          | 27/02/2024        |
| fev/24  | 28804            | Araruama                | Ar condicionado sprinter ( não está gelando)   | capacitor 50UF               | 1                           | 12/01/2024          | 12/01/2024        |
| fev/24  | 29476            | Cabo Frio               | O ar condicionado não está gelando.  | capacitor 60UF               | 1                           | 31/01/2024          | 06/02/2024        |
| fev/24  | 29960            | Maricá                  | Ar condicionado 135404 não está gelando, fazendo muito barulho. Solicito verificação com urgência.   | carga de gás                 | 1                           | 07/02/2024          | 08/02/2024        |
| fev/24  | 30377            | Duque de Caxias         | Ar condicionado da sala de audiências está desligando. Quando volta a ligar, faz um barulho extremamente alto, impossibilitando o andamento das audiências. A sala fica muito abafada. URGENTE! Audiências presenciais todas às <del>quartas e quintas-feiras.</del>   | carga de gás refrigerante    | 1                           | 27/02/2024          | 27/02/2024        |
| fev/24  | 30454            | Duque de Caxias         | Solicito reparo do ar condicionado (pat. 115602), pois não está gelando.   | carga de gás refrigerante    | 1                           | 28/02/2024          | 26/03/2024        |
| fev/24  | 29202            | São Gonçalo             | VERIFICAR URGENTE APARELHO DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NO HALL DA VARA, NÃO LIGA DESDE SEXTA-FEIRA   | compressor / carga de gás    | 1 / 1                       | 23/01/2024          | 17/02/2024        |
| fev/24  | 30037            | Rua da Proclamação, 855 | Substituição de contatora  | contatora                    | 1                           | 15/2/2024           | 19/2/2024         |
| fev/24  | 29240            | São Gonçalo             | Solicito novo controle remoto para o ar condicionado komeco, nº de patrimônio 1100156285, instalado na Secretaria, tendo em vista que o atual está com defeito.  | controle remoto              | 1                           | 24/01/2024          | 23/02/2024        |
| fev/24  | 29478            | São Gonçalo             | Solicitamos o conserto do aparelho de ar condicionado sob o patrimônio 188801, localizado junto ao gabinete da Juíza, COM MÁXIMA URGÊNCIA, considerando que impossibilitado o seu uso em razão de excessivo barulho e, ainda, vazamento junto ao seu dreno, produzindo umidade junto ao armário do gabinete.   | eixo / capacitor             | 1 / 1                       | 31/01/2024          | 01/02/2024        |
| fev/24  | 30027            | São Gonçalo             | Prezados, solicito comparecimento de técnico para verificar o Split da Secretaria <u>que não está gelando.</u>   | relé                         | 1                           | 15/02/2024          | 16/02/2024        |
| fev/24  | 30007            | Niterói                 | Solicito conserto do ar condicionado de patrimônio 1388000 pois não está gelando. apenas funciona a ventilação   | termostato                   | 1                           | 08/02/2024          | 27/02/2024        |
| fev/24  | 29876            | Itaperuna               | O ar-condicionado da sala telecom do décimo andar do prédio da Lavradio está torto na parede, ficando um buraco onde ele está instalado, fazendo o ar vazar e a sala não gelar. Solicitamos reparo/restabelecimento.   | tubo esponjoso               | 1                           | 05/02/2024          | 21/02/2024        |



PROAD n. 19045/2025 DOC 84. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.PZDP.PDYD:  
<https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

| Histórico de Manutenções Corretivas - fevereiro/2023 a julho/2025 |                  |                         |   |                            |                             |                     |                   |
|---|------------------|-------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| MÊS   | ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL                   | SERVIÇO   | MATERIAL/PEÇAS - DESCRIÇÃO | MATERIAL/PEÇAS - QUANTIDADE | DATA DA SOLICITAÇÃO | DATA DA CONCLUSÃO |
| mar/24  | 30043            | Macaé                   | O aparelho de ar condicionado de patrimônio 193464 da Sala do Rack está com problema.   | -                          | -                           | 15/02/2024          | 08/03/2024        |
| mar/24  | 30206            | Maricá                  | Ar Condicionado localizado na área de espera da audiências está vazando água. Solicito manutenção.  | -                          | -                           | 20/02/2024          | 20/03/2024        |
| mar/24  | 30242            | Macaé                   | Como não estamos com o manual do aparelho de ar condicionado de patrimônio 200855 da Sala da Copa, precisamos de orientação quanto ao funcionamento.  | -                          | -                           | 21/02/2024          | 08/03/2024        |
| mar/24  | 30314            | Campos dos Goytacazes   | O aparelho de ar condicionado da sala da magistrada esta com peças soltas e presas apenas por fitas adesivas, além disso o aparelho esta com vazamento de água contínuo toda vez que é ligado.  | -                          | -                           | 23/02/2024          | 14/03/2024        |
| mar/24  | 31040            | Maricá                  | Aparelhos de ar condicionado da Secretaria e espera das audiências pingando dentro do local.  | -                          | -                           | 12/03/2024          | 12/03/2024        |
| mar/24  | 31285            | Petrópolis              | Ar condicionado na sala dos agentes de polícia não está ligando, precisando de reparo URGENTE.  | -                          | -                           | 20/03/2024          | 25/03/2024        |
| mar/24  | 30948            | Duque de Caxias         | Manutenção do aparelho de ar condicionado instalado na Sala da Segurança do 2º andar, em função do mesmo encontrar-se com vazamento.  | -                          | -                           | 07/03/2024          | 12/03/2024        |
| mar/24  | 31006            | Duque de Caxias         | Solicito reparo do ar condicionado parede localizado na sala de audiências da 7ª VT/DC (patrimônio 186776), pois não está refrigerando. Magistrada solicita urgência no atendimento.  | -                          | -                           | 11/03/2024          | 12/03/2024        |
| mar/24  | 31017            | Duque de Caxias         | Solicito reparo no ar condicionado localizado no 4º andar, próximo ao banheiro. Vazamento no dreno.   | -                          | -                           | 11/03/2024          | 12/03/2024        |
| mar/24  | 31274            | Nova Iguaçu             | Solicitamos reparo do ar condicionado da sala telecom do terceiro andar de Nova Iguaçu, pois o equipamento está ligado mas só está ventilando.  | -                          | -                           | 19/03/2024          | 21/03/2024        |
| mar/24  | 31299            | Nova Iguaçu             | Solicito conserto do condicionador de ar localizado na sala do rack na cobertura. (vazamento de agua ).   | -                          | -                           | 20/03/2024          | 21/03/2024        |
| mar/24  | 31397            | Nova Iguaçu             | Solicito o reparo no Ar Condicionado, localizado no sala do Rack do térreo. Informo que aparelho esta com vazamento no dreno  | -                          | -                           | 26/03/2024          | 08/04/2024        |
| mar/24  | 30517            | Rua General Bruce, 46   | Realizamos a correção do vazamento e carga de fluido refrigerante   | -                          | -                           | 29/2/2024           | 15/3/2024         |
| mar/24  | 31081            | Rua da Proclamação, 855 | Realizamos desobstrução do sistema de drenagem  | -                          | -                           | 13/3/2024           | 26/3/2024         |
| mar/24  | 30809            | Duque de Caxias         | Solicito reparo do ar condicionado parede que se encontra nesta Secretaria, com patrimônio 174920. Não está gelando.  | capacitor                  | 1                           | 04/03/2024          | 05/03/2024        |
| mar/24  | 31307            | Nilópolis               | Ar Condicionado não entra a refrigeração. Está só na ventilação. Faz barulho de que vai armar e não arma.   | capacitor                  | 1                           | 20/03/2024          | 02/04/2024        |
| mar/24  | 30457            | Rua General Bruce, 46   | Realizamos a Substituição do capacitor de partida do compressor   | capacitor                  | 1                           | 28/2/2024           | 15/3/2024         |
| mar/24  | 31325            | Duque de Caxias         | Solicito reparo no ar condicionado localizado na Copa (6º andar). Não está gelando.   | carga de gás refrigerante  | 1                           | 21/03/2024          | 09/04/2024        |
| mar/24  | 30459            | Rua General Bruce, 46   | Realizamos a substituição do relé da PCB principal  | relé                       | 1                           | 28/2/2024           | 15/3/2024         |
| abr/24  | 30467            | Nova Friburgo           | ORDEM DE SERVIÇO 29237 - REITERO a solicitação de reparo no aparelho de ar condicionado instalado no saguão da 1ª Vara do Trabalho de Nova Friburgo, pois seu funcionamento está instável e é comum que não acione a função de refrigeração.  | -                          | -                           | 28/02/2024          | 12/04/2024        |
| abr/24  | 30899            | Araruama                | Há necessidade de troca do ar condicionado da sala de audiências. Há, no local, dois ar condicionados, mas eles estão de frente um para o outro.  | -                          | -                           | 06/03/2024          | 04/04/2024        |
| abr/24  | 31014            | Cabo Frio               | Verificar vazamento no forro do teto do hall de entrada (térreo) PARECE SER DO AR CONDICIONADO  | -                          | -                           | 11/03/2024          | 09/04/2024        |
| abr/24  | 31205            | Cabo Frio               | Solicito a realização de reparos e/ou verificação do que possa estar acontecendo nos aparelhos de ar condicionado da 2ª VT Cabo Frio, pois, em visita do Projeto Presidente Presente foi constatado que não funcionam bem desde a instalação. | -                          | -                           | 18/03/2024          | 09/04/2024        |



| Histórico de Manutenções Corretivas - fevereiro/2023 a julho/2025 |                  |                         |   |                              |                             |                     |                   |
|---|------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| MÊS   | ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL                   | SERVIÇO   | MATERIAL/PEÇAS - DESCRIÇÃO   | MATERIAL/PEÇAS - QUANTIDADE | DATA DA SOLICITAÇÃO | DATA DA CONCLUSÃO |
| abr/24  | 31254            | Araruama                | Solicito a possibilidade da troca do ar condicionado de 7.500 Btus - Patrimônio 192716 instalado na sala de polícia do fórum de Araruama, por um de 18000btus,  | -                            | -                           | 19/03/2024          | 04/04/2024        |
| abr/24  | 31312            | Niterói                 | Ar condicionado de andar acima pingando na bandeja do ar condicionado desta DAPEX-1   | -                            | -                           | 20/03/2024          | 12/04/2024        |
| abr/24  | 31382            | Itaperuna               | AR CONDICIONADO DA SALA DO RACK PATRIMONIO 149280 PAROU DE FUNCIONAR, JÁ FOI VERIFICADO QUE NÃO TRATA-SE DE PROBLEMA NA TOMADA E SIM DO AR CONDICIONADO   | -                            | -                           | 25/03/2024          | 10/04/2024        |
| abr/24  | 31937            | Niterói                 | ar continua não gelando   | -                            | -                           | 09/04/2024          | 12/04/2024        |
| abr/24  | 32027            | Maricá                  | Solicito reparo urgente do aparelho de ar condicionado instalado na sala de audiências desta 1ª VT/Maricá. Conforme OS 31947, na data de ontem foi verificado que o problema não é o disjuntor, mas sim o compressor do equipamento que está em curto, causando o desligamento do disjuntor.  | -                            | -                           | 11/04/2024          | 17/04/2024        |
| abr/24  | 32367            | Maricá                  | Ar condicionado da Secretaria pingando quando ligado.   | -                            | -                           | 25/04/2024          | 30/04/2024        |
| abr/24  | 32436            | São Gonçalo             | Informo que o ar condicionado começou a apresentar barulho. Solicito visita técnica para reparo.  | -                            | -                           | 29/04/2024          | 30/04/2024        |
| abr/24  | 31872            | Volta Redonda           | O aparelho de ar condicionado parou de funcionar.   | -                            | -                           | 08/04/2024          | 09/04/2024        |
| abr/24  | 31885            | Duque de Caxias         | Ar condicionado da sala de audiências não está ligando. Magistrada pede urgência.   | -                            | -                           | 08/04/2024          | 09/04/2024        |
| abr/24  | 32026            | Nova Iguaçu             | Solicito reparo no ar condicionado, localizado no 1a andar sala do Rack. Informo que o defeito está no dreno  | -                            | -                           | 11/04/2024          | 24/04/2024        |
| abr/24  | 32149            | Duque de Caxias         | O Ar condicionado do 4º andar, que fica próximo ao banheiro publico apresenta vazamento de agua.  | -                            | -                           | 16/04/2024          | 24/04/2024        |
| abr/24  | 32308            | Duque de Caxias         | Ar condicionado com problema. Não refrigera. Solicito urgência.   | -                            | -                           | 24/04/2024          | 25/04/2024        |
| abr/24  | 32318            | Nova Iguaçu             | Solicito conserto de vazamento no ar condicionado localizado na sala rack da cobertura.   | -                            | -                           | 24/04/2024          | 07/05/2024        |
| abr/24  | 32450            | Duque de Caxias         | Aparelho do Ar condicionado apresenta vazamento de agua no 4º andar Patrimônio numero 192688.   | -                            | -                           | 30/04/2024          | 02/05/2024        |
| abr/24  | 32455            | Volta Redonda           | Durante a visita do Ouvidor e da Ouvidora da Mulher ao Fórum de Volta Redonda, no dia 29 de abril de 2024, foi feito o pedido de visita técnica à secretaria da 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda para que seja avaliado o funcionamento do ar condicionado instalado nesse local, haja vista o barulho desagradável produzido pelo referido aparelho. | -                            | -                           | 30/04/2024          | 30/04/2024        |
| abr/24  | 31605            | Rua da Proclamação, 634 | Identificamos que é necessário instalar uma bandeja de Dreno.   | -                            | -                           | 1/4/2024            | 19/4/2024         |
| abr/24  | 32209            | Av. General Justo, 275  | Realizamos a troca do motor ventilador e hélice do sistema de exaustão do 6º andar  | motor ventilador / hélice    | 1 / 1                       | 17/4/2024           | 24/4/2024         |
| abr/24  | 31936            | Niterói                 | Ar condicionado continua não gelando.   | capacitor                    | 1                           | 09/04/2024          | 12/04/2024        |
| abr/24  | 32110            | Duque de Caxias         | O aparelho de ar condicionado n.174916 fez um barulho de estouro e depois parou de funcionar.   | capacitor                    | 1                           | 15/04/2024          | 24/04/2024        |
| abr/24  | 31268            | Campos dos Goytacazes   | Conserto do ar condicionado do 4o andar, perto da porta da sala de audiência da 1a VT. A parte de baixo está caindo e vazando água.   | carenagm da evaporadora      | 1 kit                       | 19/03/2024          | 11/04/2024        |
| abr/24  | 31218            | Rua da Proclamação, 634 | Realizamos carga de fluido refrigerante   | carga de fluido refrigerante | 1                           | 19/3/2024           | 1/4/2024          |
| abr/24  | 31707            | Duque de Caxias         | verificar o Vazamento do split na sala da secpol.   | isolante térmico             | 1                           | 02/04/2024          | 09/04/2024        |
| abr/24  | 32075            | Av. General Justo, 275  | Instalamos placas de isopor junto às tubulações para evitar a condensação   | placa de isopor              | 5                           | 12/4/2024           | 24/4/2024         |
| abr/24  | 32092            | Três Rios               | Há uma vibração intensa na parede da sala de arquivo, também chamada por alguns de "sala de segurança". Aparentemente, trata-se de vibração/barulho causado por uma das condensadoras instaladas para climatizar a sala de TI (rack) - patrimônio da evaporadora: 184190.   | relé                         | 1                           | 12/04/2024          | 15/04/2024        |
| mai/24  | 32089            | Campos dos Goytacazes   | Ar condicionado do 4o andar, em frente a sala de audiências, está vazando muita água no corredor. Foi efetuado um serviço no mesmo ontem, por isso, sugiro que a pessoa que efetuará o serviço, espere algumas horas com o mesmo funcionando.   | -                            | -                           | 12/04/2024          | 09/05/2024        |



| Histórico de Manutenções Corretivas - fevereiro/2023 a julho/2025 |                  |                        |   |                                     |                             |                     |                   |
|---|------------------|------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| MÊS   | ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL                  | SERVIÇO   | MATERIAL/PEÇAS - DESCRIÇÃO          | MATERIAL/PEÇAS - QUANTIDADE | DATA DA SOLICITAÇÃO | DATA DA CONCLUSÃO |
| mai/24  | 32130            | Itaperuna              | Ar condicionado da sala de rede (o que fica ligado 24 horas) está com problemas. Vazou muita água dele para dentro da sala do Rack.   | -                                   | -                           | 15/04/2024          | 13/05/2024        |
| mai/24  | 32152            | Campos dos Goytacazes  | Solicitamos verificação no ar condicionado das salas telecom de Campos (principalmente o 6 andar), pois a temperatura está quente, próximo a 30 graus.  | -                                   | -                           | 16/04/2024          | 09/05/2024        |
| mai/24  | 32338            | Cabo Frio              | Solicito reparo do ar condicionado. Barulho na ventilação. Aparelho já apresenta problema desde a sua instalação.   | -                                   | -                           | 24/04/2024          | 07/05/2024        |
| mai/24  | 33138            | São Gonçalo            | Informo que o ar condicionado do gabinete do Juiz está apresentando barulho anormal ao gelar. Solicito comparecimento de técnico para verificação.  | -                                   | -                           | 13/05/2024          | 28/05/2024        |
| mai/24  | 33007            | Av. General Justo, 275 | Realizamos o rearme do disjuntor devido ao pico de energia no prédio  | -                                   | -                           | 9/5/2024            | 9/5/2024          |
| mai/24  | 33091            | Niterói                | Ar condicionado não entra o compressor.   | capacitor                           | 1                           | 13/05/2024          | 27/05/2024        |
| mai/24  | 33095            | Duque de Caxias        | Parou de funcionar o aparelho da sala de audiências. Este é o único aparelho que é possível usar durante a audiência pois o outro é muito barulhento. Solicitamos urgência.   | capacitor                           | 1                           | 13/05/2024          | 14/05/2024        |
| mai/24  | 33364            | Queimados              | Ar condicionado da secretaria não está ligando  | capacitor                           | 1                           | 20/05/2024          | 21/05/2024        |
| mai/24  | 33089            | Niterói                | Ar condicionado gelando pouco. Acredito que seja falta de gás.  | carga de fluido refrigerante        | 1                           | 13/05/2024          | 27/05/2024        |
| mai/24  | 33092            | Niterói                | Ar condicionado gelando pouco. Acredito que seja falta de gás.  | carga de fluido refrigerante        | 1                           | 13/05/2024          | 27/05/2024        |
| mai/24  | 33357            | Niterói                | Solicito reparo no botão LIGA/DESLIGA do ar condicionado patrimônio 174909 localizado nesta VT.   | chave seletora                      | 1                           | 20/05/2024          | 27/05/2024        |
| mai/24  | 33338            | Queimados              | Ar condicionados da sala de audiências (dois aparelhos) deixaram de funcionar. Disjuntor não desarma, mas aparelhos ficam piscando e ar sai quente.   | compressor / capacitor              | 1 / 1                       | 20/05/2024          | 21/05/2024        |
| mai/24  | 33073            | Duque de Caxias        | Ar Condicionado com defeito Patr.192689-Marca ELGIN, 4º andar.  | compressor / capacitor              | 1 / 1                       | 10/05/2024          | 24/05/2024        |
| mai/24  | 33033            | Barra Mansa            | Solicito a vedação do ACJ do gabinete do juiz (pat. 192701) para evitar a ocorrência de infiltrações de água de chuva.  | espuma de vedação                   | 1                           | 09/05/2024          | 14/05/2024        |
| mai/24  | 32848            | Duque de Caxias        | Manutenção " Urgente " do Ar.Condicionado do 2º andar, com vazamento ( nº Pat. 123414 )   | isolante térmico                    | 1                           | 06/05/2024          | 14/05/2024        |
| mai/24  | 33473            | Duque de Caxias        | AR CONDICIONADO DA SALA DE AUDIÊNCIA ESTÁ VAZANDO MUITA ÁGUA  | isolante térmico                    | 1                           | 23/05/2024          | 29/05/2024        |
| mai/24  | 33308            | Volta Redonda          | Conforme pedido da Diretoria-Geral, solicitamos a "avaliação do equipamento de refrigeração em questão, a fim de verificar a viabilidade de disponibilizar para os servidores o controle que permite os ajustes usuais do equipamento, tais como temperatura, velocidade de insuflamento do ar e mobilidade das aletas de direcionamento do ar, variáveis que interferem na percepção de conforto ambiental na Secretaria da 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda". | placa eletrônica                    | 1                           | 17/05/2024          | 21/05/2024        |
| mai/24  | 33476            | Volta Redonda          | Solicito a instalação da placa eletrônica original nos splits 30.000 BTUs patrimônios 193707 e 193708.  | placa eletrônica principal original | 2                           | 23/05/2024          | 17/06/2024        |
| mai/24  | 33477            | Volta Redonda          | Solicito a instalação da placa eletrônica original no split 30.000 BTUs de patrimônio 193730.   | placa eletrônica principal original | 1                           | 23/05/2024          | 17/06/2024        |
| mai/24  | 33478            | Volta Redonda          | Solicito a instalação da placa eletrônica original nos seguintes splits de 30.000 BTUs:<br><br>Pat. 193709<br>Pat. 193710<br>Pat. 193711<br>Pat. 193731   | placa eletrônica principal original | 4                           | 23/05/2024          | 17/06/2024        |
| jun/24  | 33659            | Niterói                | Ar-condicionado fazendo barulho.  | -                                   | -                           | 29/05/2024          | 13/06/2024        |
| jun/24  | 34116            | Petrópolis             | Ar condicionado vazando na secretaria da 1ª Vara, precisando de reparo URGENTE, precisando de medidas de precaução imediatamente para evitar danos aos equipamentos.  | -                                   | -                           | 11/06/2024          | 12/06/2024        |
| jun/24  | 34264            | Cabo Frio              | Solicito reparo no ar condicionado da sala de audiências. Pisca luz vermelha com código EP.   | -                                   | -                           | 14/06/2024          | 17/06/2024        |



| Histórico de Manutenções Corretivas - fevereiro/2023 a julho/2025 |                  |                         |  |  |                             |                     |                   |
|---|------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| MÊS   | ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL                   | SERVIÇO  | MATERIAL/PEÇAS - DESCRIÇÃO             | MATERIAL/PEÇAS - QUANTIDADE | DATA DA SOLICITAÇÃO | DATA DA CONCLUSÃO |
| jun/24  | 34123            | Duque de Caxias         | Duto do ar condicionado encontra-se com vazamento.   | -                                      | -                           | 11/06/2024          | 12/06/2024        |
| jun/24  | 34566            | Nova Iguaçu             | Solicito conserto de vazamento no condicionador de ar localizado na sala da Brigada (térreo)   | -                                      | -                           | 26/06/2024          | 27/06/2024        |
| jun/24  | 34586            | Nova Iguaçu             | Vazamento no ar condicionado, localizado no RACK TÉRREO.   | -                                      | -                           | 26/06/2024          | 27/06/2024        |
| jun/24  | 34090            | Rua da Proclamação, 634 | Realizamos desobstrução do sistema de drenagem   | -                                      | -                           | 10/6/2024           | 18/6/2024         |
| jun/24  | 34162            | Av. General Justo, 275  | Realizamos a higienização do equipamento   | -                                      | -                           | 12/6/2024           | 24/6/2024         |
| jun/24  | 34408            | Av. General Justo, 275  | Realizamos o ajuste da bandeja de drenagem   | -                                      | -                           | 19/6/2024           | 24/6/2024         |
| jun/24  | 34389            | Niterói                 | Solicito reparo do ar condicionado da sala de audiências com urgência, não está "armando".   | compressor                             | 1                           | 19/06/2024          | 20/06/2024        |
| jul/24  | 34404            | São Gonçalo             | Solicito reparo do ar condicionado da sala de audiência da 4 VT São Gonçalo, está apitando sem parar.  | -                                      | -                           | 19/06/2024          | 08/07/2024        |
| jul/24  | 35725            | Volta Redonda           | MÁXIMA URGÊNCIA. Ar condicionado da sala de telecomunicações do andar térreo do Fórum de Volta Redonda apresenta goteira pingando em cima de equipamentos elétricos de telecomunicações. Tal estado apresente ALTÍSSIMO RISCO de danos aos equipamentos, interrupção da rede de dados e telefonia do local assim como POSSÍVEL PRINCÍPIO DE INCÊNDIO. SOLICITO AVERIGUAÇÃO COM A URGÊNCIA DEVIDA | -                                      | -                           | 26/07/2024          | 29/07/2024        |
| jul/24  | 35771            | Duque de Caxias         | Troca da tomada do ar condicionado   | cabo de alimentação elétrica           | 1                           | 29/07/2024          | 29/07/2024        |
| jul/24  | 34570            | Niterói                 | O aparelho de ar-condicionado não está gelando.  | capacitor                              | 1                           | 26/06/2024          | 01/07/2024        |
| jul/24  | 35480            | São Gonçalo             | solicito, com urgência, reparo do ar condicionado da sala de audiência. Está liberando vapor gelado mesmo com a temperatura alta (25), apitando sozinho sem parar.   | capacitor                              | 1                           | 18/07/2024          | 24/07/2024        |
| jul/24  | 34571            | Niterói                 | O aparelho de ar-condicionado não está gelando.  | carga de gás                           | 1                           | 26/06/2024          | 01/07/2024        |
| jul/24  | 34572            | Niterói                 | O ar-condicionado não está gelando.  | carga de gás                           | 1                           | 26/06/2024          | 01/07/2024        |
| jul/24  | 35737            | Duque de Caxias         | Ar condicionado da secretaria está só na refrigeração e com cheiro de queimado. Peco urgencia.   | termostato                             | 1                           | 29/07/2024          | 29/07/2024        |
| ago/24  | 36691            | Niterói                 | Conforme informado pelo colega Eduardo da DMANP, o ar condicionado de patrimonio 186864, instalado na DPPAF-NT, encontra-se apoiado por somente um suporte na parede (mão francesa). Solicitamos a instalação de mais suportes para a segurança do equipamento e dos usuários.   | -                                      | -                           | 20/08/2024          | 29/08/2024        |
| ago/24  | 36176            | Niterói                 | Solicito a troca do fio e tomada do ar condicionado da sala de audiência (aparenta estar queimado)   | cabo de alimentação elétrica           | 1                           | 01/08/2024          | 13/08/2024        |
| ago/24  | 36960            | Niterói                 | Solicitamos a troca do aparelho de ar condicionado de patrimônio 175083, que se encontra no andar térreo, pelo de patrimônio 113147, que se encontra na sala da DPPAF-NT, no segundo andar.  | capacitor                              | 1                           | 28/08/2024          | 29/08/2024        |
| ago/24  | 36329            | Maricá                  | Verificar aparelhos de ar condicionado 135410/ 135404 que pararam de gelar.  | carga de fluido refrigerante           | 1                           | 07/08/2024          | 21/08/2024        |
| ago/24  | 36171            | Niterói                 | Ar condicionado parou de gelar   | chave seletora                         | 1                           | 01/08/2024          | 05/08/2024        |
| ago/24  | 36965            | Duque de Caxias         | Solicitamos manutenção do ar-condicionado localizado na sala de audiência. O mesmo apresenta sinais de curto circuito ao ligar.  | compressor / carga de gás refrigerante | 1 / 1                       | 28/08/2024          | 02/09/2024        |
| ago/24  | 36376            | Barra do Pirai          | Solicito o conserto do ar condicionado patrimônio 185555, uma vez que o mesmo não está "gelando", funcionando apenas a ventilação.   | metro de cabo PP 3 x 2,5MM             | 3                           | 08/08/2024          | 12/08/2024        |
| set/24  | 37283            | Cabo Frio               | Reabertura da OS 32338. Ar condicionado não foi consertado/trocado. Solicito reparo do ar condicionado. Barulho na ventilação. Aparelho já apresenta problema desde a sua instalação.  | -                                      | -                           | 02/09/2024          | 04/09/2024        |
| set/24  | 37302            | São Gonçalo             | Informo que o ar condicionado patrimônio 194868 está fazendo barulho muito alto quando está ligado. Solicito atendimento de técnico para verificar.  | -                                      | -                           | 03/09/2024          | 11/09/2024        |



| Histórico de Manutenções Corretivas - fevereiro/2023 a julho/2025 |                  |                       |   |                              |                             |                     |                   |
|---|------------------|-----------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| MÊS   | ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL                 | SERVIÇO   | MATERIAL/PEÇAS - DESCRIÇÃO   | MATERIAL/PEÇAS - QUANTIDADE | DATA DA SOLICITAÇÃO | DATA DA CONCLUSÃO |
| set/24  | 37515            | São Gonçalo           | Em complemento a OS 37302 informo que os dois aparelhos de ar condicionado da secretaria, Patr 174869 e 174868, estão com problema no acionamento da velocidade do ar (FAN), sem possibilidade de alteração, sempre funcionando na velocidade máxima.     | -                            | -                           | 10/09/2024          | 11/09/2024        |
| set/24  | 37593            | Niterói               | Solicito a manutenção ou troca do ar condicionado 174899, tendo em vista que o aparelho está fazendo barulho acima do normal.   | -                            | -                           | 11/09/2024          | 12/09/2024        |
| set/24  | 37747            | Niterói               | Solicitamos por gentileza que seja realizada a limpeza dos ar condicionado da sala dos agentes na sobreloja e no térreo do Fórum de Niterói.  | -                            | -                           | 13/09/2024          | 13/09/2024        |
| set/24  | 37543            | Itaguaí               | Está escorrendo muita água do aparelho.   | -                            | -                           | 10/09/2024          | 26/09/2024        |
| set/24  | 37718            | Duque de Caxias       | Remanejamento de aparelhos de ar condicionado para melhoria da refrigeração da secretaria. Patrimônios: 186289 e 174916   | -                            | -                           | 12/09/2024          | 16/09/2024        |
| set/24  | 37393            | Rua General Bruce, 46 | Realizamos a limpeza do terminal de conexão do display  | -                            | -                           | 5/9/2024            | 17/9/2024         |
| set/24  | 37600            | Duque de Caxias       | Solicito manutenção de aparelho de ar condicionado, que não refrigera.  | capacitor                    | 1                           | 11/09/2024          | 16/09/2024        |
| set/24  | 37472            | Rua General Bruce, 46 | Realizamos a correção do vazamento e carga de fluido refrigerante   | carga de fluido refrigerante | 1                           | 9/9/2024            | 17/9/2024         |
| set/24  | 37298            | Maricá                | Ar condicionado parou de gelar  | carga de gás                 | 1                           | 03/09/2024          | 04/09/2024        |
| set/24  | 37841            | Itaguaí               | Solicito reparo no dreno do ar condicionado, que está com vazamento. Parte de trás do Fórum de Itaguaí.   | mangueira de dreno           | 2                           | 19/09/2024          | 26/09/2024        |
| set/24  | 37505            | Nova Iguaçu           | Motor que faz a movimentação vertical das aletas de direcionamento do ar não está funcionando.  | motor vane                   | 1                           | 09/09/2024          | 27/09/2024        |
| set/24  | 37332            | Nova Friburgo         | O aparelho de ar-condicionado deixa de funcionar após cerca de 1 hora ligado, aparecendo mensagem de erro no visor. Para voltar a funcionar, é necessário desligar e religar o disjuntor.   | placa eletrônica             | 1                           | 03/09/2024          | 09/09/2024        |
| set/24  | 37381            | Niterói               | Ar condicionado da Secretaria (o de em frente ao balcão) está extremamente barulhento, não podendo ligá-lo, devido ao barulho.  | rolamentos                   | 2                           | 05/09/2024          | 13/09/2024        |
| out/24  | 37722            | Campos dos Goytacazes | Ar condicionado fazendo barulho   | -                            | -                           | 12/09/2024          | 08/10/2024        |
| out/24  | 37914            | Maricá                | Aparelho apresentando erro após alguns minutos de uso. Erro F9.   | -                            | -                           | 24/09/2024          | 25/09/2024        |
| out/24  | 38021            | Niterói               | Solicito a troca do ar condicionado, o aparelho está fazendo muito barulho, além do que normalmente já fa   | -                            | -                           | 26/09/2024          | 09/10/2024        |
| out/24  | 38092            | Macaé                 | Temos um ar condicionado na sala telecom que fica localizado acima do nobreak. Esse ar pingou ontem sobre o equipamento trazendo perigo. Também pingou próximo ao rack telecom.   | -                            | -                           | 30/09/2024          | 02/10/2024        |
| out/24  | 38433            | Niterói               | Solicito reparo no ar condicionado da sala de audiência de patrimônio nº 174911, tendo em vista que ontem ficou saindo fumaça dele.   | -                            | -                           | 03/10/2024          | 09/10/2024        |
| out/24  | 38442            | Maricá                | Ar condicionado com vazamento de água no corredor da Vara.  | -                            | -                           | 03/10/2024          | 07/10/2024        |
| out/24  | 38586            | Niterói               | Solicito reparo no patrimônio nº 175081, está com o botão de acionamento inoperante. Há uma outra OS de nº 38433 aberta para reparo de outro ar, pois estamos apenas com um ar operante.  | -                            | -                           | 08/10/2024          | 18/10/2024        |
| out/24  | 38653            | Niterói               | Em virtude da obra, solicito que seja realizado uma limpeza mais profunda neste equipamento, visto que todos os dias pela manhã, ao ligar o ar condicionado é possível sentir o cheiro de poeira.   | -                            | -                           | 10/10/2024          | 10/10/2024        |
| out/24  | 38746            | Teresópolis           | Considerando a entrega de 2 novos aparelhos de ar condicionado para serem instalados na 1ª VT de Teresópolis e na sala de audiências, solicito a instalação dos novos quipamentos em substituição aos antigos equipamentos (patrimônios 113152 e 113160). | -                            | -                           | 14/10/2024          | 16/10/2024        |
| out/24  | 38666            | Queimados             | Ar condicionado encontra-se vazando água na parte de entrada do cano, conforme foto anexa.  | -                            | -                           | 10/10/2024          | 16/10/2024        |
| out/24  | 38725            | Itaguaí               | Solicito a substituição do ACJ de patrimônio 116224 pelo novo aparelho entregue na 1ª VT de Itaguaí.  | -                            | -                           | 11/10/2024          | 05/11/2024        |
| out/24  | 38825            | Queimados             | o aparelho Split Springer Midea encontra-se vazando agua na parede  | -                            | -                           | 16/10/2024          | 16/10/2024        |



| Histórico de Manutenções Corretivas - fevereiro/2023 a julho/2025 |                  |                         |  |   |                             |                     |                   |
|---|------------------|-------------------------|--|---|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| MÊS   | ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL                   | SERVIÇO  | MATERIAL/PEÇAS - DESCRIÇÃO  | MATERIAL/PEÇAS - QUANTIDADE | DATA DA SOLICITAÇÃO | DATA DA CONCLUSÃO |
| out/24  | 38905            | Duque de Caxias         | Os aparelhos de ar condicionado de patrimônio 1230411 e 192791, localizados no hall do 3º andar, estão com problemas na regulagem da temperatura, apresentando aumento automático do grau inicialmente selecionado, deixando o ambiente quente.  | -   | -                           | 17/10/2024          | 25/10/2024        |
| out/24  | 38908            | Volta Redonda           | Solicito manutenção do ar-condicionado da sala do servidor do 1º andar (próximo a 2ª VT) pois ele está escoando a água dentro da sala, causando infiltração na parede e poça de água no chão.  | -   | -                           | 17/10/2024          | 18/10/2024        |
| out/24  | 38954            | Barra do Piraí          | Solicito a substituição do ACJ de patrimônio 116224 pelo novo aparelho entregue na 1ª VT de Barra do Piraí.  | -   | -                           | 21/10/2024          | 11/11/2024        |
| out/24  | 38955            | Duque de Caxias         | Como foram entregues dois novos ACJs 20.000 BTUs na 1ª VT de Duque de Caxias, solicito que sejam realizadas as seguintes providências:<br><br>- Substituição do ACJ patrimônio nº 123475(Secretaria);<br>- Substituição do ACJ patrimônio 175095 (Secretaria);<br>- Remanejar o ACJ patrimônio 175095 (Secretaria) para o gabinete do juiz no lugar do patrimônio 115626.<br><br>Assim, ficarão desinstalados os ACJs 115626 e 123475. | -   | -                           | 21/10/2024          | 30/10/2024        |
| out/24  | 38956            | Duque de Caxias         | Solicito a substituição do ACJ de patrimônio 115603 pelo novo aparelho entregue na 4ª VT de Duque de Caxias.   | -   | -                           | 21/10/2024          | 30/10/2024        |
| out/24  | 38957            | Duque de Caxias         | Solicito a substituição do ACJ de patrimônio 115608 pelo novo aparelho entregue na 5ª VT de Duque de Caxias.   | -   | -                           | 21/10/2024          | 31/10/2024        |
| out/24  | 38958            | Duque de Caxias         | Solicito a substituição dos ACJs de patrimônios 115601e 115602 pelos novos aparelhos entregues na DPPAF-DC.  | -   | -                           | 21/10/2024          | 30/10/2024        |
| out/24  | 38959            | Nilópolis               | Solicito a substituição do ACJ de patrimônio 115621 pelo novo aparelho entregue na 1ª VT de Nilópolis.   | -   | -                           | 21/10/2024          | 08/11/2024        |
| out/24  | 38960            | Nilópolis               | Como foi entregue um novo ACJ 20.000 BTUs na 1ª VT de Nilópolis, solicito que sejam adotadas as seguintes providências:<br><br>- Substituição do ACJ 186290 (sala de audiências);<br>- Remanejamento do ACJ 186290 para a Secretaria no lugar do ACJ 115621.<br><br>Assim, ficará desinstalado o ACJ 115621.   | -   | -                           | 21/10/2024          | 08/11/2024        |
| out/24  | 39053            | Duque de Caxias         | Solicitamos manutenção dos aparelhos de ar condicionado desta Secretaria. Os mesmos não estão funcionando após um pico de energia.   | -   | -                           | 24/10/2024          | 29/10/2024        |
| out/24  | 38412            | Rua da Proclamação, 855 | Realizamos os reapertos no disjuntor de alimentação elétrica do condicionador de ar  | -   | -                           | 2/10/2024           | 3/10/2024         |
| out/24  | 38688            | Av. General Justo, 275  | Realizamos as manutenções preventivas conforme o PMOC  | -   | -                           | 10/10/2024          | 23/10/2024        |
| out/24  | 38392            | Rua da Proclamação, 634 | Realizamos a substituição do compressor e carga de fluido refrigerante   | compressor / carga de fluido refrigerante                               | 1 / 1                       | 2/10/2024           | 15/10/2024        |
| out/24  | 37770            | Cantagalo               | ao acionar o disjuntor do referido aparelho para ligá-lo, o mesmo desarma, impossibilitando ligar o aparelho.  | cabo de alimentação elétrica  | 1                           | 16/09/2024          | 07/10/2024        |
| out/24  | 38431            | Maricá                  | o ar condicionado da sala de audiência não liga e tem audiência agora  | cabo de alimentação elétrica  | 1                           | 03/10/2024          | 07/10/2024        |
| out/24  | 38484            | Duque de Caxias         | Solicito a manutenção dos dois aparelhos de ar condicionado instalados no corredor de acesso à 2ª e 3ª VT's, em razão dos mesmos estarem alterando a temperatura de forma involuntária.  | capacitor de partida do compressor / capacitor de partida do ventilador | 1 / 1                       | 04/10/2024          | 25/10/2024        |
| out/24  | 37917            | Maricá                  | Aparelho parou de gelar, novamente um dia após manutenção. Já foi solicitado novo aparelho.  | carga de gás  | 1                           | 24/09/2024          | 25/09/2024        |





| Histórico de Manutenções Corretivas - fevereiro/2023 a julho/2025 |                  |                            |  |                              |                             |                     |                   |
|---|------------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| MÊS   | ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL                      | SERVIÇO  | MATERIAL/PEÇAS - DESCRIÇÃO   | MATERIAL/PEÇAS - QUANTIDADE | DATA DA SOLICITAÇÃO | DATA DA CONCLUSÃO |
| out/24  | 39167            | Duque de Caxias            | Solicitamos manutenção do ar-split Philco desta Secretaria visto que o mesmo continua pingando água.   | carga de gás refrigerante    | 1                           | 28/10/2024          | 29/10/2024        |
| out/24  | 38449            | Niterói                    | Solicito a colocação de vedação no ar refrigerado recém instalado na DPPAF-NT, tendo em vista que a proteção que vedava o mesmo caiu ontem com o vento.  | espuma de vedação            | 1                           | 03/10/2024          | 17/10/2024        |
| out/24  | 39060            | Duque de Caxias            | A tubulação do ar condicionada está condensando e pingando no corredor.  | isolante térmico             | 8                           | 24/10/2024          | 29/10/2024        |
| out/24  | 38845            | Maricá                     | Ar condicionado da Secretaria vazando água.  | mangueira de dreno           | 1                           | 16/10/2024          | 28/10/2024        |
| out/24  | 38414            | Itaguaí                    | o APARELHO não está permanecendo na mesma configuração. É equipamento novo.  | pilhas AAA                   | 2                           | 02/10/2024          | 15/10/2024        |
| nov/24  | 38767            | Magé                       | instalação de aparelho de ar condicionado, na sala dos agentes de polícia, na garagem do fórum.  | -                            | -                           | 14/10/2024          | 07/11/2024        |
| nov/24  | 39262            | Campos dos Goytacazes      | Substituição do ar condicionado (patrimônio 95706) localizado na 4ª VT de Campos, pelo novo equipamento (patrimônio 206365)  | -                            | -                           | 30/10/2024          | 06/11/2024        |
| nov/24  | 39263            | Campos dos Goytacazes      | Substituição do ar condicionado (patrimônio 113194) localizado no Fórum de Campos, pelo novo equipamento (patrimônio 206366)   | -                            | -                           | 30/10/2024          | 06/11/2024        |
| nov/24  | 39264            | Campos dos Goytacazes      | Substituição do ar condicionado (patrimônio 149278) localizado na DIVAP, pelo novo equipamento (patrimônio 206367)   | -                            | -                           | 30/10/2024          | 06/11/2024        |
| nov/24  | 39608            | Magé                       | Solicito a instalação do novo equipamento de ar condicionado na sala de audiências da 1ª VT, em substituição ao antigo (patrimônio 113148).  | -                            | -                           | 04/11/2024          | 04/11/2024        |
| nov/24  | 39696            | Niterói                    | Solicito o remanejamento dos aparelhos de ar condicionado para o novo pavimento, na próxima terça feira, dia 12/11/2024. (O servidor Eduardo, da DMANP INTL, está ciente do remanejamento e irá auxiliar com as informações necessárias)                                     | -                            | -                           | 06/11/2024          | 19/11/2024        |
| nov/24  | 39813            | Três Rios                  | Efetuar a troca do aparelho 113143, instalando em seu lugar o aparelho 206363.   | -                            | -                           | 11/11/2024          | 11/11/2024        |
| nov/24  | 39814            | Três Rios                  | Efetuar a troca do aparelho 113197, instalando em seu lugar o aparelho 206364.   | -                            | -                           | 11/11/2024          | 11/11/2024        |
| nov/24  | 39823            | Três Rios                  | Aparelho de ar-condicionado instalado na Sala de Audiências no dia 11.11.2024. Quando da tentativa de colocá-lo em funcionamento o aparelho chega a ligar, porém "não arma", ou seja, não ativa o resfriamento do ar, entrando em um ciclo de tentativa e desarme constante. | -                            | -                           | 12/11/2024          | 18/11/2024        |
| nov/24  | 39849            | São Gonçalo                | Instalação de ar-condicionado de janela.   | -                            | -                           | 12/11/2024          | 14/11/2024        |
| nov/24  | 40011            | São Gonçalo                | Vazamento ou entupimento da tubulação de ar-condicionado do gabinete do juiz e sala de audiência.  | -                            | -                           | 21/11/2024          | 21/11/2024        |
| nov/24  | 40153            | São Gonçalo                | Informo que o ar condicionado da sala de audiências está com o dreno ou bandeja entupidos. Está dando retorno de água para dentro da sala de audiências.   | -                            | -                           | 26/11/2024          | 29/11/2024        |
| nov/24  | 39555            | Nova Iguaçu                | O ar condicionado encontra-se localizado no rack do 1º andar e está vazando muito.   | -                            | -                           | 04/11/2024          | 13/11/2024        |
| nov/24  | 39568            | Nova Iguaçu                | Solicito conserto de vazamento de dreno no condicionador de ar localizado na sala do rack do 1º andar.   | -                            | -                           | 04/11/2024          | 13/11/2024        |
| nov/24  | 39863            | Duque de Caxias            | A 4ª VT-DC solicita que "o aparelho novo de ar condicionado patrimônio 206341, que se encontra no gabinete do juiz desta 4ª VTDC, seja trocado de lugar com o aparelho de ar condicionado patrimônio 156195, que se encontra na sala de audiências".                         | -                            | -                           | 13/11/2024          | 27/11/2024        |
| nov/24  | 40168            | Duque de Caxias            | Solicito o conserto do aparelho de ar condicionado que está parado   | -                            | -                           | 26/11/2024          | 27/11/2024        |
| nov/24  | 40211            | Barra do Pirai             | Solicito o conserto do ar condicionado da sala de audiências (patrimônio 116227), uma vez que está com vazamento em cima da longarina da sala.   | -                            | -                           | 28/11/2024          | 09/12/2024        |
| nov/24  | 39652            | Av. General Justo, 275     | Realizamos desobstrução do sistema de drenagem   | -                            | -                           | 5/11/2024           | 8/11/2024         |
| nov/24  | 39916            | Rua Figueira de Melo, 406, | Realizamos cargas de fluido refrigerante no equipamento 186.796. o equipamento 186.800 não funciona porque não tem alimentação elétrica.   | carga de fluido refrigerante | 1                           | 13/11/2024          | 22/11/2024        |



PROAD n. 19045/2025 DOC 84. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.PZDP.PDYD: <https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

| Histórico de Manutenções Corretivas - fevereiro/2023 a julho/2025 |                  |                         |  |  |                             |                     |                   |
|---|------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| MÊS   | ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL                   | SERVIÇO  | MATERIAL/PEÇAS - DESCRIÇÃO             | MATERIAL/PEÇAS - QUANTIDADE | DATA DA SOLICITAÇÃO | DATA DA CONCLUSÃO |
| nov/24  | 39919            | Niterói                 | Aparelho não está ligando, após a queda de energia em 13.11.2024. Solicitamos urgência no atendimento, em razão de ser o único aparelho que atende ao setor da Contadoria da VT.   | capacitor                              | 1                           | 14/11/2024          | 19/11/2024        |
| nov/24  | 40125            | Niterói                 | ar condicionado continua não gelando.  | capacitor                              | 1                           | 25/11/2024          | 29/11/2024        |
| nov/24  | 40126            | Niterói                 | ar condicionado não está gelando.  | capacitor                              | 1                           | 25/11/2024          | 29/11/2024        |
| nov/24  | 40075            | Rua da Proclamação, 634 | Realizamos a substituição do capacitor de partida do compressor  | capacitor                              | 1                           | 25/11/2024          | 25/11/2024        |
| nov/24  | 40027            | São Gonçalo             | Ar condicionado não está refrigerando de forma contínua, somente em alguns momentos.   | carga de fluido refrigerante           | 1                           | 21/11/2024          | 21/11/2024        |
| nov/24  | 39853            | Nova Iguaçu             | Ar condicionado do rack da cobertura está pingando.  | carga de gás refrigerante              | 1                           | 12/11/2024          | 13/11/2024        |
| nov/24  | 39135            | Niterói                 | ar não está gelando  | chave seletora                         | 1                           | 28/10/2024          | 19/11/2024        |
| nov/24  | 40233            | Duque de Caxias         | solicito a verificação do aparelho de ar condicionado de janela na sala de audiências desta VT, que não está gelando patrimônio  | compressor / carga de gás refrigerante | 1 / 1                       | 28/11/2024          | 10/12/2024        |
| nov/24  | 38574            | Cabo Frio               | Solicito conclusão da ordem de serviço 34357. O ar condicionado reduz a temperatura sem comando. Não fixa a temperatura configurada no controle remoto. O aparelho é da sala de audiências, por isso solicito urgência, pois a primeira ordem de serviço foi aberta em junho do corrente ano.                | placa eletrônica                       | 1                           | 08/10/2024          | 04/11/2024        |
| dez/24  | 39759            | Macaé                   | O aparelho de ar condicionado de patrimônio 193 467 que fica no corredor está vazando bastante água. Foi necessário colocar um balde para não molhar o chão.   | -                                      | -                           | 07/11/2024          | 03/12/2024        |
| dez/24  | 40136            | Cabo Frio               | Ar condicionado não liga.  | -                                      | -                           | 26/11/2024          | 02/12/2024        |
| dez/24  | 40618            | Cabo Frio               | Os quatro aparelhos de ar-condicionado encontram-se inoperantes, na parte superior(2º piso) do Fórum de Cabo Frio. obs.: Já foram testados os disjuntores(arma/desarma).   | -                                      | -                           | 04/12/2024          | 10/12/2024        |
| dez/24  | 40740            | São Gonçalo             | Patrimônio nº 175349 apresenta problemas de condensação e vazamento de água, com a formação de gelo. No dia 02/12/2024 foi aberta a OS 40566 e encerrada no dia 05/12/2024, e em 06/12/2024 o aparelho apresentou o mesmo defeito.   | -                                      | -                           | 06/12/2024          | 17/12/2024        |
| dez/24  | 40765            | Macaé                   | Já esta disponível na Sala de Audiências do Posto Avançado de Rio dasOstras, há mais de um mês, o aparelho de ar condicionado de patrimônio nº 206357. É um aparelho novo que não foi instalado até o momento.   | -                                      | -                           | 06/12/2024          | 10/12/2024        |
| dez/24  | 40404            | Angra dos Reis          | Solicito a elaboração e a entrega do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).  | -                                      | -                           | 01/12/2024          | 16/12/2024        |
| dez/24  | 40797            | Nova Iguaçu             | O aparelho de ar-condicionado da sala de audiências foi recentemente instalado e funciona bem, porém o ar está indo diretamente na mesa das partes. Sendo assim, solicitamos a configuração dos direcionadores de ar para que não vá diretamente ao encontro das partes, pois está tendo muitas reclamações. | -                                      | -                           | 09/12/2024          | 09/12/2024        |
| dez/24  | 40814            | Duque de Caxias         | Ar condicionado pingando   | -                                      | -                           | 10/12/2024          | 17/12/2024        |
| dez/24  | 40868            | Nova Iguaçu             | AR CONDICIONADO NÃO ESTÁ LIGANDO, ASCENDE A LUZ , MAS NÃO TEM PARTIDA NO MOTOR   | -                                      | -                           | 10/12/2024          | 17/12/2024        |
| dez/24  | 41016            | Barra do Pirai          | Solicito a substituição do ACJ de patrimônio nº 139313pelo novo aparelho entregue na 1ª VT de Barra do Pirai.  | -                                      | -                           | 16/12/2024          | 13/01/2025        |
| dez/24  | 41111            | Duque de Caxias         | Solicito a substituição do ACJ de patrimônio 138830 pelo novo equipamento entregue na DPPAF-DC.  | -                                      | -                           | 19/12/2024          | 12/02/2025        |
| dez/24  | 41112            | Duque de Caxias         | Solicito a substituição do ACJ de patrimônio 139312 pelo novo equipamento entregue na 3ª VT-DC.  | -                                      | -                           | 19/12/2024          | 12/02/2025        |
| dez/24  | 39854            | Cabo Frio               | Ar condicionado não está ligando.  | capacitor                              | 1                           | 12/11/2024          | 02/12/2024        |
| dez/24  | 40566            | São Gonçalo             | Ar condicionado (patrimônio nº 175349) está apresentando problemas de condensação e vazamento de água, com a formação de partículas de gelo.   | carga de gás                           | 1                           | 02/12/2024          | 05/12/2024        |



| Histórico de Manutenções Corretivas - fevereiro/2023 a julho/2025 |                  |                       |  |  |                             |                     |                   |
|---|------------------|-----------------------|--|--|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| MÊS   | ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL                 | SERVIÇO  | MATERIAL/PEÇAS - DESCRIÇÃO             | MATERIAL/PEÇAS - QUANTIDADE | DATA DA SOLICITAÇÃO | DATA DA CONCLUSÃO |
| dez/24  | 40729            | Teresópolis           | Solicito conserto nos dois aparelhos de ar refrigerado instalados no Hall do prédio da Vara.   | carga de gás                           | 1                           | 06/12/2024          | 11/12/2024        |
| dez/24  | 40789            | Duque de Caxias       | Bom dia. Está tendo audiência aqui e a juíza não está aguentando de tanto calor...POR favor, solicito urgência na verificação do ar condicionado da sala de audiências. OS 40658   | carga de gás refrigerante              | 1                           | 09/12/2024          | 10/12/2024        |
| dez/24  | 40658            | Duque de Caxias       | O ar condicionado da sala de audiência não está resfriando.  | compressor / carga de gás refrigerante | 1 / 1                       | 04/12/2024          | 10/12/2024        |
| dez/24  | 40734            | Resende               | Solicito o reparo da carenagem do aparelho de ar-condicionado K7 instalado na SEPPAF de Resende.   | painel frontal                         | 1                           | 06/12/2024          | 14/01/2025        |
| jan/25  | 40782            | Macaé                 | O ar condicionado da Sala dos Vigilantes está pingando e a água está caindo no chão.   | -                                      | -                           | 09/12/2024          | 06/01/2025        |
| jan/25  | 40947            | Campos dos Goytacazes | Foi solicitado manutenção deste ar pois, não estava refrigerando corretamente. Vieram e concertaram. Agora ele liga, refrigera por um tempo e depois congela por dentro. Gostaria que fizessem outra manutenção e se entenderem necessário, efetuem a sua troca.   | -                                      | -                           | 12/12/2024          | 02/01/2025        |
| jan/25  | 41087            | São Gonçalo           | Solicito o conserto do ar condicionado central do térreo no Fórum de SG.   | -                                      | -                           | 18/12/2024          | 06/01/2025        |
| jan/25  | 42096            | Niterói               | Ar condicionado não liga   | -                                      | -                           | 22/01/2025          | 29/01/2025        |
| jan/25  | 42100            | São Gonçalo           | Solicito com urgência o conserto do ar condicionado do hall de entrada no Fórum de SG. Solicito também a verificação do controle do ar condicionado da DPPAF-SG que não está funcionando.  | -                                      | -                           | 22/01/2025          | 28/01/2025        |
| jan/25  | 42352            | São Gonçalo           | O ar condicionado de patrimônio 156.288 parou de funcionar. No quadro de luz, o disjuntor desarmou e não liga mais. O ar condicionado de nº 149.309 apresenta muito gotejamento.   | -                                      | -                           | 28/01/2025          | 28/01/2025        |
| jan/25  | 42530            | São Gonçalo           | Solicito manutenção dos ares-condicionados, da secretaria da vara, patrimônios n. 174873 e 175349, pois estão apresentando condensando, pingando água quando estão na temperatura abaixo de 23 graus.  | -                                      | -                           | 30/01/2025          | 03/02/2025        |
| jan/25  | 41520            | Duque de Caxias       | Solicitamos reparo ou religamento do ar condicionado da sala telecom do segundo andar de Duque de Caxias. No momento a temperatura está em 38°C, muito acima dos 25°C, o que pode eventualmente causar falhas nos equipamentos e indisponibilidade total da rede no prédio.  | -                                      | -                           | 07/01/2025          | 17/01/2025        |
| jan/25  | 41521            | Duque de Caxias       | Solicitamos reparo ou religamento do ar condicionado do corredor do sexto andar de Duque de Caxias. No momento a temperatura da sala telecom está em 35°C, muito acima dos 25°C, o que pode eventualmente causar falhas nos equipamentos e indisponibilidade total da rede no prédio. Essa sala é refrigerada pelo ar condicionado do andar. | -                                      | -                           | 07/01/2025          | 17/01/2025        |
| jan/25  | 41560            | Queimados             | Solicito o reparo nos 2 equipamentos de Ar condicionado da sala de espera da VT Queimados. Informe que estes estão ventilando, mas não estão gelando.  | -                                      | -                           | 08/01/2025          | 17/01/2025        |
| jan/25  | 41565            | Duque de Caxias       | Solicito, em caráter de urgência, a manutenção do aparelho de ar condicionado instalado no Rack de informática do 3º andar, em razão do mesmo não estar refrigerando. Vale ressaltar que, o pleno funcionamento do mesmo se faz imprescindível em função dos equipamentos que estão instalados no local.                                     | -                                      | -                           | 08/01/2025          | 15/01/2025        |
| jan/25  | 41938            | Duque de Caxias       | Solicito reparo do ar condicionado da secretaria desta 6ª VT/DC. Ar não está gelando. Com urgência.  | -                                      | -                           | 20/01/2025          | 21/01/2025        |
| jan/25  | 41943            | Nova Iguaçu           | Ar Condicionado da sala dos vigilantes com problema de funcionamento (não esta gelando)  | -                                      | -                           | 20/01/2025          | 24/01/2025        |
| jan/25  | 41975            | Nova Iguaçu           | Solicito com urgência a manutenção do Ar condicionado patrimônio 03900800, localizado no 3o andar, na sala do Rack   | -                                      | -                           | 21/01/2025          | 24/01/2025        |
| jan/25  | 41980            | Volta Redonda         | o aparelho não está respondendo ao controle remoto   | -                                      | -                           | 21/01/2025          | 28/01/2025        |



| Histórico de Manutenções Corretivas - fevereiro/2023 a julho/2025 |                  |                         |   |  |                             |                     |                   |
|---|------------------|-------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| MÊS   | ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL                   | SERVIÇO   | MATERIAL/PEÇAS - DESCRIÇÃO             | MATERIAL/PEÇAS - QUANTIDADE | DATA DA SOLICITAÇÃO | DATA DA CONCLUSÃO |
| jan/25  | 41981            | Nova Iguaçu             | Solicito com urgência a manutenção do Ar Condicionado patrimônio No-03900810, localizado do térreo, sala do Rack  | -                                      | -                           | 21/01/2025          | 24/01/2025        |
| jan/25  | 42026            | Duque de Caxias         | Aparelho de ar condicionado da sala de audiência não está gelando<br>solicito a visita do técnico na parte da tarde - as audiências são realizadas na parte da manhã  | -                                      | -                           | 21/01/2025          | 27/01/2025        |
| jan/25  | 42040            | Duque de Caxias         | Ar Condicionado da Sala de Audiências parou de funcionar durante as audiências nesta manhã. Após alguns minutos voltou a funcionar, porém parece não estar gelando corretamente.  | -                                      | -                           | 21/01/2025          | 27/01/2025        |
| jan/25  | 42046            | Nova Iguaçu             | Solicitamos verificar a sala do rack telecom do 3 andar em nova Iguaçu. Está pingando água no rack, colocando em risco a segurança local e o funcionamento da rede. Foto em anexo.  | -                                      | -                           | 21/01/2025          | 24/01/2025        |
| jan/25  | 42051            | Nova Iguaçu             | URGENTE - Solicito a manutenção do ar condicionado da sala do rack da cobertura.  | -                                      | -                           | 21/01/2025          | 24/01/2025        |
| jan/25  | 42080            | Nova Iguaçu             | INFORMO QUE O AR CONDICIONADO DA SALA DE AUDIÊNCIAS E GABINETE DA 7ª VARA DO TRABALHO DE NOVA IGUAÇU, NÃO ESTÃO GELANDO (O AMBIENTE ENCONTRA-SE QUENTE).<br>SOLICITO, URGÊNCIA POR DETERMINAÇÃO DO JUIZ EM EXERCÍCIO, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE PAUTA PRESENCIAL NESTA VARA.   | -                                      | -                           | 22/01/2025          | 24/01/2025        |
| jan/25  | 42247            | Duque de Caxias         | Ar condicionado do gabinete da juíza está vazando água. O técnico fez um vídeo. Solicito, por gentileza, reparo urgente.  | -                                      | -                           | 27/01/2025          | 31/01/2025        |
| jan/25  | 42514            | Nova Iguaçu             | Informo que o ar-condicionado da sala do rack do térreo não está refrigerando. Diante disso, solicito o conserto do aparelho para evitar que danifique o equipamento de informática (switch) existente no local.  | -                                      | -                           | 29/01/2025          | 31/01/2025        |
| jan/25  | 42528            | Duque de Caxias         | Goteira na tubulação do ar condicionado.  | -                                      | -                           | 30/01/2025          | 31/01/2025        |
| jan/25  | 41676            | Av. General Justo, 275  | conserto aparelho ar com vazamento  | -                                      | -                           | 13/1/2025           | 31/1/2025         |
| jan/25  | 41689            | Av. General Justo, 275  | desobstrução do sistema drenagem  | -                                      | -                           | 13/1/2025           | 31/1/2025         |
| jan/25  | 42042            | Av. General Justo, 275  | conserto aparelho ar com vazamento  | -                                      | -                           | 21/1/2025           | 31/1/2025         |
| jan/25  | 42047            | Rua da Proclamação, 683 | visita técnica  | -                                      | -                           | 21/1/2025           | 29/1/2025         |
| jan/25  | 42139            | Av. General Justo, 275  | conserto aparelho ar com vazamento  | -                                      | -                           | 22/1/2025           | 31/1/2025         |
| jan/25  | 42360            | Rua da Proclamação, 683 | visita técnica  | -                                      | -                           | 2/1/2025            | 24/2/2025         |
| jan/25  | 41987            | Rua da Proclamação, 855 | substituição capacitor  | capacitor                              | 1                           | 21/1/2025           | 29/1/2025         |
| jan/25  | 42586            | Duque de Caxias         | Solicito manutenção do referido AC SPLIT, em razão do mesmo estar alterando a programação de forma involuntária.  | compressor / carga de gás refrigerante | 1 / 1                       | 31/01/2025          | 28/02/2025        |
| fev/25  | 41990            | Cabo Frio               | Ar condicionado em curto, quando liga desarma todos os ares condicionados da secretaria e sala de audiência.<br>Preciso que façam a troca do ar condicionado, pat 206357, da secretaria, do pav de Rio das Ostras, para a sala de audiências, do mesmo, e o da sala de audiências, pat 139014, para secretaria, devido o ar da sala de audiências, estar fazendo muito barulho, dificultando o andamento. | -                                      | -                           | 21/01/2025          | 19/02/2025        |
| fev/25  | 42446            | Rio das Ostras          | Um ar condicionado da sala de audiências e um da secretaria está pingando bastante. Talvez precise limpar os drenos.  | -                                      | -                           | 03/02/2025          | 27/02/2025        |
| fev/25  | 42983            | Niterói                 | Gostaria de requerer a troca dos ar condicionados antigos pelos novos que recebemos, uma vez que vários aparelhos antigos não estão funcionando bem, inclusive este 138800.   | -                                      | -                           | 05/02/2025          | 26/02/2025        |
| fev/25  | 43037            | Petrópolis              | Solicito avaliação das tubulações frigoríficas dos aparelhos de ar-condicionado das salas:<br>1) Secretaria da 1ª Vara de Petrópolis; 2) Sala de Audiência da 1ª Vara de Petrópolis; 3) Sala da SEPPAF-PET (Seção de Pesquisa Patrimonial).   | -                                      | -                           | 06/02/2025          | 27/02/2025        |
| fev/25  | 43111            | Nova Iguaçu             | Prezados, solicito manutenção no ar-condicionado localizado na sala do rack no estacionamento da Unidade de Nova Iguaçu. o aparelho não encontra-se gelando o ambiente.   | -                                      | -                           | 08/02/2025          | 10/02/2025        |



| Histórico de Manutenções Corretivas - fevereiro/2023 a julho/2025 |                  |                         |  |  |                             |                     |                   |
|---|------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| MÊS   | ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL                   | SERVIÇO  | MATERIAL/PEÇAS - DESCRIÇÃO               | MATERIAL/PEÇAS - QUANTIDADE | DATA DA SOLICITAÇÃO | DATA DA CONCLUSÃO |
| fev/25  | 43135            | Duque de Caxias         | O técnico plantonista de elevadores de Duque de Caxias (empresa TB RIO) levantou possibilidade de direcionamento da saída de ar do aparelho de refrigeração da casa de máquinas para as caixas de comando lá localizadas. Desse modo, solicito a (1) vistoria da DDCLIMA para verificar se é devido ou não promover alterações no local, visando possível adequação térmica, e a (2) posterior entrega de relatório de inspeção com a recomendação da empresa. | -  | -                           | 10/02/2025          | 20/02/2025        |
| fev/25  | 43542            | Duque de Caxias         | O ar condicionado da secretaria quebrou!! Solicito reparo urgente devido ao grande calor que tem feito, por favor. Os ar condicionados não dão vazão.  | -  | -                           | 18/02/2025          | 12/03/2025        |
| fev/25  | 43575            | Duque de Caxias         | Precisamos de manutenção urgente para o ar condicionado que não para de gotejar e o problema parece que está se agravando. Colocamos um cesto de lixo para tentar não inundar a secretaria mas acredito que não será suficiente.   | -  | -                           | 19/02/2025          | 12/03/2025        |
| fev/25  | 43829            | Duque de Caxias         | O ar condicionado situado na copa do 6º andar encontra-se pingando. Patrimônio nº 174900.  | -  | -                           | 27/02/2025          | 12/03/2025        |
| fev/25  | 43150            | Rua da Proclamação, 634 | substituição capacitor   | capacitor / carga de fluido refrigerante | 1 / 1                       | 10/2/2025           | 21/2/2025         |
| fev/25  | 43414            | Queimados               | O Ar Condicionado da sala de espera da VT Queimados está apresentando problemas, este liga e desliga automaticamente, parando de funcionar e também a luz do painel pisca intermitente. Informo que este também não está gelando nem ventilando.   | capacitor                                | 1                           | 17/02/2025          | 14/03/2025        |
| fev/25  | 43597            | Itaguaí                 | Ar condicionado funcionando com baixa capacidade, gerando o superaquecimento do Rack. Solicito Urgência. (Sala de Rack 1)  | capacitor                                | 1                           | 20/02/2025          | 11/03/2025        |
| fev/25  | 43290            | Duque de Caxias         | Solicito verificação do ar-condicionado da sala de audiências (Pat.: 186776). O mesmo está emitindo muito ruído.   | carga de gás refrigerante                | 1                           | 13/02/2025          | 12/03/2025        |
| fev/25  | 43424            | Nova Iguaçu             | Solicito manutenção no ar condicionado do gabinete do Juiz. Não está funcionando.  | carga de gás refrigerante                | 1                           | 17/02/2025          | 13/03/2025        |
| fev/25  | 43507            | Nova Iguaçu             | Solicito o reparo do ar condicionado do gabinete da 3ª VT de Nova Iguaçu, uma vez que o mesmo não está resfriando o ambiente.  | carga de gás refrigerante                | 1                           | 18/02/2025          | 13/03/2025        |
| fev/25  | 43536            | Itaguaí                 | Manutenção dos Ares Condicionados dos racks do térreo e 1º andar do Fórum de Itaguaí.  | carga de gás refrigerante                | 1                           | 18/02/2025          | 11/03/2025        |
| fev/25  | 43596            | Itaguaí                 | Ar condicionado funcionando com baixa capacidade, gerando o superaquecimento do Rack. Peço Urgência. (Sala de Rack 2)  | carga de gás refrigerante                | 1                           | 20/02/2025          | 11/03/2025        |
| fev/25  | 43602            | Itaguaí                 | Solicitamos verificação dos aparelhos de ar condicionado das salas telecom de Itaguaí. As duas estão com a temperatura acima do máximo recomendado (25 graus) e em uma delas o ar está operando apenas em modo ventilação.   | carga de gás refrigerante                | 1                           | 20/02/2025          | 11/03/2025        |
| fev/25  | 43670            | Nova Iguaçu             | Manutenção do ar condicionado no corredor do 2º andar, em frente ao balcão da 4ª VT.   | carga de gás refrigerante                | 1                           | 24/02/2025          | 13/03/2025        |
| fev/25  | 43753            | Nilópolis               | Solicito o reparo de um dos aparelhos de ar, localizado na sala do diretor da VT, tendo em vista que o mesmo não está "gelando" (liga normalmente, mas não gela). Aparelho localizado na sala do diretor ao lado da entrada do banheiro masculino.   | carga de gás refrigerante                | 1                           | 25/02/2025          | 14/03/2025        |
| fev/25  | 43067            | Niterói                 | Solicito o conserto do equipamento (patrimônio 175083), pois o botão de ligar e desligar está quebrado. Em razão do equipamento estar localizado na sala de audiência, solicito que a verificação seja realizada na 6ª feira.  | chave seletora                           | 1                           | 07/02/2025          | 27/02/2025        |
| fev/25  | 43196            | São Gonçalo             | Solicito novo controle remoto para o ar-condicionado porque o existente não está funcionando direito.  | controle remoto                          | 1                           | 11/02/2025          | 19/02/2025        |
| fev/25  | 42301            | Petrópolis              | Solicito que seja verificado o gotejamento intermitente na tubulação frigorígena de 03 equipamentos de ar condicionado tipo k7.  | isolante térmico                         | 6                           | 27/01/2025          | 07/02/2025        |
| mar/25  | 43438            | Niterói                 | aparelho de ar que foi instalado em 14/02/2025 não está gelando.   | -  | -                           | 17/02/2025          | 17/03/2025        |



| Histórico de Manutenções Corretivas - fevereiro/2023 a julho/2025 |                  |                        |   |                              |                             |                     |                   |
|---|------------------|------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| MÊS   | ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL                  | SERVIÇO   | MATERIAL/PEÇAS - DESCRIÇÃO   | MATERIAL/PEÇAS - QUANTIDADE | DATA DA SOLICITAÇÃO | DATA DA CONCLUSÃO |
| mar/25  | 43444            | Niterói                | Solicito manutenção do ar condicionado da sala de audiências, patrimônio 183493. O aparelho não está refrigerando a sala, está um pouco fraco.  | -                            | -                           | 17/02/2025          | 17/03/2025        |
| mar/25  | 43531            | Niterói                | No pavimento térreo, onde está instalada a Sala de Telecomunicações Principal, identificamos a falta de climatização e iluminação, com a porta aberta para permitir a troca de calor com as máquinas de refrigeração do corredor.   | -                            | -                           | 18/02/2025          | 17/03/2025        |
| mar/25  | 43711            | Niterói                | Solicito verificar aparelho de ar condicionado espirrando água. Secretaria 6a VT NT.  | -                            | -                           | 25/02/2025          | 24/03/2025        |
| mar/25  | 44068            | São Gonçalo            | O novo aparelho de ar condicionado recém instalado na sala de audiência no feriado de carnaval apresenta forte ruído que pode atrapalhar as audiências da próxima semana. Solicito conserto.  | -                            | -                           | 06/03/2025          | 18/03/2025        |
| mar/25  | 44132            | Niterói                | Aparelho do 10º andar gotejando na Rua Maestro Felício Toledo   | -                            | -                           | 07/03/2025          | 17/03/2025        |
| mar/25  | 44214            | Nova Friburgo          | Solicito a verificação urgente do ar condicionado do corredor que fica em frente ao RACK pois está vazando muita água na parede e molhando todo o chão.   | -                            | -                           | 10/03/2025          | 14/03/2025        |
| mar/25  | 44415            | Niterói                | Aparelho de ar condicionado gotejando na Avenida Amaral Peixoto   | -                            | -                           | 14/03/2025          | 24/03/2025        |
| mar/25  | 44726            | Niterói                | Há um ar condicionado de algum andar superior ao 3º, pingando no ar condicionado de patrimônio 206570, desta 3ª VT/Niterói, causando barulho e acúmulo de água. Esta água acumulada está entrando pela janela na Secretaria.  | -                            | -                           | 26/03/2025          | 31/03/2025        |
| mar/25  | 44839            | Niterói                | O ar condicionado da sala da DIFTD/Telecom localizada no 10 andar de Niterói está vazando sobre a mesa e parede. Solicitamos manutenção. Não retirar o ar condicionado (caso necessário) do local sem antes enviar e-mail para a DIFTD.   | -                            | -                           | 31/03/2025          | 31/03/2025        |
| mar/25  | 44047            | Barra do Pirai         | Solicito a manutenção do ar condicionado desta secretaria (patrimônio 184200), uma vez que este fica gotejando quando está ligado.  | -                            | -                           | 06/03/2025          | 13/03/2025        |
| mar/25  | 44059            | Duque de Caxias        | Solicito a inspeção e a entrega de relatório fotográfico discriminando os locais na área da DMANP-INT2 onde os racks de informática não possuem aparelhos de ar condicionado exclusivos e que compartilhem a refrigeração com outras salas.                                       | -                            | -                           | 06/03/2025          | 15/04/2025        |
| mar/25  | 44079            | Duque de Caxias        | Manutenção do aparelho instalado no Alojamento da Vigilância, em razão do mesmo estar apresentando vazamento.   | -                            | -                           | 06/03/2025          | 12/03/2025        |
| mar/25  | 44082            | Duque de Caxias        | Manutenção do aparelho instalado na Sala do Agentes na Sobreloja, em razão do mesmo estar apresentando vazamento.   | -                            | -                           | 06/03/2025          | 12/03/2025        |
| mar/25  | 44128            | Duque de Caxias        | Troca do aparelho de ar condicionado da secretaria que está com problema.   | -                            | -                           | 07/03/2025          | 12/03/2025        |
| mar/25  | 44215            | Duque de Caxias        | Ar condicionado localizado na Secretaria não está ligando.  | -                            | -                           | 10/03/2025          | 12/03/2025        |
| mar/25  | 44528            | Duque de Caxias        | Ar condicionado da secretaria vazando água  | -                            | -                           | 20/03/2025          | 27/03/2025        |
| mar/25  | 44537            | Queimados              | Não liga . Ele parou de funcionar no dia de hoje 20.03.2025   | -                            | -                           | 20/03/2025          | 07/04/2025        |
| mar/25  | 44389            | Av. General Justo, 275 | Todos os aparelhos não estavam ligando  | -                            | -                           | 14/3/2025           | 26/3/2025         |
| mar/25  | 43605            | Niterói                | Conforme solicitado pelo Sr. Diretor da 4VT de Niterói, Fábio Fraga Martins, e pelo Sr. Eduardo da DMAMP-1, solicitamos a substituição do rabicho do ar-condicionado localizado no corredor público do andar dessa unidade.   | cabo de alimentação elétrica | 1                           | 20/02/2025          | 19/03/2025        |
| mar/25  | 44563            | Nova Iguaçu            | Na semana passada foi realizada a troca do gás do ar condicionado do gabinete da 3ª VT de Nova Iguaçu, uma vez que o mesmo não estava gelando.<br><br>Ocorre que mesmo após a troca o ar permanece sem gelar.<br><br>Assim, solicito nova visita do técnico para o devido reparo. | carga de gás refrigerante    | 1                           | 20/03/2025          | 28/03/2025        |



| Histórico de Manutenções Corretivas - fevereiro/2023 a julho/2025 |                  |                         |   |                              |                             |                     |                   |
|---|------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| MÊS   | ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL                   | SERVIÇO   | MATERIAL/PEÇAS - DESCRIÇÃO   | MATERIAL/PEÇAS - QUANTIDADE | DATA DA SOLICITAÇÃO | DATA DA CONCLUSÃO |
| mar/25  | 43631            | Cantagalo               | Ar condicionado antigo (patrimônio 148866) não está refrigerando, apenas ventilando. Técnico disse que o compressor está ruim e que precisa trocar o aparelho. Chegou um novo no ano passado (patrimônio 206470), que aguarda para ser instalado. | compressor                   | 1                           | 21/02/2025          | 13/03/2025        |
| mar/25  | 43197            | São Gonçalo             | Solicito novo controle remoto para o ar-condicionado porque o existente não está funcionando direito.   | controle remoto              | 1                           | 11/02/2025          | 10/03/2025        |
| mar/25  | 44288            | Cabo Frio               | REPARO DA UNIDADE EXTERNA DO AR CONDICIONADO DE PATRIMÔNIO 192682 DA SALA DO AUDITÓRIO  | hélice                       | 1                           | 11/03/2025          | 11/03/2025        |
| mar/25  | 43676            | São Gonçalo             | Solicito a manutenção do aparelho de ar condicionado (patrimônio 192761), a ventilação não desarma  | relé e capacitor             | 1 / 1                       | 24/02/2025          | 18/03/2025        |
| abr/25  | 43327            | Itaperuna               | FAZER A TROCA DO LOCAL DO AR CONDICIONADO; PASSAR O DE PAT 149288 PARA O LOCAL DO DE PATRIMONIO 206561 E VICE-VERSA   | -                            | -                           | 13/02/2025          | 09/04/2025        |
| abr/25  | 43328            | Itaperuna               | FAZER A TROCA DO LOCAL DO AR CONDICIONADO; PASSAR O DE PAT 186867 PARA O LOCAL DO DE PATRIMONIO 206556 E VICE-VERSA   | -                            | -                           | 13/02/2025          | 09/04/2025        |
| abr/25  | 43329            | Itaperuna               | FAZER A TROCA DO LOCAL DO AR CONDICIONADO; PASSAR O DE PAT 186870 PARA O LOCAL DO DE PATRIMONIO 206558 E VICE-VERSA   | -                            | -                           | 13/02/2025          | 09/04/2025        |
| abr/25  | 43330            | Itaperuna               | FAZER A TROCA DO LOCAL DO AR CONDICIONADO; PASSAR O DE PAT 186868 PARA O LOCAL DO DE PATRIMONIO 206557 E VICE-VERSA   | -                            | -                           | 13/02/2025          | 09/04/2025        |
| abr/25  | 44457            | Petrópolis              | Verificação de infiltração de água devido à condensação da tubulação de gás refrigerante ou outra fonte do sistema de Ares Condicionados do 2º andar do prédio-foro de Petrópolis sobre o forro removível da unidade.                             | -                            | -                           | 17/03/2025          | 04/04/2025        |
| abr/25  | 44629            | Cantagalo               | O disjuntor do ar condicionado da secretaria (patrimônio 148866, de 18 mil BTUs) desliga toda vez que ligo o aparelho, que teve o condensador trocado recentemente. Com isso, estou sem ar condicionado no posto de Cantagalo                     | -                            | -                           | 24/03/2025          | 14/04/2025        |
| abr/25  | 44632            | Nova Friburgo           | O patrim. nº 175351, instalado no corredor do 2º andar está vazando água, pingando sem parar, tendo sido necessário colocar um tonel embaixo para que não molhasse inteiramente o corredor. Ressalto que está gelando normalmente.                | -                            | -                           | 24/03/2025          | 11/04/2025        |
| abr/25  | 44642            | Rio das Ostras          | O aparelho de ar condicionado de patrimônio 206357 do SESI-RO aqueceu e a tomada ficou em parte queimada.   | -                            | -                           | 24/03/2025          | 04/04/2025        |
| abr/25  | 45139            | Niterói                 | A Magistrada titular solicita averiguação dos ar condicionados da sala de audiências do 5o andar, vez que estão pingando em cima dos ar condicionados da sala de audiências daqui da vara, fazendo muito barulho e atrapalhando as audiências.    | -                            | -                           | 01/04/2025          | 28/04/2025        |
| abr/25  | 45191            | Cabo Frio               | VERIFICAR E CONSERTAR OS QUATRO AR CONDICIONADOS DO SEGUNDO PISO, ( SAGUÃO DE AUDIÊNCIA ) patrimônios: 184148, 184149, 184323 e 184324  | -                            | -                           | 02/04/2025          | 07/04/2025        |
| abr/25  | 45163            | Angra dos Reis          | Conforme e-mail enviado no dia 31/3/2025, solicito a inspeção dos prédios da DMANP-INT2 e a devolução da planilha preenchida até 30/4/2025.   | -                            | -                           | 02/04/2025          | 28/04/2025        |
| abr/25  | 45169            | Nova Iguaçu             | Solicito conserto de ar condicionado localizado no térreo (sala dos Brigadistas ).  | -                            | -                           | 02/04/2025          | 08/04/2025        |
| abr/25  | 45325            | Duque de Caxias         | aparelho está fazendo barulho alto e incomum que não estava fazendo antes.  | -                            | -                           | 07/04/2025          | 30/04/2025        |
| abr/25  | 45143            | Av. General Justo, 275  | visita técnica  | -                            | -                           | 1/4/2025            | 30/4/2025         |
| abr/25  | 45196            | Rua da Proclamação, 855 | desobstrução do sistema drenagem  | -                            | -                           | 2/4/2025            | 25/4/2025         |
| abr/25  | 45377            | Macaé                   | O aparelho de ar condicionado de patrimônio 200855 da Sala da Copa não está mais na garantia e por estar com nível de fluido refrigerante baixo, deverá ser reposto pela empresa que atualmente faz a manutenção dos nossos aparelhos.            | carga de fluido refrigerante | 1                           | 08/04/2025          | 10/04/2025        |



| Histórico de Manutenções Corretivas - fevereiro/2023 a julho/2025 |                  |                       |  |                                      |                             |                     |                   |
|---|------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| MÊS   | ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL                 | SERVIÇO  | MATERIAL/PEÇAS - DESCRIÇÃO           | MATERIAL/PEÇAS - QUANTIDADE | DATA DA SOLICITAÇÃO | DATA DA CONCLUSÃO |
| abr/25  | 45536            | Nova Iguaçu           | A informática solicita URGENTE verificação de vazamento de água que está acontecendo no teto de gesso da sala telecom de Nova Iguaçu - 3º andar. A água está pingando sobre o teto telecom. A Tekno já verificou que a tubulação acima do teto é do ar-condicionado.   | isolamento térmico do tipo esponjoso | 6                           | 11/04/2025          | 14/04/2025        |
| mai/25  | 46318            | Campos dos Goytacazes | AR CONDICIONADO DENTRO DA SECRETARIA PINGANDO NO CHÃO  | -                                    | -                           | 08/05/2025          | 13/05/2025        |
| mai/25  | 46177            | Nilópolis             | Ar condicionado com barulho ensurdecedor. Não como trabalhar enquanto ele trabalha.  | -                                    | -                           | 05/05/2025          | 16/05/2025        |
| mai/25  | 46291            | Barra Mansa           | o aparelho de ar condicionado, quando ligado, está vazando muita água no saguão da VT  | -                                    | -                           | 08/05/2025          | 14/05/2025        |
| mai/25  | 46587            | Nova Iguaçu           | Solicito concerto do Ar Condicionado localizado na sala Rack no 1a andar.  | -                                    | -                           | 16/05/2025          | 20/05/2025        |
| mai/25  | 46588            | Nova Iguaçu           | Solicito o concerto do Ar condicionado na sala do Rack, localizado na cobertura  | -                                    | -                           | 16/05/2025          | 20/05/2025        |
| mai/25  | 46611            | Duque de Caxias       | O aparelho de ar condicionado 194315, localizado no rack ao lado da 2ª VT, está fazendo barulho intermitentemente e pingando água.   | -                                    | -                           | 19/05/2025          | 20/05/2025        |
| mai/25  | 46612            | Duque de Caxias       | Ar condicionado da sala do rack do 2º andar do Fórum de Duque de Caxias apresentando vazamento de água.  | -                                    | -                           | 19/05/2025          | 20/05/2025        |
| mai/25  | 46621            | Duque de Caxias       | Solicitamos seu apoio para resolver o vazamento de água do ar-condicionado que está acontecendo na sala do rack no 3 andar do Fórum de Duque de Caxias. A água está caindo sobre o rack, por isso pedimos urgência no atendimento.                                     | -                                    | -                           | 19/05/2025          | 20/05/2025        |
| mai/25  | 46247            | Duque de Caxias       | O botão de ligar e desligar quebrou. Solicitamos urgência na solução por se tratar de equipamento da sala de audiência.  | botão de chave seletora              | 1                           | 07/05/2025          | 08/05/2025        |
| mai/25  | 46334            | Duque de Caxias       | Ar condicionado com tomada queimada, apresentando falha ao ligar.  | cabo de alimentação elétrica         | 1                           | 09/05/2025          | 12/05/2025        |
| mai/25  | 45655            | Três Rios             | Solicitamos verificar o ar condicionado de Três Rios, da sala telecom, que está vazando água, vide foto anexa.   | carga de fluido refrigerante         | 2                           | 25/04/2025          | 12/05/2025        |
| mai/25  | 46211            | Três Rios             | 2 aparelhos de ar-condicionado da sala do rack aparentemente estão com problema.   | carga de fluido refrigerante         | 2                           | 06/05/2025          | 12/05/2025        |
| mai/25  | 46679            | Angra dos Reis        | Ar da sala de rack nao esta gelando, e outro aparelho nao liga<br>Patrimonio 170593, 170594<br>Solicito urgência no atendimento  | carga de gás refrigerante            | 1                           | 21/05/2025          | 22/05/2025        |
| jun/25  | 46497            | Campos dos Goytacazes | Vazou água e molhou o corredor.  | -                                    | -                           | 14/05/2025          | 10/06/2025        |
| jun/25  | 46498            | Campos dos Goytacazes | Vazou água e molhou a sala dos APJ   | -                                    | -                           | 14/05/2025          | 10/06/2025        |
| jun/25  | 46499            | Campos dos Goytacazes | Vazou água e molhou a sala dos vigilantes  | -                                    | -                           | 14/05/2025          | 10/06/2025        |
| jun/25  | 47516            | Volta Redonda         | Informo que há vazamento em duto do ar condicionado e a água está infiltrando as placas do teto e gotejando no chão.   | -                                    | -                           | 09/06/2025          | 27/06/2025        |
| jun/25  | 47777            | Duque de Caxias       | verificar odor vindo do aparelho na sala de monitoramento  | -                                    | -                           | 17/06/2025          | 01/07/2025        |
| jun/25  | 47225            | Nova Iguaçu           | Vazamento no dreno do ar condicionado da "sala do rack" na cobertura.  | isolante térmico                     | 1                           | 02/06/2025          | 06/06/2025        |
| jun/25  | 46501            | Campos dos Goytacazes | Está congelando e vazando água   | placa eletrônica                     | 1                           | 14/05/2025          | 10/06/2025        |
| jul/25  | 48030            | Araruama              | Substituição do aparelho de ar condicionado sob o patrimônio nº 192716 de 7.500 btus por outro de 18000btus de janelaTendo em vista a solicitação nº 11086 no sistema e-material. Material: CONDICIONADOR AR, JANELA, 18000 BTUs                                       | -                                    | -                           | 27/06/2025          | 25/07/2025        |
| jul/25  | 48053            | Maricá                | Ar condicionado está fazendo barulho ao ligar.   | -                                    | -                           | 30/06/2025          | 24/07/2025        |
| jul/25  | 48483            | Cabo Frio             | Ar condicionado com defeito.   | -                                    | -                           | 08/07/2025          | 08/07/2025        |
| jul/25  | 48975            | Niterói               | Verificar ligação do ar condicionado patrimonio 186769 da sala de audiencia 6a VT NT. Fio da tomada está preso no aparelho, impossibilitando a ligação. E também providenciar vedação dos espaços entre três aparelhos e a janela/parede também na sala de audiências. | -                                    | -                           | 29/07/2025          | 30/07/2025        |
| jul/25  | 48303            | Nova Iguaçu           | Solicito conserto de vazamento no condicionador de ar, localizado na sala do rack do primeiro andar.   | -                                    | -                           | 01/07/2025          | 29/07/2025        |





| Histórico de Manutenções Corretivas - fevereiro/2023 a julho/2025 |                  |               |  |                            |                             |                     |                   |
|---|------------------|---------------|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| MÊS   | ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL         | SERVIÇO  | MATERIAL/PEÇAS - DESCRIÇÃO | MATERIAL/PEÇAS - QUANTIDADE | DATA DA SOLICITAÇÃO | DATA DA CONCLUSÃO |
| jul/25  | 48578            | Queimados     | Ar-condicionado está condensando na parte interna, e, com isso, vazando muita água na Sala de Espera do VT de Queimados.   | -                          | -                           | 10/07/2025          | 29/07/2025        |
| jul/25  | 48756            | Volta Redonda | Solicito inspeção e reparo no aparelho de ar condicionado patrimônio n.193709 , instalado no térreo, próximo ao elevador, vez que apresentou um curto circuito com produção de fogo, sendo certo que o aparelho foi imediatamente desligado. | -                          | -                           | 18/07/2025          | 21/08/2025        |



| Histórico de peças e materiais - fevereiro/2023 a julho/2025 |                  |                            |   |            |
|--|------------------|----------------------------|---|------------|
| MÊS  | ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL                      | PEÇA/MATERIAL                                       | QUANTIDADE |
| fev/23   | 16373            | Cabo Frio                  | placa eletrônica                                    | 1          |
| fev/23   | 17180            | Maricá                     | tubulação   | 8 metros   |
| fev/23   | 17481            | Maricá                     | fluido refrigerante                                 | 2          |
| fev/23   | 17293            | Duque de Caxias            | carga de fluido refrigerante                        | 1          |
| fev/23   | 17570            | Nova Iguaçu                | carga de gás refrigerante                           | 1          |
| fev/23   | 17571            | Nova Iguaçu                | isolante térmico                                    | 1          |
| fev/23   | 17684            | Volta Redonda              | isolantes de tubulação                              | 4          |
| fev/23   | 17214            | Rua da Proclamação, 634    | capacitor do compressor                             | 1          |
| fev/23   | 17380            | Rua da Proclamação, 634    | fluido refrigerante                                 | 1          |
| fev/23   | 17640            | Av. General Justo, 275     | placa de isopor                                     | 4          |
| mar/23   | 16785            | Campos dos Goytacazes      | motores ventiladres                                 | 2          |
| mar/23   | 18366            | Niterói                    | compressor  | 1          |
| mar/23   | 18461            | São Gonçalo                | controle remoto                                     | 1          |
| mar/23   | 18462            | Niterói                    | carenagem frontal / botão de acionamento            | 1 / 1      |
| mar/23   | 18615            | Niterói                    | cabo de alimentação elétrica                        | 1          |
| mar/23   | 18813            | Cabo Frio                  | cabo de alimentação do compressor                   | 1          |
| mar/23   | 18247            | Duque de Caxias            | carga de gás refrigerante                           | 1          |
| mar/23   | 18516            | Nova Iguaçu                | carga de gás refrigerante                           | 1          |
| mar/23   | 18588            | Duque de Caxias            | carga de gás refrigerante                           | 1          |
| mar/23   | 18644            | Itaguaí                    | carga de gás refrigerante / capacitor               | 1 / 1      |
| mar/23   | 19142            | Barra do Piraí             | contatora 25A                                       | 1          |
| mar/23   | 18099            | Rua Figueira de Melo, 406, | plugue da tomada                                    | 1          |
| mar/23   | 18181            | Av. General Justo, 275     | placa de isopor                                     | 6          |
| mar/23   | 18569            | Rua da Proclamação, 634    | capacitor   | 1          |
| mar/23   | 19091            | Rua General Bruce, 46      | compressor  | 1          |
| mar/23   | 19164            | Rua General Bruce, 46      | fluido refrigerante                                 | 1          |
| abr/23   | 18780            | Campos dos Goytacazes      | espuma de vedação                                   | 1          |
| abr/23   | 19484            | Maricá                     | fluido refrigerante                                 | 1          |
| abr/23   | 19666            | São Gonçalo                | isolante térmico                                    | 1          |
| abr/23   | 19823            | São Gonçalo                | contatora 32A                                       | 1          |
| abr/23   | 19660            | Nova Iguaçu                | capacitor / motor vane                              | 1 / 1      |
| abr/23   | 19955            | Duque de Caxias            | carga de gás refrigerante / capacitor               | 1 / 1      |
| mai/23   | 20414            | Niterói                    | cabo de alimentação elétrica                        | 1          |
| mai/23   | 20423            | Niterói                    | carga de gás / capacitor do compressor              | 1 / 1      |
| mai/23   | 20622            | Campos dos Goytacazes      | carga de nitrogênio                                 | 1          |
| mai/23   | 20917            | Niterói                    | vedação da janela                                   | 1          |
| mai/23   | 20664            | Resende                    | controle remoto                                     | 1          |
| jun/23   | 22324/22670      | Rua da Proclamação, 683    | fluido refrigerante                                 | 1          |
| jul/23   | 22972            | Barra do Piraí             | termostato e lubrificação dos rolamentos            | 1          |
| jul/23   | 23063            | Duque de Caxias            | sensor de temperatura                               | 1          |
| jul/23   | 23522            | Volta Redonda              | controle remoto                                     | 1          |
| jul/23   | 23523            | Volta Redonda              | controle remoto                                     | 3          |
| ago/23   | 24511            | Niterói                    | cabo de alimentação elétrica                        | 1          |
| ago/23   | 24208            | Duque de Caxias            | cabo de alimentação                                 | 1          |
| ago/23   | 24359            | Itaguaí                    | compressor / carga de gás refrigerante              | 1          |
| set/23   | 24520            | Macaé                      | capacitor 55UF                                      | 1          |
| set/23   | 25179            | Duque de Caxias            | capacitor   | 1          |
| set/23   | 25264            | Duque de Caxias            | carga de gás refrigerante                           | 1          |
| set/23   | 25370            | Duque de Caxias            | carga de gás refrigerante                           | 1          |
| set/23   | 25502            | Barra do Piraí             | metro de mangueira de dreno                         | 1          |
| set/23   | 25649            | Queimados                  | capacitor / motor ventilador do condensador         | 1 / 1      |
| set/23   | 25657            | Nova Iguaçu                | capacitor   | 1          |
| set/23   | 25629            | Rua General Bruce, 46      | capacitor / tubulação de cobre/ fluido refrigerante | 1 / 2m / 1 |
| out/23   | 25918            | Nova Iguaçu                | compressor /  | 1 / 1      |
| out/23   | 26571            | Nova Iguaçu                | cabo PP 4 x 1,5MM                                   | 1          |
| out/23   | 26685            | Duque de Caxias            | capacitor   | 1          |
| out/23   | 26097            | Rua da Proclamação, 855    | capacitor e fluido refrigerante                     | 1          |
| nov/23   | 26251            | Macaé                      | isolante térmico                                    | 2          |
| nov/23   | 26455            | Macaé                      | isolante térmico                                    | 1          |
| nov/23   | 26620            | Macaé                      | isolante térmico                                    | 1          |
| nov/23   | 26772            | Niterói                    | cabo de alimentação elétrica                        | 1          |
| nov/23   | 27178            | Niterói                    | carga de fluido refrigerante                        | 1          |
| nov/23   | 27240            | Petrópolis                 | carga de fluido refrigerante                        | 1          |



|        |       |                         |  |       |
|--------|-------|-------------------------|--|-------|
| nov/23 | 27446 | São Gonçalo             | controle remoto universal                    | 1     |
| nov/23 | 27370 | Angra dos Reis          | carga de gás refrigerante                    | 1     |
| dez/23 | 27450 | Campos dos Goytacazes   | pilhas AAA                                   | 2     |
| dez/23 | 27740 | São Gonçalo             | contatora                                    | 1     |
| dez/23 | 27971 | São Gonçalo             | contatora / capacitor                        | 1 / 1 |
| dez/23 | 28142 | Niterói                 | capacitor                                    | 2     |
| dez/23 | 28075 | Itaguaí                 | capacitor                                    | 1     |
| dez/23 | 28168 | Volta Redonda           | isolante térmico                             | 2     |
| dez/23 | 28169 | Volta Redonda           | isolante térmico                             | 8     |
| dez/23 | 28302 | Duque de Caxias         | carga de gás refrigerante                    | 1     |
| dez/23 | 28390 | Angra dos Reis          | motor ventilador / carga de gás refrigerante | 1 / 1 |
| jan/24 | 28176 | Macaé                   | capacitor                                    | 1     |
| jan/24 | 28314 | Niterói                 | capacitor                                    | 1     |
| jan/24 | 28781 | Niterói                 | capacitor do compressor                      | 1     |
| jan/24 | 28938 | Macaé                   | capacitor do compressor                      | 1     |
| jan/24 | 28939 | Macaé                   | capacitor do compressor                      | 1     |
| jan/24 | 29072 | Macaé                   | capacitor do compressor                      | 1     |
| jan/24 | 28758 | Barra do Piraí          | metro de cabo PP 2 x 4MM                     | 3     |
| jan/24 | 29223 | Duque de Caxias         | carga de gás refrigerante                    | 1     |
| jan/24 | 29381 | Angra dos Reis          | rotor turbina                                | 1     |
| jan/24 | 28680 | Rua da Proclamação, 855 | carga de gás                                 | 1     |
| fev/24 | 28804 | Araruama                | capacitor 50UF                               | 1     |
| fev/24 | 29202 | São Gonçalo             | compressor / carga de gás                    | 1 / 1 |
| fev/24 | 29240 | São Gonçalo             | controle remoto                              | 1     |
| fev/24 | 29476 | Cabo Frio               | capacitor 60UF                               | 1     |
| fev/24 | 29478 | São Gonçalo             | eixo / capacitor                             | 1 / 1 |
| fev/24 | 29871 | Niterói                 | cabo de alimentação elétrica                 | 1     |
| fev/24 | 29876 | Itaperuna               | tubo esponjoso                               | 1     |
| fev/24 | 29960 | Maricá                  | carga de gás                                 | 1     |
| fev/24 | 30007 | Niterói                 | termostato                                   | 1     |
| fev/24 | 30027 | São Gonçalo             | relé   | 1     |
| fev/24 | 30152 | São Gonçalo             | capacitor                                    | 1     |
| fev/24 | 30124 | Duque de Caxias         | capacitor                                    | 1     |
| fev/24 | 30377 | Duque de Caxias         | carga de gás refrigerante                    | 1     |
| fev/24 | 30454 | Duque de Caxias         | carga de gás refrigerante                    | 1     |
| fev/24 | 29051 | Av. General Justo, 275  | hélice                                       | 1     |
| fev/24 | 30024 | Rua General Bruce, 46   | relé   | 1     |
| fev/24 | 30037 | Rua da Proclamação, 855 | contatora                                    | 1     |
| mar/24 | 30809 | Duque de Caxias         | capacitor                                    | 1     |
| mar/24 | 31307 | Nilópolis               | capacitor                                    | 1     |
| mar/24 | 31325 | Duque de Caxias         | carga de gás refrigerante                    | 1     |
| mar/24 | 30457 | Rua General Bruce, 46   | capacitor                                    | 1     |
| mar/24 | 30459 | Rua General Bruce, 46   | relé   | 1     |
| abr/24 | 31268 | Campos dos Goytacazes   | carenagm da evaporadora                      | 1 kit |
| abr/24 | 31936 | Niterói                 | capacitor                                    | 1     |
| abr/24 | 32092 | Três Rios               | relé   | 1     |
| abr/24 | 31707 | Duque de Caxias         | isolante térmico                             | 1     |
| abr/24 | 32110 | Duque de Caxias         | capacitor                                    | 1     |
| abr/24 | 31218 | Rua da Proclamação, 634 | carga de fluido refrigerante                 | 1     |
| abr/24 | 32075 | Av. General Justo, 275  | placa de isopor                              | 5     |
| abr/24 | 32209 | Av. General Justo, 275  | motor ventilador/ hélice                     | 1 / 1 |
| mai/24 | 33089 | Niterói                 | carga de fluido refrigerante                 | 1     |
| mai/24 | 33091 | Niterói                 | capacitor                                    | 1     |
| mai/24 | 33092 | Niterói                 | carga de fluido refrigerante                 | 1     |
| mai/24 | 33357 | Niterói                 | chave seletora                               | 1     |
| mai/24 | 32848 | Duque de Caxias         | isolante térmico                             | 1     |
| mai/24 | 33033 | Barra Mansa             | espuma de vedação                            | 1     |
| mai/24 | 33073 | Duque de Caxias         | compressor / capacitor                       | 1 / 1 |
| mai/24 | 33095 | Duque de Caxias         | capacitor                                    | 1     |
| mai/24 | 33308 | Volta Redonda           | placa eletrônica                             | 1     |
| mai/24 | 33338 | Queimados               | compressor / capacitor                       | 1 / 1 |
| mai/24 | 33364 | Queimados               | capacitor                                    | 1     |
| mai/24 | 33473 | Duque de Caxias         | isolante térmico                             | 1     |
| mai/24 | 33476 | Volta Redonda           | placa eletrônica principal original          | 2     |
| mai/24 | 33477 | Volta Redonda           | placa eletrônica principal original          | 1     |



PROAD n. 19045/2025 DOC 84. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.PZDP.PDYD:  
<https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

|        |       |                            |   |       |
|--------|-------|----------------------------|---|-------|
| mai/24 | 33478 | Volta Redonda              | placa eletrônica principal original                                     | 4     |
| jun/24 | 34389 | Niterói                    | compressor  | 1     |
| jul/24 | 34570 | Niterói                    | capacitor   | 1     |
| jul/24 | 34571 | Niterói                    | carga de gás  | 1     |
| jul/24 | 34572 | Niterói                    | carga de gás  | 1     |
| jul/24 | 35480 | São Gonçalo                | capacitor   | 1     |
| jul/24 | 35737 | Duque de Caxias            | termostato  | 1     |
| jul/24 | 35771 | Duque de Caxias            | cabo de alimentação elétrica  | 1     |
| ago/24 | 36171 | Niterói                    | chave seletora  | 1     |
| ago/24 | 36176 | Niterói                    | cabo de alimentação elétrica  | 1     |
| ago/24 | 36329 | Maricá                     | carga de fluido refrigerante  | 1     |
| ago/24 | 36960 | Niterói                    | capacitor   | 1     |
| ago/24 | 36376 | Barra do Piraí             | metro de cabo PP 3 x 2,5MM  | 3     |
| ago/24 | 36965 | Duque de Caxias            | compressor / carga de gás refrigerante                                  | 1 / 1 |
| set/24 | 37298 | Maricá                     | carga de gás  | 1     |
| set/24 | 37332 | Nova Friburgo              | placa eletrônica  | 1     |
| set/24 | 37381 | Niterói                    | rolamentos  | 2     |
| set/24 | 37505 | Nova Iguaçu                | motor vane  | 1     |
| set/24 | 37600 | Duque de Caxias            | capacitor   | 1     |
| set/24 | 37841 | Itaguaí                    | mangueira de dreno  | 2     |
| set/24 | 37472 | Rua General Bruce, 46      | carga de fluido refrigerante  | 1     |
| out/24 | 37770 | Cantagalo                  | cabo de alimentação elétrica  | 1     |
| out/24 | 37917 | Maricá                     | carga de gás  | 1     |
| out/24 | 38431 | Maricá                     | cabo de alimentação elétrica  | 1     |
| out/24 | 38449 | Niterói                    | espuma de vedação   | 1     |
| out/24 | 38845 | Maricá                     | mangueira de dreno  | 1     |
| out/24 | 38414 | Itaguaí                    | pilha AAA   | 2     |
| out/24 | 38484 | Duque de Caxias            | capacitor de partida do compressor / capacitor de partida de ventilador | 1 / 1 |
| out/24 | 39060 | Duque de Caxias            | isolantes térmicos  | 8     |
| out/24 | 39167 | Duque de Caxias            | carga de gás refrigerante   | 1     |
| out/24 | 38392 | Rua da Proclamação, 634    | compressor/ carga de fluido refrigerante                                | 1 / 1 |
| nov/24 | 38574 | Cabo Frio                  | placa eletrônica  | 1     |
| nov/24 | 39135 | Niterói                    | chave seletora  | 1     |
| nov/24 | 39919 | Niterói                    | capacitor   | 1     |
| nov/24 | 40027 | São Gonçalo                | carga de fluido refrigerante  | 1     |
| nov/24 | 40125 | Niterói                    | capacitor   | 1     |
| nov/24 | 40126 | Niterói                    | capacitor   | 1     |
| nov/24 | 39853 | Nova Iguaçu                | carga de gás refrigerante   | 1     |
| nov/24 | 40233 | Duque de Caxias            | compressor / carga de gás refrigerante                                  | 1 / 1 |
| nov/24 | 39916 | Rua Figueira de Melo, 406, | carga de fluido refrigerante  | 1     |
| nov/24 | 40075 | Rua da Proclamação, 634    | capacitor   | 1     |
| dez/24 | 39854 | Cabo Frio                  | capacitor   | 1     |
| dez/24 | 40566 | São Gonçalo                | carga de gás  | 1     |
| dez/24 | 40729 | Teresópolis                | carga de gás  | 1     |
| dez/24 | 40658 | Duque de Caxias            | compressor / carga de gás refrigerante                                  | 1 / 1 |
| dez/24 | 40734 | Resende                    | painel frontal  | 1     |
| dez/24 | 40789 | Duque de Caxias            | carga de gás refrigerante   | 1     |
| jan/25 | 42586 | Duque de Caxias            | compressor / carga de gás refrigerante                                  | 1 / 1 |
| fev/25 | 42301 | Petrópolis                 | isolante térmico  | 6     |
| fev/25 | 43067 | Niterói                    | chave seletora  | 1     |
| fev/25 | 43196 | São Gonçalo                | controle remoto   | 1     |
| fev/25 | 43290 | Duque de Caxias            | carga de gás refrigerante   | 1     |
| fev/25 | 43414 | Queimados                  | capacitor   | 1     |
| fev/25 | 43424 | Nova Iguaçu                | carga de gás refrigerante   | 1     |
| fev/25 | 43507 | Nova Iguaçu                | carga de gás refrigerante   | 1     |
| fev/25 | 43536 | Itaguaí                    | carga de gás refrigerante   | 1     |
| fev/25 | 43596 | Itaguaí                    | carga de gás refrigerante   | 1     |
| fev/25 | 43597 | Itaguaí                    | capacitor   | 1     |
| fev/25 | 43602 | Itaguaí                    | carga de gás refrigerante   | 1     |
| fev/25 | 43670 | Nova Iguaçu                | carga de gás refrigerante   | 1     |
| fev/25 | 43753 | Nilópolis                  | carga de gás refrigerante   | 1     |
| fev/25 | 43150 | Rua da Proclamação, 634    | capacitor / carga de fluido refrigerante                                | 1     |
| mar/25 | 43197 | São Gonçalo                | controle remoto   | 1     |
| mar/25 | 43605 | Niterói                    | cabo de alimentação elétrica  | 1     |
| mar/25 | 43631 | Cantagalo                  | compressor  | 1     |



PROAD n. 19045/2025 DOC 84. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.PZDP.PDYD:  
<https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

|        |       |                       |                                      |      |
|--------|-------|-----------------------|--------------------------------------|------|
| mar/25 | 43676 | São Gonçalo           | relé / capacitor                     | 1 /1 |
| mar/25 | 44288 | Cabo Frio             | hélice                               | 1    |
| mar/25 | 44563 | Nova Iguaçu           | carga de gás refrigerante            | 1    |
| abr/25 | 45377 | Macaé                 | carga de fluido refrigerante         | 1    |
| abr/25 | 45536 | Nova Iguaçu           | Isolamento térmico do tipo esponjoso | 6    |
| mai/25 | 45655 | Três Rios             | carga de fluido refrigerante         | 2    |
| mai/25 | 46211 | Três Rios             | carga de fluido refrigerante         | 2    |
| mai/25 | 46247 | Duque de Caxias       | botão de chave seletora              | 1    |
| mai/25 | 46334 | Duque de Caxias       | cabo de alimentação elétrica         | 1    |
| mai/25 | 46679 | Angra dos Reis        | carga de gás refrigerante            | 1    |
| jun/25 | 46501 | Campos dos Goytacazes | placa eletrônica                     | 1    |
| jun/25 | 47225 | Nova Iguaçu           | isolantes térmicos                   | 1    |



## ANEXO VIII - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

| Indicador                              |  |
|--|--|
| Prazo de atendimento de demandas (OS). |  |
| Item                                   | Descrição  |
| Finalidade                             | Garantir um atendimento célere às demandas do Órgão.   |
| Meta a cumprir                         | 30 dias para Ordens de Serviço ordinárias e 24h para Ordens de Serviço classificadas como urgentes e emergenciais.   |
| Instrumento de medição                 | Constatação formal de ocorrências por meio de Ordens de Serviço corretivas emitidas.   |
| Forma de acompanhamento                | Sistema informatizado de solicitação de serviços - Ordem de Serviço (OS) eletrônica.   |
| Periodicidade                          | Mensal.  |
| Mecanismo de Cálculo                   | Cada OS será verificada e valorada individualmente. Com base na seguinte Fórmula:<br><b>OS ordinária</b> (subitem 4.4.2 do TR) -> $N^{\circ}$ de dias de atendimento/30dias = X<br><b>OS urgente e emergencial</b> (subitem 4.4.4 do TR) -> $N^{\circ}$ de horas de atendimento/24 horas = X |
| Faixas de ajuste no pagamento          | Se X for menor ou igual a 1 - <b>100% do valor da OS</b><br>Se X for maior que 1 e menor ou igual a 1,5 - <b>98% do valor da OS</b><br>Se X for maior que 1,5 - <b>96% do valor da OS</b>  |
| Início de Vigência                     | A partir da emissão do TAIS pela fiscalização  |
| Sanções                                | A partir da última faixa de ajuste, além da aplicação do presente IMR, serão aplicadas as penalidades previstas no contrato.   |
| Observações                            | Para fins de base de cálculo, o valor da manutenção corretiva será 50% do valor mensal dos serviços. O valor de cada OS corretiva será obtido mediante a divisão do valor mensal do serviço de manutenção corretiva pela quantidade de OS corretivas fechadas no respectivo mês.             |



## ANEXO IX

### MODELO DE PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

| <i>EQUIPAMENTO</i>  |   | <i>PROCED.</i> |
|---------------------|---|----------------|
| <b>AR DE JANELA</b> |   |                |
| ITEM                | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | FREQ.          |
| 1                   | Efetuar limpeza superficial da evaporadora e condensadora, removendo sujeiras e objetos que obstruam a passagem de ar | Mensal         |
| 2                   | Limpar ou substituir o filtro de ar   | Mensal         |
| 3                   | Limpar e desobstruir o dreno  | Mensal         |
| 4                   | Limpar bandeja do condensado e verificação drenagem com remoção do biofilme sem produtos desengraxantes ou corrosivos | Mensal         |
| 5                   | Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete e o reaperto dos parafusos                                  | Mensal         |
| 6                   | Eliminar ruídos e vibrações anormais ou programar corretiva   | Mensal         |
| 7                   | Registrar tensão e corrente elétrica do compressor e ventilador   | Mensal         |
| 8                   | Verificar estado de fiação, terminais e contatos elétricos;   | Mensal         |
| 9                   | Verificar funcionamento dos termostatos e controles frontais de ventilação  | Mensal         |
| 10                  | Verificar temperatura do ar de insuflamento, de retorno e do ambiente   | Mensal         |
| 11                  | Verificar temperatura de descarga do compressor   | Mensal         |
| 12                  | Verificar suportes e fixação do aparelho  | Mensal         |
| 13                  | Verificar e recompor a vedação e o isolamento termo-acústico do equipamento   | Trimestral     |
| 14                  | Verificar e eliminar pontos de corrosão na bandeja, no aparelho e no suporte de fixação                               | Trimestral     |
| 15                  | Verificar reaperto de terminais elétricos do equipamento  | Trimestral     |
| 16                  | Verificar temperatura de trabalho dos disjuntores e contactores   | Trimestral     |
| 17                  | Verificação do estado das placas eletrônicas  | Trimestral     |
| 18                  | Verificar e lubrificar as partes móveis do equipamento (ex: rolamentos)   | Trimestral     |
| 19                  | Verificar e calibrar os dispositivos de segurança   | Trimestral     |
| 20                  | Verificar a operação da válvula de expansão   | Trimestral     |
| 21                  | Verificar carga de gás refrigerante e vazamentos;   | Semestral      |
| 22                  | Limpar a serpentina com remoção do biofilme sem produtos desengraxantes ou corrosivos                                 | Semestral      |
| 23                  | Verificar resistência de isolamento dos motores e compressores.   | Semestral      |
| 24                  | Dos ventiladores: verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão, limpar interna e externamente a carcaça e o rotor; | Semestral      |



## ANEXO IX

### MODELO DE PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

| <i>EQUIPAMENTO</i>  |  | <i>PROCED.</i> |
|---------------------|--|----------------|
| <b><i>SPLIT</i></b> |  |                |
| ITEM                | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | FREQ.          |
| 1                   | Efetuar limpeza superficial da evaporadora e condensadora, removendo sujeiras e objetos que obstruam a passagem de ar            | Mensal         |
| 2                   | Limpar ou substituir o filtro de ar  | Mensal         |
| 3                   | Limpar e desobstruir o dreno   | Mensal         |
| 4                   | Verificar funcionamento da bomba de condensado, se houver  | Mensal         |
| 5                   | Limpar bandeja do condensado e verificação drenagem com remoção do biofilme sem produtos desengraxantes ou corrosivos            | Mensal         |
| 6                   | Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete e o reaperto dos parafusos   | Mensal         |
| 7                   | Verificar e corrigir danos ao isolamento térmico das tubulações  | Mensal         |
| 8                   | Verificar e corrigir vazamento das tubulações  | Mensal         |
| 9                   | Eliminar ruídos e vibrações anormais ou programar corretiva  | Mensal         |
| 10                  | Registrar tensão e corrente elétrica do compressor e ventilador  | Mensal         |
| 11                  | Verificar estado de fiação, terminais e contatos elétricos;  | Mensal         |
| 12                  | Verificar funcionamento dos termostatos e controles frontais de ventilação   | Mensal         |
| 13                  | Verificar temperatura do ar de insuflamento, de retorno e do ambiente  | Mensal         |
| 14                  | Verificar temperatura de descarga do compressor  | Mensal         |
| 15                  | Verificar suportes e fixação do aparelho   | Mensal         |
| 16                  | Verificar e recompor a vedação e o isolamento termo-acústico do equipamento  | Trimestral     |
| 17                  | Verificar e eliminar pontos de corrosão na bandeja, no aparelho e no suporte de fixação  | Trimestral     |
| 18                  | Verificar reaperto de terminais elétricos do equipamento   | Trimestral     |
| 19                  | Verificar temperatura de trabalho dos disjuntores e contactores  | Trimestral     |
| 20                  | Verificação do estado das placas eletrônicas   | Trimestral     |
| 21                  | Verificar e lubrificar as partes móveis do equipamento (ex: rolamentos)  | Trimestral     |
| 22                  | Verificar amortecedores de vibração  | Trimestral     |
| 23                  | Verificar e calibrar os dispositivos de segurança  | Trimestral     |
| 24                  | Verificar a operação da válvula de expansão e reversora  | Trimestral     |
| 25                  | Verificar carga de gás refrigerante e vazamentos;  | Semestral      |
| 26                  | Limpar a serpentina com remoção do biofilme sem produtos desengraxantes ou corrosivos  | Semestral      |
| 27                  | Verificar resistência de isolamento dos motores e compressores.  | Semestral      |
| 28                  | Dos ventiladores: verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão, limpar interna e externamente a carcaça e o rotor;            | Semestral      |
| 29                  | Realizar a total limpeza da unidade condensadora, retirando as peças sujas e limpando-as com o produto indicado e água corrente. | Semestral      |





## ANEXO IX

### MODELO DE PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

| <i>EQUIPAMENTO</i>       |  | <i>PROCED.</i> |
|--------------------------|--|----------------|
| <b>VRF</b>               |  |                |
| ITEM                     | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | FREQ.          |
| <b>AUTOMAÇÃO</b>         |  |                |
| 1                        | Limpeza dos quadros de controle.   | Mensal         |
| 2                        | Reaperto de terminais dos quadros de controle.   | Mensal         |
| 3                        | Verificação dos dispositivos dos quadros de controle.  | Mensal         |
| 4                        | Relatar os alarmes presentes na automação.   | Mensal         |
| 5                        | Verificar se os set points de automação estão adequados.   | Mensal         |
| 6                        | Medir os valores e comparar com a leitura de todos os sensores de pressão e temperatura.             | Semestral      |
| 7                        | Limpar contatos de todos os sensores da automação.   | Semestral      |
| 8                        | Reaperto geral de todos os contatos dos sensores de automação.                                       | Semestral      |
| 9                        | Atualizar softwares das controladoras.   | Anual          |
| <b>CONDENSADORAS VRF</b> |  |                |
| 10                       | Verificar vedação das tampas e do gabinete em geral.   | Mensal         |
| 11                       | Registrar tensão e corrente elétrica do compressor e executar balanceamento das fases, se necessário | Mensal         |
| 12                       | Verificar se existem ruídos anormais nos compressores e ventiladores dos equipamentos.               | Mensal         |
| 13                       | Verificar funcionamento do aquecedor de óleo.  | Mensal         |
| 14                       | Verificar operação dos pressostatos de alta e baixa.   | Mensal         |
| 15                       | Informar presença de bolhas ou umidade nos visores de líquido  | Mensal         |
| 16                       | Verificar se há vazamentos nas conexões.   | Mensal         |
| 17                       | Verificar e corrigir o isolamento das linhas frigorígenas.   | Mensal         |
| 18                       | Verificação de luzes e botoeiras queimadas no QDE.   | Mensal         |
| 19                       | Testar atuação dos Relés Térmicos, Falta de Fase e Supressor de Surto.                               | Mensal         |
| 20                       | Testar atuação dos Temporizadores e outros dispositivos.   | Mensal         |
| 21                       | Medir superaquecimento e sub-resfriamento do gás refrigerante, usando manifold e a tabela do gás.    | Mensal         |
| 22                       | Reaperto geral dos parafusos e conexões internas.  | Mensal         |
| 23                       | Verificar nível de óleo dos compressores, completando se for o caso.                                 | Mensal         |
| 24                       | Verificar temperatura de descarga do compressor  | Mensal         |
| 25                       | Reaperto geral e limpeza dos dispositivos do quadro elétrico   | Trimestral     |
| 26                       | Verificar a operação da válvula de expansão e reversora  | Trimestral     |
| 27                       | Verificar e calibrar os dispositivos de segurança  | Trimestral     |
| 28                       | Verificar amortecedores de vibração  | Trimestral     |
| 29                       | Verificar e lubrificar as partes móveis dos equipamentos (mancais e rolamentos)                      | Trimestral     |
| 30                       | Verificar temperatura de trabalho dos disjuntores e contactores                                      | Trimestral     |
| 31                       | Verificar e recompor a vedação e o isolamento termo-acústico do equipamento                          | Trimestral     |



|                         |  |            |
|-------------------------|--|------------|
| 32                      | Verificar e eliminar pontos de corrosão no aparelho e no suporte de fixação  | Trimestral |
| 33                      | Verificar carga de gás, conforme recomendação do fabricante.   | Semestral  |
| 34                      | Limpar a serpentina com remoção do biofilme sem produtos desengraxantes ou corrosivos  | Semestral  |
| 35                      | Realizar a total limpeza da unidade condensadora, retirando as peças sujas e limpando-as com o produto indicado e água corrente.                                     | Semestral  |
| 36                      | Verificar resistência de isolamento dos motores e compressores.  | Semestral  |
| 37                      | Verificar isolamento de toda fiação elétrica.  | Semestral  |
| 38                      | Testar aterramento da unidade.   | Semestral  |
| 39                      | Medir diferencial de pressão no filtro de óleo, substituir se necessário.  | Semestral  |
| 40                      | Verificar filtro secador, substituindo se for o caso.  | Semestral  |
| 41                      | Dos ventiladores: verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão, limpar interna e externamente a carcaça e o rotor, medir isolamento dos motores e ajustar folgas. | Semestral  |
| <b>EVAPORADORAS VRF</b> |  |            |
| 42                      | Efetuar limpeza superficial da evaporadora, removendo sujeiras e objetos que obstruam a passagem de ar   | Mensal     |
| 43                      | Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete e o reaperto dos parafusos   | Mensal     |
| 44                      | Verificar e corrigir danos ao isolamento térmico das tubulações  | Mensal     |
| 45                      | Verificar e corrigir vazamento das tubulações  | Mensal     |
| 46                      | Verificar se existem ruídos anormais nos equipamentos e programar a corretiva, se necessário   | Mensal     |
| 47                      | Verificar o funcionamento e estado geral da máquina.   | Mensal     |
| 48                      | Verificar estado de fiação, terminais e contatos elétricos;  | Mensal     |
| 49                      | Registrar tensão e corrente elétrica do evaporador   | Mensal     |
| 50                      | Limpar filtro de ar e substituí-lo, caso necessário.   | Mensal     |
| 51                      | Limpar bandeja do condensado e verificar a drenagem com remoção do biofilme sem produtos desengraxantes ou corrosivos  | Mensal     |
| 52                      | Verificar funcionamento da bomba de dreno, se houver   | Mensal     |
| 53                      | Verificar funcionamento dos termostatos e controles frontais de ventilação   | Mensal     |
| 54                      | Verificar temperatura do ar de insuflamento, de retorno e do ambiente  | Mensal     |
| 55                      | Verificar suportes e fixação do aparelho   | Mensal     |
| 56                      | Verificar estado e limpar a serpentina.  | Mensal     |
| 57                      | Verificar ruído e balanceamento do ventilador.   | Mensal     |
| 58                      | Testar atuação de Relés Térmicos, Falta de Fase e Supressor de Surto.  | Mensal     |



## ANEXO IX

### MODELO DE PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

| EQUIPAMENTO                    |  | PROCED.    |
|--------------------------------|--|------------|
| <b>EXAUSTORES/VENTILADORES</b> |  |            |
| ITEM                           | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | FREQ.      |
| 1                              | Limpeza geral do equipamento   | Mensal     |
| 2                              | Eliminar ruídos e vibrações anormais ou programar corretiva.   | Mensal     |
| 3                              | Verificar fixação e alinhamento das polias e mancais.  | Mensal     |
| 4                              | Verificar tensionamento e estado das correias  | Mensal     |
| 5                              | Verificar alinhamento e o nível do eixo do ventilador  | Mensal     |
| 6                              | Verificar estado da lona flexível  | Mensal     |
| 7                              | Limpar ou substituir filtros de ar   | Mensal     |
| 8                              | Registrar tensão e corrente elétrica do motor.   | Mensal     |
| 9                              | Verificar condição dos amortecedores de vibração   | Mensal     |
| 10                             | Verificar vazamentos de ar nas ligações flexíveis  | Mensal     |
| 11                             | Verificar suporte e fixação  | Mensal     |
| 12                             | Verificar o sentido de rotação do ventilador   | Mensal     |
| 13                             | Verificar e eliminar pontos de corrosão do aparelho e no suporte de fixação                              | Trimestral |
| 14                             | Lubrificar mancais e rolamentos.   | Trimestral |
| 15                             | Verificar operações dos damper's/VAV, registros de ar, dampers corta-fogo (ação, aletas, manobras, etc.) | Trimestral |
| 16                             | Efetuar limpeza dos quadros e placas eletrônicas   | Trimestral |
| 17                             | Verificar botoeiras, disjuntores, lâmpadas, fusíveis etc.  | Trimestral |
| 18                             | Efetuar reaperto geral em conexões.  | Trimestral |
| 19                             | Eliminar mau contato em fiação e barramentos   | Trimestral |
| 20                             | Verificar e calibrar os dispositivos de segurança  | Trimestral |
| 21                             | Verificar estado da superfície dos contatos das contadoras   | Trimestral |
| 22                             | Verificar estado do isolamento termo-acústico equipamento  | Trimestral |
| 23                             | Verificar temperatura de trabalho dos disjuntores e contactores  | Trimestral |
| 24                             | Verificar resistência de isolamento dos motores  | Semestral  |
| 25                             | Retoque geral da pintura   | Anual      |



**ANEXO IX**

**MODELO DE PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA**

| <i>EQUIPAMENTO</i> |  | <i>PROCED.</i> |
|--------------------|--|----------------|
| <i>DUTOS DE AR</i> |  |                |
| ITEM               | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | FREQ.          |
| 1                  | Verificar se há vazamentos ao longo dos dutos, principalmente em lugares usuais, como em juntas e conexões   | Semestral      |
| 2                  | Verificar estado da isolamento térmica (onde existir)  | Semestral      |
| 3                  | Limpeza de dutos de ar condicionado através de escovação mecânica a seco, com aspiração para remoção de impurezas e outras partículas existentes, quer sejam físicas, químicas ou biológicas. A descontaminação e higienização deverá ser efetuada com produtos sem consistência aquosa. | Anual          |



| ANEXO IX                                 |   |           |
|--|---|-----------|
| MODELO DE PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA |   |           |
| EQUIPAMENTO                              |   | PROCED.   |
| BEBEDOURO                                |   |           |
| ITEM                                     | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | FREQ.     |
| 1  | Verificar vazamentos e apertar conexões frouxas   | Mensal    |
| 2  | Verificar resfriamento da água e o funcionamento do compressor                          | Mensal    |
| 3  | Inspecionar fios, mangueiras, conexões e base   | Mensal    |
| 4  | Verificar sistema de drenagem e limpar obstruções                                       | Mensal    |
| 5  | Realizar limpeza externa, incluindo o gabinete e a bandeja                              | Mensal    |
| 6  | Realizar limpeza e assepsia dos bicos e torneiras                                       | Mensal    |
| 7  | Verificar componentes internos (compressor, sensores, termostato, fiação interna, etc.) | Semestral |
| 8  | Realizar troca do filtro/refil interno  | Semestral |
| 9  | Realizar limpeza e higienização dos reservatórios                                       | Semestral |
| 10                                       | Coletar amostras da água para análise laboratorial                                      | Semestral |



**ANEXO X**

**Modelo de Carta de Fiança Bancária para Garantia de Execução Contratual**

Ref.: Pregão nº XX/20XX

1. Pela presente, o (a) ..... (nome da instituição fiadora) com sede em ..... (endereço completo), por seus representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como FIADOR e principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasileiro, da empresa ..... (nome da empresa afiançada), com sede em ..... (endereço completo), até o limite de R\$ ..... (valor da garantia) ..... (valor por escrito) para efeito de garantia à execução do Contrato nº ..... (número do contrato), decorrente do processo licitatório ..... (modalidade e número do instrumento convocatório da licitação – ex.: PE nº xx/ano), firmado entre a AFIANÇADA e o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região para ..... (objeto da licitação).

2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANÇADA, de todas as obrigações estipuladas no contrato acima tratado, abrangendo o pagamento de:

- a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
- b) multas punitivas aplicadas;
- c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
- d) obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas pela CONTRATADA.

3. Esta fiança é válida por ..... (período correspondente à vigência do contrato acrescida de 3 (três) meses, quando previsto no Edital), contados a partir de ..... (data de início da vigência do contrato), vencendo-se, portanto, em ..... (último dia de vigência).

4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela AFIANÇADA, o FIADOR efetuará o pagamento das importâncias que forem devidas, no âmbito e por efeito da presente fiança, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento de comunicação escrita do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.

5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até o prazo máximo de 90 (noventa) dias após o vencimento desta fiança.

6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA será admitida ou invocada por este FIADOR com o fim de escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este



instrumento perante o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.

7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese de o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região se ver compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente fiança.

8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data de vencimento desta fiança, o FIADOR não tiver recebido do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região qualquer comunicação relativa a inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo circunstanciado de que a AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fiança, esta fiança será automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificação judicial ou extrajudicial, deixando, em consequência, de produzir qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obrigação assumida por força deste documento.

9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste Instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança.

10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade federal.

(Local e data)

(Instituição garantidora)

(Assinaturas autorizadas)



## MINUTA

PROCESSO Nº 19045/2025 – PE Nº xx/202

**CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE JANELA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSPEÇÃO E LIMPEZA DE DUTOS DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO INDIVIDUAIS (JANELA E SPLIT SYSTEM), SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO DE AR, TIPO VRF, E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEÇAS, NOS IMÓVEIS QUE ABRIGAM AS UNIDADES DO TRT DA 1ª REGIÃO.**

**(Contrato nº 202\_-\_\_\_\_)**

 **RAFAEL  
LOPES  
PIRES**  
09/04/2026 16:44

A **UNIÃO**, por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO**, instalado na Av. Presidente Antônio Carlos, 251, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 02.578.421/0001-20, doravante designado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Diretor-Geral, Sr. \_\_\_\_\_, portador da carteira de identidade nº \_\_\_\_\_, expedida pelo \_\_\_\_\_, inscrito no CPF sob o nº \_\_\_\_\_, e a empresa \_\_\_\_\_, estabelecida na \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, adiante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. \_\_\_\_\_, portador da cédula de identidade nº \_\_\_\_\_, expedida pelo \_\_\_\_\_, inscrito no CPF sob o nº \_\_\_\_\_, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO**, elaborado de acordo com a minuta examinada e aprovada pela Assessoria Jurídica deste Egrégio Tribunal, ex vi do disposto no art. 53, *caput* da Lei nº 14.133/2021, e autorizado pelo Sr. Ordenador de Despesas nos termos do documento \_\_\_\_ dos autos do processo nº 19045/2025, com fulcro na Lei nº 14.133/21, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO** - O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço técnico de instalação de aparelhos de ar-condicionado de janela e manutenção preventiva, corretiva, assistência técnica, inspeção e limpeza de dutos dos aparelhos de ar-condicionado individuais (janela e Split system), sistemas de condicionamento de ar, tipo VRF, e bebedouros, com fornecimento integral de peças, nos imóveis que abrigam as unidades do TRT da 1ª Região, conforme detalhado no Termo de Referência e Anexos, acostados aos autos do processo em referência.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias no limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, de acordo com o estabelecido no artigo 125 da Lei nº 14.133/2021.





## MINUTA

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR** - São partes integrantes do presente contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos acostados aos autos do processo em referência:

- a) Termo de Referência e Anexos - documento \_\_\_\_;
- b) Edital de Pregão - documento \_\_\_\_;
- c) Proposta Comercial da Contratada - documento \_\_\_\_;
- d) Termo de Julgamento - documento \_\_\_\_;
- e) Nota de Empenho 202\_NE00\_\_\_\_, de \_\_/\_\_/202\_\_ - documento \_\_\_\_.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS** - A Contratada deverá prestar os serviços na forma do item 4.0 do Termo de Referência.

**CLÁUSULA QUARTA - DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DO RESULTADO (IMR)** - A Contratada fica obrigada a cumprir os indicadores/metast de serviços descritos no item 5.0 e no Anexo VIII do Termo de Referência, sendo aplicadas as adequações de pagamento pelo descumprimento das referidas metas, conforme mencionado no subitem 12.5 do mesmo documento.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Os ajustes de pagamento mencionados no *caput* desta cláusula não excluem as penalidades previstas no presente instrumento.

**CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA** - O prazo de vigência do presente contrato será de 60 (sessenta) meses, contados da sua formalização, ressalvada a hipótese de prorrogação nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/21.

**CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** - O presente instrumento, durante o presente exercício, correrá à conta da dotação orçamentária adiante discriminada: P.T. \_\_\_\_\_, N.D. \_\_\_\_\_, do O.G.U.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Para fazer face às despesas inerentes à execução do presente ajuste, foi emitida a Nota de Empenho 202\_NE00\_\_\_\_, datada de \_\_/\_\_/\_\_\_\_, no valor de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), à conta da dotação orçamentária especificada nesta cláusula.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO** - O valor total estimado do contrato é de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), englobando todos os custos diretos e



## MINUTA

indiretos pertinentes à execução dos serviços do objeto deste contrato, conforme previsto também na proposta comercial.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O pagamento será efetuado na forma do item 12.0 do Termo de Referência.

**CLÁUSULA OITAVA – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO** – Os valores inicialmente pactuados poderão ser objeto de reajuste, na forma e nas condições descritas no item 11.0 do termo de referência, cuja periodicidade de 1 (um) ano será contada do orçamento estimado em 08/04/2026.

**CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA** - São obrigações exclusivas da Contratada as detalhadas no Termo de Referência, especialmente em seu item 7.0, bem como as descritas neste instrumento.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE** – São obrigações da Contratante as descritas neste instrumento, além das listadas no item 8.0 do Termo de Referência.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO** – A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação, na forma do item 13.0 do Termo de Referência.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O acompanhamento, o controle, a fiscalização e a avaliação, tratados nesta cláusula, não excluem nem reduzem a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na ocorrência desta, não implicará em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes ou prepostos.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS** - Nos termos dos artigos 155, 156 e 162 da Lei nº 14.133/21, bem como do Ato nº 143/2022 da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que estabelece procedimento para a aplicação das sanções administrativas previstas na referida legislação, fica a Contratada, garantida a prévia defesa, sujeita às penalidades tratadas no Edital de Licitação.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO** - A Contratante se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses do art. 137 da Lei nº 14.133/21.



## MINUTA

**PARÁGRAFO ÚNICO** - A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por acordo entre as partes, na forma do art. 138, II da Lei nº 14.133/21, ou judicial, nos termos da legislação.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS DIREITOS DA CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO POR INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO** - A rescisão decorrente da inexecução total ou parcial do contrato acarretará à Contratada, além da aplicação das penalidades previstas neste instrumento, as disposições previstas nos artigos 104 e 139 da Lei nº 14.133/21, bem como indenização por perdas e danos que a Contratante vier a sofrer.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO** - A Contratada deverá prestar garantia de execução contratual na forma, condições e prazos estabelecidos no item 14.0 do Termo de Referência.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO** - Este contrato rege-se pela Lei nº 14.133/2021 e, subsidiariamente, pela legislação federal correlata, medidas provisórias, bem como pelos preceitos de Direito Público, regulamentos, instruções normativas e ordens de serviços emanados de órgãos públicos, aplicando-se-lhes, supletivamente, nos casos omissos, os princípios gerais dos contratos e demais disposições de Direito Privado.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO** - Para dirimir todas as questões oriundas do presente contrato, é competente o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária da cidade do Rio de Janeiro.

E, por estarem justos e contratados, entre si, é lavrado o presente instrumento, que, lido e achado conforme, é assinado pelos representantes das partes, as quais reconhecem como válidas e plenamente eficazes as assinaturas eletrônicas ora apostas, considerando-se efetivamente formalizado na data da última assinatura.

XXXXX XXXXX  
TRT da 1ª Região

XXXXX XXXXX  
(Nome da Contratada)