

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90032/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Trama: Aço, Material Válvula Saída: Latão Forjado, Material Difusor: Polietileno, Material Tubo Sifão: Alumínio, Material Cilindro: Tubo Aço Sem Costura, Capacidade: 6KG, Pressão Serviço: 126KGF/CM2, Pressão Teste: 210KGF/CM2, Acabamento Superficial Cilindro: Metal Branco, Tratamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha, Normas Técnicas: Nbr 11716, Aplicação: Incêndio Classe "B" E "C", Material Carga: Dióxido De Carbono (Co2)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 849,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (25)

Grupo: G1

2 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Válvula Saída: Latão Forjado, Material Cilindro: Tubo Aço Com Costura, Capacidade: 10L, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha, Tipo Válvula Saída: M 30 Com Manômetro., Aplicação: Incêndio Classe "A", Material Carga: Água Pressurizada, Características Adicionais: Sem Suporte Para Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 199,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G1

3 - Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Trama: Nylon, Material Válvula Saída: Latão Forjado, Material Cilindro: Aço Carbônico, Capacidade: 6KG, Pressão Serviço: 10,5KGF/CM2, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático, Normas Técnicas: Nbr 15808, Aplicação: Incêndio Classe "A", "B" E "C", Material Carga: Pó Químico Seco - Pqs

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 228,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G1

4 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Trama: Aço, Material Válvula Saída: Latão Forjado, Material Tubo Sifão: Plástico, Material Cilindro: Tubo Aço Sem Costura, Capacidade: 12KG, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha, Tipo Válvula Saída: M 28 Com Manômetro., Aplicação: Incêndio Classe "A", "B" E "C", Material Carga: Pó Químico Seco - Pqs, Características Adicionais: Suporte Parede E Adesivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 277,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G1

5 - Suporte de extintor de incendio

Descrição Detalhada: Suporte De Extintor De Incendio Material: Aço, Altura: 43CM, Tipo: Tripé, Acabamento: Pintura Anticorrosiva Vermelha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G2

6 - Suporte de extintor de incendio

Descrição Detalhada: Suporte De Extintor De Incendio Material: Aço Carbono, Altura: 20CM, Tipo: Tripé, Acabamento: Bicromatizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G2

7 - Suporte de extintor de incendio

Descrição Detalhada: Suporte De Extintor De Incendio Material: Aço Carbono, Altura: 20CM, Tipo: Tripé, Acabamento: Bicromatizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G2

8 - Suporte de extintor de incendio

Descrição Detalhada: Suporte De Extintor De Incendio Material: Aço, Altura: 60CM, Largura: 40CM, Tipo: Tripé, Acabamento: Cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G2

9 - Suporte de extintor de incendio

Descrição Detalhada: Suporte De Extintor De Incendio Material: Aço Carbono, Altura: 20CM, Tipo: Tripé, Acabamento: Bicromatizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G2

10 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm, Tipo: Indicativa, Formato: Quadrado, Largura: 20CM, Altura: 20CM, Normas Técnicas: Nbr 16821 / Nbr 13434, Características Adicionais: Sinalização Alarme De Incêndio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G3

11 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm, Tipo: Indicativa, Formato: Quadrado, Largura: 20CM, Altura: 20CM, Normas Técnicas: Nbr 16821 / Nbr 13434, Características Adicionais: Sinalização Alarme De Incêndio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G3

12 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm, Tipo: Indicativa, Formato: Quadrado, Largura: 20CM, Altura: 20CM, Normas Técnicas: Nbr 16821 / Nbr 13434, Características Adicionais: Sinalização Alarme De Incêndio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G3

13 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm, Tipo: Indicativa, Formato: Quadrado, Largura: 20CM, Altura: 20CM, Normas Técnicas: Nbr 16821 / Nbr 13434, Características Adicionais: Sinalização Alarme De Incêndio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G3

14 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm, Tipo: Indicativa, Formato: Quadrado, Largura: 20CM, Altura: 20CM, Normas Técnicas: Nbr 16821 / Nbr 13434, Características Adicionais: Sinalização Alarme De Incêndio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G3

15 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm, Tipo: Indicativa, Formato: Quadrado, Largura: 20CM, Altura: 20CM, Normas Técnicas: Nbr 16821 / Nbr 13434, Características Adicionais: Sinalização Alarme De Incêndio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G3

16 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm, Tipo: Indicativa, Formato: Quadrado, Largura: 20CM, Altura: 20CM, Normas Técnicas: Nbr 16821 / Nbr 13434, Características Adicionais: Sinalização Alarme De Incêndio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G3

17 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm, Tipo: Indicativa, Formato: Quadrado, Largura: 20CM, Altura: 20CM, Normas Técnicas: Nbr 16821 / Nbr 13434, Características Adicionais: Sinalização Alarme De Incêndio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G3

18 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm, Tipo: Indicativa, Formato: Quadrado, Largura: 20CM, Altura: 20CM, Normas Técnicas: Nbr 16821 / Nbr 13434, Características Adicionais: Sinalização Alarme De Incêndio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G3

19 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm, Tipo: Indicativa, Formato: Quadrado, Largura: 20CM, Altura: 20CM, Normas Técnicas: Nbr 16821 / Nbr 13434, Características Adicionais: Sinalização Alarme De Incêndio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G3

20 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm, Tipo: Indicativa, Formato: Quadrado, Largura: 20CM, Altura: 20CM, Normas Técnicas: Nbr 16821 / Nbr 13434, Características Adicionais: Sinalização Alarme De Incêndio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G3

21 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm, Tipo: Indicativa, Formato: Quadrado, Largura: 20CM, Altura: 20CM, Normas Técnicas: Nbr 16821 / Nbr 13434, Características Adicionais: Sinalização Alarme De Incêndio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G3

22 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm, Tipo: Indicativa, Formato: Quadrado, Largura: 20CM, Altura: 20CM, Normas Técnicas: Nbr 16821 / Nbr 13434, Características Adicionais: Sinalização Alarme De Incêndio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G3

23 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm, Tipo: Indicativa, Formato: Quadrado, Largura: 20CM, Altura: 20CM, Normas Técnicas: Nbr 16821 / Nbr 13434, Características Adicionais: Sinalização Alarme De Incêndio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G3

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Extintor incêndio	25	Unidade
2	Extintor incêndio	20	Unidade
3	Extintor Incêndio	20	Unidade
4	Extintor incêndio	20	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Suporte de extintor de incendio	20	Unidade
6	Suporte de extintor de incendio	20	Unidade
7	Suporte de extintor de incendio	20	Unidade
8	Suporte de extintor de incendio	20	Unidade
9	Suporte de extintor de incendio	20	Unidade

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Placa sinalizadora	20	Unidade
11	Placa sinalizadora	20	Unidade
12	Placa sinalizadora	20	Unidade
13	Placa sinalizadora	20	Unidade
14	Placa sinalizadora	20	Unidade
15	Placa sinalizadora	20	Unidade
16	Placa sinalizadora	20	Unidade
17	Placa sinalizadora	20	Unidade
18	Placa sinalizadora	20	Unidade
19	Placa sinalizadora	20	Unidade
20	Placa sinalizadora	20	Unidade
21	Placa sinalizadora	20	Unidade
22	Placa sinalizadora	20	Unidade
23	Placa sinalizadora	20	Unidade