



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

SOLICITAÇÃO DA DEMANDA

INTRODUÇÃO

O presente documento visa padronizar a demanda e consolidar informações e documentos necessários para a contratação. Sendo assim solicitamos o “**REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, A SEREM REALIZADOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, A FIM DE ATENDER AS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT**”.

1 - ÁREA DEMANDANTE

Departamento Demandante: Secretaria de Finanças e Orçamento

Chefe Setor: Debora R. de Oliveira Strack

Email (institucional): licitacao@sinop.mt.leg.br

Telefone (Institucional): 66 3517 2858

2 - IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

Área requisitante (Setor/Unidade/Departamento): Secretaria de Finanças e Orçamento

Responsável pela demanda: Gustavo da Silva Pires

Matrícula: 1026

E-mail (institucional): compras@sinop.mt.leg.br

Telefone (Institucional): 66 3517 2858

3 - IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

3.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, A SEREM REALIZADOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, A FIM DE ATENDER AS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT”.

3.2 Descrição e quantidades:

() os itens, as descrições e suas quantidades seguem em anexo.

(X) os itens, as descrições e suas quantidades seguem abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO	UN	QTD
1	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, APARELHOS DE ATÉ 12.000 BTUS – TIPO SPLIT – HI WALL – INVERTER; COM MATERIAL (CONFORME	UND	16



C.M.S.

Fls. 02


CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

	MANUAL DO FABRICANTE). GARANTIA DE 03 MESES.		
2	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, APARELHOS DE 18.000 BTUS – TIPO SPLIT – HI WALL – INVERTER ; COM MATERIAL (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE). GARANTIA DE 03 MESES.	UND	12
3	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, APARELHOS DE 24.000 BTUS – TIPO SPLIT – HI WALL – INVERTER ; COM MATERIAL (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE). GARANTIA DE 03 MESES.	UND	5
4	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, APARELHOS DE 48.000 a 60.000 BTUS – TIPO SPLIT – HI WALL – INVERTER ; COM MATERIAL (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE). GARANTIA DE 03 MESES.	UND	5
5	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, APARELHOS DE 48.000 a 60.000 BTUS – TIPO SPLIT – HI WALL- COVENCIONAL ; COM MATERIAL (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE). GARANTIA DE 03 MESES.	UND	2
6	SERVIÇOS DE REALOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 18.000 BTUS - COVENCIONAL , INCLUSO NOS SERVIÇOS A RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE UM LOCAL E INSTALAÇÃO EM OUTRO, INTERLIGAÇÃO FRIGOGÊNICA ENTRE AS UNIDADES ATRAVÉS DE TUBULAÇÕES DE COBRE E PONTO DE FORÇA. COM CÁLCULO DE CARGA DE FLUÍDO CONFORME A DISTÂNCIA – COM MATERIAL. GARANTIA DE 03 MESES.	UND	5
7	SERVIÇOS DE REALOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 18.000 BTUS – INVERTER), INCLUSO NOS SERVIÇOS A RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE UM LOCAL E INSTALAÇÃO EM OUTRO, INTERLIGAÇÃO FRIGOGÊNICA ENTRE AS UNIDADES ATRAVÉS DE TUBULAÇÕES DE COBRE E PONTO DE FORÇA. COM CÁLCULO DE CARGA DE FLUÍDO CONFORME A DISTÂNCIA – COM MATERIAL. GARANTIA DE 03 MESES.	UND	15
8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 a 18.000 BTUS, INCLUSO NO SERVIÇOS A RETIRADA DO EVAPORADOR, DO CONDENSADOR E DA TUBULAÇÃO FRIGOGÊNICA DE COBRE, QUANDO HOUVER	UND	5




CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

	NECESSIDADE(APENAS RETIRADA).		
9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS, INCLUSO NO SERVIÇOS A RETIRADA DO EVAPORADOR, DO CONDENSADOR E DA TUBULAÇÃO FRIGOGÊNICA DE COBRE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE(APENAS RETIRADA).	UND	3
10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48.000 A 60.000 BTUS, INCLUSO NO SERVIÇOS A RETIRADA DO EVAPORADOR, DO CONDENSADOR E DA TUBULAÇÃO FRIGOGÊNICA DE COBRE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE(APENAS RETIRADA).	UND	2
11	SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA: HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 18.000 BTUS CONFORME NBR E ABNT. LIMPEZA DA SERPENTINA, MANGUEIRA E BANDEJA DA DRENAGEM; AJUSTE DOS CONTATOS DOS CABOS ELÉTRICOS COM PONTEIRA NO BORNE; LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM (CASO EXISTA); REVISÃO DOS CONTATOS DOS CABOS ELÉTRICOS NA EVAPORADORA E NA CONDENSADORA; REVISÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA (CASO EXISTA); AJUSTE DOS PARAFUSOS DO GABINETE; VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES; VERIFICAÇÃO DOS CALÇOS; AJUSTE DA HÉLICE E MOTOR; AFERIÇÃO DO FLUÍDO DO AR CONDICIONADO. GARANTIA DE 03MESES – COM MATERIAL. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL).	UND	124
12	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA: HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 A 36.000 BTUS CONFORME NBR E ABNT. LIMPEZA DA SERPENTINA, MANGUEIRA E BANDEJA DA DRENAGEM; AJUSTE DOS CONTATOS DOS CABOS ELÉTRICOS COM PONTEIRA NO BORNE; LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM (CASO EXISTA); REVISÃO DOS CONTATOS DOS CABOS ELÉTRICOS NA EVAPORADORA E NA CONDENSADORA; REVISÃO DO SENSOR DE	UND	18



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

	TEMPERATURA (CASO EXISTA); AJUSTE DOS PARAFUSOS DO GABINETE; VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES; VERIFICAÇÃO DOS CALÇOS; AJUSTE DA HÉLICE E MOTOR; AFERIÇÃO DO FLUÍDO DO AR CONDICIONADO. GARANTIA DE 03 MESES – COM MATERIAL. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL)		
13	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA: HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 48.000 A 60.000 BTUS CONFORME NBR E ABNT. LIMPEZA DA SERPENTINA, MANGUEIRA E BANDEJA DA DRENAGEM; AJUSTE DOS CONTATOS DOS CABOS ELÉTRICOS COM PONTEIRA NO BORNE; LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM (CASO EXISTA); REVISÃO DOS CONTATOS DOS CABOS ELÉTRICOS NA EVAPORADORA E NA CONDENSADORA; REVISÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA (CASO EXISTA); AJUSTE DOS PARAFUSOS DO GABINETE; VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES; VERIFICAÇÃO DOS CALÇOS; AJUSTE DA HÉLICE E MOTOR; AFERIÇÃO DO FLUÍDO DO AR CONDICIONADO. GARANTIA DE 03 MESES – COM MATERIAL. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL)	UND	28
14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 18.000 BTUS – (INVERTER), REVISÃO COMPLETA DA EVAPORADORA, CONDENSADORA, DRENO, CALHA, REPARO ELÉTRICO, CAPACITOR; VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS DO FILTRO, NA CARENAGEM E NA SERPENTINA. VERIFICAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS, INSPECIONAR O NÍVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR TUBULAÇÃO, DRENO DE ÁGUA, TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELÉTRICOS; REALIZAR TESTES DE VAZAMENTOS NAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇÃO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; PROCEDENDO TODOS OS AJUSTES E CORREÇÕES QUANDO NECESSÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RECOLOCAR O APARELHO, INCLUINDO CARGA DE GÁS E MATERIAL PARA POSSÍVEIS CORREÇÕES. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE		62



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

	03 MESES.		
15	<u>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMPLETA</u> DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 18.000 BTUS – (COVENCIONAL), REVISÃO COMPLETA DA EVAPORADORA, CONDENSADORA, DRENO, CALHA, REPARO ELÉTRICO, CAPACITOR; VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS DO FILTRO, NA CARENAGEM E NA SERPENTINA. VERIFICAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS, INSPECIONAR O NÍVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR TUBULAÇÃO, DRENO DE ÁGUA, TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELÉTRICOS; REALIZAR TESTES DE VAZAMENTOS NAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇÃO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; PROCEDENDO TODOS OS AJUSTES E CORREÇÕES QUANDO NECESSÁRIOS, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RECOLOCAR O APARELHO, INCLUINDO CARGA DE GÁS E MATERIAL PARA POSSÍVEIS CORREÇÕES. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES	UND	22
16	<u>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA</u> DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 A 36.000 BTUS – (INVERTER), REVISÃO COMPLETA DA EVAPORADORA, CONDENSADORA, DRENO, CALHA, REPARO ELÉTRICO, CAPACITOR. VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS DO FILTRO, NA CARENAGEM E NA SERPENTINA. COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSÃO NO GABINETE, NA CARENAGEM E NA SERPENTINA; VERIFICAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS, INSPECIONAR O NÍVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR TUBULAÇÃO, DRENO DE ÁGUA, TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELÉTRICOS; REALIZAR TESTES DE VAZAMENTOS NAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E	UND	10




CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

	MOTOR; VERIFICAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇÃO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; PROCEDENDO TODOS OS AJUSTES E CORREÇÕES QUANDO NECESSÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RECOLOCAR O APARELHO, INCLUINDO CARGA DE GÁS E MATERIAL PARA POSSÍVEIS CORREÇÕES. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES.		
17	<u>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA</u> DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 A 36.000 BTUS – (CONVENCIONAL) , REVISÃO COMPLETA DA EVAPORADORA, CONDENSADORA, DRENO, CALHA, REPARO ELÉTRICO, CAPACITOR. VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS DO FILTRO, NA CARENAGEM E NA SERPENTINA. COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSÃO NO GABINETE, NA CARENAGEM E NA SERPENTINA; VERIFICAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS, INSPECIONAR O NÍVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR TUBULAÇÃO, DRENO DE ÁGUA, TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELÉTRICOS; REALIZAR TESTES DE VAZAMENTOS NAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇÃO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; PROCEDENDO TODOS OS AJUSTES E CORREÇÕES QUANDO NECESSÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RECOLOCAR O APARELHO, INCLUINDO CARGA DE GÁS E MATERIAL PARA POSSÍVEIS CORREÇÕES. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES.	UND	5
18	<u>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA</u> DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 48.000 A 60.000 BTUS – (INVERTER) , REVISÃO COMPLETA DA EVAPORADORA, CONDENSADORA, DRENO, CALHA, REPARO ELÉTRICO, CAPACITOR. VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS DO FILTRO, NA CARENAGEM E NA SERPENTINA. COM	UND	4



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

	SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSÃO NO GABINETE, NA CARENAGEM E NA SERPENTINA; VERIFICAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS, INSPECIONAR O NÍVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR TUBULAÇÃO, DRENO DE ÁGUA, TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELÉTRICOS; REALIZAR TESTES DE VAZAMENTOS NAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇÃO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; PROCEDENDO TODOS OS AJUSTES E CORREÇÕES QUANDO NECESSÁRIOS, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RECOLOCAR O APARELHO, INCLUINDO CARGA DE GÁS E MATERIAL PARA POSSÍVEIS CORREÇÕES. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES.		
19	<u>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA</u> DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 48.000 A 60.000 BTUS – (COVENCIONAL) , REVISÃO COMPLETA DA EVAPORADORA, CONDENSADORA, DRENO, CALHA, REPARO ELÉTRICO, CAPACITOR. VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS DO FILTRO, NA CARENAGEM E NA SERPENTINA. COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSÃO NO GABINETE, NA CARENAGEM E NA SERPENTINA; VERIFICAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS, INSPECIONAR O NÍVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR TUBULAÇÃO, DRENO DE ÁGUA, TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELÉTRICOS; REALIZAR TESTES DE VAZAMENTOS NAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇÃO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; PROCEDENDO TODOS OS AJUSTES E CORREÇÕES QUANDO NECESSÁRIOS, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RECOLOCAR O	UND	16



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

	APARELHO, INCLUINDO CARGA DE GÁS E MATERIAL PARA POSSÍVEIS CORREÇÕES. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES.		
20	<u>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SIMPLES</u> DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 Á 18.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS DO FILTRO, NA CARENAGEM, NA SERPENTINA E SAÍDA D'ÁGUA. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES	UND	256
21	<u>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SIMPLES</u> DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 A 36.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS DO FILTRO, NA CARENAGEM, NA SERPENTINA E SAÍDA D'ÁGUA. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES.	UND	28
22	<u>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SIMPLES</u> DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 48.000 A 60.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS DO FILTRO, NA CARENAGEM, NA SERPENTINA E SAÍDA D'ÁGUA. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES.	UND	80
23	<u>SERVIÇOS DE CARGA E RECARGA DE GÁS</u> PARA AR CONDICIONADO, (FLUÍDO REFRIGERANTE R22 OU R410). APARELHOS DE 7.000 A 12.000 BTUS – TIPO SPLIT – HI WALL – INVERTER - COM MATERIAL. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES	UND	25
24	<u>SERVIÇOS DE CARGA E RECARGA DE GÁS</u> PARA AR CONDICIONADO, (FLUÍDO REFRIGERANTE R22 OU R410). APARELHOS DE 7.000 A 12.000 BTUS – TIPO SPLIT – HI WALL – COVENCIONAL - COM MATERIAL. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES	UND	19
25	<u>SERVIÇOS DE CARGA E RECARGA DE GÁS</u> PARA AR CONDICIONADO, (FLUÍDO REFRIGERANTE R22 OU R410). APARELHOS DE 18.000 A 24.000 BTUS – TIPO SPLIT – HI WALL – INVERTER - COM MATERIAL. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES	UND	20
26	<u>SERVIÇOS DE CARGA E RECARGA DE GÁS</u> PARA AR CONDICIONADO, (FLUÍDO REFRIGERANTE R22	UND	3



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP


	OU R410). APARELHOS DE 18.000 A 24.000 BTUS – TIPO SPLIT – HI WALL – COVENCIONAL - COM MATERIAL. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES		
27	SERVIÇOS DE CARGA E RECARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO, (FLUÍDO REFRIGERANTE R22 OU R410). APARELHOS DE 48.000 A 60.000 BTUS – TIPO SPLIT – HI WALL – INVERTER ; COM MATERIAL. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES.	UND	2
28	SERVIÇOS DE CARGA E RECARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO, (FLUÍDO REFRIGERANTE R22 OU R410). APARELHOS DE 48.000 A 60.000 BTUS – TIPO SPLIT – HI WALL – COVENCIONAL ; COM MATERIAL. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES.	UND	13
29	ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS GARANTIA DE 03 MESES.	Valor estimado	R\$ 15.000,00

4 – JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

4.1 A Câmara Municipal é um local de grande circulação de pessoas, pois presta atendimento à população, a fim de propiciar uma melhor climatização do ambiente para os munícipes bem como de forma a manter-se satisfatório para o bom desempenho dos servidores na realização de suas atividades, necessita de climatização adequada.

3.2 Justifica-se a contratação para manter o pleno funcionamento pois não dispomos de mão de obra especializada em nosso quadro de servidores, para a realização de serviços de retificação ou substituição de peças e/ou componentes que porventura vierem a apresentar defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização.

3.3 É fundamental realizar a manutenção dos sistemas de ar-condicionado para assegurar a qualidade do ar, não apenas para atender às normas legais, mas também para promover o bem-estar dos colaboradores que atuam diariamente no prédio. Uma climatização inadequada, seja pela qualidade do ar ou pela temperatura, pode acarretar problemas de saúde. Além disso, uma climatização ineficiente pode danificar equipamentos eletrônicos, especialmente computadores e servidores, devido ao superaquecimento. A temperatura deve sempre estar em conformidade com as especificações técnicas para garantir o funcionamento ideal desses componentes. Assim, a conservação e a manutenção regular do ar-condicionado são imprescindíveis. Vale ressaltar que um funcionamento inadequado ou a interrupção desses sistemas compromete diretamente a



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

eficiência das atividades internas, afetando o bem-estar dos servidores e a qualidade do atendimento ao público.

3.4 O Ministério da Saúde através da Portaria nº 3.523/98, com orientação técnica dada pela Resolução RE nº 9, de 16/01/2003, da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária estabelece as condições mínimas a serem obedecidas em prédios com sistemas de refrigeração artificial, determinando critérios rígidos de manutenção, operação e controle, impondo obrigatoriedade de atendimento aos proprietários e administradores de prédios públicos sob pena de graves sanções.

3.5 Os serviços de manutenção de ar-condicionado, que abrangem a limpeza de filtros, a limpeza das bobinas, a verificação do nível de refrigeração, a inspeção do sistema elétrico, a verificação de drenos, o teste de funcionamento, a calibração do termostato e a inspeção de válvulas e mangueiras, são essenciais para a recuperação e preservação do pleno funcionamento dos aparelhos

5 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. Programa de Trabalho: 01.031.0001.2001 Manutenção e Encargos com a Câmara Municipal

01.031.0001.2001 Manutenção e Encargos com a Câmara Municipal

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

3.3.90.30.00 Material de Consumo

01.01.001.031.010.2003- Manutenção de Câmara de Vereadores Mirins

6 – OBSERVAÇÕES GERAIS

6.1 Prazo Estimado para entrega da Solução:

Conforme demanda e indicação descrita no Termo de referência, com entrega de Nota de Autorização da Despesa – NAD.

6.2 Beneficiários da Solução (objeto da demanda):

Servidores Administrativos, assessores parlamentares, a segurança prediais e demais munícipes que participam de sessões ordinárias e extraordinárias desse legislativo.

6.3 Contratação Anterior para o objeto da demanda:

(X) Houve contratação anterior

Justificar novo pedido: Processo licitatório está vigente, mas a empresa não possui a um tempo regularidade fiscal e informou que no momento está impossibilitada de se regularizar. A empresa foi notificada. A Câmara não pode ficar sem a prestação dos serviços que são essenciais para a saúde especialmente respiratória bem



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

como o conforto térmico dos servidores, haja vista as altas temperaturas da nossa região.

() Não houve contratação anterior

Justificar pedido:

6.4 Opta-se no presente momento pela licitação de acordo com as regras da:

() Lei 8.666/93

() Lei 10.520/2002

(X) Lei 14.133/2021

6.5 Tipo de Demanda:

(x) Contratação de Serviço

() Obra ou Serviço de Engenharia

() Terceirização de mão de obra

() Registro de Preços Serviços

(x) Aquisição de Materiais

() Registro de Preços Materiais

6.6 Legislação Específica sobre o objeto de contratação:

() Não

(X) Sim

Legislação aplicável: Foram observadas as orientações do PMOC e Lei **Lei nº 13.589**

6.7 Informações auxiliares que entender necessário: Não se aplica.

6.8 O objeto a ser contratado tem relação com a frota de veículos? Se sim, anexar a relação atualizada da frota a ser atendida.

(X) Não

() Sim

Sinop / MT, 24 de janeiro de 2025.

Gustavo da Silva Pires

Diretor de Compras e Orçamento