

PARECER TÉCNICO CONJUNTO – ITENS 01 E 02

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34.975/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2025

A Secretaria Municipal de Educação, no exercício de suas atribuições legais, apresenta o presente Parecer Técnico Conjunto, com a finalidade de expor as análises relativas aos Item 01 e 02 do Pregão Eletrônico nº 087/2025, cujo objeto é aquisição de aparelhos de ar condicionado, com a finalidade de atender as demandas da Escola Municipal Boa Vista.

ITEM 01 – Ar-Condicionado Split Hi-Wall 12.000 BTU's

Empresa/Razão Social: IMPORIUM STORE LTDA

CNPJ: 38.476.082/0001-18

Critério Técnico	Exigência do Edital	Produto Ofertado	Situação
Capacidade de Refrigeração	12.000 BTU's	12.000 BTU's	Atende
Tipo/Modelo	Split Inverter	Split Inverter	Atende
INMETRO	Classe A	Classe A	Atende
Fluido refrigerante	R32/R-410A	R-32	Atende
Material da serpentina	Cobre	Cobre	Atende

ITEM 02 – Ar Condicionado Split Hi-Wall 18.000 BTU's

Empresa/Razão Social: PRO ATIVA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.212.184/0001-40

Critério Técnico	Exigência do Edital	Produto Ofertado	Situação
Capacidade de Refrigeração	18.000 BTU's	18.000 BTU's	Atende
Tipo/Modelo	Split Inverter	Split Inverter	Atende
INMETRO	Classe A	Classe A	Atende
Fluido refrigerante	R32/R-410A	R-32	Atende
Material da serpentina	Cobre	Cobre	Atende

CONCLUSÃO TÉCNICA

Após análise criteriosa da documentação apresentada, conclui-se que os itens ofertados pelas empresas IMPORIUM STORE LTDA (Item 01) e PRO ATIVA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (Item 02) atendem integralmente às exigências do edital, demonstrando compatibilidade técnica e funcional com os objetivos da contratação.

RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se a aceitação das propostas apresentadas para os Itens 01 e 02 do Pregão Eletrônico nº 087/2025.

Atenciosamente,

Felipe Gouveia de Assis

Coordenador do Ensino Fundamental

Secretaria Municipal de Educação