



ANÁLISE TÉCNICA

Pregão Eletrônico nº 025/2026

Processo Administrativo: 090/2026

Objeto: Aquisição de aparelhos de ar-condicionado tipo split/cassete/piso-teto inverter para prédios públicos do município de Jataí/GO

A presente análise técnica foi realizada, considerando os seguintes parâmetros:

CRITÉRIO	EXIGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
Tecnologia	Inverter	Obrigatório para todos os itens
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	Classe A	Conforme Portaria INMETRO nº 269/2021
GÁS REFRIGERANTE	R-32	Obrigatório
VOLTAGEM	Bivolt ou 220V	Conforme modelo
FUNÇÕES MÍNIMAS	Frio, modo silencioso, sleep mode, autolimpeza	Obrigatório
CONECTIVIDADE	Wi-Fi/app	Obrigatório para itens 01 a 06; opcional para item 08
SERPENTINA	Cobre	Obrigatório
GARANTIA	24 meses mínimos	Conforme item 7.22.1 do TR

Foram analisadas as propostas comerciais e documentações técnicas apresentadas pelas empresas licitantes, confrontando-as com as especificações exigidas.

ITEM 01 – Ar Condicionado Inverter Split HW 9.000 e 12.000 BTUs

Empresa: RENOVA DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ: 63.330.635/0001-77

Marca/Modelo: ELGIN

REQUISITO	EXIGÊNCIA	OFERTA	SITUAÇÃO
Tecnologia Inverter	Sim	Eco Inverter	

EFICIÊNCIA CLASSE A	Sim	Classe A	✓
GÁS R-32	Sim	R-32	✓
SERPENTINA COBRE	Sim	Cobre	✓
VOLTAGEM	220V	220V	✓
WI-FI/APP	Obrigatório	Wi-Fi Integrado	✓
SLEEP MODE/AUTOLIMPEZA	Sim	Sim	✓

ITEM 03 – Ar Condicionado Inverter Split HW 18.000 BTUs

Empresa: RC LICITAÇÕES LTDA – 49.255.881/0001-80

Marca/Modelo: VIX

REQUISITO	EXIGÊNCIA	OFERTA	SITUAÇÃO
Tecnologia Inverter	Sim	Eco Inverter	✓
EFICIÊNCIA CLASSE A	Sim	Classe A	✓
GÁS R-32	Sim	R-32	✓
SERPENTINA COBRE	Sim	Cobre	✓
VOLTAGEM	220V	220V	✓
WI-FI/APP	Obrigatório	Não	✗
SLEEP MODE/AUTOLIMPEZA	Sim	Sim	✓

O modelo apresentado não apresenta a função Wi-Fi, conforme informações do catálogo apresentado.

Especificações Técnicas

Capacidade	18.000
Tensão, Frequência, Fase	220V 60HZ 1ph
Gás	R32
IDRS	7.96
Compressor	KTN130D53UFZ3
Dimensões Unidade Interna	315x915x235
Dimensões Unidade Externa	540x780x260
Peso Unidade Interna	12kg
Peso Unidade Externa	26.5kg
Serpentina	Cobre
Capacidade Armazenamento Gás	0,71kg
Tipo compressor	Inverter
Wi-Fi	Não

ITEM 07 – Ar Condicionado Inverter Piso-Teto 60.000 BTUs

Empresa: GESNER COMERCIAL LTDA – CNPJ: 55.216.226/0001-16

Marca/Modelo: ELETROLUX

REQUISITO	EXIGÊNCIA	OFERTA	SITUAÇÃO
Tecnologia Inverter	Sim	Não informado	⚠
EFICIÊNCIA CLASSE A	Sim	Não informado	⚠
GÁS R-32	Sim	Não informado	⚠
SERPENTINA COBRE	Sim	Não informado	⚠
VOLTAGEM	220V (trifásico)	220V	⚠
DISTRIBUIÇÃO 360°/MODO TURBO	Sim	Não informado	⚠
AUTOLIMPEZA/BAIXO RUÍDO	Sim	Não informado	⚠

Solicitamos ficha técnica completa do equipamento com comprovação de informações.

ITEM 08 – Ar Condicionado Inverter Cassete 58.000 BTUs

Empresa: VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA – CNPJ: 49.287.699/0001-01

Marca/Modelo: PHILCO

REQUISITO	EXIGÊNCIA	OFERTA	SITUAÇÃO
Tecnologia Inverter	Sim	Não informado	⚠
EFICIÊNCIA CLASSE A	Sim	Não informado	⚠
GÁS R-32	Sim	Não informado	⚠
SERPENTINA COBRE	Sim	Não informado	⚠
VOLTAGEM	220V (trifásico)	220V	⚠

DISTRIBUIÇÃO 360°/MODO TURBO	Sim	Não informado	
AUTOLIMPEZA/BAIXO RUÍDO	Sim	Não informado	

Solicitamos ficha técnica completa do equipamento com comprovação de informações.

Ressalta-se que todas as empresas licitantes estão cientes e de pleno acordo com todas as exigências constantes no Edital e seus anexos, inclusive quanto ao disposto no item 7.22.1 do Termo de Referência, que estabelece:

"O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto".

Desta forma, independentemente do prazo de garantia declarado pelo fabricante, as empresas assumem o compromisso de complementar a garantia contratual para atendimento do prazo mínimo exigido, nos termos do item 7.22.2 do TR, sob pena de responsabilização contratual e aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

Jataí/GO, 27 de março de 2026.

LUNA GABRIELA PINTO
Coordenadora de Execução Orçamentária
Matrícula nº16063