



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA

Parecer Técnico de Conformidade

Pregão Eletrônico: 021/2025

Processo: 15020/2025

Assunto: Verificação de Adequação Técnica aos Requisitos do Edital

Manifestação Técnica sobre a Proposta Recebida


Após análise detalhada da proposta enviada, informo que os equipamentos ofertados pela empresa **TECMAX GERADORES** e **HIGH LEVEL COMERCIAL**, atendem integralmente às especificações técnicas previstas no descritivo do edital.

Foram ofertados:

- **Gerador trifásico de 55 kVA**, com motor a diesel, equipado com **cabine acústica (silenciosa)**, conforme exigido para garantir operação em ambientes que demandam controle de ruído e fornecimento contínuo de energia em situações críticas;
- **Nobreak de 10 kVA**, capaz de suportar a carga prevista, assegurando a continuidade do fornecimento elétrico sem interrupções durante quedas ou oscilações da rede elétrica, conforme previsto nas condições do edital.

Desta forma, considerando a aderência técnica dos itens propostos às exigências do edital, manifesto **concordância e aprovação técnica** quanto à proposta apresentada, estando os equipamentos aptos a atender às finalidades previstas.

Alexânia, 17 de julho de 2025


Clayton Ataídes Serra
Presidente do CTI