
Marca e modelo dos produtos - processo de dispensa de licitação UNEMAT-PRO-2025/06008

6 mensagens

Unemat - Alta Floresta - Compras <compras_afl@unemat.br>

21 de maio de 2025 às 15:57

Para: Licitacao Acc <licitacaoacc@gmail.com>

Prezado fornecedor,

Tendo em vista que não constam a marca e o modelo dos itens informados na proposta do procedimento de dispensa de licitação UNEMAT-PRO-2025/06008, solicitamos o envio dessas informações para que possamos dar sequência no processo de contratação.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Anderson Paulo Rossi

Matrícula: 125228

Agente Administrativo

Divisão de Compras

WhatsApp: (66) 99233-3716

UNEMAT - Campus Universitário de Alta Floresta**Unidade de Aquisições**

Avenida Perimetral Rogério Silva, 4930, Jd. Flamboyant, Alta Floresta/MT - CEP: 78580-000

Licitacao Acc <licitacaoacc@gmail.com>

21 de maio de 2025 às 16:08

Para: Unemat - Alta Floresta - Compras <compras_afl@unemat.br>

Boa tarde, Segue Anexo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**ENCARTE 023 (5).pdf**

217K

Unemat - Alta Floresta - Compras <compras_afl@unemat.br>

21 de maio de 2025 às 16:15

Para: Cristiano Bensone <cristiano@unemat.br>

Prezado demandante,

Segue documento contendo a marca e o modelo dos itens indicados na proposta do fornecedor classificado em primeiro lugar no procedimento de dispensa de licitação UNEMAT-PRO-2025/06008.

Favor informar se as marcas e modelos atendem às descrições, para que possamos dar andamento na contratação.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]



ENCARTE 023 (5).pdf

217K

cristiano@unemat.br <cristiano@unemat.br>

22 de maio de 2025 às 08:16

Para: Unemat - Alta Floresta - Compras <compras_afl@unemat.br>

Bom dia senhor Anderson, com referência ao processo de dispensa de licitação UNEMAT-PRO-2025/06008, informamos que, após análise técnica das propostas apresentadas pela empresa Carvalho Comércio Ltda, constatou-se que os itens ofertados **não atendem às especificações exigidas no Termo de Referência**, conforme previsto no edital.

1. Bomba Submersa

O item solicitado no processo trata-se de uma **motobomba submersa do tipo centrífuga**, com as seguintes especificações mínimas:

- Potência de **0,5 CV**;
- Vazão mínima de **0,4 m³/h (400 L/h)**;
- Tensão de 220V e frequência de 60Hz;
- Cabo de alimentação de 2 vias.

Este tipo de bomba é indicado para **poços artesianos ou semi-artesianos**, com profundidade elevada e necessidade de pressão constante e alta durabilidade. Sua aplicação é voltada para usos que exigem maior desempenho hidráulico.

Entretanto, a proposta enviada por esta empresa corresponde a uma **bomba submersa vibratória**, com potência de **300W** e vazão máxima de **420 L/h**, tecnologia distinta da solicitada. Esse tipo de bomba é adequado apenas para **poços rasos**, cisternas ou aplicações de baixa demanda, não sendo capaz de atender às necessidades técnicas e operacionais descritas no edital.

2. Lavadora de Alta Pressão

O equipamento exigido no edital prevê:

- Potência mínima de **2200W (3CV)**;
- **Pressão mínima de 2000 PSI**;
- **Vazão mínima de 500 L/h**;
- Motor do tipo indução;
- Mangueira com comprimento superior a **7 metros**;
- Presença de **rodas emborrachadas e antiderrapantes**;
- Acessórios específicos como pistola de alta pressão com trava, lança com engate rápido, bico leque 15°, entre outros.

A lavadora ofertada por Vossa Senhoria possui características inferiores às exigidas:

- Potência de apenas **2000W**;
- Pressão máxima de **1950 PSI**;
- Vazão de apenas **420 L/h**;
- Mangueira com **apenas 4 metros**;
- Ausência de rodas emborrachadas e antiderrapantes.

Tais diferenças comprometem a eficiência do equipamento para os fins institucionais propostos, inviabilizando sua utilização conforme o previsto no processo.

Conclusão

Diante do exposto, **os dois itens ofertados não atendem aos critérios técnicos mínimos estabelecidos no edital do processo UNEMAT-PRO-2025/06008**, sendo, portanto, **incompatíveis com as necessidades da Universidade**. Dessa forma, não será possível aceitar os equipamentos apresentados por esta empresa.

Sendo só, me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Cristiano Bensone

Dura-AFL - Em Exercício

Universidade do Estado De Mato Grosso

WhatsApp: (66) 98158-0017

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Unemat - Alta Floresta - Compras <compras_afl@unemat.br>

22 de maio de 2025 às 08:22

Para: Licitacao Acc <licitacaoacc@gmail.com>

Prezado fornecedor,

Segue análise do demandante a respeito dos itens apresentados. Segundo o demandante, ambos são incompatíveis com a descrição do Termo de Referência. Assim, sua proposta será desclassificada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitacao Acc <licitacaoacc@gmail.com>

22 de maio de 2025 às 09:13

Para: Unemat - Alta Floresta - Compras <compras_afl@unemat.br>

Bom dia,

Sem problemas, pode seguir com a desclassificação.

Att, Renan

[Texto das mensagens anteriores oculto]