



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020230189841

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico

ANA CAROLINA ARAUJO FERREIRA

RNP: 1021784672

Título profissional: **Engenheira Eletricista**

Registro: 1021784672D-GO

Empresa contratada: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - Registro CREA-GO: 089P**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Secretaria Estadual de Educação**
Avenida Anhanguera, Nº 3228

CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20

Quadra: 71 Lote: 0

Complemento:

Bairro: **Setor Leste Vila Nova**

CEP: 74643-010

E-Mail: **anacarolina.ferreira@educ.go.gov.br**

Cidade: **Goiania-GO**

Fone: (62)32209500

Contrato: 01

Celebrado em: 03/04/2023

Valor Obra/Serviço R\$: 0,00

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**

3. Dados da Obra/Serviço

Rua **MANOEL BARROSO, Nº 119**

Bairro: **CENTRO**

CEP: 75870-000

Quadra: s/n Lote: s/n

Complemento:

Cidade: **Cachoeira Alta-GO**

Data de Inicio: 21/06/2023

Previsão término: 21/06/2024

Coordenadas Geográficas: -18.757304,-50.944448

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO MANOEL DA COSTA LIMA**

CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20

E-Mail: 52066711@educ.go.gov.br

Fone: (64) 36542139

Tipo de proprietário: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

4. Atividade Técnica

ATUACAO

PROJETO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS

Quantidade

Unidade

PROJETO MEDICAO ELETRICA

56,20

QUILOVOLTS-AMPERE

PROJETO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

1,00

UNIDADES

PROJETO ATERRAMENTO

2.071,41

METROS QUADRADOS

21,00

NUMERO DE HASTES

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO/REFORMA DO COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO MANOEL DA COSTA LIMA, COM DEMANDA DE APROXIMADAMENTE 56,20 KVA. SERÁ NECESSÁRIO UMA MEDIÇÃO (CATEGORIA T4), TRIFÁSICO, COM DISJUNTOR DE PROTEÇÃO GERAL 100A E CONDUTORES DE 25mm². ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) COM 18 HASTES DE COBRE 254µm, COPPERWELD, Ø 16 x 2400mm DE COMPRIMENTO E CABO DE COBRE NÚ DE #50mm² E PROJETO DE UMA MALHA DE ATERRAMENTO COM 3 HASTES DE COBRE 254µm, COPPERWELD, Ø 16 x 2400mm DE COMPRIMENTO E CABO DE COBRE NÚ DE #16mm² PARA O PADRÃO T4.

6. Declarações

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Goiania 21 de setembro de 2023
Local Data

Ana Carolina Araujo Ferreira
ANA CAROLINA ARAUJO FERREIRA - CPF: 051.239.741-48

Robson Valente
Secretaria Estadual de Educação - CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Arquiteta e Urbanista
A131590-O

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.



www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200



Valor da ART: 96,62	Registrada em 12/09/2023	Valor Pago R\$ 96,62	Nosso Numero 28320690123221356	Situação Registrada/OK	Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT
------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------