

RASCUNHO DA ART Nº 1020230189841

Rascunho

ANA CAROLINA ARAUJO FERREIRA - Engenheira EletricistaEmpresa contratada: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - Registro CREA-GO: 089P****2. Dados do Contrato**Contratante: **Secretaria Estadual de Educação**CPF/CNPJ: **01.409.705/0001-20**

Avenida Anhanguera, Nº 3228

Bairro: Setor Leste Vila Nova

CEP: 74643-010

Quadra: 71 Lote: 0

Complemento:

Cidade: Goiânia-GO

E-Mail: anacarolina.ferreira@seduc.go.gov.br

Fone: (62)32209500

Contrato: 01

Celebrado em: 03/04/2023

Valor Obra/Serviço R\$: 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

Rua MANOEL BARROSO, Nº 119

Bairro: CENTRO

CEP: 75870-000

Quadra: s/n Lote: s/n

Complemento:

Cidade: Cachoeira Alta-GO

Data de Inicio: 21/06/2023

Previsão término: 21/06/2024

Coordenadas Geográficas: -18.757304,-50.944448

Finalidade: **Escolar**Proprietário: **COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO MANOEL DA COSTA LIMA**CPF/CNPJ: **01.409.705/0001-20**E-Mail: 52066711@seduc.go.gov.br

Fone: (64) 36542139

Tipo de proprietário: Pessoa Jurídica de Direito Público

4. Atividade Técnica**ATUACAO**

PROJETO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS

Quantidade**Unidade**

PROJETO MEDICAO ELETRICA

56,20

QUILOVOLTS-AMPERE

PROJETO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

1,00

UNIDADES

PROJETO ATERRAMENTO

2.071,41

METROS QUADRADOS

21,00

NUMERO DE HASTES

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO/REFORMA DO COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO MANOEL DA COSTA LIMA, COM DEMANDA DE APROXIMADAMENTE 56,20 KVA. SERÁ NECESSÁRIO UMA MEDIÇÃO (CATEGORIA T4), TRIFÁSICO, COM DISJUNTOR DE PROTEÇÃO GERAL 100A E CONDUTORES DE 25mm². ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) COM 18 HASTES DE COBRE 254µm, COPPERWELD, Ø 16 x 2400mm DE COMPRIMENTO E CABO DE COBRE NÚ DE #50mm² E PROJETO DE UMA MALHA DE ATERRAMENTO COM 3 HASTES DE COBRE 254µm, COPPERWELD, Ø 16 x 2400mm DE COMPRIMENTO E CABO DE COBRE NÚ DE #16mm² PARA O PADRÃO T4.

6. Declarações

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.