

Autos Administrativos n. 202400103704

Prestação de Informação 2024005720794

[Resposta]

Assunto: Questionamentos referentes ao Edital nº 042/2024.

Data: 10/06/2024

Em resposta aos QUESTIONAMENTOS apresentados via sistema SISLOG (19/06/2024), em relação ao Edital de Licitação nº 042/2024, com auxílio da Superintendência de Engenharia, cumpre-nos prestar os seguintes esclarecimentos:

Questionamento 01 - 19/06/2024 10:37:10: Verificando o projeto, consta na prancha consta uma planilha de equipamentos, na qual os exaustores e insufladores consta entregues, já na planilha dos equipamentos do edital consta também nos itens 1.3 e 1.4, exaustores e insufladores. Quais os itens de insufladores e exaustores é para ser considerado? Não encontramos a folha de dados com todos as especificações técnica dos exaustores e insufladores para que possamos realizar a cotação, pois possuí os modelos, mais com vazões especificações diferentes.

Resposta 01 - 19/06/2024 10:37:10: a) Os exaustores e insufladores devem ser fornecidos pela empresa vencedora do processo licitatório, abrangendo inclusive aqueles indicados no projeto como já "entregues". Portanto, é fundamental garantir a inclusão integral de todos os equipamentos listados na lista de materiais do projeto e nos projetos em anexo. Segue imagem de parte da Lista dos Materiais dos projetos, indicando quais os equipamentos devem ser fornecidos pela contratada:

QUANTITATIVO - EQUIPAMENTOS (PREVISÃO)				
ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO	FABRICANTE	QTD
01	EVAPORADORA VRF TIPO HI-WALL	ARNU07GSJA4	LGE	2
02	EVAPORADORA VRF TIPO HI-WALL	ARNU09GSJA4	LGE	4
03	EVAPORADORA VRF TIPO HI-WALL	ARNU12GSJA4	LGE	36
04	EVAPORADORA VRF TIPO HI-WALL	ARNU15GSJA4	LGE	3
05	EVAPORADORA VRF TIPO HI-WALL	ARNU18GSKA4	LGE	93
06	EVAPORADORA VRF TIPO HI-WALL	ARNU24GSKA4	LGE	25
07	EVAPORADORA VRF TIPO HI-WALL	ARNU30GSVA4	LGE	4
08	EVAPORADORA VRF TIPO HI-WALL	ARNU36GSVA4	LGE	1
09	EVAPORADORA HIWALL SPLIT FRIO	42MACT09S5	MIDEA	1
10	EVAPORADORA HIWALL SPLIT FRIO	42MACT12S5	MIDEA	3
11	EVAPORADORA VRF TIPO CASSETTE 4 VIAS	ARNU24GTB84	LGE	11
12	EVAPORADORA VRF TIPO CASSETTE 4 VIAS	ARNU28GTB84	LGE	2
13	EVAPORADORA VRF TIPO CASSETTE 4 VIAS	ARNU36GTAB4	LGE	10
14	EVAPORADORA VRF TIPO CASSETTE 4 VIAS	ARNU42GTAB4	LGE	2
15	CONDENSADORA VRF MULTI V 5 12HP	CRUM120LTE5	LGE	3
16	CONDENSADORA VRF MULTI V 5 14HP	CRUM140LTE5	LGE	1
17	CONDENSADORA VRF MULTI V 5 18HP	CRUM160LTE5	LGE	3
18	CONDENSADORA VRF MULTI V 5 24HP	CRUM240LTE5	LGE	10
19	CONDENSADORA REMOTA A AR DESCARGA VERTICAL	38TCA09S5	MIDEA	1
20	CONDENSADORA REMOTA A AR DESCARGA VERTICAL	38TCA12S5	MIDEA	3
QUANTITATIVO - EQUIPAMENTOS (ENTREGUES)				
ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO	FABRICANTE	QTD
21	INSUFLADOR DE AR EXTERNO C/ FILTROS G4+M5	SPLITVENT	SICFLUX	2
22	INSUFLADOR DE AR EXTERNO COM FILTROS G4+M5	FH-100	SICFLUX	1
23	INSUFLADOR DE AR EXTERNO COM FILTROS G4+M5	FH-200	SICFLUX	13
24	INSUFLADOR DE AR EXTERNO COM FILTROS G4+M5	FH-250	SICFLUX	1
25	INSUFLADOR DE AR EXTERNO COM FILTROS G4+M5	FH-355	SICFLUX	2
26	EXAUSTOR INDUSTRIAL SEM FILTRO	FH-200	SICFLUX	11
27	EXAUSTOR INDUSTRIAL SEM FILTRO	FH-250	SICFLUX	2
28	EXAUSTOR INDUSTRIAL SEM FILTRO	FH-315	SICFLUX	1
29	EXAUSTOR INDUSTRIAL SEM FILTRO	FH-355	SICFLUX	2
30	EXAUSTOR INDUSTRIAL SEM FILTRO	FH-400	SICFLUX	1
31	EXAUSTOR COMPACTO	INLINE 270	SICFLUX	1
32	EXAUSTOR COMPACTO	MEGA 34	SICFLUX	3

Imagem 1 - Lista dos equipamentos a serem fornecidos pela empresa vencedora do processo licitatório

- b) Não foram disponibilizadas folhas de dados com todas as especificações técnicas dos exaustores e insufladores, uma vez que os projetos indicam marcas e modelos específicos. Portanto, é imprescindível fornecer esses equipamentos exatamente conforme especificado, garantindo compatibilidade com as redes de dutos já instaladas. Como exemplo, o "INSUFLADOR DE AR EXTERNO COM FILTROS G4+G5 - FH-200 - SICFLUX" refere-se ao insuflador de ar externo da marca "SICFLUX" e modelo "FH-200". Para obter mais informações, é possível consultar os catálogos disponíveis no site da fabricante através do link: <https://sicflux.com.br/produto/fh-com-filtro-g4-m5/>.

Questionamento 02 - 19/06/2024 10:22:19: Complementando o solicitação de esclarecimento abaixo do exaustor e insuflador, na lista de equipamentos do edital, itens 1.3.2 e 1.4.1, consta insuflador/exaustor modelo FH-200, no total de 24, já na planilha do projeto identificamos apenas 4 (quatro) do Terreo, 3º pavimento e 4º pavimento.

Resposta 02 - 19/06/2024 10:22:19: a) A diferença no quantitativo pode ter ocorrido devido ao não reconhecimento de que o 4º pavimento é, na verdade, um pavimento-tipo que se repete do 4º ao 14º pavimento. Portanto, o quantitativo indicado para o 4º pavimento deve ser multiplicado por 11 (onze). No entanto, deve ser considerada a lista dos equipamentos indicada no projeto.

- b) Em relação ao insuflador/exaustor modelo FH-200, cujo quantitativo total é de 24 (vinte e quatro) unidades, é necessário considerar a inclusão dos filtros. Os insufladores devem ser fornecidos com filtros G4+M5, enquanto os exaustores devem ser fornecidos sem filtros. A seguir, apresenta-se uma tabela com a indicação do quantitativo de insufladores e exaustores por pavimento.

EQUIPAMENTO	INSUFLADOR					EXAUSTOR						
	SPLITVENT	FH-100	FH-200	H-250	FH-355	FH-200	FH-250	FH-315	FH-355	FH-400	INLINE 270	MEGA 34
SUBSOLO 2							1					
SUBSOLO 1		1									1	
TÉRREO	2		1					1				
1º PAVIMENTO					1				1			
2º PAVIMENTO					1				1			
3º PAVIMENTO			1							1		
4º PAVIMENTO			1			1						
5º PAVIMENTO			1			1						
6º PAVIMENTO			1			1						
7º PAVIMENTO			1			1						
8º PAVIMENTO			1			1						
9º PAVIMENTO			1			1						
10º PAVIMENTO			1			1						
11º PAVIMENTO			1			1						
12º PAVIMENTO			1			1						
13º PAVIMENTO			1			1						
14º PAVIMENTO			1			1						
15º PAVIMENTO				1			1					3
COBERTURA												
TOTAL	2	1	13	1	2	11	2	1	2	1	1	3

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS,
assinado e datado eletronicamente.

GLEIBSON RIBEIRO PRAXEDES
Pregoeiro



Documento assinado eletronicamente por **Gleibson Ribeiro Praxedes**, em **20/06/2024**, às **15:33**, e consolidado no sistema Atena em 20/06/2024, às 16:17, sendo gerado o código de verificação 9de4fa20-1167-013d-5d7c-0050568b62b7, conforme Ato PGJ n. 29, de 22 de maio de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida mediante a leitura do QR Code.