

## SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## TERMO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO

Número do Processo - SEI  
202400005014462

Às 09:00 horas, do dia 05/06/2025, iniciou-se a sessão pública on-line para realização dos procedimentos relativos à contratação de O presente procedimento tem por finalidade realizar a aquisição do sistema de ar comprimido(Compressor de Ar,Secador de Ar,Separador de Ar) adequado para atender as necessidades do Centro Estadual de Odontologia Sebastião Alves Ribeiro-COEG, mediante Pregão Eletrônico nº 124/2025, referente ao processo de contratação nº 105688 e processo SEI nº 202400005014462, quando o agente de contratação e os membros da equipe de apoio, indicados pela Portaria de Designação de Funções, se reuniram em atendimento às disposições contidas no instrumento convocatório, juntamente com os licitantes, e chegaram ao seguinte resultado:

Valor total adjudicado: R\$ 17.400,00

|  |            |
|--|------------|
| <b>Descrição do item 001</b>   |            |
| Código 3754 - Compressor de Ar, Scroll % isento de óleo; vazão FAD: 35,4m <sup>3</sup> , pressão: 8 barg ,potência do motor: 200V-230V-460V, nível de ruído: 59Db(A).  |            |
| <b>Informações Adicionais</b>  |            |
| Compressor de Ar, tpo scroll, totalmente isento de óleo, adequado para uso em ambientes médicos e odontológicos, atendendo às normas de segurança e pureza do ar comprimido, conforme as regulamentações ISO 8573-1 Classe 0, ABNT NBR 12188, NR12, NR13, RDC 50 / 2002 ANVISA e INMETRO (Selo Compulsório). Vazão mínima de 35,4 PCM, capacidade de trabalhar com pressão de 7 a 8 bar e sistema de funcionamento duplex. O sistema deverá contar com resfriador de ar com secador integrado, capaz de manter o ponto de orvalho em, no máximo, +3°C. Alimentação: 380 V / Trifásico. |            |
| Período (Meses)  |            |
| Quantidade   | 1          |
| Unidade  | unidade    |
| CPF/CNPJ   | -          |
| Fornecedor   | -          |
| Valor Unitário   | -          |
| Valor Total  | -          |
| Situação   | FRACASSADO |
| <b>Descrição do item 002</b>   |            |
| Código 6000 - Reservatório de Ar Comprimido, com capacidade total de 1.000 litros, fabricado em aço carbono, com pintura a pó resistente, equipado com chapa defletora interna, o reservatório contará com válvula de segurança padrão ASME, manômetro de pressão de alta precisão.  |            |
| <b>Informações Adicionais</b>  |            |
| Reservatório de ar comprimido, com capacidade total de 1.000 litros, fabricado em aço carbono, com pintura a pó resistente, equipado com chapa defletora interna, o reservatório contará com válvula de segurança padrão ASME, manômetro de pressão de alta precisão.  |            |
| Período (Meses)  |            |
| Quantidade   | 1          |
| Unidade  | unidade    |
| CPF/CNPJ   | -          |
| Fornecedor   | -          |
| Valor Unitário   | -          |
| Valor Total  | -          |
| Situação   | FRACASSADO |
| <b>Descrição do item 003</b>   |            |
| Código 6001 - Sistema de Purificação de Ar, de ar comprimido, com filtros pré e pós coalescentes, secador de adsorção, catalizador de CO para CO <sub>2</sub> , carvão ativado, purgador automático, sensor de ponto de carvalho, com vazão mín. de 34,3 PCM, pressão de trabalho de 7/8 bar.  |            |
| <b>Informações Adicionais</b>  |            |
| Sistema de Purificação de Ar, de ar comprimido, com filtros pré e pós-coalescentes, secador de adsorção, catalizador de CO para CO <sub>2</sub> , carvão ativado, purgador automático, sensor de ponto de carvalho, com vazão mínima de 35,4 PCM e pressão de trabalho de 7/8 bar.   |            |
| Período (Meses)  |            |
| Quantidade   | 1          |
| Unidade  | unidade    |
| CPF/CNPJ   | -          |

|  |   |
|--|---|
| Fornecedor   | -   |
| Valor Unitário   | -   |
| Valor Total  | -   |
| Situação   | FRACASSADO                                  |
| <b>Descrição do item 004</b>   |   |
| Código 4573 - Equipamentos, Instrumentos e Produtos Odontológicos, Bomba à vácuo odontológica, motor com eixo inox, descarga automática de resíduos, com pré-lavagem, filtro coletor, sucção min. de 600mm/Hg, 220V.   |   |
| <b>Informações Adicionais</b>  |   |
| Bomba de vácuo com sistema automático de descarga dos resíduos diretamente no esgoto, com filtro coletor de detritos. Previsão para atendimento de 4 ou 5 consultórios. Potência mínima: 1 HP. Alimentação: 127V/220V (Bivolt). Vazão mínima: 400 L/min. Vácuo mínimo: 450 mmHg. |   |
| Período (Meses)  |   |
| Quantidade   | 5   |
| Unidade  | unidade                                     |
| CPF/CNPJ   | 55.240.499/0001-04                          |
| Fornecedor   | HIPERDENTAL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA |
| Valor Unitário   | R\$ 3.480,00                                |
| Valor Total  | R\$ 17.400,00                               |
| Situação   | Adjudicado                                  |

Considerando que a sessão foi conduzida conforme determina o edital, atendendo aos preceitos da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de Março de 2023. Foi divulgado o resultado da sessão pública com o(s) licitante(s) melhor(es) classificado(s), o(s) qual(is) foi(am) declarado(s) vencedor(es) no(s) respectivo(s) item(s)/lote(s), bem como foi concedido prazo recursal conforme preconiza a lei. Encerradas as fases de julgamento, de habilitação e recursal, decido ADJUDICAR o objeto ao(s) vencedor(es) citado(s) acima e HOMOLOGAR o presente certame, nos termos do art. 71, inciso IV da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e art. 50 do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de Março de 2023.

THALLES PAULINO DE ÁVILA  
 Superintendente de Gestão Integrada  
 Secretaria de Estado da Saúde  
 Delegação de Competência  
[Portaria nº 854](#), de 04 de abril de 2025

Versão do Doc. Padrão  
 0.02