

Autos Administrativos n. 202500065833

Exame de Especificações 2025008416600

Memorando n. 318/2025 SENGE-DMP

Goiânia, datado eletronicamente.

Ilustríssimo Senhor **GLEIBSON RIBEIRO PRAXEDES**

Pregoeiro da Comissão de Licitação - SGOC

Assunto: Edital de Licitação n. 029/2025 - Análise de Proposta

Prezado Senhor,

Em atendimento a Encaminhamento a Órgão Interno 2025008144651 (movimento 97), cabe a este Departamento a **ANÁLISE TÉCNICA** da **PROPOSTA** apresentada pela empresa GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA:

1. GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA:

- O produto ofertado para o item 01 **atende integralmente às especificações técnicas exigidas no edital.**

Informações retiradas da proposta e/ou do manual do fabricante que condizem com as especificações editalícias:

Capacidade de refrigeração, cor, ciclo, tipo de ar-condicionado, tecnologia do compressor, condensadora, classificação energética, tubulações, características, serpentina, gás refrigerante e tensão.

- O produto ofertado para o item 02 **NÃO atende integralmente às especificações técnicas exigidas no edital.**

Informações retiradas da proposta e/ou do manual do fabricante que condizem com as especificações editalícias:

Capacidade de refrigeração, cor, ciclo, tipo de ar-condicionado, tecnologia do compressor, condensadora, classificação energética, características, serpentina, gás refrigerante e tensão.

Ainda que a proposta afirme que a tubulação corresponde ao requerido pelo edital, o manual do fabricante traz **outra informação sobre as bitolas**:

Tubulações: edital solicita tubulações " e ", mas no manual possui tubulações " e 3/8".

- O produto ofertado para o item 03 **NÃO atende integralmente às especificações técnicas exigidas no edital.**

Informações retiradas da proposta e/ou do manual do fabricante que condizem com as especificações editalícias:

Capacidade de refrigeração, cor, ciclo, tipo de ar-condicionado, tecnologia do compressor, condensadora, classificação energética, características, serpentina, gás refrigerante e tensão.

Ainda que a proposta afirme que a tubulação corresponde ao requerido pelo edital, o manual do fabricante traz **outra informação sobre as bitolas**:

Tubulações: edital solicita tubulações " e 5/8", mas no manual possui tubulações " e 1/2".

- O produto ofertado para o item 04 **atende integralmente às especificações técnicas exigidas no edital**.

Informações retiradas da proposta e/ou do manual do fabricante que condizem com as especificações editalícias:

Capacidade de refrigeração, cor, ciclo, tipo de ar-condicionado, tecnologia do compressor, condensadora, classificação energética, tubulações, características, serpentina, gás refrigerante e tensão.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Danillo de Almeida Silva**, em 12/08/2025, às 13:35, e **Otavio Augusto Muniz Silva**, em 12/08/2025, às 16:46, e consolidado no sistema Atena em 12/08/2025, às 16:46, sendo gerado o código de verificação fec68a90-59e2-013e-eabb-0050568bb0db, conforme Ato PGJ n. 29, de 22 de maio de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida mediante a leitura do QR Code.