

Autos Administrativos n. 202500065833

Exame de Especificações 2025009590819

Memorando n. 352/2025 SENGE-DMP

Goiânia, datado eletronicamente.

Ilustríssimo Senhor **GLEIBSON RIBEIRO PRAXEDES**
Pregoeiro da Comissão de Licitação - SGOC

Assunto: Edital de Licitação n. 029/2024 - Análise de Proposta

Prezado Senhor,

Em atendimento a Prestação de Informação 2025008931480 (movimento 102), cabe a este Departamento a **ANÁLISE TÉCNICA** da **PROPOSTA** apresentada pela empresa 03618435000192-BRASIL INFORMATICA E PRODUTOS LTDA:

- **BRASIL INFORMATICA E PRODUTOS LTDA:**

- O produto ofertado para o item 02 **NÃO atende integralmente às especificações técnicas exigidas no edital.**

Informações retiradas da proposta e/ou do manual do fabricante que condizem com as especificações editalícias:

- Capacidade de refrigeração, cor, ciclo, tipo de ar-condicionado, tecnologia do compressor, classificação energética, características, serpentina, gás refrigerante e tensão.

Ainda que a proposta afirme que a tubulação corresponde ao requerido pelo edital, o manual do fabricante traz **outra informação sobre as bitolas:**

- Tubulações: edital solicita tubulações **1/4" e 1/2"**, mas no manual possui tubulações **1/4" e 3/8"**.

Ainda que a proposta afirme que a condensadora seja do tipo vertical, o manual do fabricante afirma que o modelo é do tipo HORIZONTAL.

Ratifica-se, ainda, que o modelo informado na proposta, "EAM12000INV", não condiz com um modelo específico da marca EOS. Portanto, foi feita a análise levando-se em consideração os modelos de evaporadora/condensadora: EASM12001IFI/ EASM12001IFE.

Recomenda-se a abertura de diligência junto à licitante para se verificar se o modelo analisado para este item corresponde àquele por ela ofertado OU se a licitante deseja

especificar outro modelo.

- O produto ofertado para o item 03 **NÃO atende integralmente às especificações técnicas exigidas no edital.**

Informações retiradas da proposta e/ou do manual do fabricante que condizem com as especificações editalícias:

- Capacidade de refrigeração, cor, ciclo, tipo de ar-condicionado, tecnologia do compressor, classificação energética, características, serpentina, gás refrigerante e tensão.

Ainda que a proposta afirme que a tubulação corresponde ao requerido pelo edital, o manual do fabricante traz **outra informação sobre as bitolas:**

- Tubulações: edital solicita tubulações **1/4" e 5/8"**, mas no manual possui tubulações **1/4" e 3/8"**.

Ainda que a proposta afirme que a condensadora seja do tipo vertical, o manual do fabricante não traz de forma clara o modelo da condensadora. Não sendo possível verificar, portanto, qual modelo será ofertado.

Ratifica-se, ainda, que o modelo informado na proposta, "LCST-18 INV", não condiz com um modelo específico da marca AGRATTO. Portanto, foi feita a análise levando-se em consideração os modelos de evaporadora/condensadora: LCST18FI-02I/ LCST18FE-02I.

Recomenda-se a abertura de diligência junto à licitante para se verificar se o modelo analisado para este item corresponde àquele por ela ofertado OU se a licitante deseja especificar outro modelo.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Otavio Augusto Muniz Silva**, em 09/09/2025, às 14:37, e **Danillo de Almeida Silva**, em 09/09/2025, às 15:05, e consolidado no sistema Atena em 09/09/2025, às 16:09, sendo gerado o código de verificação 662c1260-6fde-013e-db1d-0050568bb0db, conforme Ato PGJ n. 29, de 22 de maio de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida mediante a leitura do QR Code.