

F2 - FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO OU CONSULTA TÉCNICA EXTERNA



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

FORMULÁRIO PARA CONSULTA TÉCNICA EXTERNA OU REQUERIMENTO

Obs.: A consulta técnica e o requerimento são dois instrumentos utilizados pelo público externo para obter resposta do CBMSC acerca de dúvidas ou problemas relacionados à SCI. A consulta técnica tem por objetivo obter uma resposta do CBMSC sobre questões gerais relacionadas às normas em vigor ou a aplicação de determinados casos concretos às normas. O requerimento se destina a obter uma resposta específica sobre um problema de determinado processo (projeto ou vistoria) (geralmente solicitações de dispensa e/ou adequação). A consulta técnica deve ser direcionada à Seção de Atividades Técnicas com circunscrição sobre a edificação (em caso de edificação específica) ou do local de domicílio do solicitante (em caso de consulta genérica). O requerimento deve ser direcionado sempre à Seção de Atividades Técnicas com circunscrição sobre a edificação.

☒ **REQUERIMENTO**☐ **CONSULTA TÉCNICA À SAT**☐ OBM destinatária:Data: **26 / 04 / 2024**

Processo:

RE da edificação:

Solicitante: **TIAGO ROSSO URBANO**

Telefone: (48) 99958-6951

E-mail: tiagoru@unesc.net

☐ Proprietário☒ Responsável Técnico☐ Responsável pelo uso☐ Procurador

IN a que se refere a consulta: IN 5

Assunto específico: SHP

Identificação da edificação e/ou área de risco: **Centro de Fortalecimento de Vínculos**Logradouro: **Rua Professor Pasqual Zaccaon**Nº: **SN**Bairro: **Estação Cocal**Cidade: **Morro da Fumaça**CEP: **88830-000**

Complemento:

Referência:

Observações sobre a área objeto da consulta:

Descrição da consulta/requerimento:

Conforme a IN 5, a edificação é classificada como **existente**, ou seja, que se encontra edificada, acabada ou concluída na data de publicação da Lei nº 16.157 de 2013, sendo assim, **peço a dispensa do SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO, por tratar-se de edificação antiga, sem RTI sem torre para ter altura suficiente para a pressão mínima exigida, com base na IN 5/2024 Anexo C pág 15, - Todas as ocupações com baixa carga de incêndio (até 300 MJ/m²), com até 6 pavimentos e com caminhamento máximo de 60 m, devendo atender a alínea "a." de compensações desta tabela. (a. aplicada qualquer adequação prevista acima, deverá ser previsto o aumento do número de capacidades extintoras no pavimento ou setor afetado, sendo este número, no mínimo, o dobro do original).**

Será atendida a compensação com instalação com o dobro de extintores.



Assinatura: _____

Anexos apresentados com a consulta:

DADOS PREENCHIDOS PELO CBMSC (responsável pela resposta):

Responsável pela resposta: Posto/Grad.: _____ Mtcl.: _____ Nome: _____

[illegible]