



NOTAS GERAIS					
1 - MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO, DERIVADA DIRETAMENTE DA REDE CONCESSIONÁRIA;					
2 - O LOCAL DE MEDIÇÃO FICA EM FRENTE AO ESTACIONAMENTO DA EDIFICAÇÃO A MENOS DE 1 METRO DO MURO QUE OS SEPARA, TENDO LIVRE ACESSO ESTANDO DESOBRSTUÍDO DE QUAISQUER OBSTÁCULOS;					
3 - MEDIÇÃO EM MURETA JUNTO AO POSTE PARTICULAR PARA 1X MEDIDOR, COM ENTRADA EM BAIXA TENSÃO DERIVADA DIRETAMENTE DA REDE DA CONCESSIONÁRIA, A ENTRADA SERÁ AÉREA E SAÍDA SUBTERRÂNEA, UTILIZANDO CABOS COM ISOLAÇÃO 0,6/1 kV, 90°C, SEGUINDO TODAS AS NORMATIVAS VIGENTES DA CONCESSIONÁRIA.					
00	EMIÇÃO INICIAL	26/04/24	CEGEO	YURI	PMC
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA UNESC, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.					
RESP. TÉCNICO: YURI CACIATORI - CFT/SC: 11186257903					
CONTRATO: 132/PMF/23					
ELABORAÇÃO: <div><div></div><div>UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE IPAT - Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas Rodovia Gov. Jorge Lacerda, Km 4,5 - Bairro Sangão - Criciúma/SC Cx.Postal. 31 67 - Fone/Fax (48) 3431 4500/ 3431 4540 CEP 88805-350</div><div></div></div>					
CONTRATANTE: <div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA Av. Inocenti Pagnan, 21 - Centro 88830-000, MORRO DA FUMAÇA - SC</div></div>					
OBRA: CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					
PROJETO: PROJETO ELÉTRICO					
CONTEÚDO: MURETA DE MEDIÇÃO					
ÁREA TOTAL:	998,61 m²	ENDEREÇO:	ROD. QUATROCENTOS E DEZ, ESTAÇÃO COCAL - MORRO DA FUMAÇA-SC		
ESCALA:	S/ESCALA	DESENHO:	JÔNATAN SPIDO COELHO	FOLHA:	03/04
DATA	26/01/2024	Nº	039-PEX-PROJ-132-23-PE-PMF-DE-031-003-002-003		