



PLANTA DE MEDIDAS DE SEGURANÇA PAVIMENTO INFERIOR
Esc 1:50
ÁREA = 403,93m²



PLANTA DE MEDIDAS DE SEGURANÇA TÉRREO
Esc 1:50
ÁREA = 413,4 m²

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA					
NPT - 20/2014 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA					
CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO	QTD/DE
S1 LXH		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA PARA SER FIXADO EM COLUNAS DIMENSÕES MÍNIMAS: L = 1,10m.	01
S2 LXH		SAÍDA DE EMERGÊNCIA		INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DIMENSÕES MÍNIMAS: L = 1,10m.	03
S3 LXH		SAÍDA DE EMERGÊNCIA		INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA PARA SER APLICADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO.	24
S9 LXH		SAÍDA DE EMERGÊNCIA		INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA PARA A ESCADA DE EMERGÊNCIA	01
S11 LXH		ESCALA DE EMERGÊNCIA		FIXA NA PORTA OU LOGO ACIMA DELA QUE INICIA O ACESSO A SAÍDA DE EMERGÊNCIA. ALTURA DAS LETRAS = 50 MM	01
S12 LXH		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DIMENSÕES MÍNIMAS: L = 2,0 H.	05	
M1 LXH		INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO.	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERDE LETRA: BRANCA	NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO	01
E5 LXH		EXTINTOR INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	07
E17 LXH		SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (EXTINTORES)	Símbolo: quadrado (1,00m x 1,00m) Fundo: vermelho (0,70m x 0,70m) Borda: amarela (largura = 0,15m)	USADO PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME, PARA EVITAR A SUA OBSTRUÇÃO	01
P1 LXH		PROIBIDO FUMAR	SÍMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCA PICTOGRAMA: PRETA FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA	TODO LOCAL ONDE FUMAR PODE AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO	04
P4 LXH		PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO		NOS LOCAIS DE ACESSO AOS ELEVADORES COMUNS	03
AS L		CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	SÍMBOLO: TRIANGULAR FUNDO: AMARELA PICTOGRAMA: PRETA FAIXA TRIANGULAR: PRETA	PRÓXIMO A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE OFERECEM RISCO DE CHOQUE	01

SIMBIOLOGIA PARA INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO			
NPT - 04/2014 SÍMBOLOS GRÁFICOS			
SÍMBOLOS	SIGNIFICADO	SÍMBOLOS	SIGNIFICADO
	CARGA DE PÓ ABC - 2A 20BC 5 UNID.		ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ACLARAMENTO BRUNO
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA		DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	CARGA DE PÓ BC - 20BC 1 UNID		

HISTÓRICO DA ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PTPID		
DATA	DISCRIMINAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO	Nº DO PTPID
GEOGRAFIA: CAPS E DREAS, Travessa Benjamin Basso, nº 323 - Nova Vila - Campo Magro PR		
ÁREA	Ocupação	H-6
1.210,03 m²		
PRANCHAS	CONTEÚDO DA PRANCHA	Para uso do CBMPR
03/05	PLANTA DE MEDIDAS DE SEGURANÇA LEGENDA	
PROPRIETÁRIO: WILSON DE CARVALHO		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: WILSON DE CARVALHO		
ESCALA	DATA: JUN/2024	DESENHO: CAROLINE