

00 - TÉRREO



Det n°01



{3D}

	Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso , embutido em caixa 4x2
	Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso , embutido em caixa 4x2
	Tomada de Piso 2P+T, 10A
	Tomada de Piso 2P+T, 20A
	Ponto de Força com placa saída de fio, a 230cm do piso acabado
h=X"m	Ponto de Força com placa saída de fio, a "x" cm do piso acabado
a	Interruptor simples de uma seção, embutido em caixa 4x2
a b	Conjunto de 2 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
a b c	Conjunto de 3 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
a	Interruptor paralelo (three-way), embutido em caixa 4x2
a	Pulsador
	Ponto para campainha
	Ponto de Telefone, RJ11, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
a	Dimer (Variador de Luminosidade)
a	Sensor de presença, embutido em caixa 4x2
	Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente
100 (0,5)	Ponto de luz embutido no teto
100 1 a	Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado
	Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou na parede
	Eletroduto de PEAD embutido no piso
	Quadro geral de luz e força embutido a 1,50 do piso acabado
MED	Caixa para medidor
	Caixa de passagem no piso
	Eletroduto que sobe
	Eletroduto que desce
	Eletroduto que passa descendo
	Eletroduto que passa subindo

LEGENDA DIAGRAMAS UNIFILARES	
	Disjuntor Termomagnético Monopolar
	Disjuntor Termomagnético Bipolar
	Disjuntor Termomagnético Tripolar
	Condutores Neutro, Fase, Terra, respectivamente
DPS	DPS-Dispositivo de proteção contra surtos
DR	IDR-Interruptor Diferencial Residual (Imax=30mA)
kW.h	Medidor de Energia

LOCAL DESTINADO AOS CARIMBOS DE APROVAÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS :



Det n°02



DET QUADRO



REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
nº 04	13/03/2026	Emissão inicial	

Qualquer alteração deverá ser autorizado pelo responsável técnico;
Ao iniciar a obra, comunicar o engenheiro;
Direitos autorais reservados - Lei 5988/73;
Consultar projetos complementares.

SULMODULAR
CONSTRUÇÕES MODULARES

☒ projeto
☐ execução

ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

ENDEREÇO: Enter address here

ÁREA TOTAL: Project Number

DESCRIÇÃO: PROJETO ELETRICO BANHEIRO SOCIAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35.2025/2026
PROCEDIMENTO LICITAÇÃO.COHAPAR N°35/2025

ESCALA: Indicada

DESENHO: BWpro engenharia

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engenheiro Civil — **Guilherme Bettu** — CREA: 144164-0 CREA-PR

DATA: 13/03/2026

PROPRIETÁRIO: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR — CNPJ: 76.592.807/0001-22

Nº DA PRANCHA: 01 I 01

ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DO PROJETISTA E O DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, NÃO PODERÁ SER ALTERADO, MODIFICADO, COPIADO OU REPRODUZIDO DE FORMA PARCIAL OU INTEGRAL SEM AUTORIZAÇÃO. - LEI FEDERAL Nº 9.610 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.