



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
SETOR DE CONTRATAÇÃO

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado por interessado no **Pregão Eletrônico nº 00011/2026**, após análise técnica realizada pelo setor demandante acerca da especificação do item referente ao aparelho de ar-condicionado Split Inverter 9.000 BTUs, esclarecemos o que segue:

O questionamento refere-se à exigência de **compressor do tipo Scroll** para equipamento Split Inverter com capacidade de **9.000 BTUs**, sob o fundamento de que tal tecnologia não é empregada pelos principais fabricantes nacionais para equipamentos dessa capacidade, os quais utilizam predominantemente compressores do tipo **Rotary (rotativo)**.

Após reavaliação técnica da especificação constante no Termo de Referência, verificou-se que a exigência de compressor do tipo **Scroll** não se mostra tecnicamente indispensável para o atendimento da necessidade da Administração, tampouco representa requisito essencial ao desempenho esperado do equipamento.

Constatou-se, ainda, que os equipamentos Split Hi-Wall Inverter de 9.000 BTUs comercializados pelos principais fabricantes do mercado nacional utilizam, em sua grande maioria, **compressores rotativos (Rotary)**, os quais apresentam desempenho compatível com a finalidade pretendida pela Administração, atendendo aos requisitos de eficiência energética, confiabilidade e durabilidade.

Nesse contexto, a manutenção da exigência específica de compressor Scroll poderia acarretar restrição indevida à competitividade, em afronta aos princípios da **isonomia, da ampla competitividade, da razoabilidade e da seleção da proposta mais vantajosa**, previstos na Lei nº 14.133/2021.

Dessa forma, **o pedido de esclarecimento é acolhido.**

Esclarece-se que o Edital será retificado, com a exclusão da exigência de compressor do tipo Scroll para o item correspondente ao aparelho de ar-condicionado Split Inverter 9.000 BTUs, permanecendo as demais especificações técnicas inalteradas.

Assim, **serão aceitos equipamentos dotados de compressor do tipo Rotary (rotativo)**, desde que atendam integralmente às demais características técnicas,



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
SETOR DE CONTRATAÇÃO

requisitos de desempenho, eficiência energética, garantia e demais exigências previstas no Edital e no Termo de Referência.

A retificação será publicada pelos mesmos meios de divulgação do instrumento convocatório, observando-se as disposições da Lei nº 14.133/2021 quanto à republicação do edital e à reabertura dos prazos, caso necessária.

Riachão do Bacamarte - PB, 29 de junho de 2026.



EMERSON DE VASCONCELOS MOURA
Pregoeiro Oficial