



PLANTA PROJETO ELÉTRICO
ESCALA: 1:125

DIAGRAMA UNIFILAR GERAL




Quadro de Cargas QDC–01										
CAMPO SOCIETY										
Circ.	Iluminação LED			Pot.	Pot.	Fat.	Corr.	Fases	Prot.	Cond.
	100W	150W	200W	W	V.A	Pot.	A		A	
01	––	––	03	600	720,44	0,85	4,22A	T+R	10A	2,5
02	––	––	03	600	720,44	0,85	4,22A	T+R	10A	2,5
03	––	––	03	600	720,44	0,85	4,22A	T+R	10A	2,5
04	––	––	03	600	720,44	0,85	4,22A	T+R	10A	2,5
TOTAL	––	––	12	2400	2881,76	0,85	16,88	T+R	40,0	10

LEGENDA

	– CAIXA DE PASSAGEM TAMPÃO ZA
	– REFLETOR P/ LÂMPADA LED 200W
	– QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO C/BARRAMENTO
	– ELETRODUTO NO PISO
	– CONDUTORES Neutro, Fase, Terra.
	– POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO 6,0m
	– HASTE COPERWELD 5/8'' / 3m








PLANTA DEMARCAÇÃO E SPDA
ESCALA: 1:150


	– HASTE ATERRAMENTO 5/8'' / 3,00m

LISTA DE MATERIAIS

CAPTOR TIPO FRANKLIN	4,00 un.
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM²	16,00 mts.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8x2,40M	4,00 un.
CAIXA DE PASSAGEM	4,00 un.
TERMINAL/CONECTOR DE PRESSAO CABO 35MM2	4,00 un.
ABRACADEIRA DE LATAO P/ FIXACAO DE CABO	8,00 un.

DETALHAMENTO SPDA:





PLANTA DE MONTAGEM ALAMBRADO
ESCALA: 1:200

gov.br
Documento assinado digitalmente
SAULO FABRICIO LAFETA GONCALVES
Data: 11/04/2026 12:17:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY

PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE	CNPJ 01.612.483/0001-48	DATA ABR/26
RT SAULO FABRICIO LAFETA GONÇALVES – ARQUITETO E URBANISTA – CAU A 47.833-2		FOLHA 02/02
DESENHO PLANTAS PROJETO ELÉTRICO, DEMARCAÇÃO E SPDA, DE MONTAGEM DE ALAMBRADO E DETALHAMENTOS	ESCALAS INDICADAS	