



QUADRO RESUMO				
PAVIMENTO	AMBIENTE	ÁREA	UNIDADE CONDICIONADORA	POTÊNCIA MÁXIMA
Térreo	Sala de Avaliação	14,40	AC-1	9.000
	Sala de Reunião	9,49	AC-2	9.000
	Sala de Esterilização	11,73	AC-3	9.000
	Sala de Reunião	9,49	AC-4	9.000
	Sala de eletroterapia	23,26	AC-5	18.000

PAVIMENTO	AMBIENTE	ÁREA	UNIDADE VENTILADORA
Térreo	Depósito	10,23	VP-1
	Sala de Reunião	9,49	VP-2
	Sala de Esterilização	11,73	VP-3
	Administração	8,71	VP-4
	Copa Funcionários	6,06	VP-5
	Sala de Avaliação	14,4	VP-6
	Recepção	32,83	VP-7
			VP-8
			VP-9
	Sala de eletroterapia	23,26	VP-10
			VP-11
			VP-12
			VP-13
	Sala de exercícios	178,7	VP-14
			VP-15
			VP-16
			VP-17
			VP-18

LEGENDA	
	CAIXA DE DRENAGEM DE INTERVENÇÃO AUTOMÁTICA 22 x 22 x 42 cm
	PREVISÃO UNIDADE EVAPORADORA
	PREVISÃO UNIDADE CONDENSADORA
	PREVISÃO DE UNIDADES DE PAREDE

Lista de Materiais		
Qtd	Descrição	Unidade
1	Caixa de drenagem	1
3	Caixa de drenagem	3
14	Caixa de drenagem	14
14	Caixa de drenagem	14
57	Caixa de drenagem	57

NOTAS TÉCNICAS:

- EXECUTAR ESTE PROJETO Juntamente com o PROJETO ESTRUTURAL, ELÉTRICO E ÁGUAS PLUVIAIS;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 4118:2014;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO;
- O DRENHO DO AR CONDICIONADO DEVERÁ SER INTERLIGADO ÀS CANAIS DE DRENAGEM ESPECIFICADAS NO PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS;
- A TUBULAÇÃO DE DRENHO DEVERÁ SER EMBITIDA NO PISO DOS PAVIMENTOS;
- DEVERÁ SER UTILIZADO OS SEGUINTES MATERIAIS:
- TUBO E CONEXÕES DE PVC RIGÍVEL DE 1"

REFERÊNCIAS:

- MEMÓRIA DESCRITIVA;
- PLANO DE QUANTITATIVOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS
Avenida Governador Magalhães Pinto Nº 370 - Centro - Mário Campos/MG - CEP:32.470-000
+55 31 3577 2006
www.mariocampos.mg.gov.br



GEOLINE ENGENHARIA LTDA
Rua Anapóia, 163 - Bairro amazonas - Contagem - MG - CEP 32.240-010
+5531 3292 1313 / 2567 0029 / 2567 0049 / 2567 0009
www.geoline.com.br/geoline@geoline.com.br

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Mário Campos

ENDEREÇO: Tel. Imóvel, 363, Bairro Bom Jardim

MUNICÍPIO - UF: Mário Campos - MG

Prefeitura Municipal de Mário Campos

Engº Charleston Sousa Pereira - CREA/MG: 68.218/D

PROJETO	Projeto	Projeto	Projeto
Projeto	Projeto	Projeto	Projeto

PROJETOS ELÉTRICOS	ELE
PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO	
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS ADOPTADOS	
PLANTA TERREJO	

REVISÃO	DATA EMISSÃO	ESCALA	FORMATO	PRELIMINAR
R-01	MAIO/2020	1:50	A1	01/03