



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e o parágrafo 1º do artigo 41 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto para construção, reforma ou ampliação a partir de: 22/05/2025.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE9407000051A			
Nome da Edificação: BARRACÃO INDUSTRIAL 2			
Nome Fantasia: BARRACÃO INDUSTRIAL 2			
Logradouro público: RUA MARIA LORENZETTI MATTIELLO			Nº: 737
Bairro: CENTRO	Município: SANTIAGO DO SUL/SC		CEP: 89854-000
Complemento:		LAT/LONG: (-26.632767071457,-52.67828251688)	
Referência:		Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 1	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A9407000044A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 396,00 (m²)		
Nome Solicitante: G. W. A.	CPF/CNPJ: ***.144.569-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 22/05/2025	Quantidade de anexos: 4	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. BLOCO A (398012)			
Área da solicitação: 396,00 (m2)		Área aprovada: 396,00 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 396,00 (m)	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)		Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)	Situação: NOVA
Lotação Máxima: 57			
Tipo Construtivo: CONCRETO PRÉ-MOLDADO	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: Risco II
Resumo do enquadramento simplificado (7783415): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1.			
Responsável técnico: GUSTAVO WINICIUS ALESSIO		Registro (CREA/CAU/CRT): SC208530-0	

Resposta Questionário RPCIRT
Brigada de Incêndio Nº BRIGADISTAS: 3 NÍVEL DE TREINAMENTO: Voluntário
Controle de fumaça (Apenas para F-11 com lotação > 500 pessoas) Não Aplica
Controle de Materiais de Acabamento Não Aplica
Deteção automática de incêndio Não Aplica

Extintores TIPOS EXTINTOR/PVTO: 20BC QUANTIDADE/PVTO: 2
Gás combustível Não Aplica
Hidráulico preventivo Não Aplica
Iluminação de Emergência TIPO: Blocos autônomos QUANTIDADE/PAVIMENTO: 2
Instalações elétricas de baixa voltagem DRT do SMSCI: Circuito 5
Plano de emergência Não Aplica
Proteção estrutural (TRRF) Não Aplica
Saídas de Emergência LOTAÇÃO/PAVIMENTO: 57 Distância Máxima Percorrida (em m): 30
Escada Não possui
Sinalização para abandono de local TIPO: PVC Nº DE UN/ PVTO.: 2

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	C-1 [Comercial] Comércio com baixa carga de incêndio	outros	0,00	57,00	396,00	0,00	396,00

RISCOS ESPECIAIS
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[BI] - Brigada de incêndio	[PPE] - Proteção por extintores
[IEL] - Instalações elétricas	[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local
[IE] - Iluminação de emergência	[SE] - Saídas de emergência

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO
Projeto anteriormente aprovado com um mezanino, porém o mezanino foi removido, tendo a redução da área de 493,93m² para 396,00m²

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	Município de Santiago do Sul	01.612.781/0001-38

4. OBSERVAÇÃO
O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

.....
NOME

SANTIAGO DO SUL/SC, 22/05/2025

.....
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **5dbf6175ac7658b213468f9a739c4b463fc7073e**