



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO



O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual nº 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro de Endereço (RE): RE9407000051A			
Nome da Edificação: BARRAÇÃO INDUSTRIAL 2			
Nome Fantasia: BARRAÇÃO INDUSTRIAL 2			
Logradouro público: RUA MARIA LORENZETTI MATTIELLO			Nº: 737
Bairro: CENTRO	Município: SANTIAGO DO SUL/SC		CEP: 89854-000
Complemento:		LAT/LONG: (-26.632767071457,-52.67828251688)	
Referência:		Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 1	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	Município de Santiago do Sul	01.612.781/0001-38

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A9407000044A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 396,00 (m²)		
Nome Solicitante: G. W. A.	CPF/CNPJ: ***.144.569-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 22/05/2025	Quantidade de anexos: 4	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. BLOCO A (398012)			
Área da solicitação: 396,00 (m2)		Área aprovada: 396,00 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 396,00 (m)	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)		Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)	Situação: NOVA
		Lotação Máxima: 57	
Tipo Construtivo: CONCRETO PRÉ-MOLDADO	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: Risco II
Resumo do enquadramento simplificado (7783415): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1.			
Responsável técnico: GUSTAVO WINICIUS ALESSIO		Registro (CREA/CAU/CRT): SC208530-0	

Resposta Questionário RPCIRT

Brigada de Incêndio Nº BRIGADISTAS: 3 NÍVEL DE TREINAMENTO: Voluntário
Controle de fumaça (Apenas para F-11 com lotação > 500 pessoas) Não Aplica

Controle de Materiais de Acabamento Não Aplica
Detecção automática de incêndio Não Aplica
Extintores TIPOS EXTINTOR/PVTO: 20BC QUANTIDADE/PVTO: 2
Gás combustível Não Aplica
Hidráulico preventivo Não Aplica
Iluminação de Emergência TIPO: Blocos autônomos QUANTIDADE/PAVIMENTO: 2
Instalações elétricas de baixa voltagem DRT do SMSCI: Circuito 5
Plano de emergência Não Aplica
Proteção estrutural (TRRF) Não Aplica
Saídas de Emergência LOTAÇÃO/PAVIMENTO: 57 Distância Máxima Percorrida (em m): 30
Escada Não possui
Sinalização para abandono de local TIPO: PVC Nº DE UN/ PVTO.: 2

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	C-1 [Comercial] Comércio com baixa carga de incêndio	outros	0,00	57,00	396,00	0,00	396,00

RISCOS ESPECIAIS
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[BI] - Brigada de incêndio	[PPE] - Proteção por extintores
[IEL] - Instalações elétricas	[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local
[IE] - Iluminação de emergência	[SE] - Saídas de emergência

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO
Projeto anteriormente aprovado com um mezanino, porém o mezanino foi removido, tendo a redução da área de 493,93m² para 396,00m²

5. DECLARAÇÃO
Declaro que: a) as informações por mim prestadas são verdadeiras, as quais enquadram o imóvel como sendo de Risco II (conforme critérios previstos na IN 1 do CBMSC); b) o dimensionamento dos sistemas e medidas de SCI por mim realizado está em conformidade com as NSCI, sob pena de indeferimento quando da vistoria no imóvel, bem como da necessidade de realizar novo processo de regularização; e c) estou ciente das sanções previstas em lei em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.

Assinatura Eletrônica

G. W. A.

.....
NOME

SC208530-0

.....
Registro (CREA/CAU/CRT)

***.144.569-**

.....
CPF

SANTIAGO DO SUL/SC, 22/05/2025

.....
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **5dbf6175ac7658b213468f9a739c4b463fc7073e**