



TRANSFORMADOR óleo 75KVA
Prim. 34,5KV-lig. estrela
Sec. 380/220V-lig. estrela com neutro

DIAGRAMA UNIFILAR



Rua Rodolfo Cremm, 4328
Maringá-PR
Telefone/Fax (44) 3020-1251
www.btsenergia.com.br
engenharia@btsenergia.com.br

CLIENTE

MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

TÍTULO

POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 75KVA-34,5KV-380/220V

Título	Rev.	Proj. nº	RESP. TÉCNICO	CREA	Des.	DATA	DES:
DIAGRAMA UNIFILAR	Sidnei Guerra	BTS-730-P-11/25	SIDNEI DA SILVA GUERRA ENGº ELETRICISTA	142375V-PR 18528-0-MG RNP: 1413772994	02/02	12/2025	JULIANA