TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Dispensa contemplando fase recursal** nº **016/2026**, Processo Administrativo nº **092/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a Contratação para Aquisição de conjunto motobomba centrífuga horizontal, ou equivalente em qualidade e desempenho, destinada ao sistema de captação e bombeamento de água do Município, incluindo os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
ARAUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 28.944.483/0001-00 comercial@arautec.com.br - (27) 99616-6598	52.316,08	48.900,00	3.416,08 Proveito (6,53%)
Totais	**52.316,08**	**48.900,00**	**3.416,08** **Proveito (6,53%)**

Detalhes

POLIANA DE SOUZA MARTINS PORTILHO na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: ARAUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - CPF/CNPJ: 28.944.483/0001-00				
Lote 1	**Data/Hora da Homologação - 01/09/2026 15:54:55**			
Lote único				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**

Assinado por 1 pessoa: POLIANA DE SOUZA MARTINS PORTILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/A82F-2972-3751-4826 e informe o código A82F-2972-3751-4826

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, horizontal, monobloco, monoestágio - execução corpo e rotor em ferro fundido, rotor balanceado estática e dinamicamente, vedação por selo mecânico, base metálica, concepção back-pull-out, conexões de sucção e recalque rosqueadas tipo BSP, com vazão de 28 m³/h para altura manométrica de 85 MCA, com rendimento mínimo de 47% e motor elétrico trifásico de alto rendimento, 20 CV, 3500RPM, 220/380/440V, 60HZ, Fator de Serviço 1,25, IP 55.OBSERVAÇÕES:- Deverá fazer parte do fornecimento de CADA conjunto motor-bomba um kit de sobressalentes composto de: um rotor com o diâmetro para atender ao ponto de trabalho, dois selos mecânicos e dois jogos de juntas- Deverá ser fornecido junto com o conjunto motor-bomba, dois manômetros (0 - 120 mca), preenchido com glicerina, tubo sifão e registro.	2,00	UNIDADE	24.450,00	48.900,00

Marca: KSB	**Fabricante:** KSB	**Modelo:** METB 065-040-200GG 20CV 2P IPW55 + MANOMETRO + BASE + ROTOR + SELO MECANICO + JOGO DE JUNTA

Luisburgo, 01 de Setembro de 2026.

_____

Autoridade Competente: POLIANA DE SOUZA MARTINS PORTILHO

Assinado por 1 pessoa: POLIANA DE SOUZA MARTINS PORTILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/A82F-2972-3751-4826 e informe o código A82F-2972-3751-4826

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A82F-2972-3751-4826

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

POLIANA DE SOUZA MARTINS PORTILHO (CPF 075.XXX.XXX-23) em 01/09/2026 16:33:01 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/A82F-2972-3751-4826