



TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Constitui-se objeto deste instrumento de para para fornecimento de materiais para manutenção do quadro de energia da bomba da lagoa deste município.

2. JUSTIFICATIVA

A Contratação de se faz necessaria para o bom andamento dos trabalhos de aguação que esta secretaria desenvolve nas praças e jardins deste município.

3. ESPECIFICAÇÃO DO BEM OU SERVIÇO A SER CONTRATADO

A presente aquisição se faz necessaria para que o funcionamento da caixa de energia que aciona a bomba da lagoa grande que abastece os tanques pipas para realizar as aguações das praças e jardins.

3. ESPECIFICAÇÃO DO BEM OU SERVIÇO A SER CONTRATADO

	Quant.	Und.	produto
01	02	und	Chave PDWM04-10 CV 40 TRIFASICA 380V60
02	02	Und.	DISJUNTOR 3P TRIPOLAR 32A
03	01	Und	CAIXA PML 50X30X20
04	01	Und	TRILHO PARA QUADRO ELETRICO
05	02	Und	CONTACTOR CWM32-10-30V42 380V 50HZ/440V6
06	02	Und	RELE ELETRICO PROTETOR(FALTA DE FASE
07	02	Und	RELE SOBRECARGA AZ AZUL 32A

4. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Porangatu-Go

5. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para entrega da mercadoria ou realização dos serviços será imediatamente após o recebimento da ordem de fornecimento emitida pela secretaria de Gestão do Município de Porangatu. A entrega da mercadoria sendo empresa fora do município, o prazo para entrega deve ser combinado com órgão solicitante, e o frete será por conta da empresa.

6. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

Fica designado o Servidor FERNANDO REIS FLORES , para fiscalização da entrega do mesmo.

7. ESTIMATIVA DO VALOR

O valor estimado será o mais próximo da realidade de mercado, contudo será realizada pesquisa direta com o mínimo 03 (três) orçamentos, sendo o valor estimado, em conjunto com análise das contratações, conforme preceitua o §1º, IV, art.23º da Lei nº 14.133/21.

8. O PAGAMENTO

O pagamento será realizado em até 30º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, após a apresentação de documento pertinente.

Porangatu-GO, 04 abril de 2024.

Felix Aparecido Fernandes Abreu Filho
Secretário de Urbanismo