

01 - Objeto:

CONSTITUI- SE OBJETO DESSE INSTRUMENTO DE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (NOBREAK NHS 750VA GATE 12V SENOIDAL ENTRADA 220V E SAIDA 220V) PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DOS SEMAFOROS E ASSIM ATENDER AS DEMANDAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AMTT DESSE MUNICIPIO. CONFORME O INSISIO II DO ARTIGO 75 DA LEI 14.133. PROPOSTAS DEVE SER GLOBAL E ENCAMINHADA NO E-MAIL: AGENCIADETRANSITO@PORANGATU.GO.GOV.BR.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	NOBREAK NHS 750VA GATE 12V SENOIDAL ENTRADA 220V E SAIDA 220V	UND	6,0000

02 - Motivação:

AQUISIÇÃO DOS NOBREAKS DECORRE DA NECESSIDADE DE ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DOS SEMÁFOROS, MESMO EM SITUAÇÕES DE QUEDAS OU OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA. TAIS OCORRÊNCIAS COMPROMETEM A SEGURANÇA VIÁRIA, GERANDO RISCOS DE ACIDENTES, CONGESTIONAMENTOS E DIFICULDADES NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO. PORTANTO, A COMPRA DOS EQUIPAMENTOS É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA, A CONFIABILIDADE E A SEGURANÇA DO SISTEMA SEMAFÓRICO DO MUNICÍPIO.

03 - Especificações Técnicas:

NOBREAK COM ENTRADA E SAÍDA 220V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200 VA, AUTONOMIA DE 2 HORAS, FREQUÊNCIA DE 60HZ, ONDA SENOIDAL PURA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, BATERIAS INTERNAS SELADAS LIVRES DE MANUTENÇÃO, GABINETE RESISTENTE PARA USO EXTERNO E CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 15014.

04 - Prazo, local e condições de entrega ou execução:

O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DEVERA SER DE 5(CINCO) DIAS CORRIDOS, CONFORME ORDEM DE INICIO DO SERVIÇOS, OU ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

05 - Prazo e Condições de Garantia:

GARANTIA DE 03 MESES APOS A ENTREGA DO MATERIAL

06 - Responsável pelo acompanhamento da prestação de serviço, telefone e email:

VITALINA MARTINS DA COSTTA
62 326-5000
AGENCIADETRANSITO@PORANGATU.GO.GOV.BR

07 - Condições e prazo de pagamento:

O PAGAMENTO DEVERA SER FEITO EM ATE 30(TRINTA) DIAS UTEIS, CONTADOS DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL / FATURA ACOMPANHADA DA RESPECTIVA ORDEM DE FORNECIMENTO/EMPENHO DO OBJETO, FIRMADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE.

08 - Critério de avaliação das propostas:

O VALOR ESTIMADO SERA O MAIS PROXIMO DA REALIDADE DO MERCADO, SERA REALIZADA PESQUISA DIRETA COM OMINIMO DE 03 ORÇAMENTOS SENDO O VALOR ESTIMADO DAS CONTRATAÇÕES, CONFORME PRECETUA O &1º DO ART 23 DA LEI 14.133/21

09 - Resultados esperados:

GARANTIR O FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DOS SEMÁFOROS DURANTE QUEDAS OU OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, MANTENDO A SEGURANÇA E A FLUIDEZ DO TRÂNSITO. REDUZIR O RISCO DE ACIDENTES E CONGESTIONAMENTOS, ASSEGURANDO MAIOR CONFIABILIDADE AO SISTEMA SEMAFÓRICO E MELHOR ORGANIZAÇÃO DO TRÁFEGO NO MUNICÍPIO.

Emissor

WELDES PEREIRA
DA
SILVA:82851360191

Assinado digitalmente por WELDES PEREIRA DA
SILVA:82851360191
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=34189547900107, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM
BRANCO, OU=presencial, CN=WELDES PEREIRA DA
SILVA:82851360191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.20 10:31:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0