



DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO <contratacao@unirv.edu.br>

ESCLARECIMENTO TECNICO DISPENSA Nº 120/2024

Lucas Eduardo <lucas.m.eduardo@gmail.com>

11 de novembro de 2024 às 09:20

Para: "contratacao@unirv.edu.br" <contratacao@unirv.edu.br>

Bom dia,

1. Solicito esclarecimento técnico quanto ao fornecimento de materiais da presente dispensa Nº 120/2024?
2. Será necessário o fornecimento e instalação de cabo elétrico?

Tendo em vista a realização da entregas de propostas até a data de hoje, solicitamos urgencia no retorno quanto ao questionamento. Atenciosamente

Lucas Eduardo



DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO <contratacao@unirv.edu.br>

ESCLARECIMENTO TECNICO DISPENSA Nº 120/2024

DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO <contratacao@unirv.edu.br> 11 de novembro de 2024 às 13:24
Para: Lucas Eduardo <lucas.m.eduardo@gmail.com>

Boa tarde, prezados!

Segue resposta aos questionamentos.

R: Conforme determinado no Aviso de Dispensa - ANEXO I - Termo de Referência a empresa deverá prestar o serviço de forma completa, sendo necessário a troca e o fornecimento de todos materiais necessários para funcionamento da Mufla na rede elétrica.

2.2. Especificação dos serviços e da peça na rede elétrica:

ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
01	UNIDADE	01	MUFLAS ELETRICAS PARA REDE DE 15 KVA, COM ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO COMPLETA
02	UNIDADE	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO E REMONTAGEM DAS MUFLAS ELETRICAS NA REDE ELETRICA DE 15 KVA

Atenciosamente.
Vinicius de Oliveira Fonseca
Agente de Contratação

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]